浄水水質検査結果書

No. 11641

平成３１年３月１８日

栄村長　森川 浩市 様

長野県長野市アークス 13 番 11 号
一般社団法人 長野市薬剤師会
会長　原　澄

平成３１年３月１２日付けご依頼の検査結果について、下記の通りご報告致します。

申請者	長野県下水内郡栄村大字北信 3433　栄村長　森川 浩市		
採水年月日	平成３１年３月１２日	種別	浄水（基本）
採水場所（水道名等）	(63 栄村簡易水道　小滝)		
採水者	関谷　和仁　（所属）　栄村役場　産業建設課　建設係		
天候 前日 小雨　当日 晴れ	採水時の気温 12℃　水温 9.1℃		

項目	基準値	結果
pH値	5.8以上 8.6以下	7.3
塩化物イオン	200mg/l以下	4.4mg/l
有機物（TOCの量）	3mg/l以下	0.2mg/l未満
一般細菌	100CFU/ml以下	0 CFU/ml
大腸菌	検出されないこと	陰性
臭気	異常でないこと	異臭なし
味	異常でないこと	異味なし
色度	5度以下	0.5度未満
濁度	2度以下	0.2度
残留塩素		0.2mg/l(採水者測定)

判定及び意見
上記水質項目については水質基準に適合する

検査期日	平成３１年３月１２日～平成３１年３月１５日
検査機関	一般社団法人 長野市薬剤師会 検査センター
検査責任者	検査部長　北村　晋

厚生労働大臣登録水質検査機関 第１８号

浄水水質検査結果書

No. 11644

平成３１年３月１８日

栄村長　森川 浩市 様

長野県長野市アークス 13 番 11 号
一般社団法人 長野市薬剤師会
会長　原　澄

平成３１年３月１２日付けご依頼の検査結果について、下記の通りご報告致します。

申請者	長野県下水内郡栄村大字北信 3433　栄村長　森川 浩市		
採水年月日	平成３１年３月１２日	種別	浄水（基本）
採水場所（水道名等）	(66 栄村簡易水道　長俣)		
採水者	山本　光輝　（所属）　栄村役場　産業建設課　建設係		
天候 前日　小雨　当日　晴れ	採水時の気温　7.2℃　水温　5.4℃		

項目	基準値	結果
pH値	5.8以上 8.6以下	7.4
塩化物イオン	200mg/l以下	2.7mg/l
有機物（TOCの量）	3mg/l以下	0.3mg/l
一般細菌	100CFU/ml以下	0 CFU/ml
大腸菌	検出されないこと	陰性
臭気	異常でないこと	異臭なし
味	異常でないこと	異味なし
色度	5度以下	0.5度未満
濁度	2度以下	0.1度未満
残留塩素		0.8mg/l(採水者測定)

判定及び意見
上記水質項目については水質基準に適合する

検査期日	平成３１年３月１２日～平成３１年３月１５日
検査機関	一般社団法人 長野市薬剤師会 検査センター
検査責任者	検査部長　北村　晋

厚生労働大臣登録水質検査機関 第１８号

浄水水質検査結果書

No. 11645

平成３１年３月１８日

栄村長　森川 浩市 様

長野県長野市アークス 13 番 11 号
一般社団法人 長野市薬剤師会
会長　原　澄

平成３１年３月１２日付けご依頼の検査結果について、下記の通りご報告致します。

申請者	長野県下水内郡栄村大字北信 3433　栄村長　森川 浩市		
採水年月日	平成３１年３月１２日	種別	浄水（基本）
採水場所（水道名等）	(67 栄村簡易水道　泉平)		
採水者	関谷　和仁　（所属）　栄村役場　産業建設課　建設係		
天候 前日 小雨　当日 晴れ	採水時の気温 14℃　水温 7.6℃		

項目	基準値	結果
pH値	5.8以上 8.6以下	8.1
塩化物イオン	200mg/l以下	2.5mg/l
有機物（TOCの量）	3mg/l以下	0.2mg/l未満
一般細菌	100CFU/ml以下	0 CFU/ml
大腸菌	検出されないこと	陰性
臭気	異常でないこと	異臭なし
味	異常でないこと	異味なし
色度	5度以下	0.5度未満
濁度	2度以下	0.1度未満
残留塩素		0.3mg/l(採水者測定)

判定及び意見
上記水質項目については水質基準に適合する

検査期日	平成３１年３月１２日～平成３１年３月１５日
検査機関	一般社団法人 長野市薬剤師会 検査センター
検査責任者	検査部長　北村　晋

厚生労働大臣登録水質検査機関 第１８号

浄水水質検査結果書

No. 11650

平成３１年３月１８日

栄村長　森川 浩市 様

長野県長野市アークス 13 番 11 号
一般社団法人 長野市薬剤師会
会長　原　澄

平成３１年３月１２日付けご依頼の検査結果について、下記の通りご報告致します。

申請者	長野県下水内郡栄村大字北信 3433　栄村長　森川 浩市		
採水年月日	平成３１年３月１２日	種別	浄水（基本）
採水場所（水道名等）	(72 栄村簡易水道　和山)		
採水者	山本　光輝　（所属）　栄村役場　産業建設課　建設係		
天候 前日　小雨　当日　晴れ	採水時の気温　11.4℃　水温　7.2℃		

項目	基準値	結果
pH値	5.8以上 8.6以下	7.6
塩化物イオン	200mg/l以下	10.1mg/l
有機物（TOCの量）	3mg/l以下	0.2mg/l未満
一般細菌	100CFU/ml以下	0 CFU/ml
大腸菌	検出されないこと	陰性
臭気	異常でないこと	異臭なし
味	異常でないこと	異味なし
色度	5度以下	0.5度未満
濁度	2度以下	0.1度未満
残留塩素		0.3mg/l(採水者測定)

判定及び意見
上記水質項目については水質基準に適合する

検査期日	平成３１年３月１２日～平成３１年３月１５日
検査機関	一般社団法人 長野市薬剤師会 検査センター
検査責任者	検査部長　北村　晋

厚生労働大臣登録水質検査機関 第１８号

浄水水質検査結果書

No. 11653

平成３１年３月１８日

栄村長　森川 浩市 様

長野県長野市アークス 13 番 11 号
一般社団法人 長野市薬剤師会
会長　原　澄

平成３１年３月１２日付けご依頼の検査結果について、下記の通りご報告致します。

申請者	長野県下水内郡栄村大字北信 3433　栄村長　森川 浩市		
採水年月日	平成３１年３月１２日	種別	浄水（基本）
採水場所（水道名等）	(78 栄村簡易水道　天代)		
採水者	関谷　和仁　（所属）　栄村役場　産業建設課　建設係		
天候 前日 小雨　当日 晴れ	採水時の気温 10℃　水温 7.3℃		

項目	基準値	結果
pH値	5.8以上 8.6以下	6.3
塩化物イオン	200mg/l以下	3.2mg/l
有機物（TOCの量）	3mg/l以下	0.2mg/l未満
一般細菌	100CFU/ml以下	0 CFU/ml
大腸菌	検出されないこと	陰性
臭気	異常でないこと	異臭なし
味	異常でないこと	異味なし
色度	5度以下	0.5度未満
濁度	2度以下	0.1度未満
残留塩素		0.2mg/l(採水者測定)

判定及び意見
上記水質項目については水質基準に適合する

検査期日	平成３１年３月１２日～平成３１年３月１５日
検査機関	一般社団法人 長野市薬剤師会 検査センター
検査責任者	検査部長　北村　晋

厚生労働大臣登録水質検査機関 第１８号

浄水水質検査結果書

No. 11654

平成３１年３月１８日

栄村長　森川 浩市 様

長野県長野市アークス 13 番 11 号
一般社団法人 長野市薬剤師会
会長　原　澄

平成３１年３月１２日付けご依頼の検査結果について、下記の通りご報告致します。

申請者	長野県下水内郡栄村大字北信 3433　栄村長　森川 浩市		
採水年月日	平成３１年３月１２日	種別	浄水（基本）
採水場所（水道名等）	(79 栄村簡易水道　坪野)		
採水者	関谷　和仁　（所属）　栄村役場　産業建設課　建設係		
天候 前日　小雨　当日　晴れ	採水時の気温　11.6℃　水温　7.1℃		

項目	基準値	結果
pH値	5.8以上 8.6以下	6.6
塩化物イオン	200mg/l以下	2.6mg/l
有機物（TOCの量）	3mg/l以下	0.2mg/l未満
一般細菌	100CFU/ml以下	0 CFU/ml
大腸菌	検出されないこと	陰性
臭気	異常でないこと	異臭なし
味	異常でないこと	異味なし
色度	5度以下	0.5度未満
濁度	2度以下	0.1度未満
残留塩素		0.3mg/l(採水者測定)

判定及び意見
上記水質項目については水質基準に適合する

検査期日	平成３１年３月１２日～平成３１年３月１５日
検査機関	一般社団法人 長野市薬剤師会 検査センター
検査責任者	検査部長　北村　晋

厚生労働大臣登録水質検査機関 第１８号

浄水水質検査結果書

No. 11655

平成３１年３月１８日

栄村長　森川 浩市 様

長野県長野市アークス 13 番 11 号
一般社団法人 長野市薬剤師会
会長　原　澄

平成３１年３月１２日付けご依頼の検査結果について、下記の通りご報告致します。

申請者	長野県下水内郡栄村大字北信 3433　栄村長　森川 浩市		
採水年月日	平成３１年３月１２日	種別	浄水（基本）
採水場所（水道名等）	(82 栄村簡易水道　小赤沢)		
採水者	山本　光輝　（所属）　栄村役場 産業建設課 建設係		
天候 前日 小雨　当日 晴れ	採水時の気温 11.4℃　水温 8.6℃		

項目	基準値	結果
pH値	5.8以上 8.6以下	6.9
塩化物イオン	200mg/l以下	1.9mg/l
有機物（TOCの量）	3mg/l以下	0.2mg/l未満
一般細菌	100CFU/ml以下	0 CFU/ml
大腸菌	検出されないこと	陰性
臭気	異常でないこと	異臭なし
味	異常でないこと	異味なし
色度	5度以下	0.5度未満
濁度	2度以下	0.1度未満
残留塩素		0.2mg/l(採水者測定)

判定及び意見
上記水質項目については水質基準に適合する

検査期日	平成３１年３月１２日～平成３１年３月１５日
検査機関	一般社団法人 長野市薬剤師会 検査センター
検査責任者	検査部長　北村　晋

厚生労働大臣登録水質検査機関 第１８号

浄水水質検査結果書

No. 11656

平成３１年３月１８日

栄村長　森川 浩市 様

長野県長野市アークス 13 番 11 号
一般社団法人 長野市薬剤師会
会長　原　澄

平成３１年３月１２日付けご依頼の検査結果について、下記の通りご報告致します。

申請者	長野県下水内郡栄村大字北信 3433　栄村長　森川 浩市		
採水年月日	平成３１年３月１２日	種別	浄水（基本）
採水場所（水道名等）	(165 栄村簡易水道　天地･原向)		
採水者	関谷　和仁　（所属）　栄村役場　産業建設課　建設係		
天候 前日　小雨　当日　晴れ	採水時の気温　7.1℃　水温　6.8℃		

項目	基準値	結果
pH値	5.8以上 8.6以下	7.9
塩化物イオン	200mg/l以下	2.6mg/l
有機物（TOCの量）	3mg/l以下	0.2mg/l未満
一般細菌	100CFU/ml以下	0 CFU/ml
大腸菌	検出されないこと	陰性
臭気	異常でないこと	異臭なし
味	異常でないこと	異味なし
色度	5度以下	0.5度未満
濁度	2度以下	0.1度未満
残留塩素		0.4mg/l(採水者測定)

判定及び意見
上記水質項目については水質基準に適合する

検査期日	平成３１年３月１２日～平成３１年３月１５日
検査機関	一般社団法人 長野市薬剤師会 検査センター
検査責任者	検査部長　北村　晋

厚生労働大臣登録水質検査機関 第１８号

浄水水質検査結果書

No. 11657

平成３１年３月１８日

栄村長　森川 浩市 様

長野県長野市アークス 13 番 11 号
一般社団法人 長野市薬剤師会
会長　原　澄

平成３１年３月１２日付けご依頼の検査結果について、下記の通りご報告致します。

申請者	長野県下水内郡栄村大字北信 3433　栄村長　森川 浩市		
採水年月日	平成３１年３月１２日	種別	浄水（基本）
採水場所（水道名等）	(170 栄村簡易水道　上野原)		
採水者	山本　光輝　（所属）　栄村役場　産業建設課　建設係		
天候 前日 小雨　当日 晴れ	採水時の気温 7.7℃　水温 7.1℃		

項目	基準値	結果
pH値	5.8以上 8.6以下	7.1
塩化物イオン	200mg/l以下	1.3mg/l
有機物（TOCの量）	3mg/l以下	0.2mg/l未満
一般細菌	100CFU/ml以下	0 CFU/ml
大腸菌	検出されないこと	陰性
臭気	異常でないこと	異臭なし
味	異常でないこと	異味なし
色度	5度以下	0.5度未満
濁度	2度以下	0.1度未満
残留塩素		0.2mg/l(採水者測定)

判定及び意見
上記水質項目については水質基準に適合する

検査期日	平成３１年３月１２日～平成３１年３月１５日
検査機関	一般社団法人 長野市薬剤師会 検査センター
検査責任者	検査部長　北村　晋

厚生労働大臣登録水質検査機関 第１８号

浄水水質検査結果書

No. 11659

平成３１年３月１８日

栄村長　森川 浩市 様

長野県長野市アークス 13 番 11 号
一般社団法人 長野市薬剤師会
会長　原　澄

平成３１年３月１２日付けご依頼の検査結果について、下記の通りご報告致します。

申請者	長野県下水内郡栄村大字北信 3433　栄村長　森川 浩市		
採水年月日	平成３１年３月１２日	種別	浄水（基本）
採水場所（水道名等）	（185 栄村簡易水道　屋敷）		
採水者	山本　光輝　（所属）　栄村役場　産業建設課　建設係		
天候 前日 小雨　当日 晴れ	採水時の気温 8.3℃　水温 4.8℃		

項目	基準値	結果
pH値	5.8以上 8.6以下	7.8
塩化物イオン	200mg/l以下	2.2mg/l
有機物（TOCの量）	3mg/l以下	0.2mg/l未満
一般細菌	100CFU/ml以下	0 CFU/ml
大腸菌	検出されないこと	陰性
臭気	異常でないこと	異臭なし
味	異常でないこと	異味なし
色度	5度以下	0.5度未満
濁度	2度以下	0.1度未満
残留塩素		0.8mg/l（採水者測定）

判定及び意見
上記水質項目については水質基準に適合する

検査期日	平成３１年３月１２日～平成３１年３月１５日
検査機関	一般社団法人 長野市薬剤師会 検査センター
検査責任者	検査部長　北村　晋

厚生労働大臣登録水質検査機関 第１８号

浄水水質検査結果書

No. 11642

平成３１年３月１８日

栄村長　森川 浩市 様

長野県長野市アークス 13 番 11 号
一般社団法人 長野市薬剤師会
会長　原　澄

平成３１年３月１２日付けご依頼の検査結果について、下記の通りご報告致します。

申請者	長野県下水内郡栄村大字北信 3433　栄村長　森川 浩市		
採水年月日	平成３１年３月１２日	種別	浄水（基本）
採水場所（水道名等）	(64 栄村簡易水道　平滝)		
採水者	関谷　和仁　　（所属）　栄村役場 産業建設課 建設係		
天候 前日 小雨　当日 晴れ	採水時の気温 8.7℃　水温 5.9℃		

項目	基準値	結果
pH値	5.8以上 8.6以下	7.8
塩化物イオン	200mg/l以下	3.2mg/l
有機物（TOCの量）	3mg/l以下	0.2mg/l未満
一般細菌	100CFU/ml以下	0 CFU/ml
大腸菌	検出されないこと	陰性
臭気	異常でないこと	異臭なし
味	異常でないこと	異味なし
色度	5度以下	0.5度未満
濁度	2度以下	0.1度未満
残留塩素		0.3mg/l(採水者測定)

判定及び意見
上記水質項目については水質基準に適合する

検査期日	平成３１年３月１２日～平成３１年３月１５日
検査機関	一般社団法人 長野市薬剤師会 検査センター
検査責任者	検査部長　北村　晋

厚生労働大臣登録水質検査機関 第１８号

浄水水質検査結果書

No. 11643

平成３１年３月１８日

栄村長　森川 浩市 様

長野県長野市アークス 13 番 11 号
一般社団法人 長野市薬剤師会
会長　原　澄

平成３１年３月１２日付けご依頼の検査結果について、下記の通りご報告致します。

申請者	長野県下水内郡栄村大字北信 3433　栄村長　森川 浩市		
採水年月日	平成３１年３月１２日	種別	浄水（基本）
採水場所（水道名等）	(65 栄村簡易水道　白鳥)		
採水者	関谷　和仁　（所属）　栄村役場 産業建設課 建設係		
天候 前日 小雨　当日 晴れ	採水時の気温 9.6℃　水温 5.8℃		

項目	基準値	結果
pH値	5.8以上 8.6以下	7.9
塩化物イオン	200mg/l以下	3.7mg/l
有機物（TOCの量）	3mg/l以下	0.2mg/l未満
一般細菌	100CFU/ml以下	0 CFU/ml
大腸菌	検出されないこと	陰性
臭気	異常でないこと	異臭なし
味	異常でないこと	異味なし
色度	5度以下	0.5度未満
濁度	2度以下	0.1度未満
残留塩素		0.2mg/l(採水者測定)

判定及び意見
上記水質項目については水質基準に適合する

検査期日	平成３１年３月１２日～平成３１年３月１５日
検査機関	一般社団法人 長野市薬剤師会 検査センター
検査責任者	検査部長　北村　晋

厚生労働大臣登録水質検査機関 第１８号

浄水水質検査結果書

No. 11646

平成３１年３月１８日

栄村長　森川 浩市 様

長野県長野市アークス 13 番 11 号
一般社団法人 長野市薬剤師会
会長　原　澄

平成３１年３月１２日付けご依頼の検査結果について、下記の通りご報告致します。

申請者	長野県下水内郡栄村大字北信 3433　栄村長　森川 浩市		
採水年月日	平成３１年３月１２日	種別	浄水（基本）
採水場所（水道名等）	(68 栄村簡易水道　百合居)		
採水者	関谷　和仁　（所属）　栄村役場 産業建設課 建設係		
天候 前日 小雨　当日 晴れ	採水時の気温 8.7℃　水温 6.2℃		

項目	基準値	結果
pH値	5.8以上 8.6以下	7.5
塩化物イオン	200mg/l以下	3.7mg/l
有機物（TOCの量）	3mg/l以下	0.2mg/l未満
一般細菌	100CFU/ml以下	0 CFU/ml
大腸菌	検出されないこと	陰性
臭気	異常でないこと	異臭なし
味	異常でないこと	異味なし
色度	5度以下	0.5度未満
濁度	2度以下	0.1度未満
残留塩素		0.2mg/l(採水者測定)

判定及び意見
上記水質項目については水質基準に適合する

検査期日	平成３１年３月１２日～平成３１年３月１５日
検査機関	一般社団法人 長野市薬剤師会 検査センター
検査責任者	検査部長　北村　晋

厚生労働大臣登録水質検査機関 第１８号

浄水水質検査結果書

No. 11647

平成３１年３月１８日

栄村長　森川 浩市 様

長野県長野市アークス 13 番 11 号
一般社団法人 長野市薬剤師会
会長　原　澄

平成３１年３月１２日付けご依頼の検査結果について、下記の通りご報告致します。

申請者	長野県下水内郡栄村大字北信 3433　栄村長　森川 浩市		
採水年月日	平成３１年３月１２日	種別	浄水（基本）
採水場所（水道名等）	(69 栄村簡易水道　中央)		
採水者	関谷　和仁　（所属）　栄村役場 産業建設課 建設係		
天候 前日 小雨　当日 晴れ	採水時の気温 8.7℃　水温 6.7℃		

項目	基準値	結果
pH値	5.8以上 8.6以下	6.5
塩化物イオン	200mg/l以下	2.5mg/l
有機物（TOCの量）	3mg/l以下	0.2mg/l未満
一般細菌	100CFU/ml以下	0 CFU/ml
大腸菌	検出されないこと	陰性
臭気	異常でないこと	異臭なし
味	異常でないこと	異味なし
色度	5度以下	0.5度未満
濁度	2度以下	0.1度未満
残留塩素		0.2mg/l(採水者測定)

判定及び意見
上記水質項目については水質基準に適合する

検査期日	平成３１年３月１２日～平成３１年３月１５日
検査機関	一般社団法人 長野市薬剤師会 検査センター
検査責任者	検査部長　北村　晋

厚生労働大臣登録水質検査機関 第１８号

浄水水質検査結果書

No. 11648

平成３１年３月１８日

栄村長　森川 浩市 様

長野県長野市アークス 13 番 11 号
一般社団法人 長野市薬剤師会
会長　原　澄

平成３１年３月１２日付けご依頼の検査結果について、下記の通りご報告致します。

申請者	長野県下水内郡栄村大字北信 3433　栄村長　森川 浩市		
採水年月日	平成３１年３月１２日	種別	浄水（基本）
採水場所（水道名等）	(70 栄村簡易水道　横倉)		
採水者	関谷　和仁　（所属）　栄村役場 産業建設課 建設係		
天候 前日 小雨　当日 晴れ	採水時の気温 7.7℃　水温 10.7℃		

項目	基準値	結果
pH値	5.8以上 8.6以下	8.0
塩化物イオン	200mg/l以下	3.6mg/l
有機物（TOCの量）	3mg/l以下	0.2mg/l未満
一般細菌	100CFU/ml以下	0 CFU/ml
大腸菌	検出されないこと	陰性
臭気	異常でないこと	異臭なし
味	異常でないこと	異味なし
色度	5度以下	0.5度未満
濁度	2度以下	0.1度未満
残留塩素		0.2mg/l(採水者測定)

判定及び意見
上記水質項目については水質基準に適合する

検査期日	平成３１年３月１２日～平成３１年３月１５日
検査機関	一般社団法人 長野市薬剤師会 検査センター
検査責任者	検査部長　北村　晋

厚生労働大臣登録水質検査機関 第１８号

浄水水質検査結果書

No. 11649

平成３１年３月１８日

栄村長　森川 浩市 様

長野県長野市アークス 13 番 11 号
一般社団法人 長野市薬剤師会
会長　原　澄

平成３１年３月１２日付けご依頼の検査結果について、下記の通りご報告致します。

申請者	長野県下水内郡栄村大字北信 3433　栄村長　森川 浩市		
採水年月日	平成３１年３月１２日	種別	浄水（基本）
採水場所（水道名等）	(71 栄村簡易水道　青倉)		
採水者	関谷　和仁　（所属）　栄村役場 産業建設課 建設係		
天候 前日 小雨　当日 晴れ	採水時の気温 6.8℃　水温 9.6℃		

項目	基準値	結果
pH値	5.8以上 8.6以下	7.3
塩化物イオン	200mg/l以下	4.1mg/l
有機物（TOCの量）	3mg/l以下	0.2mg/l未満
一般細菌	100CFU/ml以下	0 CFU/ml
大腸菌	検出されないこと	陰性
臭気	異常でないこと	異臭なし
味	異常でないこと	異味なし
色度	5度以下	0.5度未満
濁度	2度以下	0.1度未満
残留塩素		0.2mg/l(採水者測定)

判定及び意見
上記水質項目については水質基準に適合する

検査期日	平成３１年３月１２日～平成３１年３月１５日
検査機関	一般社団法人 長野市薬剤師会 検査センター
検査責任者	検査部長　北村　晋

厚生労働大臣登録水質検査機関 第１８号

浄水水質検査結果書

No. 11651

平成３１年３月１８日

栄村長　森川 浩市 様

長野県長野市アークス 13 番 11 号
一般社団法人 長野市薬剤師会
会長　原　澄

平成３１年３月１２日付けご依頼の検査結果について、下記の通りご報告致します。

申請者	長野県下水内郡栄村大字北信 3433　栄村長　森川 浩市		
採水年月日	平成３１年３月１２日	種別	浄水（基本）
採水場所（水道名等）	(73 栄村簡易水道　森)		
採水者	関谷　和仁　　（所属）　栄村役場 産業建設課 建設係		
天候 前日 小雨　当日 晴れ	採水時の気温 11.9℃　水温 8.9℃		

項目	基準値	結果
pH値	5.8以上 8.6以下	7.4
塩化物イオン	200mg/l以下	3.9mg/l
有機物（TOCの量）	3mg/l以下	0.2mg/l未満
一般細菌	100CFU/ml以下	0 CFU/ml
大腸菌	検出されないこと	陰性
臭気	異常でないこと	異臭なし
味	異常でないこと	異味なし
色度	5度以下	0.5度未満
濁度	2度以下	0.1度未満
残留塩素		0.3mg/l(採水者測定)

判定及び意見
上記水質項目については水質基準に適合する

検査期日	平成３１年３月１２日～平成３１年３月１５日
検査機関	一般社団法人 長野市薬剤師会 検査センター
検査責任者	検査部長　北村　晋

厚生労働大臣登録水質検査機関 第１８号

浄水水質検査結果書

No. 11652

平成３１年３月１８日

栄村長　森川 浩市 様

長野県長野市アークス 13 番 11 号
一般社団法人 長野市薬剤師会
会長　原　澄

平成３１年３月１２日付けご依頼の検査結果について、下記の通りご報告致します。

申請者	長野県下水内郡栄村大字北信 3433　栄村長　森川 浩市		
採水年月日	平成３１年３月１２日	種別	浄水（基本）
採水場所（水道名等）	(77 栄村簡易水道　長瀬・切欠)		
採水者	関谷　和仁　（所属）　栄村役場 産業建設課 建設係		
天候 前日 小雨　当日 晴れ	採水時の気温 10.1℃　水温 6.5℃		

項目	基準値	結果
pH値	5.8以上 8.6以下	7.4
塩化物イオン	200mg/l以下	4.9mg/l
有機物（TOCの量）	3mg/l以下	0.2mg/l未満
一般細菌	100CFU/ml以下	0 CFU/ml
大腸菌	検出されないこと	陰性
臭気	異常でないこと	異臭なし
味	異常でないこと	異味なし
色度	5度以下	0.5度未満
濁度	2度以下	0.1度未満
残留塩素		0.3mg/l(採水者測定)

判定及び意見
上記水質項目については水質基準に適合する

検査期日	平成３１年３月１２日～平成３１年３月１５日
検査機関	一般社団法人 長野市薬剤師会 検査センター
検査責任者	検査部長　北村　晋

厚生労働大臣登録水質検査機関 第１８号

浄水水質検査結果書

No. 11658

平成３１年３月１８日

栄村長　森川 浩市 様

長野県長野市アークス 13 番 11 号
一般社団法人 長野市薬剤師会
会長　原　澄

平成３１年３月１２日付けご依頼の検査結果について、下記の通りご報告致します。

申請者	長野県下水内郡栄村大字北信 3433　栄村長　森川 浩市		
採水年月日	平成３１年３月１２日	種別	浄水（基本）
採水場所（水道名等）	(173 栄村簡易水道　北野・中野・極野)		
採水者	関谷　和仁　（所属）　栄村役場 産業建設課 建設係		
天候 前日 小雨　当日 晴れ	採水時の気温 11.3℃　水温 7.3℃		

項目	基準値	結果
pH値	5.8以上 8.6以下	6.9
塩化物イオン	200mg/l以下	2.3mg/l
有機物（TOCの量）	3mg/l以下	0.2mg/l未満
一般細菌	100CFU/ml以下	0 CFU/ml
大腸菌	検出されないこと	陰性
臭気	異常でないこと	異臭なし
味	異常でないこと	異味なし
色度	5度以下	0.5度未満
濁度	2度以下	0.1度未満
残留塩素		0.3mg/l(採水者測定)

判定及び意見
上記水質項目については水質基準に適合する

検査期日	平成３１年３月１２日～平成３１年３月１５日
検査機関	一般社団法人 長野市薬剤師会 検査センター
検査責任者	検査部長　北村　晋

厚生労働大臣登録水質検査機関 第１８号

浄水水質検査結果書

No. 11660

平成３１年３月１８日

栄村長　森川 浩市 様

長野県長野市アークス 13 番 11 号
一般社団法人 長野市薬剤師会
会長　原　澄

平成３１年３月１２日付けご依頼の検査結果について、下記の通りご報告致します。

申請者	長野県下水内郡栄村大字北信 3433　栄村長　森川 浩市		
採水年月日	平成３１年３月１２日	種別	浄水（基本）
採水場所（水道名等）	(244 栄村簡易水道　雪坪志久見柳在家)		
採水者	関谷　和仁　（所属）　栄村役場 産業建設課 建設係		
天候 前日 小雨　当日 晴れ	採水時の気温 9℃　水温 8.1℃		

項目	基準値	結果
pH値	5.8以上 8.6以下	8.1
塩化物イオン	200mg/l以下	2.2mg/l
有機物（TOCの量）	3mg/l以下	0.2mg/l未満
一般細菌	100CFU/ml以下	0 CFU/ml
大腸菌	検出されないこと	陰性
臭気	異常でないこと	異臭なし
味	異常でないこと	異味なし
色度	5度以下	0.5度未満
濁度	2度以下	0.1度未満
残留塩素		0.2mg/l(採水者測定)

判定及び意見
上記水質項目については水質基準に適合する

検査期日	平成３１年３月１２日～平成３１年３月１５日
検査機関	一般社団法人 長野市薬剤師会 検査センター
検査責任者	検査部長　北村　晋

厚生労働大臣登録水質検査機関 第１８号

浄水水質検査結果書

No. 11661

平成３１年３月１８日

栄村長　森川 浩市 様

長野県長野市アークス 13 番 11 号
一般社団法人 長野市薬剤師会
会長　原　澄

平成３１年３月１２日付けご依頼の検査結果について、下記の通りご報告致します。

申請者	長野県下水内郡栄村大字北信 3433　栄村長　森川 浩市		
採水年月日	平成３１年３月１２日	種別	浄水（基本）
採水場所（水道名等）	(257　栄村簡易水道　森［トマトの国］)		
採水者	関谷　和仁　（所属）　栄村役場 産業建設課 建設係		
天候 前日 小雨	当日 晴れ	採水時の気温 7.8℃	水温 14.4℃

項目	基準値	結果
pH値	5.8以上 8.6以下	7.8
塩化物イオン	200mg/l以下	4.5mg/l
有機物（TOCの量）	3mg/l以下	0.2mg/l未満
一般細菌	100CFU/ml以下	0 CFU/ml
大腸菌	検出されないこと	陰性
臭気	異常でないこと	異臭なし
味	異常でないこと	異味なし
色度	5度以下	0.5度未満
濁度	2度以下	0.1度未満
残留塩素		0.4mg/l(採水者測定)

判定及び意見
上記水質項目については水質基準に適合する

検査期日	平成３１年３月１２日～平成３１年３月１５日
検査機関	一般社団法人 長野市薬剤師会 検査センター
検査責任者	検査部長　北村　晋

厚生労働大臣登録水質検査機関 第１８号