

判定及び備考	上記水質検査項目については水質基準に適合する。
検査期日	令和3年10月19日 ～ 令和3年10月27日
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター
検査責任者	検査部長 北村 晋 

判定及び備考	上記水質検査項目については水質基準に適合する。
検査期日	令和3年10月19日 ～ 令和3年10月27日
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター
検査責任者	検査部長 北村 晋 

判定及び備考	上記水質検査項目については水質基準に適合する。
検査期日	令和3年10月19日 ～ 令和3年10月27日
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター
検査責任者	検査部長 北村 晋

浄水水質検査結果書

No. B2100284-014 1/1

令和3年10月28日

厚生労働大臣登録水質検査機関 第18号

長野県長野市アークス13番11号

一般社団法人長野市薬剤師会

会長 原 澄

栄村長 宮川 幹雄 様

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県下水内郡栄村大字北信3433 栄村長 宮川 幹雄		
受付年月日	令和3年10月19日	種別	水道浄水
採水年月日	令和3年10月19日	採水時刻	9時30分
天候	前日 雨 当日 曇り	採水時の温度	気温 15.2℃ 水温 16.3℃
採水場所 (水道名等)	(69 栄村簡易水道 中央) 阿部宅		
採水者	山田 雅也 (所属) 栄村役場 建設課 建設事業係		

[illegible]

判定及び備考	上記水質検査項目については水質基準に適合する。
検査期日	令和3年10月19日 ～ 令和3年10月27日
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター
検査責任者	検査部長 北村 晋

判定及び備考	上記水質検査項目については水質基準に適合する。
検査期日	令和3年10月19日 ～ 令和3年10月27日
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター
検査責任者	検査部長 北村 晋

浄水水質検査結果書

No. B2100284-016 1/1

令和3年10月28日

厚生労働大臣登録水質検査機関 第18号

長野県長野市アークス13番11号

一般社団法人長野市薬剤師会

會長 原 澄

栄村長 宮川 幹雄 様

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

[illegible]

判定及び備考	上記水質検査項目については水質基準に適合する。
検査期日	令和3年10月19日 ～ 令和3年10月27日
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター
検査責任者	検査部長 北村 晋 

判定及び備考	上記水質検査項目については水質基準に適合する。
検査期日	令和3年10月19日 ～ 令和3年10月27日
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター
検査責任者	検査部長 北村 晋 



浄水水質検査結果書

No. B2100284-001 1/1

令和3年10月28日

厚生労働大臣登録水質検査機関 第18号

長野県長野市アークス13番11号

一般社団法人長野市薬剤師会

会長 原 澄

栄村長 宮川 幹雄 様

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県下水内郡栄村大字北信3433 栄村長 宮川 幹雄		
受付年月日	令和3年10月19日	種別	水道浄水
採水年月日	令和3年10月19日	採水時刻	9時18分
天候	前日 雨 当日 曇り	採水時の温度	気温 15.4 ℃ 水温 11.8 ℃
採水場所 (水道名等)	(63 栄村簡易水道 小滝) 中沢宅		
採水者	山田 雅也	(所属) 栄村役場 建設課	建設事業係

検査項目	単位	検査結果	水質基準
pH値		7.3	5.8～8.6
塩化物イオン	mg/l	5.0	200以下
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/l	0.3	3以下
一般細菌	CFU/ml	0	100以下
大腸菌		陰性	検出されないこと
臭気		異常なし	異常でないこと
味		異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5未満	5以下
濁度	度	0.1未満	2以下
残留塩素	mg/l	0.2（採水者測定）	
クロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.02以下
ジクロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.03以下
トリクロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.03以下
クロロホルム	mg/l	0.001	0.06以下
ジブロモクロロメタン	mg/l	0.003	0.1以下
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.003	0.03以下
ブロモホルム	mg/l	0.001未満	0.09以下
総トリハロメタン	mg/l	0.007	0.1以下
ホルムアルデヒド	mg/l	0.008未満	0.08以下
臭素酸	mg/l	0.001未満	0.01以下
塩素酸	mg/l	0.06	0.6以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.001未満	0.01以下
－ 以 下 余 白 －			

判定及び備考	上記水質検査項目については水質基準に適合する。		
検査期日	令和3年10月19日 ～ 令和3年10月27日		
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター		
検査責任者	検査部長 北村 晋		





浄水水質検査結果書

No. B2100284-002 1/1

令和3年10月28日

厚生労働大臣登録水質検査機関 第18号

長野県長野市アークス13番11号

一般社団法人長野市薬剤師会

会長 原 澄

栄村長 宮川 幹雄 様

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県下水内郡栄村大字北信3433 栄村長 宮川 幹雄		
受付年月日	令和3年10月19日	種別	水道浄水
採水年月日	令和3年10月19日	採水時刻	10時50分
天候	前日 雨 当日 曇り	採水時の温度	気温 14.7℃ 水温 13.4℃
採水場所 (水道名等)	(66 栄村簡易水道 長俣) 秋山小学校		
採水者	齋藤 和真 (所属) 栄村役場 建設課 国土調査係		
検査項目		単位	検査結果
pH値			7.4
塩化物イオン		mg/l	2.7
有機物（全有機炭素(TOC)の量）		mg/l	0.3
一般細菌		CFU/ml	0
大腸菌			陰性
臭気			異常なし
味			異常なし
色度		度	0.8
濁度		度	0.1
残留塩素		mg/l	0.1（採水者測定）
クロロ酢酸		mg/l	0.002未満
ジクロロ酢酸		mg/l	0.002未満
トリクロロ酢酸		mg/l	0.002未満
クロロホルム		mg/l	0.001
ジブロモクロロメタン		mg/l	0.001未満
ブロモジクロロメタン		mg/l	0.002
ブロモホルム		mg/l	0.001未満
総トリハロメタン		mg/l	0.003
ホルムアルデヒド		mg/l	0.008未満
臭素酸		mg/l	0.001未満
塩素酸		mg/l	0.06未満
シアン化物イオン及び塩化シアン		mg/l	0.001未満
－ 以 下 余 白 －			
判定及び備考	上記水質検査項目については水質基準に適合する。		
検査期日	令和3年10月19日 ～ 令和3年10月27日		
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター		
検査責任者	検査部長 北村 晋		



浄水水質検査結果書

No. B2100284-003 1/1
令和3年10月28日
厚生労働大臣登録水質検査機関 第18号
長野県長野市アークス13番11号
一般社団法人長野市薬剤師会
会長 原 澄

栄村長 宮川 幹雄 様

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県下水内郡栄村大字北信3433 栄村長 宮川 幹雄		
受付年月日	令和3年10月19日	種別	水道浄水
採水年月日	令和3年10月19日	採水時刻	9時00分
天候	前日 雨 当日 曇り	採水時の温度	気温 13.8℃ 水温 18.2℃
採水場所 (水道名等)	(67 栄村簡易水道 泉平) 武田宅		
採水者	山田 雅也 (所属) 栄村役場 建設課 建設事業係		

検査項目	単位	検査結果	水質基準
pH値		8.2	5.8～8.6
塩化物イオン	mg/l	2.8	200以下
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/l	0.2未満	3以下
一般細菌	CFU/ml	0	100以下
大腸菌		陰性	検出されないこと
臭気		異常なし	異常でないこと
味		異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5未満	5以下
濁度	度	0.1未満	2以下
残留塩素	mg/l	0.2（採水者測定）	
クロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.02以下
ジクロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.03以下
トリクロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.03以下
クロロホルム	mg/l	0.001未満	0.06以下
ジブロモクロロメタン	mg/l	0.001未満	0.1以下
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.001未満	0.03以下
ブロモホルム	mg/l	0.001未満	0.09以下
総トリハロメタン	mg/l	0.001未満	0.1以下
ホルムアルデヒド	mg/l	0.008未満	0.08以下
臭素酸	mg/l	0.001未満	0.01以下
塩素酸	mg/l	0.06未満	0.6以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.001未満	0.01以下
－ 以 下 余 白 －			
判定及び備考	上記水質検査項目については水質基準に適合する。		
検査期日	令和3年10月19日 ～ 令和3年10月27日		
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター		
検査責任者	検査部長 北村 晋		



浄水水質検査結果書

No. B2100284-004 1/1

令和3年10月28日

厚生労働大臣登録水質検査機関 第18号

長野県長野市アークス13番11号

一般社団法人長野市薬剤師会

会長 原 澄

栄村長 宮川 幹雄 様

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県下水内郡栄村大字北信3433 栄村長 宮川 幹雄		
受付年月日	令和3年10月19日	種別	水道浄水
採水年月日	令和3年10月19日	採水時刻	9時00分
天候	前日 雨 当日 曇り	採水時の温度	気温 11.6 ℃ 水温 14.0 ℃
採水場所 (水道名等)	(72 栄村簡易水道 和山) 公衆トイレ		
採水者	齋藤 和真 (所属) 栄村役場 建設課 国土調査係		

検査項目	単位	検査結果	水質基準
pH値		7.0	5.8～8.6
塩化物イオン	mg/l	1.9	200以下
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/l	0.3	3以下
一般細菌	CFU/ml	0	100以下
大腸菌		陰性	検出されないこと
臭気		異常なし	異常でないこと
味		異常なし	異常でないこと
色度	度	0.8	5以下
濁度	度	0.1未満	2以下
残留塩素	mg/l	0.2（採水者測定）	
クロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.02以下
ジクロロ酢酸	mg/l	0.002	0.03以下
トリクロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.03以下
クロロホルム	mg/l	0.006	0.06以下
ジブロモクロロメタン	mg/l	0.001未満	0.1以下
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.003	0.03以下
ブロモホルム	mg/l	0.001未満	0.09以下
総トリハロメタン	mg/l	0.009	0.1以下
ホルムアルデヒド	mg/l	0.008未満	0.08以下
臭素酸	mg/l	0.001未満	0.01以下
塩素酸	mg/l	0.06未満	0.6以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.001未満	0.01以下
－ 以 下 余 白 －			

判定及び備考	上記水質検査項目については水質基準に適合する。		
検査期日	令和3年10月19日 ～ 令和3年10月27日		
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター		
検査責任者	検査部長 北村 晋		





浄水水質検査結果書

No. B2100284-005 1/1

令和3年10月28日

厚生労働大臣登録水質検査機関 第18号

長野県長野市アークス13番E1号

一般社団法人長野市薬剤師会

会長 原市澄

栄村長 宮川 幹雄 様

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県下水内郡栄村大字北信3433 栄村長 宮川 幹雄		
受付年月日	令和3年10月19日	種別	水道浄水
採水年月日	令和3年10月19日	採水時刻	10時15分
天候	前日 雨 当日 曇り	採水時の温度	気温 17.8℃ 水温 14.5℃
採水場所 (水道名等)	(78 栄村簡易水道 天代) 齊藤宅		
採水者	山田 雅也	(所属) 栄村役場 建設課	建設事業係

検査項目	単位	検査結果	水質基準
pH値		6.5	5.8～8.6
塩化物イオン	mg/l	2.6	200以下
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/l	0.2	3以下
一般細菌	CFU/ml	18	100以下
大腸菌		陰性	検出されないこと
臭気		異常なし	異常でないこと
味		異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5未満	5以下
濁度	度	0.1未満	2以下
残留塩素	mg/l	0.1（採水者測定）	
クロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.02以下
ジクロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.03以下
トリクロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.03以下
クロロホルム	mg/l	0.001未満	0.06以下
ジブロモクロロメタン	mg/l	0.001未満	0.1以下
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.001	0.03以下
ブロモホルム	mg/l	0.001未満	0.09以下
総トリハロメタン	mg/l	0.001	0.1以下
ホルムアルデヒド	mg/l	0.008未満	0.08以下
臭素酸	mg/l	0.001未満	0.01以下
塩素酸	mg/l	0.06	0.6以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.001未満	0.01以下
－ 以 下 余 白 －			

判定及び備考	上記水質検査項目については水質基準に適合する。		
検査期日	令和3年10月19日 ～ 令和3年10月27日		
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター		
検査責任者	検査部長 北村 晋		



浄水水質検査結果書

No. B2100284-006 1/1

令和3年10月28日

厚生労働大臣登録水質検査機関 第18号

長野県長野市アークス13番11号

一般社団法人長野市薬剤師会

会長 原 下 澄

栄村長 宮川 幹雄 様

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県下水内郡栄村大字北信3433 栄村長 宮川 幹雄		
受付年月日	令和3年10月19日	種別	水道浄水
採水年月日	令和3年10月19日	採水時刻	10時05分
天候	前日 雨 当日 曇り	採水時の温度	気温 15.3 ℃ 水温 8.3 ℃
採水場所 (水道名等)	(79 栄村簡易水道 坪野) 公民館		
採水者	山田 雅也 (所属) 栄村役場 建設課 建設事業係		

検査項目	単位	検査結果	水質基準	検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/ml	0	100以下	総トリハロメタン	mg/l	0.004	0.1以下
大腸菌		陰性	検出されないこと	トリクロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.03以下
カドミウム及びその化合物	mg/l	0.0003未満	0.003以下	ブロモジクロロメタン	mg/l	0.002	0.03以下
水銀及びその化合物	mg/l	0.00005未満	0.0005以下	ブロモホルム	mg/l	0.001未満	0.09以下
セレン及びその化合物	mg/l	0.001未満	0.01以下	ホルムアルデヒド	mg/l	0.008未満	0.08以下
鉛及びその化合物	mg/l	0.001未満	0.01以下	亜鉛及びその化合物	mg/l	0.005未満	1.0以下
ヒ素及びその化合物	mg/l	0.001未満	0.01以下	アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.02未満	0.2以下
六価クロム化合物	mg/l	0.002未満	0.02以下	鉄及びその化合物	mg/l	0.03未満	0.3以下
亜硝酸態窒素	mg/l	0.004未満	0.04以下	銅及びその化合物	mg/l	0.01未満	1.0以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.001未満	0.01以下	ナトリウム及びその化合物	mg/l	1.9	200以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.1未満	10以下	マンガン及びその化合物	mg/l	0.005未満	0.05以下
フッ素及びその化合物	mg/l	0.05未満	0.8以下	塩化物イオン	mg/l	2.8	200以下
ホウ素及びその化合物	mg/l	0.02未満	1.0以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	7	300以下
四塩化炭素	mg/l	0.0002未満	0.002以下	蒸発残留物	mg/l	16	500以下
1,4-ジオキサン	mg/l	0.001未満	0.05以下	陰イオン界面活性剤	mg/l	0.02未満	0.2以下
シス,トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.0002未満	0.04以下	ジェオスミン	μ g/l	0.001未満	0.01以下
ジクロロメタン	mg/l	0.0005未満	0.02以下	2-メチルイソボルネオール	μ g/l	0.001未満	0.01以下
テトラクロロエチレン	mg/l	0.0002未満	0.01以下	非イオン界面活性剤	mg/l	0.005未満	0.02以下
トリクロロエチレン	mg/l	0.0002未満	0.01以下	フェノール類	mg/l	0.0005未満	0.005以下
ベンゼン	mg/l	0.0005未満	0.01以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.2	3以下
塩素酸	mg/l	0.11	0.6以下	pH値		6.9	5.8~8.6
クロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.02以下	味		異常なし	異常でないこと
クロロホルム	mg/l	0.001	0.06以下	臭気		異常なし	異常でないこと
ジクロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.03以下	色度	度	0.5未満	5以下
ジブromクロロメタン	mg/l	0.001	0.1以下	濁度	度	0.1未満	2以下
臭素酸	mg/l	0.001未満	0.01以下	残留塩素	mg/l	0.2(採水者測定)	

判定及び備考	上記水質検査項目については水質基準に適合する。		
検査期日	令和3年10月19日 ~ 令和3年10月27日		
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター		
検査責任者	検査部長 北村 晋		



浄水水質検査結果書

No. B2100284-008 1/1

令和3年10月28日

厚生労働大臣登録水質検査機関 第18号

長野県長野市アークス13番1号

一般社団法人長野市薬剤師会

会長 原 市 澄

栄村長 宮川 幹雄 様

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県下水内郡栄村大字北信3433 栄村長 宮川 幹雄		
受付年月日	令和3年10月19日	種別	水道浄水
採水年月日	令和3年10月19日	採水時刻	9時47分
天候	前日 雨 当日 曇り	採水時の温度	気温 14.6℃ 水温 15.1℃
採水場所 (水道名等)	(165 栄村簡易水道 天地・原向) 山本宅		
採水者	山田 雅也 (所属) 栄村役場 建設課 建設事業係		
検査項目	単位	検査結果	水質基準
pH値		8.2	5.8～8.6
塩化物イオン	mg/l	3.1	200以下
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/l	0.2未満	3以下
一般細菌	CFU/ml	0	100以下
大腸菌		陰性	検出されないこと
臭気		異常なし	異常でないこと
味		異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5未満	5以下
濁度	度	0.1未満	2以下
残留塩素	mg/l	0.3（採水者測定）	
クロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.02以下
ジクロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.03以下
トリクロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.03以下
クロロホルム	mg/l	0.001未満	0.06以下
ジブロモクロロメタン	mg/l	0.001未満	0.1以下
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.001未満	0.03以下
ブロモホルム	mg/l	0.001未満	0.09以下
総トリハロメタン	mg/l	0.001未満	0.1以下
ホルムアルデヒド	mg/l	0.008未満	0.08以下
臭素酸	mg/l	0.001未満	0.01以下
塩素酸	mg/l	0.27	0.6以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.001未満	0.01以下
－ 以 下 余 白 －			
判定及び備考	上記水質検査項目については水質基準に適合する。		
検査期日	令和3年10月19日 ～ 令和3年10月27日		
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター		
検査責任者	検査部長 北村 晋		

浄水水質検査結果書

No. B2100284-009 1/1

令和3年10月28日

厚生労働大臣登録水質検査機関 第18号

長野県長野市アークス13番11号

一般社団法人長野市薬剤師会

会長 原 澄

栄村長 宮川 幹雄 様

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県下水内郡栄村大字北信3433 栄村長 宮川 幹雄		
受付年月日	令和3年10月19日	種別	水道浄水
採水年月日	令和3年10月19日	採水時刻	9時50分
天候	前日 雨 当日 曇り	採水時の温度	気温 14.5℃ 水温 15.8℃
採水場所 (水道名等)	(170 栄村簡易水道 上野原) 公民館		
採水者	齋藤 和真 (所属) 栄村役場 建設課 国土調査係		

検査項目	単位	検査結果	水質基準	検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/ml	0	100以下	総トリハロメタン	mg/l	0.002	0.1以下
大腸菌		陰性	検出されないこと	トリクロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.03以下
カドミウム及びその化合物	mg/l	0.0003未満	0.003以下	ブロモジクロロメタン	mg/l	0.001未満	0.03以下
水銀及びその化合物	mg/l	0.00005未満	0.0005以下	ブロモホルム	mg/l	0.001未満	0.09以下
セレン及びその化合物	mg/l	0.001未満	0.01以下	ホルムアルデヒド	mg/l	0.008未満	0.08以下
鉛及びその化合物	mg/l	0.001未満	0.01以下	亜鉛及びその化合物	mg/l	0.005未満	1.0以下
ヒ素及びその化合物	mg/l	0.001	0.01以下	アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.02未満	0.2以下
六価クロム化合物	mg/l	0.002未満	0.02以下	鉄及びその化合物	mg/l	0.03未満	0.3以下
亜硝酸態窒素	mg/l	0.004未満	0.04以下	銅及びその化合物	mg/l	0.01未満	1.0以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.001未満	0.01以下	ナトリウム及びその化合物	mg/l	2.1	200以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.2	10以下	マンガン及びその化合物	mg/l	0.005未満	0.05以下
フッ素及びその化合物	mg/l	0.06	0.8以下	塩化物イオン	mg/l	1.5	200以下
ホウ素及びその化合物	mg/l	0.02未満	1.0以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	13	300以下
四塩化炭素	mg/l	0.0002未満	0.002以下	蒸発残留物	mg/l	43	500以下
1,4-ジオキサン	mg/l	0.001未満	0.05以下	陰イオン界面活性剤	mg/l	0.02未満	0.2以下
シス,トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.0002未満	0.04以下	ジオスミン	μ g/l	0.001未満	0.01以下
ジクロロメタン	mg/l	0.0005未満	0.02以下	2-メチルイソボルネオール	μ g/l	0.001未満	0.01以下
テトラクロロエチレン	mg/l	0.0002未満	0.01以下	非イオン界面活性剤	mg/l	0.005未満	0.02以下
トリクロロエチレン	mg/l	0.0002未満	0.01以下	フェノール類	mg/l	0.0005未満	0.005以下
ベンゼン	mg/l	0.0005未満	0.01以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.2	3以下
塩素酸	mg/l	0.09	0.6以下	pH値		7.1	5.8～8.6
クロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.02以下	味		異常なし	異常でないこと
クロロホルム	mg/l	0.002	0.06以下	臭気		異常なし	異常でないこと
ジクロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.03以下	色度	度	0.5未満	5以下
ジブロモクロロメタン	mg/l	0.001未満	0.1以下	濁度	度	0.1未満	2以下
臭素酸	mg/l	0.001未満	0.01以下	残留塩素	mg/l	0.2(採水者測定)	

判定及び備考	上記水質検査項目については水質基準に適合する。
検査期日	令和3年10月19日 ～ 令和3年10月27日
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター
検査責任者	検査部長 北村 晋

浄水水質検査結果書

No. B2100284-010 1/1

令和3年10月28日

厚生労働大臣登録水質検査機関 第18号

長野県長野市アークス13番11号

一般社団法人長野市薬剤師会

会長 原 澄

栄村長 宮川 幹雄 様

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県下水内郡栄村大字北信3433 栄村長 宮川 幹雄		
受付年月日	令和3年10月19日	種別	水道浄水
採水年月日	令和3年10月19日	採水時刻	11時00分
天候	前日 雨 当日 曇り	採水時の温度	気温 12.2℃ 水温 15.3℃
採水場所 (水道名等)	(185 栄村簡易水道 屋敷) 公民館		
採水者	齋藤 和真 (所属) 栄村役場 建設課 国土調査係		

検査項目	単位	検査結果	水質基準	検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/ml	0	100以下	総トリハロメタン	mg/l	0.001未満	0.1以下
大腸菌		陰性	検出されないこと	トリクロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.03以下
カドミウム及びその化合物	mg/l	0.0003未満	0.003以下	ブロモジクロロメタン	mg/l	0.001未満	0.03以下
水銀及びその化合物	mg/l	0.00005未満	0.0005以下	ブロモホルム	mg/l	0.001未満	0.09以下
セレン及びその化合物	mg/l	0.001未満	0.01以下	ホルムアルデヒド	mg/l	0.008未満	0.08以下
鉛及びその化合物	mg/l	0.001未満	0.01以下	亜鉛及びその化合物	mg/l	0.005未満	1.0以下
ヒ素及びその化合物	mg/l	0.001未満	0.01以下	アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.02未満	0.2以下
六価クロム化合物	mg/l	0.002未満	0.02以下	鉄及びその化合物	mg/l	0.03未満	0.3以下
亜硝酸態窒素	mg/l	0.004未満	0.04以下	銅及びその化合物	mg/l	0.01未満	1.0以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.001未満	0.01以下	ナトリウム及びその化合物	mg/l	2.3	200以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.2	10以下	マンガン及びその化合物	mg/l	0.005未満	0.05以下
フッ素及びその化合物	mg/l	0.05未満	0.8以下	塩化物イオン	mg/l	1.3	200以下
ホウ素及びその化合物	mg/l	0.02未満	1.0以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	19	300以下
四塩化炭素	mg/l	0.0002未満	0.002以下	蒸発残留物	mg/l	38	500以下
1,4-ジオキサン	mg/l	0.001未満	0.05以下	陰イオン界面活性剤	mg/l	0.02未満	0.2以下
シス,トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.0002未満	0.04以下	ジェオスミン	μ g/l	0.001未満	0.01以下
ジクロロメタン	mg/l	0.0005未満	0.02以下	2-メチルイソボルネオール	μ g/l	0.001未満	0.01以下
テトラクロロエチレン	mg/l	0.0002未満	0.01以下	非イオン界面活性剤	mg/l	0.005未満	0.02以下
トリクロロエチレン	mg/l	0.0002未満	0.01以下	フェノール類	mg/l	0.0005未満	0.005以下
ベンゼン	mg/l	0.0005未満	0.01以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.2未満	3以下
塩素酸	mg/l	0.06未満	0.6以下	pH値		7.6	5.8～8.6
クロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.02以下	味		異常なし	異常でないこと
クロロホルム	mg/l	0.001未満	0.06以下	臭気		異常なし	異常でないこと
ジクロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.03以下	色度	度	0.5未満	5以下
ジブロモクロロメタン	mg/l	0.001未満	0.1以下	濁度	度	0.1未満	2以下
臭素酸	mg/l	0.001未満	0.01以下	残留塩素	mg/l	0.1(採水者測定)	

判定及び備考	上記水質検査項目については水質基準に適合する。
検査期日	令和3年10月19日 ～ 令和3年10月27日
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター
検査責任者	検査部長 北村 晋 