浄水水質検査結果書

No. B2100358-011 1/1
令和3年12月23日

厚生労働大臣登録水質検査機関 第18号
長野県長野市アーク7-13番11号
一般社団法人長野市薬剤師会
会長 原 澄

栄村長 宮川 幹雄 様

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県下水内郡栄村大字北信3433 栄村長 宮川 幹雄		
受付年月日	令和3年12月14日	種別	水道浄水
採水年月日	令和3年12月14日	採水時刻	8時48分
天候	前日 雪 当日 晴	採水時の温度	気温 3.2 ℃ 水温 6.2 ℃
採水場所 (水道名等)	(64 栄村簡易水道 平滝) 油科宅		
採水者	山田 雅也 (所属) 栄村役場 建設課 建設事業係		

検査項目	単位	検査結果	水質基準
pH値		7.8	5.8～8.6
塩化物イオン	mg/l	3.6	200以下
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.2未満	3以下
一般細菌	CFU/ml	0	100以下
大腸菌		陰性	検出されないこと
臭気		異常なし	異常でないこと
味		異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5未満	5以下
濁度	度	0.1未満	2以下
残留塩素	mg/l	0.1(採水者測定)	
－ 以 下 余 白 －			

判定及び備考	上記水質検査項目については水質基準に適合する。
検査期日	令和3年12月14日 ～ 令和3年12月22日
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター
検査責任者	検査部長 北村 晋

浄水水質検査結果書

No. B2100358-012 1/1
令和3年12月23日

厚生労働大臣登録水質検査機関 第18号
長野県長野市アークス13番11号
一般社団法人長野市薬剤師会
会長 原 澄

栄村長 宮川 幹雄 様

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県下水内郡栄村大字北信3433 栄村長 宮川 幹雄		
受付年月日	令和3年12月14日	種別	水道浄水
採水年月日	令和3年12月14日	採水時刻	8時55分
天候	前日 雪 当日 晴	採水時の温度	気温 1.4 ℃ 水温 5.6 ℃
採水場所 (水道名等)	(65 栄村簡易水道 白鳥) 月岡宅		
採水者	山田 雅也 (所属) 栄村役場 建設課 建設事業係		

検査項目	単位	検査結果	水質基準
pH値		7.9	5.8～8.6
塩化物イオン	mg/l	3.9	200以下
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.2	3以下
一般細菌	CFU/ml	0	100以下
大腸菌		陰性	検出されないこと
臭気		異常なし	異常でないこと
味		異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5未満	5以下
濁度	度	0.1未満	2以下
残留塩素	mg/l	0.2(採水者測定)	
－ 以 下 余 白 －			

判定及び備考	上記水質検査項目については水質基準に適合する。
検査期日	令和3年12月14日 ～ 令和3年12月22日
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター
検査責任者	検査部長 北村 晋

浄水水質検査結果書

No. B2100358-013 1/1
令和3年12月23日

厚生労働大臣登録水質検査機関 第18号
長野県長野市アーク7-13番11号
一般社団法人長野市薬剤師会
会長 原 澄

栄村長 宮川 幹雄 様

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県下水内郡栄村大字北信3433 栄村長 宮川 幹雄		
受付年月日	令和3年12月14日	種別	水道浄水
採水年月日	令和3年12月14日	採水時刻	9時20分
天候	前日 雪 当日 晴	採水時の温度	気温 3.0 ℃ 水温 8.0 ℃
採水場所 (水道名等)	(68 栄村簡易水道 百合居) 箕作公民館		
採水者	山田 雅也 (所属) 栄村役場 建設課 建設事業係		

検査項目	単位	検査結果	水質基準
pH値		7.6	5.8～8.6
塩化物イオン	mg/l	3.9	200以下
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/l	0.2未満	3以下
一般細菌	CFU/ml	0	100以下
大腸菌		陰性	検出されないこと
臭気		異常なし	異常でないこと
味		異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5未満	5以下
濁度	度	0.1未満	2以下
残留塩素	mg/l	0.1（採水者測定）	
－ 以 下 余 白 －			

判定及び備考	上記水質検査項目については水質基準に適合する。
検査期日	令和3年12月14日 ～ 令和3年12月22日
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター
検査責任者	検査部長 北村 晋

浄水水質検査結果書

No. B2100358-014 1/1
令和3年12月23日

厚生労働大臣登録水質検査機関 第18号
長野県長野市アークス13番1号
一般社団法人長野市薬剤師会
会長 原 澄

栄村長 宮川 幹雄 様

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県下水内郡栄村大字北信3433 栄村長 宮川 幹雄		
受付年月日	令和3年12月14日	種別	水道浄水
採水年月日	令和3年12月14日	採水時刻	9時45分
天候	前日 雪 当日 晴	採水時の温度	気温 2.1 ℃ 水温 6.1 ℃
採水場所 (水道名等)	(69 栄村簡易水道 中央) 阿部宅		
採水者	山田 雅也 (所属) 栄村役場 建設課 建設事業係		

検査項目	単位	検査結果	水質基準
pH値		6.4	5.8～8.6
塩化物イオン	mg/l	2.7	200以下
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/l	0.2未満	3以下
一般細菌	CFU/ml	0	100以下
大腸菌		陰性	検出されないこと
臭気		異常なし	異常でないこと
味		異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5未満	5以下
濁度	度	0.1未満	2以下
残留塩素	mg/l	0.2（採水者測定）	
－ 以 下 余 白 －			

判定及び備考	上記水質検査項目については水質基準に適合する。
検査期日	令和3年12月14日 ～ 令和3年12月22日
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター
検査責任者	検査部長 北村 晋

浄水水質検査結果書

No. B2100358-015 1/1
令和3年12月23日

厚生労働大臣登録水質検査機関 第18号
長野県長野市アークス13番11号
一般社団法人長野市薬剤師会
会長 原 澄

栄村長 宮川 幹雄 様

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県下水内郡栄村大字北信3433 栄村長 宮川 幹雄		
受付年月日	令和3年12月14日	種別	水道浄水
採水年月日	令和3年12月14日	採水時刻	8時43分
天候	前日 雪 当日 晴	採水時の温度	気温 0.0 ℃ 水温 9.9 ℃
採水場所 (水道名等)	(70 栄村簡易水道 横倉) 復興住宅		
採水者	山田 雅也 (所属) 栄村役場 建設課 建設事業係		

検査項目	単位	検査結果	水質基準
pH値		7.9	5.8～8.6
塩化物イオン	mg/l	4.1	200以下
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/l	0.2未満	3以下
一般細菌	CFU/ml	0	100以下
大腸菌		陰性	検出されないこと
臭気		異常なし	異常でないこと
味		異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5未満	5以下
濁度	度	0.1未満	2以下
残留塩素	mg/l	0.2（採水者測定）	
－ 以 下 余 白 －			

判定及び備考	上記水質検査項目については水質基準に適合する。
検査期日	令和3年12月14日 ～ 令和3年12月22日
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター
検査責任者	検査部長 北村 晋

浄水水質検査結果書

No. B2100358-016 1/1
令和3年12月23日

厚生労働大臣登録水質検査機関 第18号
長野県長野市アークス13番11号
一般社団法人長野市薬剤師会
会長 原 溢

栄村長 宮川 幹雄 様

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県下水内郡栄村大字北信3433 栄村長 宮川 幹雄		
受付年月日	令和3年12月14日	種別	水道浄水
採水年月日	令和3年12月14日	採水時刻	8時40分
天候	前日 雪 当日 晴	採水時の温度	気温 1.9 ℃ 水温 8.7 ℃
採水場所 (水道名等)	(71 栄村簡易水道 青倉) 公民館		
採水者	山田 雅也 (所属) 栄村役場 建設課 建設事業係		

検査項目	単位	検査結果	水質基準
pH値		7.4	5.8～8.6
塩化物イオン	mg/l	4.5	200以下
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.2	3以下
一般細菌	CFU/ml	0	100以下
大腸菌		陰性	検出されないこと
臭気		異常なし	異常でないこと
味		異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5未満	5以下
濁度	度	0.1未満	2以下
残留塩素	mg/l	0.2(採水者測定)	
－ 以 下 余 白 －			

判定及び備考	上記水質検査項目については水質基準に適合する。
検査期日	令和3年12月14日 ～ 令和3年12月22日
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター
検査責任者	検査部長 北村 晋

浄水水質検査結果書

No. B2100358-017 1/1
令和3年12月23日

厚生労働大臣登録水質検査機関 第18号
長野県長野市アークス13番1号
一般社団法人長野市薬剤師会
会長 原 澄

栄村長 宮川 幹雄 様

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県下水内郡栄村大字北信3433 栄村長 宮川 幹雄		
受付年月日	令和3年12月14日	種別	水道浄水
採水年月日	令和3年12月14日	採水時刻	11時00分
天候	前日 雪 当日 晴	採水時の温度	気温 7.5 ℃ 水温 8.8 ℃
採水場所 (水道名等)	(73 栄村簡易水道 森) 重機格納庫		
採水者	山田 雅也 (所属) 栄村役場 建設課 建設事業係		

検査項目	単位	検査結果	水質基準
pH値		7.6	5.8～8.6
塩化物イオン	mg/l	3.7	200以下
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/l	0.2	3以下
一般細菌	CFU/ml	0	100以下
大腸菌		陰性	検出されないこと
臭気		異常なし	異常でないこと
味		異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5未満	5以下
濁度	度	0.1未満	2以下
残留塩素	mg/l	0.4（採水者測定）	
－ 以 下 余 白 －			

判定及び備考	上記水質検査項目については水質基準に適合する。
検査期日	令和3年12月14日 ～ 令和3年12月22日
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター
検査責任者	検査部長 北村 晋

浄水水質検査結果書

No. B2100358-018 1/1
令和3年12月23日

厚生労働大臣登録水質検査機関　第18号
長野県長野市アークス13番11号
一般社団法人長野市薬剤師会
会長　原　澄

栄村長　宮川　幹雄　様

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県下水内郡栄村大字北信3433　栄村長　宮川　幹雄		
受付年月日	令和3年12月14日	種別	水道浄水
採水年月日	令和3年12月14日	採水時刻	10時40分
天候	前日 雪　　当日 晴	採水時の温度	気温 4.9 ℃　　水温 10.2 ℃
採水場所 (水道名等)	(77　栄村簡易水道　長瀬・切欠)　山田宅		
採水者	山田　雅也　　(所属) 栄村役場　建設課　建設事業係		

検査項目	単位	検査結果	水質基準
ｐＨ値		7.4	5.8～8.6
塩化物イオン	mg/l	5.8	200以下
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/l	0.2未満	3以下
一般細菌	CFU/ml	0	100以下
大腸菌		陰性	検出されないこと
臭気		異常なし	異常でないこと
味		異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5未満	5以下
濁度	度	0.1未満	2以下
残留塩素	mg/l	0.3（採水者測定）	
－ 以 下 余 白 －			

判定及び備考	上記水質検査項目については水質基準に適合する。
検査期日	令和3年12月14日　～　令和3年12月22日
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会　検査センター
検査責任者	検査部長　北村　晋

浄水水質検査結果書

No. B2100358-007 1/1
令和3年12月23日
厚生労働大臣登録水質検査機関　第18号
長野県長野市アークス13番11号
一般社団法人長野市薬剤師会
会長　原　澄

栄村長　宮川　幹雄　様

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県下水内郡栄村大字北信3433　栄村長　宮川　幹雄		
受付年月日	令和3年12月14日	種別	水道浄水
採水年月日	令和3年12月14日	採水時刻	11時20分
天候	前日 雪　　当日 晴	採水時の温度	気温 -1 ℃　　水温 6.5 ℃
採水場所 (水道名等)	(82　栄村簡易水道　小赤沢)　重機車庫		
採水者	山本　光輝　　(所属) 栄村役場　建設課　建設事業係		

検査項目	単位	検査結果	水質基準
ｐＨ値		6.9	5.8～8.6
塩化物イオン	mg/l	1.9	200以下
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/l	0.2未満	3以下
一般細菌	CFU/ml	0	100以下
大腸菌		陰性	検出されないこと
臭気		異常なし	異常でないこと
味		異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5未満	5以下
濁度	度	0.1未満	2以下
残留塩素	mg/l	0.1（採水者測定）	
－ 以 下 余 白 －			

判定及び備考	上記水質検査項目については水質基準に適合する。
検査期日	令和3年12月14日　～　令和3年12月22日
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会　検査センター
検査責任者	検査部長　北村　晋

浄水水質検査結果書

No. B2100358-019 1/1
令和3年12月23日
厚生労働大臣登録水質検査機関 第18号
長野県長野市アークス13番11号
一般社団法人長野市薬剤師会
会長 原 澄

栄村長 宮川 幹雄 様

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県下水内郡栄村大字北信3433 栄村長 宮川 幹雄		
受付年月日	令和3年12月14日	種別	水道浄水
採水年月日	令和3年12月14日	採水時刻	10時33分
天候	前日 雪 当日 晴	採水時の温度	気温 2.7 ℃ 水温 8.5 ℃
採水場所 (水道名等)	(173 栄村簡易水道 北野・中野・極野) 公民館		
採水者	山田 雅也 (所属) 栄村役場 建設課 建設事業係		

検査項目	単位	検査結果	水質基準
pH値		6.8	5.8～8.6
塩化物イオン	mg/l	2.5	200以下
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.2	3以下
一般細菌	CFU/ml	0	100以下
大腸菌		陰性	検出されないこと
臭気		異常なし	異常でないこと
味		異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5未満	5以下
濁度	度	0.1未満	2以下
残留塩素	mg/l	0.2(採水者測定)	
－ 以 下 余 白 －			

判定及び備考	上記水質検査項目については水質基準に適合する。
検査期日	令和3年12月14日 ～ 令和3年12月22日
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター
検査責任者	検査部長 北村 晋

浄水水質検査結果書

No. B2100358-020 1/1
令和3年12月23日

厚生労働大臣登録水質検査機関 第18号
長野県長野市アークス13番11号
一般社団法人長野市薬剤師会
会長 原 澄

栄村長 宮川 幹雄 様

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県下水内郡栄村大字北信3433 栄村長 宮川 幹雄		
受付年月日	令和3年12月14日	種別	水道浄水
採水年月日	令和3年12月14日	採水時刻	10時45分
天候	前日 雪 当日 晴	採水時の温度	気温 5.8 ℃ 水温 8.2 ℃
採水場所 (水道名等)	(244 栄村簡易水道 雪坪・志久見・柳在家) 関澤宅		
採水者	山田 雅也 (所属) 栄村役場 建設課 建設事業係		

検査項目	単位	検査結果	水質基準
pH値		8.0	5.8～8.6
塩化物イオン	mg/l	2.4	200以下
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.2	3以下
一般細菌	CFU/ml	0	100以下
大腸菌		陰性	検出されないこと
臭気		異常なし	異常でないこと
味		異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5未満	5以下
濁度	度	0.1未満	2以下
残留塩素	mg/l	0.1(採水者測定)	
－ 以 下 余 白 －			

判定及び備考	上記水質検査項目については水質基準に適合する。
検査期日	令和3年12月14日 ～ 令和3年12月22日
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター
検査責任者	検査部長 北村 晋

浄水水質検査結果書

No. B2100358-021 1/1
令和3年12月23日
厚生労働大臣登録水質検査機関 第18号
長野県長野市アークス13番11号
一般社団法人長野市薬剤師会
会長 原 澄

栄村長 宮川 幹雄 様

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県下水内郡栄村大字北信3433 栄村長 宮川 幹雄		
受付年月日	令和3年12月14日	種別	水道浄水
採水年月日	令和3年12月14日	採水時刻	11時12分
天候	前日 雪 当日 晴	採水時の温度	気温 5.7 ℃ 水温 12.3 ℃
採水場所 (水道名等)	(257 栄村簡易水道 トマトの国)		
採水者	山田 雅也 (所属) 栄村役場 建設課 建設事業係		

検査項目	単位	検査結果	水質基準
pH値		7.7	5.8～8.6
塩化物イオン	mg/l	4.0	200以下
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/l	0.2未満	3以下
一般細菌	CFU/ml	0	100以下
大腸菌		陰性	検出されないこと
臭気		異常なし	異常でないこと
味		異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5未満	5以下
濁度	度	0.1未満	2以下
残留塩素	mg/l	0.2（採水者測定）	
－ 以 下 余 白 －			

判定及び備考	上記水質検査項目については水質基準に適合する。
検査期日	令和3年12月14日 ～ 令和3年12月22日
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター
検査責任者	検査部長 北村 晋

浄水水質検査結果書

No. B2100358-001 1/1
令和3年12月23日

厚生労働大臣登録水質検査機関 第18号
長野県長野市アークス13番1号
一般社団法人長野市薬剤師会
会長 原 澄

栄村長　宮川　幹雄　様

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県下水内郡栄村大字北信3433　栄村長　宮川　幹雄		
受付年月日	令和3年12月14日	種別	水道浄水
採水年月日	令和3年12月14日	採水時刻	9時30分
天候	前日 雪　　当日 晴	採水時の温度	気温 5.4 ℃　　水温 8.5 ℃
採水場所 (水道名等)	(63　栄村簡易水道　小滝)　中沢宅		
採水者	山田　雅也　　(所属) 栄村役場　建設課　建設事業係		

検査項目	単位	検査結果	水質基準
pH値		7.5	5.8～8.6
塩化物イオン	mg/l	4.7	200以下
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/l	0.3	3以下
一般細菌	CFU/ml	0	100以下
大腸菌		陰性	検出されないこと
臭気		異常なし	異常でないこと
味		異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5未満	5以下
濁度	度	0.1未満	2以下
残留塩素	mg/l	0.2（採水者測定）	
－ 以 下 余 白 －			

判定及び備考	上記水質検査項目については水質基準に適合する。
検査期日	令和3年12月14日　～　令和3年12月22日
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会　検査センター
検査責任者	検査部長　北村　晋

浄水水質検査結果書

No. B2100358-002 1/1
令和3年12月23日
厚生労働大臣登録水質検査機関　第18号
長野県長野市アークス13番11号
一般社団法人長野市薬剤師会
会長　原　澄

栄村長　宮川　幹雄　様

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県下水内郡栄村大字北信3433　栄村長　宮川　幹雄		
受付年月日	令和3年12月14日	種別	水道浄水
採水年月日	令和3年12月14日	採水時刻	10時55分
天候	前日 雪　　当日 晴	採水時の温度	気温 -0.2 ℃　　水温 8.0 ℃
採水場所 (水道名等)	(66　栄村簡易水道　長俣)　秋山小学校		
採水者	山本　光輝　　(所属) 栄村役場　建設課　建設事業係		

検査項目	単位	検査結果	水質基準
ｐＨ値		7.4	5.8～8.6
塩化物イオン	mg/l	2.8	200以下
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/l	0.4	3以下
一般細菌	CFU/ml	0	100以下
大腸菌		陰性	検出されないこと
臭気		異常なし	異常でないこと
味		異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5未満	5以下
濁度	度	0.1未満	2以下
残留塩素	mg/l	0.2（採水者測定）	
－ 以 下 余 白 －			

判定及び備考	上記水質検査項目については水質基準に適合する。
検査期日	令和3年12月14日　～　令和3年12月22日
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会　検査センター
検査責任者	検査部長　北村　晋

浄水水質検査結果書

No. B2100358-003 1/1
令和3年12月23日
厚生労働大臣登録水質検査機関 第18号
長野県長野市アークス13番11号
一般社団法人長野市薬剤師会
会長 原 澄

栄村長 宮川 幹雄 様

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県下水内郡栄村大字北信3433 栄村長 宮川 幹雄		
受付年月日	令和3年12月14日	種別	水道浄水
採水年月日	令和3年12月14日	採水時刻	9時10分
天候	前日 雪 当日 晴	採水時の温度	気温 3.0 ℃ 水温 7.7 ℃
採水場所 (水道名等)	(67 栄村簡易水道 泉平) 武田宅		
採水者	山田 雅也 (所属) 栄村役場 建設課 建設事業係		

検査項目	単位	検査結果	水質基準
pH値		8.1	5.8～8.6
塩化物イオン	mg/l	2.7	200以下
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/l	0.2未満	3以下
一般細菌	CFU/ml	0	100以下
大腸菌		陰性	検出されないこと
臭気		異常なし	異常でないこと
味		異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5未満	5以下
濁度	度	0.1未満	2以下
残留塩素	mg/l	0.3（採水者測定）	
－ 以 下 余 白 －			

判定及び備考	上記水質検査項目については水質基準に適合する。
検査期日	令和3年12月14日 ～ 令和3年12月22日
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター
検査責任者	検査部長 北村 晋

浄水水質検査結果書

No. B2100358-004 1/1
令和3年12月23日

厚生労働大臣登録水質検査機関 第18号
長野県長野市アークス13番11号
一般社団法人長野市薬剤師会
会長 原 澄

栄村長 宮川 幹雄 様

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県下水内郡栄村大字北信3433 栄村長 宮川 幹雄		
受付年月日	令和3年12月14日	種別	水道浄水
採水年月日	令和3年12月14日	採水時刻	10時05分
天候	前日 雪 当日 晴	採水時の温度	気温 -1.1 ℃ 水温 7.5 ℃
採水場所 (水道名等)	(72 栄村簡易水道 和山) 公民館		
採水者	山本 光輝 (所属) 栄村役場 建設課 建設事業係		

検査項目	単位	検査結果	水質基準
pH値		7.0	5.8～8.6
塩化物イオン	mg/l	1.6	200以下
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.3	3以下
一般細菌	CFU/ml	0	100以下
大腸菌		陰性	検出されないこと
臭気		異常なし	異常でないこと
味		異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5未満	5以下
濁度	度	0.1未満	2以下
残留塩素	mg/l	0.2(採水者測定)	
－ 以 下 余 白 －			

判定及び備考	上記水質検査項目については水質基準に適合する。
検査期日	令和3年12月14日 ～ 令和3年12月22日
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター
検査責任者	検査部長 北村 晋

浄水水質検査結果書

No. B2100358-005 1/1
令和3年12月23日

厚生労働大臣登録水質検査機関 第18号
長野県長野市アーク7-13番1号
一般社団法人長野市薬剤師会
会長 原 澄

栄村長 宮川 幹雄 様

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県下水内郡栄村大字北信3433 栄村長 宮川 幹雄		
受付年月日	令和3年12月14日	種別	水道浄水
採水年月日	令和3年12月14日	採水時刻	10時25分
天候	前日 雪 当日 晴	採水時の温度	気温 2.6 ℃ 水温 6.2 ℃
採水場所 (水道名等)	(78 栄村簡易水道 天代) 斉藤宅		
採水者	山田 雅也 (所属) 栄村役場 建設課 建設事業係		

検査項目	単位	検査結果	水質基準
pH値		6.3	5.8～8.6
塩化物イオン	mg/l	2.4	200以下
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/l	0.2	3以下
一般細菌	CFU/ml	0	100以下
大腸菌		陰性	検出されないこと
臭気		異常なし	異常でないこと
味		異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5未満	5以下
濁度	度	0.1	2以下
残留塩素	mg/l	0.1（採水者測定）	
－ 以 下 余 白 －			

判定及び備考	上記水質検査項目については水質基準に適合する。
検査期日	令和3年12月14日 ～ 令和3年12月22日
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター
検査責任者	検査部長 北村 晋

浄水水質検査結果書

No. B2100358-006 1/1
令和3年12月23日
厚生労働大臣登録水質検査機関　第18号
長野県長野市アークス13番1号
一般社団法人長野市薬剤師会
会長　原　澄

栄村長　宮川　幹雄　様

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県下水内郡栄村大字北信3433　栄村長　宮川　幹雄		
受付年月日	令和3年12月14日	種別	水道浄水
採水年月日	令和3年12月14日	採水時刻	10時05分
天候	前日 雪　　当日 晴	採水時の温度	気温 2.5 ℃　　水温 7.7 ℃
採水場所 (水道名等)	(79　栄村簡易水道　坪野)　公民館		
採水者	山田　雅也　　(所属) 栄村役場　建設課　建設事業係		

検査項目	単位	検査結果	水質基準
ｐＨ値		6.6	5.8～8.6
塩化物イオン	mg/l	2.6	200以下
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/l	0.2	3以下
一般細菌	CFU/ml	0	100以下
大腸菌		陰性	検出されないこと
臭気		異常なし	異常でないこと
味		異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5未満	5以下
濁度	度	0.1未満	2以下
残留塩素	mg/l	0.1（採水者測定）	
－ 以 下 余 白 －			

判定及び備考	上記水質検査項目については水質基準に適合する。
検査期日	令和3年12月14日　～　令和3年12月22日
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会　検査センター
検査責任者	検査部長　北村　晋

浄水水質検査結果書

No. B2100358-008 1/1
令和3年12月23日
厚生労働大臣登録水質検査機関　第18号
長野県長野市アーク258番11号
一般社団法人長野市薬剤師会
会長　原　潤

栄村長　宮川　幹雄　様

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県下水内郡栄村大字北信3433　栄村長　宮川　幹雄		
受付年月日	令和3年12月14日	種別	水道浄水
採水年月日	令和3年12月14日	採水時刻	9時50分
天候	前日 雪　　当日 晴	採水時の温度	気温 3.1 ℃　　水温 4.8 ℃
採水場所 (水道名等)	(165　栄村簡易水道　天地・原向)　山本宅		
採水者	山田　雅也　　(所属) 栄村役場　建設課　建設事業係		

検査項目	単位	検査結果	水質基準
ｐＨ値		8.1	5.8～8.6
塩化物イオン	mg/l	2.8	200以下
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/l	0.2未満	3以下
一般細菌	CFU/ml	0	100以下
大腸菌		陰性	検出されないこと
臭気		異常なし	異常でないこと
味		異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5未満	5以下
濁度	度	0.1未満	2以下
残留塩素	mg/l	0.3（採水者測定）	
－ 以 下 余 白 －			

判定及び備考	上記水質検査項目については水質基準に適合する。
検査期日	令和3年12月14日　～　令和3年12月22日
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会　検査センター
検査責任者	検査部長　北村　晋

浄水水質検査結果書

No. B2100358-009 1/1
令和3年12月23日

厚生労働大臣登録水質検査機関 第18号
長野県長野市アークス33番11号
一般社団法人長野市薬剤師会
会長 原 澄

栄村長 宮川 幹雄 様

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県下水内郡栄村大字北信3433 栄村長 宮川 幹雄		
受付年月日	令和3年12月14日	種別	水道浄水
採水年月日	令和3年12月14日	採水時刻	10時30分
天候	前日 雪 当日 晴	採水時の温度	気温 2.3 ℃ 水温 5.2 ℃
採水場所 (水道名等)	(170 栄村簡易水道 上野原) 公民館		
採水者	山本 光輝 (所属) 栄村役場 建設課 建設事業係		

検査項目	単位	検査結果	水質基準
pH値		7.1	5.8～8.6
塩化物イオン	mg/l	1.5	200以下
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.3	3以下
一般細菌	CFU/ml	0	100以下
大腸菌		陰性	検出されないこと
臭気		異常なし	異常でないこと
味		異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5未満	5以下
濁度	度	0.1未満	2以下
残留塩素	mg/l	0.2(採水者測定)	
－ 以 下 余 白 －			

判定及び備考	上記水質検査項目については水質基準に適合する。
検査期日	令和3年12月14日 ～ 令和3年12月22日
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター
検査責任者	検査部長 北村 晋

浄水水質検査結果書

No. B2100358-010 1/1
令和3年12月23日

厚生労働大臣登録水質検査機関 第18号
長野県長野市アーク天13番11号
一般社団法人長野市薬剤師会
会長 原 澄

栄村長 宮川 幹雄 様

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県下水内郡栄村大字北信3433 栄村長 宮川 幹雄		
受付年月日	令和3年12月14日	種別	水道浄水
採水年月日	令和3年12月14日	採水時刻	10時45分
天候	前日 雪 当日 晴	採水時の温度	気温 -0.2 ℃ 水温 6.5 ℃
採水場所 (水道名等)	(185 栄村簡易水道 屋敷) 公民館		
採水者	山本 光輝 (所属) 栄村役場 建設課 建設事業係		

検査項目	単位	検査結果	水質基準
pH値		7.6	5.8～8.6
塩化物イオン	mg/l	1.4	200以下
有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.2	3以下
一般細菌	CFU/ml	0	100以下
大腸菌		陰性	検出されないこと
臭気		異常なし	異常でないこと
味		異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5未満	5以下
濁度	度	0.1未満	2以下
残留塩素	mg/l	0.1 (採水者測定)	
－ 以 下 余 白 －			

判定及び備考	上記水質検査項目については水質基準に適合する。
検査期日	令和3年12月14日 ～ 令和3年12月22日
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター
検査責任者	検査部長 北村 晋