

## 浄水水質検査結果書

No. B2100106-011 1/1

令和3年6月14日

厚生労働大臣登録水質検査機関 第18号

長野県長野市アークス13番11号

一般社団法人長野市薬剤師会

澄原 會長

栄村長 宮川 幹雄 様

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

|                |                                                   |        |                        |
|----------------|---------------------------------------------------|--------|------------------------|
| 依頼者            | 長野県下水内郡栄村大字北信3433 栄村長 宮川 幹雄                       |        |                        |
| 受付年月日          | 令和3年6月8日                                          | 種別     | 水道浄水                   |
| 採水年月日          | 令和3年6月8日                                          | 採水時刻   | 8時47分                  |
| 天候             | 前日 晴れ          当日 晴れ                              | 採水時の温度 | 気温 27.3℃      水温 19.8℃ |
| 採水場所<br>(水道名等) | (64 栄村簡易水道 平滝)    油科宅                             |        |                        |
| 採水者            | 山田 雅也                         (所属) 栄村役場 建設課 建設事業係 |        |                        |

[illegible]

|        |                                                                                                 |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 判定及び備考 | 上記水質検査項目については水質基準に適合する。                                                                         |
| 検査期日   | 令和3年6月8日 ～ 令和3年6月11日                                                                            |
| 検査機関   | 一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター                                                                            |
| 検査責任者  | 検査部長 北村 晋  |

## 浄水水質検査結果書

No. B2100106-012 1/1

令和3年6月14日

厚生労働大臣登録水質検査機関 第18号

長野県長野市アークス13番11号

一般社団法人長野市薬剤師会

澄原 会長

栄村長 宮川 幹雄 様

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

|                |                                                |        |                            |
|----------------|------------------------------------------------|--------|----------------------------|
| 依頼者            | 長野県下水内郡栄村大字北信3433 栄村長 宮川 幹雄                    |        |                            |
| 受付年月日          | 令和3年6月8日                                       | 種別     | 水道浄水                       |
| 採水年月日          | 令和3年6月8日                                       | 採水時刻   | 8時54分                      |
| 天候             | 前日 晴れ          当日 晴れ                           | 採水時の温度 | 気温 26.0℃          水温 14.3℃ |
| 採水場所<br>(水道名等) | (65 栄村簡易水道 白鳥) 月岡宅                             |        |                            |
| 採水者            | 山田 雅也                      (所属) 栄村役場 建設課 建設事業係 |        |                            |

[illegible]

|        |                                                                                                 |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 判定及び備考 | 上記水質検査項目については水質基準に適合する。                                                                         |
| 検査期日   | 令和3年6月8日 ～ 令和3年6月11日                                                                            |
| 検査機関   | 一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター                                                                            |
| 検査責任者  | 検査部長 北村 晋  |









令和3年6月14日

長野県長野市アークス13番11号

澄原会長

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

[illegible]

|        |                         |
|--------|-------------------------|
| 判定及び備考 | 上記水質検査項目については水質基準に適合する。 |
| 検査期日   | 令和3年6月8日 ～ 令和3年6月11日    |
| 検査機関   | 一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター    |
| 検査責任者  | 検査部長 北村 晋               |



## 浄水水質検査結果書

No. B2100106-018 1/1

令和3年6月14日

厚生労働大臣登録水質検査機関 第18号

長野県長野市アーク13番11号

一般社団法人長野市薬剤師会

澄原会長

栄村長 宮川 幹雄 様

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

|                |                                                |        |                            |
|----------------|------------------------------------------------|--------|----------------------------|
| 依頼者            | 長野県下水内郡栄村大字北信3433 栄村長 宮川 幹雄                    |        |                            |
| 受付年月日          | 令和3年6月8日                                       | 種別     | 水道浄水                       |
| 採水年月日          | 令和3年6月8日                                       | 採水時刻   | 10時38分                     |
| 天候             | 前日 晴れ          当日 晴れ                           | 採水時の温度 | 気温 27.1℃          水温 19.3℃ |
| 採水場所<br>(水道名等) | (77 栄村簡易水道 長瀬・切欠) 斉藤宅                          |        |                            |
| 採水者            | 山田 雅也                      (所属) 栄村役場 建設課 建設事業係 |        |                            |

[illegible]

|        |                                                                                                 |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 判定及び備考 | 上記水質検査項目については水質基準に適合する。                                                                         |
| 検査期日   | 令和3年6月8日 ～ 令和3年6月11日                                                                            |
| 検査機関   | 一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター                                                                            |
| 検査責任者  | 検査部長 北村 晋  |



## 浄水水質検査結果書

No. B2100106-019 1/1

令和3年6月14日

厚生労働大臣登録水質検査機関 第18号

長野県長野市アークス13番11号

一般社団法人長野市薬剤師会

澄原 会長

栄村長 宮川 幹雄 様

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

|                |                                            |        |                        |
|----------------|--------------------------------------------|--------|------------------------|
| 依頼者            | 長野県下水内郡栄村大字北信3433 栄村長 宮川 幹雄                |        |                        |
| 受付年月日          | 令和3年6月8日                                   | 種別     | 水道浄水                   |
| 採水年月日          | 令和3年6月8日                                   | 採水時刻   | 10時32分                 |
| 天候             | 前日 晴れ      当日 晴れ                           | 採水時の温度 | 気温 26.9℃      水温 17.8℃ |
| 採水場所<br>(水道名等) | (173 栄村簡易水道 北野・中野・極野) 公民館                  |        |                        |
| 採水者            | 山田 雅也                  (所属) 栄村役場 建設課 建設事業係 |        |                        |

[illegible]

|        |                         |
|--------|-------------------------|
| 判定及び備考 | 上記水質検査項目については水質基準に適合する。 |
| 検査期日   | 令和3年6月8日 ～ 令和3年6月11日    |
| 検査機関   | 一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター    |
| 検査責任者  | 検査部長 北村 晋               |









## 浄水水質検査結果書

No. B2100106-003 1/1

令和3年6月14日

厚生労働大臣登録水質検査機関 第18号

長野県長野市アークス13番11号

一般社団法人長野市薬剤師会

澄

栄村長 宮川 幹雄 様

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

|                |                                                |        |                            |
|----------------|------------------------------------------------|--------|----------------------------|
| 依頼者            | 長野県下水内郡栄村大字北信3433 栄村長 宮川 幹雄                    |        |                            |
| 受付年月日          | 令和3年6月8日                                       | 種別     | 水道浄水                       |
| 採水年月日          | 令和3年6月8日                                       | 採水時刻   | 9時06分                      |
| 天候             | 前日 晴れ          当日 晴れ                           | 採水時の温度 | 気温 26.3℃          水温 15.2℃ |
| 採水場所<br>(水道名等) | (67 栄村簡易水道 泉平)    武田宅                          |        |                            |
| 採水者            | 山田 雅也                      (所属) 栄村役場 建設課 建設事業係 |        |                            |

[illegible]

|        |                                                                                                 |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 判定及び備考 | 上記水質検査項目については水質基準に適合する。                                                                         |
| 検査期日   | 令和3年6月8日 ～ 令和3年6月11日                                                                            |
| 検査機関   | 一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター                                                                            |
| 検査責任者  | 検査部長 北村 晋  |









## 浄水水質検査結果書

No. B2100106-009 1/1

令和3年6月14日

厚生労働大臣登録水質検査機関 第18号

長野県長野市アークス13番11号

一般社団法人長野市薬剤師会

澄 原 会 長

栄村長 宮川 幹雄 様

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

|                |                                               |        |                            |
|----------------|-----------------------------------------------|--------|----------------------------|
| 依頼者            | 長野県下水内郡栄村大字北信3433 栄村長 宮川 幹雄                   |        |                            |
| 受付年月日          | 令和3年6月8日                                      | 種別     | 水道浄水                       |
| 採水年月日          | 令和3年6月8日                                      | 採水時刻   | 9時00分                      |
| 天候             | 前日 晴れ          当日 晴れ                          | 採水時の温度 | 気温 23.0℃          水温 16.8℃ |
| 採水場所<br>(水道名等) | (170 栄村簡易水道 上野原) 公民館                          |        |                            |
| 採水者            | 岡 一太                      (所属) 栄村役場 建設課 建設事業係 |        |                            |

[illegible]

|        |                         |
|--------|-------------------------|
| 判定及び備考 | 上記水質検査項目については水質基準に適合する。 |
| 検査期日   | 令和3年6月8日 ～ 令和3年6月11日    |
| 検査機関   | 一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター    |
| 検査責任者  | 検査部長 北村 晋               |

