令和３年度　平滝地区　浄水水質検査結果表

	検査項目	基準値	採水月											
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	PH値	5.8以上8.6以下	8.0	8.1	8.0	8.0	8.1	8.0	8.0	8.0	7.8	7.9	7.9	8.0
2	塩化物イオン	200mg/l以下	3.4	3.6	3.4	3.4	3.5	3.4	3.6	3.4	3.6	3.4	3.3	3.4
3	有機物（TOCの量）	3mg/l以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満
4	一般細菌	100CFU/ml以下	0	0	13	10	0	0	0	0	0	0	0	0
5	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
6	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
7	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
8	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
9	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
10	クロロ酢酸	0.02mg/l以下		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	
11	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	
12	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	
13	クロロホルム	0.06mg/l以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
14	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
15	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
16	ブロモホルム	0.09mg/l以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
17	総トリハロメタン	0.1mg/l以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
18	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下		0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満	
19	臭素酸	0.01mg/l以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
20	塩素酸	0.6mg/l以下		0.06未満			0.06未満			0.06未満			0.06未満	
21	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
22	四塩化炭素	0.002mg/l以下												
23	ｼｽ･ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下												
24	ジクロロメタン	0.02mg/l以下												
25	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下												
26	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下												
27	ベンゼン	0.01mg/l以下												
28	カドミウム	0.003mg/l以下												
29	水銀	0.0005mg/l以下												
30	セレン	0.01mg/l以下												
31	鉛	0.01mg/l以下												
32	ヒ素	0.01mg/l以下												
33	六価クロム	0.02mg/l以下												
34	ホウ素	1.0mg/l以下												
35	亜鉛	1.0mg/l以下												
36	アルミニウム	0.2mg/l以下												
37	鉄	0.3mg/l以下												
38	銅	1.0mg/l以下												
39	ナトリウム	200mg/l以下												
40	マンガン	0.05mg/l以下												
41	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下												
42	硝酸態窒素及亜硝酸態窒素	10mg/l以下												
43	フッ素	0.8mg/l以下												
44	ｶﾙｼｳﾑ･ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/l以下												
45	蒸発残留物	500mg/l以下												
46	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下												
47	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下												
48	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下												
49	フェノール類	0.005mg/l以下												
50	ジェオスミン	0.01μg/l以下												
51	2-メチルイソボルネオール	0.01μg/l以下												
52	残留塩素		0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2

令和３年度　白鳥地区　浄水水質検査結果表

	検査項目	基準値	採水月											
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	PH値	5.8以上8.6以下	8.0	8.1	8.0	8.0	8.1	8.0	8.0	8.0	7.9	7.9	7.9	8.0
2	塩化物イオン	200mg/l以下	3.8	3.9	3.9	4.0	4.0	3.9	4.1	4.0	3.9	3.8	3.9	4.0
3	有機物（TOCの量）	3mg/l以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2	0.2未満	0.2未満	0.2未満
4	一般細菌	100CFU/ml以下	0	0	4	5	0	0	0	0	0	0	0	0
5	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
6	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
7	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
8	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
9	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
10	クロロ酢酸	0.02mg/l以下		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	
11	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	
12	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	
13	クロロホルム	0.06mg/l以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
14	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
15	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
16	ブロモホルム	0.09mg/l以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
17	総トリハロメタン	0.1mg/l以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
18	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下		0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満	
19	臭素酸	0.01mg/l以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
20	塩素酸	0.6mg/l以下		0.06未満			0.06未満			0.06未満			0.06未満	
21	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
22	四塩化炭素	0.002mg/l以下												
23	ｼｽ･ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下												
24	ジクロロメタン	0.02mg/l以下												
25	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下												
26	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下												
27	ベンゼン	0.01mg/l以下												
28	カドミウム	0.003mg/l以下												
29	水銀	0.0005mg/l以下												
30	セレン	0.01mg/l以下												
31	鉛	0.01mg/l以下												
32	ヒ素	0.01mg/l以下												
33	六価クロム	0.02mg/l以下												
34	ホウ素	1.0mg/l以下												
35	亜鉛	1.0mg/l以下												
36	アルミニウム	0.2mg/l以下												
37	鉄	0.3mg/l以下												
38	銅	1.0mg/l以下												
39	ナトリウム	200mg/l以下												
40	マンガン	0.05mg/l以下												
41	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下												
42	硝酸態窒素及亜硝酸態窒素	10mg/l以下												
43	フッ素	0.8mg/l以下												
44	ｶﾙｼｳﾑ･ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/l以下												
45	蒸発残留物	500mg/l以下												
46	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下												
47	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下												
48	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下												
49	フェノール類	0.005mg/l以下												
50	ジェオスミン	0.01μg/l以下												
51	2-メチルイソボルネオール	0.01μg/l以下												
52	残留塩素		0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2

令和３年度　百合居地区　浄水水質検査結果表

	検査項目	基準値	採水月											
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	PH値	5.8以上8.6以下	7.5	7.7	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	7.7	7.6	7.6	7.6	7.7
2	塩化物イオン	200mg/l 以下	4.0	3.8	3.8	3.7	3.7	3.8	3.9	3.8	3.9	3.9	3.8	3.9
3	有機物（TOCの量）	3mg/l 以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2	0.2	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満
4	一般細菌	100CFU/ml 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
6	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
7	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
8	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
9	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
10	クロロ酢酸	0.02mg/l 以下		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	
11	ジクロロ酢酸	0.03mg/l 以下		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	
12	トリクロロ酢酸	0.03mg/l 以下		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	
13	クロロホルム	0.06mg/l 以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
14	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l 以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
15	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l 以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
16	ブロモホルム	0.09mg/l 以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
17	総トリハロメタン	0.1mg/l 以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
18	ホルムアルデヒド	0.08mg/l 以下		0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満	
19	臭素酸	0.01mg/l 以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
20	塩素酸	0.6mg/l 以下		0.06未満			0.06未満			0.06未満			0.08	
21	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l 以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
22	四塩化炭素	0.002mg/l 以下												
23	ｼｽ･ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l 以下												
24	ジクロロメタン	0.02mg/l 以下												
25	テトラクロロエチレン	0.01mg/l 以下												
26	トリクロロエチレン	0.01mg/l 以下												
27	ベンゼン	0.01mg/l 以下												
28	カドミウム	0.003mg/l 以下												
29	水銀	0.0005mg/l 以下												
30	セレン	0.01mg/l 以下												
31	鉛	0.01mg/l 以下												
32	ヒ素	0.01mg/l 以下												
33	六価クロム	0.02mg/l 以下												
34	ホウ素	1.0mg/l 以下												
35	亜鉛	1.0mg/l 以下												
36	アルミニウム	0.2mg/l 以下												
37	鉄	0.3mg/l 以下												
38	銅	1.0mg/l 以下												
39	ナトリウム	200mg/l 以下												
40	マンガン	0.05mg/l 以下												
41	亜硝酸態窒素	0.04mg/l 以下												
42	硝酸態窒素及亜硝酸態窒素	10mg/l 以下												
43	フッ素	0.8mg/l 以下												
44	ｶﾙｼｳﾑ･ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/l 以下												
45	蒸発残留物	500mg/l 以下												
46	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l 以下												
47	非イオン界面活性剤	0.02mg/l 以下												
48	1,4-ジオキサン	0.05mg/l 以下												
49	フェノール類	0.005mg/l 以下												
50	ジェオスミン	0.01 μg/l 以下												
51	2-メチルイソボルネオール	0.01 μg/l 以下												
52	残留塩素		0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3

令和３年度　中央地区　浄水水質検査結果表

	検査項目	基準値	採水月											
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	PH値	5.8以上8.6以下	6.7	6.7	6.8	6.8	6.7	6.7	6.6	6.5	6.4	6.5	6.5	6.6
2	塩化物イオン	200mg/l以下	2.9	2.9	2.8	2.7	2.8	2.5	3.2	2.8	2.7	2.9	2.6	2.7
3	有機物（TOCの量）	3mg/l以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満
4	一般細菌	100CFU/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
6	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
7	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
8	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
9	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
10	クロロ酢酸	0.02mg/l以下		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	
11	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	
12	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	
13	クロロホルム	0.06mg/l以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
14	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
15	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
16	ブロモホルム	0.09mg/l以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
17	総トリハロメタン	0.1mg/l以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
18	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下		0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満	
19	臭素酸	0.01mg/l以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
20	塩素酸	0.6mg/l以下		0.08			0.10			0.09			0.06未満	
21	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
22	四塩化炭素	0.002mg/l以下												
23	ｼｽ･ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下												
24	ジクロロメタン	0.02mg/l以下												
25	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下												
26	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下												
27	ベンゼン	0.01mg/l以下												
28	カドミウム	0.003mg/l以下												
29	水銀	0.0005mg/l以下												
30	セレン	0.01mg/l以下												
31	鉛	0.01mg/l以下												
32	ヒ素	0.01mg/l以下												
33	六価クロム	0.02mg/l以下												
34	ホウ素	1.0mg/l以下												
35	亜鉛	1.0mg/l以下												
36	アルミニウム	0.2mg/l以下												
37	鉄	0.3mg/l以下												
38	銅	1.0mg/l以下												
39	ナトリウム	200mg/l以下												
40	マンガン	0.05mg/l以下												
41	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下												
42	硝酸態窒素及亜硝酸態窒素	10mg/l以下												
43	フッ素	0.8mg/l以下												
44	ｶﾙｼｳﾑ･ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/l以下												
45	蒸発残留物	500mg/l以下												
46	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下												
47	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下												
48	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下												
49	フェノール類	0.005mg/l以下												
50	ジェオスミン	0.01μg/l以下												
51	2-メチルイソボルネオール	0.01μg/l以下												
52	残留塩素		0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.1	0.4	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2

令和３年度　横倉地区　浄水水質検査結果表

	検査項目	基準値	採水月											
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	PH値	5.8以上8.6以下	8.0	8.1	8.0	8.0	8.1	8.0	8.0	8.0	7.9	7.9	7.9	8.0
2	塩化物イオン	200mg/l 以下	4.2	4.1	3.9	3.9	4.0	4.1	4.5	4.1	4.1	4.1	4.0	4.1
3	有機物（TOCの量）	3mg/l 以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満
4	一般細菌	100CFU/ml 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
6	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
7	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
8	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
9	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
10	クロロ酢酸	0.02mg/l 以下		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	
11	ジクロロ酢酸	0.03mg/l 以下		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	
12	トリクロロ酢酸	0.03mg/l 以下		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	
13	クロロホルム	0.06mg/l 以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
14	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l 以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
15	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l 以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
16	ブロモホルム	0.09mg/l 以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
17	総トリハロメタン	0.1mg/l 以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
18	ホルムアルデヒド	0.08mg/l 以下		0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満	
19	臭素酸	0.01mg/l 以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
20	塩素酸	0.6mg/l 以下		0.06未満			0.06未満			0.06未満			0.06	
21	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l 以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
22	四塩化炭素	0.002mg/l 以下												
23	ｼｽ･ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l 以下												
24	ジクロロメタン	0.02mg/l 以下												
25	テトラクロロエチレン	0.01mg/l 以下												
26	トリクロロエチレン	0.01mg/l 以下												
27	ベンゼン	0.01mg/l 以下												
28	カドミウム	0.003mg/l 以下												
29	水銀	0.0005mg/l 以下												
30	セレン	0.01mg/l 以下												
31	鉛	0.01mg/l 以下												
32	ヒ素	0.01mg/l 以下												
33	六価クロム	0.02mg/l 以下												
34	ホウ素	1.0mg/l 以下												
35	亜鉛	1.0mg/l 以下												
36	アルミニウム	0.2mg/l 以下												
37	鉄	0.3mg/l 以下												
38	銅	1.0mg/l 以下												
39	ナトリウム	200mg/l 以下												
40	マンガン	0.05mg/l 以下												
41	亜硝酸態窒素	0.04mg/l 以下												
42	硝酸態窒素及亜硝酸態窒素	10mg/l 以下												
43	フッ素	0.8mg/l 以下												
44	ｶﾙｼｳﾑ･ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/l 以下												
45	蒸発残留物	500mg/l 以下												
46	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l 以下												
47	非イオン界面活性剤	0.02mg/l 以下												
48	1,4-ジオキサン	0.05mg/l 以下												
49	フェノール類	0.005mg/l 以下												
50	ジェオスミン	0.01 μg/l 以下												
51	2-メチルイソボルネオール	0.01 μg/l 以下												
52	残留塩素		0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.4	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2

令和３年度　青倉地区　浄水水質検査結果表

	検査項目	基準値	採水月											
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	PH値	5.8以上8.6以下	7.4	7.5	7.4	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4	7.4
2	塩化物イオン	200mg/l 以下	4.5	4.7	4.5	4.5	4.6	4.7	4.7	4.5	4.5	4.3	4.4	4.5
3	有機物（TOCの量）	3mg/l 以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2	0.2未満	0.2	0.2未満
4	一般細菌	100CFU/ml 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
6	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
7	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
8	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
9	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
10	クロロ酢酸	0.02mg/l 以下		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	
11	ジクロロ酢酸	0.03mg/l 以下		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	
12	トリクロロ酢酸	0.03mg/l 以下		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	
13	クロロホルム	0.06mg/l 以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
14	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l 以下		0.003			0.002			0.001未満			0.001未満	
15	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l 以下		0.002			0.001			0.001未満			0.001未満	
16	ブロモホルム	0.09mg/l 以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
17	総トリハロメタン	0.1mg/l 以下		0.005			0.003			0.001未満			0.001未満	
18	ホルムアルデヒド	0.08mg/l 以下		0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満	
19	臭素酸	0.01mg/l 以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
20	塩素酸	0.6mg/l 以下		0.11			0.10			0.10			0.11	
21	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l 以下		0.002			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
22	四塩化炭素	0.002mg/l 以下												
23	ｼｽ･ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l 以下												
24	ジクロロメタン	0.02mg/l 以下												
25	テトラクロロエチレン	0.01mg/l 以下												
26	トリクロロエチレン	0.01mg/l 以下												
27	ベンゼン	0.01mg/l 以下												
28	カドミウム	0.003mg/l 以下												
29	水銀	0.0005mg/l 以下												
30	セレン	0.01mg/l 以下												
31	鉛	0.01mg/l 以下												
32	ヒ素	0.01mg/l 以下												
33	六価クロム	0.02mg/l 以下												
34	ホウ素	1.0mg/l 以下												
35	亜鉛	1.0mg/l 以下												
36	アルミニウム	0.2mg/l 以下												
37	鉄	0.3mg/l 以下												
38	銅	1.0mg/l 以下												
39	ナトリウム	200mg/l 以下												
40	マンガン	0.05mg/l 以下												
41	亜硝酸態窒素	0.04mg/l 以下												
42	硝酸態窒素及亜硝酸態窒素	10mg/l 以下												
43	フッ素	0.8mg/l 以下												
44	ｶﾙｼｳﾑ･ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/l 以下												
45	蒸発残留物	500mg/l 以下												
46	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l 以下												
47	非イオン界面活性剤	0.02mg/l 以下												
48	1,4-ジオキサン	0.05mg/l 以下												
49	フェノール類	0.005mg/l 以下												
50	ジェオスミン	0.01 μg/l 以下												
51	2-メチルイソボルネオール	0.01 μg/l 以下												
52	残留塩素		0.3	0.4	0.2	0.3	0.2	0.8	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3

令和３年度　森地区　浄水水質検査結果表

	検査項目	基準値	採水月											
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	PH値	5.8以上8.6以下	7.6	7.7	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.5	7.4
2	塩化物イオン	200mg/l 以下	3.7	3.8	3.8	3.6	3.6	3.7	3.9	3.8	3.7	3.9	3.7	3.8
3	有機物（TOCの量）	3mg/l 以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2	0.2未満	0.2未満	0.2未満
4	一般細菌	100CFU/ml 以下	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
6	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
7	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
8	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
9	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
10	クロロ酢酸	0.02mg/l 以下		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	
11	ジクロロ酢酸	0.03mg/l 以下		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	
12	トリクロロ酢酸	0.03mg/l 以下		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	
13	クロロホルム	0.06mg/l 以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
14	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l 以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
15	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l 以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
16	ブロモホルム	0.09mg/l 以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
17	総トリハロメタン	0.1mg/l 以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
18	ホルムアルデヒド	0.08mg/l 以下		0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満	
19	臭素酸	0.01mg/l 以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
20	塩素酸	0.6mg/l 以下		0.06未満			0.06未満			0.10			0.06	
21	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l 以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
22	四塩化炭素	0.002mg/l 以下												
23	ｼｽ･ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l 以下												
24	ジクロロメタン	0.02mg/l 以下												
25	テトラクロロエチレン	0.01mg/l 以下												
26	トリクロロエチレン	0.01mg/l 以下												
27	ベンゼン	0.01mg/l 以下												
28	カドミウム	0.003mg/l 以下												
29	水銀	0.0005mg/l 以下												
30	セレン	0.01mg/l 以下												
31	鉛	0.01mg/l 以下												
32	ヒ素	0.01mg/l 以下												
33	六価クロム	0.02mg/l 以下												
34	ホウ素	1.0mg/l 以下												
35	亜鉛	1.0mg/l 以下												
36	アルミニウム	0.2mg/l 以下												
37	鉄	0.3mg/l 以下												
38	銅	1.0mg/l 以下												
39	ナトリウム	200mg/l 以下												
40	マンガン	0.05mg/l 以下												
41	亜硝酸態窒素	0.04mg/l 以下												
42	硝酸態窒素及亜硝酸態窒素	10mg/l 以下												
43	フッ素	0.8mg/l 以下												
44	ｶﾙｼｳﾑ･ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/l 以下												
45	蒸発残留物	500mg/l 以下												
46	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l 以下												
47	非イオン界面活性剤	0.02mg/l 以下												
48	1,4-ジオキサン	0.05mg/l 以下												
49	フェノール類	0.005mg/l 以下												
50	ジェオスミン	0.01 μg/l 以下												
51	2-メチルイソボルネオール	0.01 μg/l 以下												
52	残留塩素		0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.4	0.3	0.3	0.3

令和３年度　長瀬・切欠地区　浄水水質検査結果表

	検査項目	基準値	採水月											
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	PH値	5.8以上8.6以下	7.5	7.5	7.4	7.4	7.5	7.4	7.4	7.5	7.4	7.4	7.4	7.5
2	塩化物イオン	200mg/l 以下	5.5	5.8	5.7	5.8	5.9	5.9	6.2	6.0	5.8	5.3	5.5	5.6
3	有機物（TOCの量）	3mg/l 以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満
4	一般細菌	100CFU/ml 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
6	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
7	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
8	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
9	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
10	クロロ酢酸	0.02mg/l 以下		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	
11	ジクロロ酢酸	0.03mg/l 以下		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	
12	トリクロロ酢酸	0.03mg/l 以下		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	
13	クロロホルム	0.06mg/l 以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
14	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l 以下		0.001未満			0.002			0.001未満			0.001未満	
15	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l 以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
16	ブロモホルム	0.09mg/l 以下		0.001			0.002			0.001未満			0.001未満	
17	総トリハロメタン	0.1mg/l 以下		0.001			0.004			0.001未満			0.001未満	
18	ホルムアルデヒド	0.08mg/l 以下		0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満	
19	臭素酸	0.01mg/l 以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
20	塩素酸	0.6mg/l 以下		0.06未満			0.06未満			0.07			0.06	
21	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l 以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
22	四塩化炭素	0.002mg/l 以下								0.0002未満				
23	ｼｽ･ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l 以下								0.0002未満				
24	ジクロロメタン	0.02mg/l 以下								0.0005未満				
25	テトラクロロエチレン	0.01mg/l 以下								0.0002未満				
26	トリクロロエチレン	0.01mg/l 以下								0.0002未満				
27	ベンゼン	0.01mg/l 以下								0.0005未満				
28	カドミウム	0.003mg/l 以下								0.0003未満				
29	水銀	0.0005mg/l 以下								0.00005未満				
30	セレン	0.01mg/l 以下								0.001未満				
31	鉛	0.01mg/l 以下								0.001未満				
32	ヒ素	0.01mg/l 以下								0.001未満				
33	六価クロム	0.02mg/l 以下								0.002未満				
34	ホウ素	1.0mg/l 以下								0.02未満				
35	亜鉛	1.0mg/l 以下								0.005未満				
36	アルミニウム	0.2mg/l 以下								0.02未満				
37	鉄	0.3mg/l 以下								0.03未満				
38	銅	1.0mg/l 以下								0.01未満				
39	ナトリウム	200mg/l 以下								5.4				
40	マンガン	0.05mg/l 以下								0.005未満				
41	亜硝酸態窒素	0.04mg/l 以下								0.004未満				
42	硝酸態窒素及亜硝酸態窒素	10mg/l 以下								0.2				
43	フッ素	0.8mg/l 以下								0.05未満				
44	ｶﾙｼｳﾑ･ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/l 以下								42				
45	蒸発残留物	500mg/l 以下								95				
46	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l 以下								0.02未満				
47	非イオン界面活性剤	0.02mg/l 以下								0.005未満				
48	1,4-ジオキサン	0.05mg/l 以下								0.001未満				
49	フェノール類	0.005mg/l 以下								0.0005未満				
50	ジェオスミン	0.01 μg/l 以下								0.001未満				
51	2-メチルイソボルネオール	0.01 μg/l 以下								0.001未満				
52	残留塩素		0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3

令和３年度　小赤沢地区　浄水水質検査結果表

	検査項目	基準値	採水月											
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	PH値	5.8以上8.6以下	7.0	7.0	7.0	7.1	7.1	7.0	7.2	7.1	6.9	6.9	7.0	7.1
2	塩化物イオン	200mg/l以下	1.9	2.0	1.8	2.0	1.9	2.0	2.2	2.1	1.9	2.0	2.0	2.0
3	有機物（TOCの量）	3mg/l以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満
4	一般細菌	100CFU/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
6	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
7	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
8	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	1.3	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
9	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
10	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		
11	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		
12	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		
13	クロロホルム	0.06mg/l以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
14	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
15	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
16	ブロモホルム	0.09mg/l以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
17	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
18	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満		
19	臭素酸	0.01mg/l以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
20	塩素酸	0.6mg/l以下	0.06未満			0.07			0.11			0.06未満		
21	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
22	四塩化炭素	0.002mg/l以下							0.0002未満					
23	ｼｽ･ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下							0.0002未満					
24	ジクロロメタン	0.02mg/l以下							0.0005未満					
25	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下							0.0002未満					
26	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下							0.0002未満					
27	ベンゼン	0.01mg/l以下							0.0005未満					
28	カドミウム	0.003mg/l以下							0.0003未満					
29	水銀	0.0005mg/l以下							0.00005未満					
30	セレン	0.01mg/l以下							0.001未満					
31	鉛	0.01mg/l以下							0.001未満					
32	ヒ素	0.01mg/l以下							0.001未満					
33	六価クロム	0.02mg/l以下							0.002未満					
34	ホウ素	1.0mg/l以下							0.02未満					
35	亜鉛	1.0mg/l以下							0.005					
36	アルミニウム	0.2mg/l以下							0.02未満					
37	鉄	0.3mg/l以下							0.03未満					
38	銅	1.0mg/l以下							0.01					
39	ナトリウム	200mg/l以下							3.6					
40	マンガン	0.05mg/l以下							0.005未満					
41	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下							0.004未満					
42	硝酸態窒素及亜硝酸態窒素	10mg/l以下							0.1未満					
43	フッ素	0.8mg/l以下							0.05未満					
44	ｶﾙｼｳﾑ･ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/l以下							20					
45	蒸発残留物	500mg/l以下							62					
46	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下							0.02未満					
47	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下							0.005未満					
48	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下							0.001未満					
49	フェノール類	0.005mg/l以下							0.0005未満					
50	ジェオスミン	0.01μg/l以下							0.001未満					
51	2-メチルイソボルネオール	0.01μg/l以下							0.001未満					
52	残留塩素		0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2

令和３年度　北野・中野・極野地区　浄水水質検査結果表

	検査項目	基準値	採水月											
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	PH値	5.8以上8.6以下	7.0	7.1	7.1	7.0	6.8	7.0	7.0	7.0	6.8	6.9	7.0	7.1
2	塩化物イオン	200mg/l 以下	2.4	2.4	2.4	2.3	2.4	2.4	2.4	2.3	2.5	2.8	2.2	2.3
3	有機物（TOCの量）	3mg/l 以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2	0.2未満	0.2未満	0.2未満
4	一般細菌	100CFU/ml 以下	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
5	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
6	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
7	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
8	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
9	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
10	クロロ酢酸	0.02mg/l 以下		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	
11	ジクロロ酢酸	0.03mg/l 以下		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	
12	トリクロロ酢酸	0.03mg/l 以下		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	
13	クロロホルム	0.06mg/l 以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
14	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l 以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
15	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l 以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
16	ブロモホルム	0.09mg/l 以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
17	総トリハロメタン	0.1mg/l 以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
18	ホルムアルデヒド	0.08mg/l 以下		0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満	
19	臭素酸	0.01mg/l 以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
20	塩素酸	0.6mg/l 以下		0.06未満			0.06未満			0.06未満			0.06未満	
21	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l 以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
22	四塩化炭素	0.002mg/l 以下								0.0002未満				
23	ｼｽ･ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l 以下								0.0002未満				
24	ジクロロメタン	0.02mg/l 以下								0.0005未満				
25	テトラクロロエチレン	0.01mg/l 以下								0.0002未満				
26	トリクロロエチレン	0.01mg/l 以下								0.0002未満				
27	ベンゼン	0.01mg/l 以下								0.0005未満				
28	カドミウム	0.003mg/l 以下								0.0003未満				
29	水銀	0.0005mg/l 以下								0.00005未満				
30	セレン	0.01mg/l 以下								0.001未満				
31	鉛	0.01mg/l 以下								0.001未満				
32	ヒ素	0.01mg/l 以下								0.001未満				
33	六価クロム	0.02mg/l 以下								0.002未満				
34	ホウ素	1.0mg/l 以下								0.02未満				
35	亜鉛	1.0mg/l 以下								0.012				
36	アルミニウム	0.2mg/l 以下								0.02未満				
37	鉄	0.3mg/l 以下								0.03未満				
38	銅	1.0mg/l 以下								0.01未満				
39	ナトリウム	200mg/l 以下								2.9				
40	マンガン	0.05mg/l 以下								0.005未満				
41	亜硝酸態窒素	0.04mg/l 以下								0.004未満				
42	硝酸態窒素及亜硝酸態窒素	10mg/l 以下								0.1				
43	フッ素	0.8mg/l 以下								0.05未満				
44	ｶﾙｼｳﾑ･ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/l 以下								18				
45	蒸発残留物	500mg/l 以下								36				
46	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l 以下								0.02未満				
47	非イオン界面活性剤	0.02mg/l 以下								0.005未満				
48	1,4-ジオキサン	0.05mg/l 以下								0.001未満				
49	フェノール類	0.005mg/l 以下								0.0005未満				
50	ジェオスミン	0.01 μg/l 以下								0.001未満				
51	2-メチルイソボルネオール	0.01 μg/l 以下								0.001未満				
52	残留塩素		0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1

和３年度　雪坪・志久見・柳在家地区　浄水水質検査結果表

	検査項目	基準値	採水月											
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	PH値	5.8以上8.6以下	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.1	8.1	8.1	8.0	8.0	8.0	8.1
2	塩化物イオン	200mg/l以下	2.5	2.5	2.5	2.5	2.6	2.5	2.5	2.4	2.4	2.5	2.5	2.5
3	有機物（TOCの量）	3mg/l以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2	0.2未満	0.2未満	0.2未満
4	一般細菌	100CFU/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
6	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
7	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
8	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
9	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
10	クロロ酢酸	0.02mg/l以下		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	
11	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	
12	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	
13	クロロホルム	0.06mg/l以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
14	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
15	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
16	ブロモホルム	0.09mg/l以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
17	総トリハロメタン	0.1mg/l以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
18	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下		0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満	
19	臭素酸	0.01mg/l以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
20	塩素酸	0.6mg/l以下		0.08			0.14			0.09			0.10	
21	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
22	四塩化炭素	0.002mg/l以下												
23	ｼｽ･ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下												
24	ジクロロメタン	0.02mg/l以下												
25	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下												
26	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下												
27	ベンゼン	0.01mg/l以下												
28	カドミウム	0.003mg/l以下												
29	水銀	0.0005mg/l以下												
30	セレン	0.01mg/l以下												
31	鉛	0.01mg/l以下												
32	ヒ素	0.01mg/l以下												
33	六価クロム	0.02mg/l以下												
34	ホウ素	1.0mg/l以下												
35	亜鉛	1.0mg/l以下												
36	アルミニウム	0.2mg/l以下												
37	鉄	0.3mg/l以下												
38	銅	1.0mg/l以下												
39	ナトリウム	200mg/l以下												
40	マンガン	0.05mg/l以下												
41	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下												
42	硝酸態窒素及亜硝酸態窒素	10mg/l以下												
43	フッ素	0.8mg/l以下												
44	ｶﾙｼｳﾑ･ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/l以下												
45	蒸発残留物	500mg/l以下												
46	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下												
47	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下												
48	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下												
49	フェノール類	0.005mg/l以下												
50	ジェオスミン	0.01μg/l以下												
51	2-メチルイソボルネオール	0.01μg/l以下												
52	残留塩素		0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2

令和３年度　トマトの国　浄水水質検査結果表

	検査項目	基準値	採水月											
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	PH値	5.8以上8.6以下	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.7	7.7	7.7	7.8
2	塩化物イオン	200mg/l 以下	3.9	4.2	4.0	3.9	3.9	3.9	4.8	4.7	4.0	3.5	4.0	3.9
3	有機物（TOCの量）	3mg/l 以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満
4	一般細菌	100CFU/ml 以下	0	11	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0
5	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
6	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
7	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
8	色度	5 度以下	1.3	0.6	0.5未満	0.6	1.1	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
9	濁度	2 度以下	0.4	0.2	0.1未満	0.2	0.5	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
10	クロロ酢酸	0.02mg/l 以下		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	
11	ジクロロ酢酸	0.03mg/l 以下		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	
12	トリクロロ酢酸	0.03mg/l 以下		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	
13	クロロホルム	0.06mg/l 以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
14	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l 以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
15	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l 以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
16	ブロモホルム	0.09mg/l 以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
17	総トリハロメタン	0.1mg/l 以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
18	ホルムアルデヒド	0.08mg/l 以下		0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満	
19	臭素酸	0.01mg/l 以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
20	塩素酸	0.6mg/l 以下		0.16			0.15			0.58			0.15	
21	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l 以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
22	四塩化炭素	0.002mg/l 以下								0.0002未満				
23	ｼｽ･ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l 以下								0.0002未満				
24	ジクロロメタン	0.02mg/l 以下								0.0005未満				
25	テトラクロロエチレン	0.01mg/l 以下								0.0002未満				
26	トリクロロエチレン	0.01mg/l 以下								0.0002未満				
27	ベンゼン	0.01mg/l 以下								0.0005未満				
28	カドミウム	0.003mg/l 以下								0.0003未満				
29	水銀	0.0005mg/l 以下								0.00005未満				
30	セレン	0.01mg/l 以下								0.001未満				
31	鉛	0.01mg/l 以下								0.001未満				
32	ヒ素	0.01mg/l 以下								0.001				
33	六価クロム	0.02mg/l 以下								0.002未満				
34	ホウ素	1.0mg/l 以下								0.02未満				
35	亜鉛	1.0mg/l 以下								0.005未満				
36	アルミニウム	0.2mg/l 以下								0.02未満				
37	鉄	0.3mg/l 以下								0.03未満				
38	銅	1.0mg/l 以下								0.01未満				
39	ナトリウム	200mg/l 以下								7.0				
40	マンガン	0.05mg/l 以下								0.005未満				
41	亜硝酸態窒素	0.04mg/l 以下								0.004未満				
42	硝酸態窒素及亜硝酸態窒素	10mg/l 以下								0.1未満				
43	フッ素	0.8mg/l 以下								0.06				
44	ｶﾙｼｳﾑ･ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/l 以下								43				
45	蒸発残留物	500mg/l 以下								112				
46	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l 以下								0.02未満				
47	非イオン界面活性剤	0.02mg/l 以下								0.005未満				
48	1,4-ジオキサン	0.05mg/l 以下								0.001未満				
49	フェノール類	0.005mg/l 以下								0.0005未満				
50	ジェオスミン	0.01 μg/l 以下								0.001未満				
51	2-メチルイソボルネオール	0.01 μg/l 以下								0.001未満				
52	残留塩素		0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.5	0.5	0.2	0.2	0.1	0.5	0.5

令和３年度　小滝地区　浄水水質検査結果表

	検査項目	基準値	採水月											
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	PH値	5.8以上8.6以下	7.2	7.5	7.4	7.5	7.5	7.6	7.3	7.4	7.5	7.2	7.1	7.2
2	塩化物イオン	200mg/l 以下	4.4	4.8	4.7	4.7	4.9	4.9	5.0	4.8	4.7	4.7	4.7	4.8
3	有機物（TOCの量）	3mg/l 以下	0.2未満	0.3	0.2未満	0.3	0.3	0.2未満	0.3	0.2未満	0.3	0.2未満	0.2未満	0.2未満
4	一般細菌	100CFU/ml 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
6	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
7	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
8	色度	5 度以下	0.5未満	0.9	0.5未満	0.6	0.6	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
9	濁度	2 度以下	0.2	0.3	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
10	クロロ酢酸	0.02mg/l 以下	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		
11	ジクロロ酢酸	0.03mg/l 以下	0.002未満			0.002			0.002未満			0.002未満		
12	トリクロロ酢酸	0.03mg/l 以下	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		
13	クロロホルム	0.06mg/l 以下	0.001未満			0.002			0.001			0.001未満		
14	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l 以下	0.002			0.003			0.003			0.001		
15	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l 以下	0.001			0.004			0.003			0.001未満		
16	ブロモホルム	0.09mg/l 以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
17	総トリハロメタン	0.1mg/l 以下	0.003			0.009			0.007			0.001		
18	ホルムアルデヒド	0.08mg/l 以下	0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満		
19	臭素酸	0.01mg/l 以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
20	塩素酸	0.6mg/l 以下	0.06未満			0.07			0.06			0.06未満		
21	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l 以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
22	四塩化炭素	0.002mg/l 以下												
23	ｼｽ･ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l 以下												
24	ジクロロメタン	0.02mg/l 以下												
25	テトラクロロエチレン	0.01mg/l 以下												
26	トリクロロエチレン	0.01mg/l 以下												
27	ベンゼン	0.01mg/l 以下												
28	カドミウム	0.003mg/l 以下												
29	水銀	0.0005mg/l 以下												
30	セレン	0.01mg/l 以下												
31	鉛	0.01mg/l 以下												
32	ヒ素	0.01mg/l 以下												
33	六価クロム	0.02mg/l 以下												
34	ホウ素	s												
35	亜鉛	1.0mg/l 以下												
36	アルミニウム	0.2mg/l 以下												
37	鉄	0.3mg/l 以下												
38	銅	1.0mg/l 以下												
39	ナトリウム	200mg/l 以下												
40	マンガン	0.05mg/l 以下												
41	亜硝酸態窒素	0.04mg/l 以下												
42	硝酸態窒素及亜硝酸態窒素	10mg/l 以下												
43	フッ素	0.8mg/l 以下												
44	ｶﾙｼｳﾑ･ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/l 以下												
45	蒸発残留物	500mg/l 以下												
46	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l 以下												
47	非イオン界面活性剤	0.02mg/l 以下												
48	1,4-ジオキサン	0.05mg/l 以下												
49	フェノール類	0.005mg/l 以下												
50	ジェオスミン	0.01 μg/l 以下												
51	2-メチルイソボルネオール	0.01 μg/l 以下												
52	残留塩素		0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.4	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2

令和３年度　長俣地区　浄水水質検査結果表

	検査項目	基準値	採水月											
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	PH値	5.8以上8.6以下	7.5	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.5	7.3	7.6
2	塩化物イオン	200mg/l 以下	2.6	2.6	2.4	2.3	2.5	2.7	2.7	2.6	2.8	2.7	2.5	2.5
3	有機物（TOCの量）	3mg/l 以下	0.3	0.3	0.2	0.2	0.6	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.2未満
4	一般細菌	100CFU/ml 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
6	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
7	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
8	色度	5度以下	0.8	0.5未満	0.5未満	0.5未満	1.1	0.5未満	0.8	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.58
9	濁度	2度以下	0.2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.3	1.1
10	クロロ酢酸	0.02mg/l 以下	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		
11	ジクロロ酢酸	0.03mg/l 以下	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		
12	トリクロロ酢酸	0.03mg/l 以下	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		
13	クロロホルム	0.06mg/l 以下	0.001未満			0.001未満			0.001			0.001未満		
14	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l 以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
15	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l 以下	0.001未満			0.001未満			0.002			0.001未満		
16	ブロモホルム	0.09mg/l 以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
17	総トリハロメタン	0.1mg/l 以下	0.001未満			0.001未満			0.003			0.001未満		
18	ホルムアルデヒド	0.08mg/l 以下	0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満		
19	臭素酸	0.01mg/l 以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
20	塩素酸	0.6mg/l 以下	0.06未満			0.06未満			0.06未満			0.09		
21	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l 以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
22	四塩化炭素	0.002mg/l 以下												
23	ｼｽ･ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l 以下												
24	ジクロロメタン	0.02mg/l 以下												
25	テトラクロロエチレン	0.01mg/l 以下												
26	トリクロロエチレン	0.01mg/l 以下												
27	ベンゼン	0.01mg/l 以下												
28	カドミウム	0.003mg/l 以下												
29	水銀	0.0005mg/l 以下												
30	セレン	0.01mg/l 以下												
31	鉛	0.01mg/l 以下												
32	ヒ素	0.01mg/l 以下												
33	六価クロム	0.02mg/l 以下												
34	ホウ素	1.0mg/l 以下												
35	亜鉛	1.0mg/l 以下												
36	アルミニウム	0.2mg/l 以下												
37	鉄	0.3mg/l 以下												
38	銅	1.0mg/l 以下												
39	ナトリウム	200mg/l 以下												
40	マンガン	0.05mg/l 以下												
41	亜硝酸態窒素	0.04mg/l 以下												
42	硝酸態窒素及亜硝酸態窒素	10mg/l 以下												
43	フッ素	0.8mg/l 以下												
44	ｶﾙｼｳﾑ･ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/l 以下												
45	蒸発残留物	500mg/l 以下												
46	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l 以下												
47	非イオン界面活性剤	0.02mg/l 以下												
48	1,4-ジオキサン	0.05mg/l 以下												
49	フェノール類	0.005mg/l 以下												
50	ジェオスミン	0.01 μg/l 以下												
51	2-メチルイソボルネオール	0.01 μg/l 以下												
52	残留塩素		0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3	0.2	0.2

令和３年度　泉平地区　浄水水質検査結果表

	検査項目	基準値	採水月											
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	PH値	5.8以上8.6以下	7.9	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.1	8.1	8.0	8.2
2	塩化物イオン	200mg/l 以下	2.7	2.8	2.7	2.7	2.8	2.8	2.8	2.8	2.7	2.7	2.7	2.7
3	有機物（TOCの量）	3mg/l 以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満
4	一般細菌	100CFU/ml 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
6	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
7	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
8	色度	5 度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
9	濁度	2 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
10	クロロ酢酸	0.02mg/l 以下	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		
11	ジクロロ酢酸	0.03mg/l 以下	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		
12	トリクロロ酢酸	0.03mg/l 以下	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		
13	クロロホルム	0.06mg/l 以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
14	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l 以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
15	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l 以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
16	ブロモホルム	0.09mg/l 以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
17	総トリハロメタン	0.1mg/l 以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
18	ホルムアルデヒド	0.08mg/l 以下	0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満		
19	臭素酸	0.01mg/l 以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
20	塩素酸	0.6mg/l 以下	0.07			0.06未満			0.06未満			0.06未満		
21	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l 以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
22	四塩化炭素	0.002mg/l 以下												
23	ｼｽ･ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l 以下												
24	ジクロロメタン	0.02mg/l 以下												
25	テトラクロロエチレン	0.01mg/l 以下												
26	トリクロロエチレン	0.01mg/l 以下												
27	ベンゼン	0.01mg/l 以下												
28	カドミウム	0.003mg/l 以下												
29	水銀	0.0005mg/l 以下												
30	セレン	0.01mg/l 以下												
31	鉛	0.01mg/l 以下												
32	ヒ素	0.01mg/l 以下												
33	六価クロム	0.02mg/l 以下												
34	ホウ素	1.0mg/l 以下												
35	亜鉛	1.0mg/l 以下												
36	アルミニウム	0.2mg/l 以下												
37	鉄	0.3mg/l 以下												
38	銅	1.0mg/l 以下												
39	ナトリウム	200mg/l 以下												
40	マンガン	0.05mg/l 以下												
41	亜硝酸態窒素	0.04mg/l 以下												
42	硝酸態窒素及亜硝酸態窒素	10mg/l 以下												
43	フッ素	0.8mg/l 以下												
44	ｶﾙｼｳﾑ･ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/l 以下												
45	蒸発残留物	500mg/l 以下												
46	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l 以下												
47	非イオン界面活性剤	0.02mg/l 以下												
48	1,4-ジオキサン	0.05mg/l 以下												
49	フェノール類	0.005mg/l 以下												
50	ジェオスミン	0.01 μg/l 以下												
51	2-メチルイソボルネオール	0.01 μg/l 以下												
52	残留塩素		0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.5	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2

令和３年度　和山地区　浄水水質検査結果表

	検査項目	基準値	採水月											
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	PH値	5.8以上8.6以下	6.9	7.1	7.1	7.1	7.0	7.0	7.0	7.2	7.0	7.1	7.1	7.1
2	塩化物イオン	200mg/l以下	1.5	1.6	1.6	1.6	1.6	1.7	1.9	2.0	1.6	1.7	1.7	1.7
3	有機物（TOCの量）	3mg/l以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2	0.4	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2未満
4	一般細菌	100CFU/ml以下	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0
5	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
6	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
7	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
8	色度	5度以下	0.5	0.5未満	0.5未満	0.6	0.9	0.7	0.8	0.9	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
9	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
10	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		
11	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.002未満			0.002未満			0.002			0.002未満		
12	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		
13	クロロホルム	0.06mg/l以下	0.001			0.004			0.006			0.001		
14	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	0.001未満			0.001			0.001未満			0.001未満		
15	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.001			0.003			0.003			0.001		
16	ブロモホルム	0.09mg/l以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
17	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.002			0.008			0.009			0.002		
18	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満		
19	臭素酸	0.01mg/l以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
20	塩素酸	0.6mg/l以下	0.06未満			0.06未満			0.06未満			0.08		
21	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
22	四塩化炭素	0.002mg/l以下												
23	ｼｽ･ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下												
24	ジクロロメタン	0.02mg/l以下												
25	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下												
26	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下												
27	ベンゼン	0.01mg/l以下												
28	カドミウム	0.003mg/l以下												
29	水銀	0.0005mg/l以下												
30	セレン	0.01mg/l以下												
31	鉛	0.01mg/l以下												
32	ヒ素	0.01mg/l以下												
33	六価クロム	0.02mg/l以下												
34	ホウ素	1.0mg/l以下												
35	亜鉛	1.0mg/l以下												
36	アルミニウム	0.2mg/l以下												
37	鉄	0.3mg/l以下												
38	銅	1.0mg/l以下												
39	ナトリウム	200mg/l以下												
40	マンガン	0.05mg/l以下												
41	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下												
42	硝酸態窒素及亜硝酸態窒素	10mg/l以下												
43	フッ素	0.8mg/l以下												
44	ｶﾙｼｳﾑ･ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/l以下												
45	蒸発残留物	500mg/l以下												
46	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下												
47	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下												
48	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下												
49	フェノール類	0.005mg/l以下												
50	ジェオスミン	0.01μg/l以下												
51	2-メチルイソボルネオール	0.01μg/l以下												
52	残留塩素		0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2

令和３年度　天代・当部・笹原地区　浄水水質検査結果表

	検査項目	基準値	採水月											
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	PH値	5.8以上8.6以下	6.4	6.7	6.6	6.7	6.6	6.4	6.5	6.5	6.3	6.3	6.3	6.5
2	塩化物イオン	200mg/l 以下	2.8	2.3	2.1	2.0	2.0	2.1	2.6	2.6	2.4	2.8	2.8	2.8
3	有機物（TOCの量）	3mg/l 以下	0.2未満	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2未満	0.2	0.2未満	0.2未満	0.2未満
4	一般細菌	100CFU/ml 以下	0	17	0	0	0	0	18	0	0	0	0	0
5	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
6	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
7	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
8	色度	5 度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.8	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
9	濁度	2 度以下	0.1未満	0.2	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1	0.1未満	0.2	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満
10	クロロ酢酸	0.02mg/l 以下	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		
11	ジクロロ酢酸	0.03mg/l 以下	0.002未満			0.002			0.002未満			0.002未満		
12	トリクロロ酢酸	0.03mg/l 以下	0.002未満			0.003			0.002未満			0.002未満		
13	クロロホルム	0.06mg/l 以下	0.001未満			0.009			0.001未満			0.001未満		
14	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l 以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
15	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l 以下	0.001未満			0.002			0.001			0.001未満		
16	ブロモホルム	0.09mg/l 以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
17	総トリハロメタン	0.1mg/l 以下	0.001未満			0.011			0.001			0.001未満		
18	ホルムアルデヒド	0.08mg/l 以下	0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満		
19	臭素酸	0.01mg/l 以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
20	塩素酸	0.6mg/l 以下	0.07			0.08			0.06			0.06未満		
21	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l 以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
22	四塩化炭素	0.002mg/l 以下												
23	ｼｽ･ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l 以下												
24	ジクロロメタン	0.02mg/l 以下												
25	テトラクロロエチレン	0.01mg/l 以下												
26	トリクロロエチレン	0.01mg/l 以下												
27	ベンゼン	0.01mg/l 以下												
28	カドミウム	0.003mg/l 以下												
29	水銀	0.0005mg/l 以下												
30	セレン	0.01mg/l 以下												
31	鉛	0.01mg/l 以下												
32	ヒ素	0.01mg/l 以下												
33	六価クロム	0.02mg/l 以下												
34	ホウ素	1.0mg/l 以下												
35	亜鉛	1.0mg/l 以下												
36	アルミニウム	0.2mg/l 以下												
37	鉄	0.3mg/l 以下												
38	銅	1.0mg/l 以下												
39	ナトリウム	200mg/l 以下												
40	マンガン	0.05mg/l 以下												
41	亜硝酸態窒素	0.04mg/l 以下												
42	硝酸態窒素及亜硝酸態窒素	10mg/l 以下												
43	フッ素	0.8mg/l 以下												
44	ｶﾙｼｳﾑ･ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/l 以下												
45	蒸発残留物	500mg/l 以下												
46	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l 以下												
47	非イオン界面活性剤	0.02mg/l 以下												
48	1,4-ジオキサン	0.05mg/l 以下												
49	フェノール類	0.005mg/l 以下												
50	ジェオスミン	0.01 μg/l 以下												
51	2-メチルイソボルネオール	0.01 μg/l 以下												
52	残留塩素		0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1

令和３年度　坪野地区　浄水水質検査結果表

	検査項目	基準値	採水月											
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	PH値	5.8以上8.6以下	6.5	6.7	6.7	6.7	6.5	6.7	6.9	6.7	6.6	6.6	6.7	6.7
2	塩化物イオン	200mg/l以下	2.6	2.7	2.6	2.6	2.7	2.6	2.8	2.7	2.6	2.7	2.7	2.7
3	有機物（TOCの量）	3mg/l以下	0.2未満	0.2	0.2未満	0.2	0.2	0.2未満	0.2	0.2未満	0.2	0.2	0.2	0.2未満
4	一般細菌	100CFU/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
6	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
7	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
8	色度	5度以下	0.5未満	0.6	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
9	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
10	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		
11	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		
12	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		
13	クロロホルム	0.06mg/l以下	0.001未満			0.001			0.001			0.001未満		
14	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	0.001			0.001			0.001			0.001		
15	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.001未満			0.002			0.002			0.001		
16	ブロモホルム	0.09mg/l以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
17	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.001			0.004			0.004			0.002		
18	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満		
19	臭素酸	0.01mg/l以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
20	塩素酸	0.6mg/l以下	0.06未満			0.06			0.11			0.08		
21	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
22	四塩化炭素	0.002mg/l以下							0.0002未満					
23	ｼｽ･ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下							0.0002未満					
24	ジクロロメタン	0.02mg/l以下							0.0005未満					
25	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下							0.0002未満					
26	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下							0.0002未満					
27	ベンゼン	0.01mg/l以下							0.0005未満					
28	カドミウム	0.003mg/l以下							0.0003未満					
29	水銀	0.0005mg/l以下							0.00005未満					
30	セレン	0.01mg/l以下							0.001未満					
31	鉛	0.01mg/l以下							0.001未満					
32	ヒ素	0.01mg/l以下							0.001未満					
33	六価クロム	0.02mg/l以下							0.002未満					
34	ホウ素	1.0mg/l以下							0.02未満					
35	亜鉛	1.0mg/l以下							0.005未満					
36	アルミニウム	0.2mg/l以下							0.02未満					
37	鉄	0.3mg/l以下							0.03未満					
38	銅	1.0mg/l以下							0.01未満					
39	ナトリウム	200mg/l以下							1.9					
40	マンガン	0.05mg/l以下							0.005未満					
41	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下							0.004未満					
42	硝酸態窒素及亜硝酸態窒素	10mg/l以下							0.1未満					
43	フッ素	0.8mg/l以下							0.05未満					
44	ｶﾙｼｳﾑ･ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/l以下							7					
45	蒸発残留物	500mg/l以下							16					
46	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下							0.02未満					
47	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下							0.005未満					
48	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下							0.001未満					
49	フェノール類	0.005mg/l以下							0.0005未満					
50	ジェオスミン	0.01μg/l以下							0.001未満					
51	2-メチルイソボルネオール	0.01μg/l以下							0.001未満					
52	残留塩素		0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1

令和３年度　天地・原向地区　浄水水質検査結果表

	検査項目	基準値	採水月											
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	PH値	5.8以上8.6以下	8.1	8.1	8.2	8.2	8.3	8.2	8.2	8.2	8.1	7.9	7.8	8.0
2	塩化物イオン	200mg/l以下	2.9	3.0	3.0	2.9	3.0	2.9	3.1	2.8	2.8	2.7	2.6	2.7
3	有機物（TOCの量）	3mg/l以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満
4	一般細菌	100CFU/ml以下	0	0	0	27	0	0	0	0	0	0	0	0
5	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
6	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
7	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
8	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
9	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
10	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		
11	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		
12	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		
13	クロロホルム	0.06mg/l以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
14	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
15	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
16	ブロモホルム	0.09mg/l以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
17	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
18	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満		
19	臭素酸	0.01mg/l以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
20	塩素酸	0.6mg/l以下	0.22			0.21			0.27			0.14		
21	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
22	四塩化炭素	0.002mg/l以下												
23	ｼｽ･ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下												
24	ジクロロメタン	0.02mg/l以下												
25	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下												
26	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下												
27	ベンゼン	0.01mg/l以下												
28	カドミウム	0.003mg/l以下												
29	水銀	0.0005mg/l以下												
30	セレン	0.01mg/l以下												
31	鉛	0.01mg/l以下												
32	ヒ素	0.01mg/l以下												
33	六価クロム	0.02mg/l以下												
34	ホウ素	1.0mg/l以下												
35	亜鉛	1.0mg/l以下												
36	アルミニウム	0.2mg/l以下												
37	鉄	0.3mg/l以下												
38	銅	1.0mg/l以下												
39	ナトリウム	200mg/l以下												
40	マンガン	0.05mg/l以下												
41	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下												
42	硝酸態窒素及亜硝酸態窒素	10mg/l以下												
43	フッ素	0.8mg/l以下												
44	ｶﾙｼｳﾑ･ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/l以下												
45	蒸発残留物	500mg/l以下												
46	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下												
47	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下												
48	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下												
49	フェノール類	0.005mg/l以下												
50	ジェオスミン	0.01μg/l以下												
51	2-メチルイソボルネオール	0.01μg/l以下												
52	残留塩素		0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.5	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3

令和３年度　上野原地区　浄水水質検査結果表

	検査項目	基準値	採水月											
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	PH値	5.8以上8.6以下	7.2	7.2	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.2
2	塩化物イオン	200mg/l 以下	1.4	1.5	1.4	1.3	1.5	1.5	1.5	1.6	1.5	1.4	1.4	1.3
3	有機物（TOCの量）	3mg/l 以下	0.2	0.2	0.2	0.2未満	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2未満
4	一般細菌	100CFU/ml 以下	0	0	3	6	0	0	0	0	0	0	0	0
5	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
6	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
7	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
8	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
9	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
10	クロロ酢酸	0.02mg/l 以下	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		
11	ジクロロ酢酸	0.03mg/l 以下	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		
12	トリクロロ酢酸	0.03mg/l 以下	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		
13	クロロホルム	0.06mg/l 以下	0.002			0.004			0.002			0.001未満		
14	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l 以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
15	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l 以下	0.001未満			0.002			0.001未満			0.001未満		
16	ブロモホルム	0.09mg/l 以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
17	総トリハロメタン	0.1mg/l 以下	0.002			0.006			0.002			0.001未満		
18	ホルムアルデヒド	0.08mg/l 以下	0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満		
19	臭素酸	0.01mg/l 以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
20	塩素酸	0.6mg/l 以下	0.07			0.06未満			0.09			0.07		
21	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l 以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
22	四塩化炭素	0.002mg/l 以下							0.0002未満					
23	ｼｽ･ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l 以下							0.0002未満					
24	ジクロロメタン	0.02mg/l 以下							0.0005未満					
25	テトラクロロエチレン	0.01mg/l 以下							0.0002未満					
26	トリクロロエチレン	0.01mg/l 以下							0.0002未満					
27	ベンゼン	0.01mg/l 以下							0.0005未満					
28	カドミウム	0.003mg/l 以下							0.0003未満					
29	水銀	0.0005mg/l 以下							0.00005未満					
30	セレン	0.01mg/l 以下							0.001未満					
31	鉛	0.01mg/l 以下							0.001未満					
32	ヒ素	0.01mg/l 以下							0.001					
33	六価クロム	0.02mg/l 以下							0.002未満					
34	ホウ素	1.0mg/l 以下							0.02未満					
35	亜鉛	1.0mg/l 以下							0.005未満					
36	アルミニウム	0.2mg/l 以下							0.02未満					
37	鉄	0.3mg/l 以下							0.03未満					
38	銅	1.0mg/l 以下							0.01未満					
39	ナトリウム	200mg/l 以下							2.1					
40	マンガン	0.05mg/l 以下							0.005未満					
41	亜硝酸態窒素	0.04mg/l 以下							0.004未満					
42	硝酸態窒素及亜硝酸態窒素	10mg/l 以下							0.2					
43	フッ素	0.8mg/l 以下							0.06					
44	ｶﾙｼｳﾑ･ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/l 以下							13					
45	蒸発残留物	500mg/l 以下							43					
46	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l 以下							0.02未満					
47	非イオン界面活性剤	0.02mg/l 以下							0.005未満					
48	1,4-ジオキサン	0.05mg/l 以下							0.001未満					
49	フェノール類	0.005mg/l 以下							0.0005未満					
50	ジェオスミン	0.01 μg/l 以下							0.001未満					
51	2-メチルイソボルネオール	0.01 μg/l 以下							0.001未満					
52	残留塩素		0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2

令和３年度　屋敷地区　浄水水質検査結果表

	検査項目	基準値	採水月											
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	PH値	5.8以上8.6以下	7.7	7.8	7.7	7.7	7.7	7.6	7.6	7.6	7.6	7.4	7.5	7.6
2	塩化物イオン	200mg/l 以下	1.6	1.7	1.6	1.6	1.7	1.6	1.3	1.3	1.4	1.6	1.7	1.3
3	有機物（TOCの量）	3mg/l 以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2	0.2	0.2	0.2未満
4	一般細菌	100CFU/ml 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
6	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
7	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
8	色度	5 度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
9	濁度	2 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
10	クロロ酢酸	0.02mg/l 以下	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		
11	ジクロロ酢酸	0.03mg/l 以下	0.002未満			0.002			0.002未満			0.002未満		
12	トリクロロ酢酸	0.03mg/l 以下	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		
13	クロロホルム	0.06mg/l 以下	0.001			0.002			0.001未満			0.001未満		
14	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l 以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
15	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l 以下	0.001未満			0.001			0.001未満			0.001未満		
16	ブロモホルム	0.09mg/l 以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
17	総トリハロメタン	0.1mg/l 以下	0.001			0.003			0.001未満			0.001未満		
18	ホルムアルデヒド	0.08mg/l 以下	0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満		
19	臭素酸	0.01mg/l 以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
20	塩素酸	0.6mg/l 以下	0.06未満			0.06未満			0.06未満			0.08		
21	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l 以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
22	四塩化炭素	0.002mg/l 以下							0.0002未満					
23	ｼｽ･ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l 以下							0.0002未満					
24	ジクロロメタン	0.02mg/l 以下							0.0005未満					
25	テトラクロロエチレン	0.01mg/l 以下							0.0002未満					
26	トリクロロエチレン	0.01mg/l 以下							0.0002未満					
27	ベンゼン	0.01mg/l 以下							0.0005未満					
28	カドミウム	0.003mg/l 以下							0.0003未満					
29	水銀	0.0005mg/l 以下							0.00005未満					
30	セレン	0.01mg/l 以下							0.001未満					
31	鉛	0.01mg/l 以下							0.001未満					
32	ヒ素	0.01mg/l 以下							0.001未満					
33	六価クロム	0.02mg/l 以下							0.002未満					
34	ホウ素	1.0mg/l 以下							0.02未満					
35	亜鉛	1.0mg/l 以下							0.005未満					
36	アルミニウム	0.2mg/l 以下							0.02未満					
37	鉄	0.3mg/l 以下							0.03未満					
38	銅	1.0mg/l 以下							0.01未満					
39	ナトリウム	200mg/l 以下							2.3					
40	マンガン	0.05mg/l 以下							0.005未満					
41	亜硝酸態窒素	0.04mg/l 以下							0.004未満					
42	硝酸態窒素及亜硝酸態窒素	10mg/l 以下							0.2					
43	フッ素	0.8mg/l 以下							0.05未満					
44	ｶﾙｼｳﾑ･ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/l 以下							19					
45	蒸発残留物	500mg/l 以下							38					
46	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l 以下							0.02未満					
47	非イオン界面活性剤	0.02mg/l 以下							0.005未満					
48	1,4-ジオキサン	0.05mg/l 以下							0.001未満					
49	フェノール類	0.005mg/l 以下							0.0005未満					
50	ジェオスミン	0.01 μg/l 以下							0.001未満					
51	2-メチルイソボルネオール	0.01 μg/l 以下							0.001未満					
52	残留塩素		0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.8	0.1	0.1	0.1	0.3	0.2	0.1