



# 浄水水質検査結果書

No. B2200343-011 1/1

令和4年11月30日

厚生労働大臣登録水質検査機関第18号

長野県長野市アール・ド・フランス1-1-1

一般社団法人長野市薬剤師会

会長 三原 正樹

栄村長 宮川 幹雄 様

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県下水内郡栄村大字北信3433 栄村長 宮川 幹雄		
受付年月日	令和4年11月15日	種別	水道浄水
採水年月日	令和4年11月15日	採水時刻	10時30分
天候	前日 晴 当日 晴	採水時の温度	気温 13.2 °C 水温 12.8 °C
採水場所 (水道名等)	(64 栄村簡易水道 平滝) 油科宅		
採水者	山田 誠士 (所属) 栄村役場 建設課 上下水道係		

検査項目	単位	検査結果	水質基準
pH値		8.0	5.8~8.6
塩化物イオン	mg/l	3.3	200以下
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/l	0.2未満	3以下
一般細菌	CFU/ml	0	100以下
大腸菌		陰性	検出されないこと
臭気		異常なし	異常でないこと
味		異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5未満	5以下
濁度	度	0.1未満	2以下
残留塩素	mg/l	0.1 (採水者測定)	
クロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.02以下
ジクロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.03以下
トリクロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.03以下
クロロホルム	mg/l	0.001未満	0.06以下
ジブロモクロロメタン	mg/l	0.001未満	0.1以下
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.001未満	0.03以下
ブロモホルム	mg/l	0.001未満	0.09以下
総トリハロメタン	mg/l	0.001未満	0.1以下
ホルムアルデヒド	mg/l	0.008未満	0.08以下
臭素酸	mg/l	0.001未満	0.01以下
塩素酸	mg/l	0.06未満	0.6以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.001未満	0.01以下
- 以下 余 白 -			

判定及び備考	上記水質検査項目については水質基準に適合する。		
検査期日	令和4年11月15日 ~ 令和4年11月29日		
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター		
検査責任者	検査部長 北村 晋 (北村)		



# 浄水水質検査結果書

No. B2200342-001 1/1

令和4年11月30日

厚生労働大臣登録水質検査機関第18号

長野県長野市アーケイ3番

一般社団法人長野市薬剤師会

会長 原下 誠

栄村長 宮川 幹雄 様

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県下水内郡栄村大字北信3433 栄村長 宮川 幹雄		
受付年月日	令和4年11月15日	種別	水道浄水
採水年月日	令和4年11月15日	採水時刻	10時20分
天候	前日 晴 当日 晴	採水時の温度	気温 13.7℃ 水温 12.5℃
採水場所 (水道名等)	(65 栄村簡易水道 白鳥) 月岡宅		
採水者	山田 誠士 (所属) 栄村役場 建設課 上下水道係		

検査項目	単位	検査結果	水質基準	検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/ml	13	100以下	総トリハロメタン	mg/l	0.001未満	0.1以下
大腸菌		陰性	検出されないこと	トリクロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.03以下
カドミウム及びその化合物	mg/l	0.0003未満	0.003以下	ブロモジクロロメタン	mg/l	0.001未満	0.03以下
水銀及びその化合物	mg/l	0.00005未満	0.0005以下	ブロモホルム	mg/l	0.001未満	0.09以下
セレン及びその化合物	mg/l	0.001未満	0.01以下	ホルムアルデヒド	mg/l	0.008未満	0.08以下
鉛及びその化合物	mg/l	0.001未満	0.01以下	亜鉛及びその化合物	mg/l	0.005未満	1.0以下
ヒ素及びその化合物	mg/l	0.001未満	0.01以下	アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.02未満	0.2以下
六価クロム化合物	mg/l	0.002未満	0.02以下	鉄及びその化合物	mg/l	0.03未満	0.3以下
亜硝酸態窒素	mg/l	0.004未満	0.04以下	銅及びその化合物	mg/l	0.01未満	1.0以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.001未満	0.01以下	ナトリウム及びその化合物	mg/l	4.8	200以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.1未満	10以下	マンガン及びその化合物	mg/l	0.005未満	0.05以下
フッ素及びその化合物	mg/l	0.05未満	0.8以下	塩化物イオン	mg/l	3.9	200以下
ホウ素及びその化合物	mg/l	0.02未満	1.0以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	27	300以下
四塩化炭素	mg/l	0.0002未満	0.002以下	蒸発残留物	mg/l	67	500以下
1,4-ジオキサン	mg/l	0.001未満	0.05以下	陰イオン界面活性剤	mg/l	0.02未満	0.2以下
シス,トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.0002未満	0.04以下	ジェオスミン	μg/l	0.001未満	0.01以下
ジクロロメタン	mg/l	0.0005未満	0.02以下	2-メチルイソボルネオール	μg/l	0.001未満	0.01以下
テトラクロロエチレン	mg/l	0.0002未満	0.01以下	非イオン界面活性剤	mg/l	0.005未満	0.02以下
トリクロロエチレン	mg/l	0.0002未満	0.01以下	フェノール類	mg/l	0.0005未満	0.005以下
ベンゼン	mg/l	0.0005未満	0.01以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.2未満	3以下
塩素酸	mg/l	0.06未満	0.6以下	pH値		8.0	5.8~8.6
クロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.02以下	味		異常なし	異常でないこと
クロロホルム	mg/l	0.001未満	0.06以下	臭気		異常なし	異常でないこと
ジクロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.03以下	色度	度	0.5未満	5以下
ジブロモクロロメタン	mg/l	0.001未満	0.1以下	濁度	度	0.1未満	2以下
臭素酸	mg/l	0.001未満	0.01以下	残留塩素	mg/l	0.2(採水者測定)	

判定及び備考

上記水質検査項目については水質基準に適合する。

検査期日

令和4年11月15日 ~ 令和4年11月29日

検査機関

一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター

検査責任者

検査部長 北村 晋村



# 浄水水質検査結果書

No. B2200342-002 1/1

令和4年11月30日

厚生労働大臣登録水質検査機関第18号  
長野県長野市アーケード第1号  
一般社団法人長野市薬剤師会  
委員長 印

栄村長 宮川 幹雄 様

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県下水内郡栄村大字北信3433 栄村長 宮川 幹雄		
受付年月日	令和4年11月15日	種別	水道浄水
採水年月日	令和4年11月15日	採水時刻	10時00分
天候	前日 晴	当日 晴	採水時の温度 気温 12.5℃ 水温 13.8℃
採水場所 (水道名等)	(68 栄村簡易水道 百合居) 箕作公民館		
採水者	山田 誠士 (所属) 栄村役場 建設課 上下水道係		

検査項目	単位	検査結果	水質基準	検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/ml	0	100以下	総トリハロメタン	mg/l	0.001未満	0.1以下
大腸菌		陰性	検出されないこと	トリクロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.03以下
カドミウム及びその化合物	mg/l	0.0003未満	0.003以下	ブロモジクロロメタン	mg/l	0.001未満	0.03以下
水銀及びその化合物	mg/l	0.00005未満	0.0005以下	ブロモホルム	mg/l	0.001未満	0.09以下
セレン及びその化合物	mg/l	0.001未満	0.01以下	ホルムアルデヒド	mg/l	0.008未満	0.08以下
鉛及びその化合物	mg/l	0.001未満	0.01以下	亜鉛及びその化合物	mg/l	0.005未満	1.0以下
ヒ素及びその化合物	mg/l	0.001未満	0.01以下	アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.02未満	0.2以下
六価クロム化合物	mg/l	0.002未満	0.02以下	鉄及びその化合物	mg/l	0.03未満	0.3以下
亜硝酸態窒素	mg/l	0.004未満	0.04以下	銅及びその化合物	mg/l	0.01未満	1.0以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.001未満	0.01以下	ナトリウム及びその化合物	mg/l	4.5	200以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.4	10以下	マンガン及びその化合物	mg/l	0.005未満	0.05以下
フッ素及びその化合物	mg/l	0.05未満	0.8以下	塩化物イオン	mg/l	3.8	200以下
ホウ素及びその化合物	mg/l	0.02未満	1.0以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	25	300以下
四塩化炭素	mg/l	0.0002未満	0.002以下	蒸発残留物	mg/l	56	500以下
1,4-ジオキササン	mg/l	0.001未満	0.05以下	陰イオン界面活性剤	mg/l	0.02未満	0.2以下
シス,トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.0002未満	0.04以下	ジオスミン	μg/l	0.001未満	0.01以下
ジクロロメタン	mg/l	0.0005未満	0.02以下	2-メチルインボルネオール	μg/l	0.001未満	0.01以下
テトラクロロエチレン	mg/l	0.0002未満	0.01以下	非イオン界面活性剤	mg/l	0.005未満	0.02以下
トリクロロエチレン	mg/l	0.0002未満	0.01以下	フェノール類	mg/l	0.0005未満	0.005以下
ベンゼン	mg/l	0.0005未満	0.01以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.2未満	3以下
塩素酸	mg/l	0.06未満	0.6以下	pH値		7.8	5.8~8.6
クロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.02以下	味		異常なし	異常でないこと
クロロホルム	mg/l	0.001未満	0.06以下	臭気		異常なし	異常でないこと
ジクロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.03以下	色度	度	0.5未満	5以下
ジブロモクロロメタン	mg/l	0.001未満	0.1以下	濁度	度	0.1未満	2以下
臭素酸	mg/l	0.001未満	0.01以下	残留塩素	mg/l	0.1(採水者測定)	

判定及び備考

上記水質検査項目については水質基準に適合する。

検査期日

令和4年11月15日 ~ 令和4年11月29日

検査機関

一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター

検査責任者

検査部長 北村 晋村



# 浄水水質検査結果書

No. B2200342-003 1/1

令和4年11月30日

栄村長 宮川 幹雄 様

厚生労働大臣登録水質検査機関第18号

長野県長野市アールエス13番1号

一般社団法人長野市薬剤師会

会長 中原 隆

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県下水内郡栄村大字北信3433 栄村長 宮川 幹雄		
受付年月日	令和4年11月15日	種別	水道浄水
採水年月日	令和4年11月15日	採水時刻	9時40分
天候	前日 晴	当日 晴	採水時の温度 気温 11.2℃ 水温 11.2℃
採水場所 (水道名等)	(69 栄村簡易水道 中央) 阿部宅		
採水者	山田 誠士 (所属) 栄村役場 建設課 上下水道係		

検査項目	単位	検査結果	水質基準	検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/ml	0	100以下	総トリハロメタン	mg/l	0.001未満	0.1以下
大腸菌		陰性	検出されないこと	トリクロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.03以下
カドミウム及びその化合物	mg/l	0.0003未満	0.003以下	ブロモジクロロメタン	mg/l	0.001未満	0.03以下
水銀及びその化合物	mg/l	0.00005未満	0.0005以下	ブロモホルム	mg/l	0.001未満	0.09以下
セレン及びその化合物	mg/l	0.001未満	0.01以下	ホルムアルデヒド	mg/l	0.008未満	0.08以下
鉛及びその化合物	mg/l	0.001未満	0.01以下	亜鉛及びその化合物	mg/l	0.005未満	1.0以下
ヒ素及びその化合物	mg/l	0.001未満	0.01以下	アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.02未満	0.2以下
六価クロム化合物	mg/l	0.002未満	0.02以下	鉄及びその化合物	mg/l	0.03未満	0.3以下
亜硝酸態窒素	mg/l	0.004未満	0.04以下	銅及びその化合物	mg/l	0.03	1.0以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.001未満	0.01以下	ナトリウム及びその化合物	mg/l	2.7	200以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.1未満	10以下	マンガン及びその化合物	mg/l	0.005未満	0.05以下
フッ素及びその化合物	mg/l	0.05未満	0.8以下	塩化物イオン	mg/l	2.8	200以下
ホウ素及びその化合物	mg/l	0.02未満	1.0以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	12	300以下
四塩化炭素	mg/l	0.0002未満	0.002以下	蒸発残留物	mg/l	34	500以下
1,4-ジオキサソ	mg/l	0.001未満	0.05以下	陰イオン界面活性剤	mg/l	0.02未満	0.2以下
シス,トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.0002未満	0.04以下	ジオスミン	μg/l	0.001未満	0.01以下
ジクロロメタン	mg/l	0.0005未満	0.02以下	2-メチルイソボルネオール	μg/l	0.001未満	0.01以下
テトラクロロエチレン	mg/l	0.0002未満	0.01以下	非イオン界面活性剤	mg/l	0.005未満	0.02以下
トリクロロエチレン	mg/l	0.0002未満	0.01以下	フェノール類	mg/l	0.0005未満	0.005以下
ベンゼン	mg/l	0.0005未満	0.01以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.2未満	3以下
塩素酸	mg/l	0.06未満	0.6以下	pH値		6.6	5.8~8.6
クロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.02以下	味		異常なし	異常でないこと
クロロホルム	mg/l	0.001未満	0.06以下	臭気		異常なし	異常でないこと
ジクロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.03以下	色度	度	0.5未満	5以下
ジブロモクロロメタン	mg/l	0.001未満	0.1以下	濁度	度	0.1未満	2以下
臭素酸	mg/l	0.001未満	0.01以下	残留塩素	mg/l	0.1(採水者測定)	

判定及び備考

上記水質検査項目については水質基準に適合する。

検査期日

令和4年11月15日 ~ 令和4年11月29日

検査機関

一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター

検査責任者

検査部長 北村 晋村



# 浄水水質検査結果書


No. B2200343-012 1/1

令和4年11月30日

栄村長 宮川 幹雄 様

厚生労働大臣登録水質検査機関第18号  
長野県長野市アーケード審判部  
一般社団法人長野市薬剤師会  
会長 三原 正澄

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県下水内郡栄村大字北信3433 栄村長 宮川 幹雄		
受付年月日	令和4年11月15日	種別	水道浄水
採水年月日	令和4年11月15日	採水時刻	10時40分
天候	前日 晴 当日 晴	採水時の温度	気温 13.7℃ 水温 13.6℃
採水場所 (水道名等)	(70 栄村簡易水道 横倉) 復興住宅		
採水者	山田 誠士 (所属) 栄村役場 建設課 上下水道係		
検査項目	単位	検査結果	水質基準
pH値		8.0	5.8~8.6
塩化物イオン	mg/l	4.1	200以下
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.2未満	3以下
一般細菌	CFU/ml	0	100以下
大腸菌		陰性	検出されないこと
臭気		異常なし	異常でないこと
味		異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5未満	5以下
濁度	度	0.1未満	2以下
残留塩素	mg/l	0.1(採水者測定)	
クロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.02以下
ジクロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.03以下
トリクロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.03以下
クロロホルム	mg/l	0.001未満	0.06以下
ジブロモクロロメタン	mg/l	0.001未満	0.1以下
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.001未満	0.03以下
ブロモホルム	mg/l	0.001未満	0.09以下
総トリハロメタン	mg/l	0.001未満	0.1以下
ホルムアルデヒド	mg/l	0.008未満	0.08以下
臭素酸	mg/l	0.001未満	0.01以下
塩素酸	mg/l	0.06未満	0.6以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.001未満	0.01以下
- 以下 余 白 -			
判定及び備考	上記水質検査項目については水質基準に適合する。		
検査期日	令和4年11月15日 ~ 令和4年11月29日		
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター		
検査責任者	検査部長 北村 晋 		

# 浄水水質検査結果書

No. B2200343-013 1/1

令和4年11月30日

厚生労働大臣登録水質検査機関 第18号

長野県長野市ア

一般社団法人長野市薬剤師会

会長

栄村長 宮川 幹雄 様

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県下水内郡栄村大字北信3433 栄村長 宮川 幹雄		
受付年月日	令和4年11月15日	種別	水道浄水
採水年月日	令和4年11月15日	採水時刻	10時45分
天候	前日 晴 当日 晴	採水時の温度	気温 12.2 °C 水温 13.5 °C
採水場所 (水道名等)	(71 栄村簡易水道 青倉) 公民館		
採水者	山田 誠士 (所属) 栄村役場 建設課 上下水道係		

検査項目	単位	検査結果	水質基準
pH値		7.5	5.8~8.6
塩化物イオン	mg/l	4.5	200以下
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/l	0.2未満	3以下
一般細菌	CFU/ml	0	100以下
大腸菌		陰性	検出されないこと
臭気		異常なし	異常でないこと
味		異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5未満	5以下
濁度	度	0.1未満	2以下
残留塩素	mg/l	0.2 (採水者測定)	
クロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.02以下
ジクロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.03以下
トリクロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.03以下
クロロホルム	mg/l	0.001未満	0.06以下
ジブロモクロロメタン	mg/l	0.001未満	0.1以下
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.001未満	0.03以下
ブロモホルム	mg/l	0.001未満	0.09以下
総トリハロメタン	mg/l	0.001未満	0.1以下
ホルムアルデヒド	mg/l	0.008未満	0.08以下
臭素酸	mg/l	0.001未満	0.01以下
塩素酸	mg/l	0.09	0.6以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.001未満	0.01以下
- 以下 余 白 -			

判定及び備考	上記水質検査項目については水質基準に適合する。		
検査期日	令和4年11月15日 ~ 令和4年11月29日		
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター		
検査責任者	検査部長 北村 晋 (北村)		



# 浄水水質検査結果書

No. B2200343-014 1/1

令和4年11月30日

厚生労働大臣登録水質検査機関第18号  
長野県長野市アール・シー・エス  
一般社団法人長野市薬剤師会  
会長 三原 正樹

栄村長 宮川 幹雄 様

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県下水内郡栄村大字北信3433 栄村長 宮川 幹雄		
受付年月日	令和4年11月15日	種別	水道浄水
採水年月日	令和4年11月15日	採水時刻	11時00分
天候	前日 晴 当日 晴	採水時の温度	気温 15.0 °C 水温 16.4 °C
採水場所 (水道名等)	(73 栄村簡易水道 森) 重機格納庫		
採水者	山田 誠士 (所属) 栄村役場 建設課 上下水道係		

検査項目	単位	検査結果	水質基準
pH値		7.7	5.8~8.6
塩化物イオン	mg/l	3.8	200以下
有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.2未満	3以下
一般細菌	CFU/ml	0	100以下
大腸菌		陰性	検出されないこと
臭気		異常なし	異常でないこと
味		異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5未満	5以下
濁度	度	0.1未満	2以下
残留塩素	mg/l	0.1 (採水者測定)	
クロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.02以下
ジクロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.03以下
トリクロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.03以下
クロロホルム	mg/l	0.001未満	0.06以下
ジブロモクロロメタン	mg/l	0.001未満	0.1以下
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.001未満	0.03以下
ブロモホルム	mg/l	0.001未満	0.09以下
総トリハロメタン	mg/l	0.001未満	0.1以下
ホルムアルデヒド	mg/l	0.008未満	0.08以下
臭素酸	mg/l	0.001未満	0.01以下
塩素酸	mg/l	0.07	0.6以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.001未満	0.01以下
- 以下余白 -			

判定及び備考	上記水質検査項目については水質基準に適合する。		
検査期日	令和4年11月15日 ~ 令和4年11月29日		
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター		
検査責任者	検査部長 北村 晋		

# 浄水水質検査結果書

No. B2200343-015 1/1

令和4年11月30日

栄村長 宮川 幹雄 様

厚生労働大臣登録水質検査機関 第18号  
 長野県長野市アール・エス・ビー  
 一般社団法人長野市薬剤師会  
 会長 藤川 浩

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県下水内郡栄村大字北信3433 栄村長 宮川 幹雄		
受付年月日	令和4年11月15日	種別	水道浄水
採水年月日	令和4年11月15日	採水時刻	8時50分
天候	前日 晴 当日 晴	採水時の温度	気温 11.0℃ 水温 12.9℃
採水場所 (水道名等)	(77 栄村簡易水道 長瀬・切欠) 山田宅		
採水者	山田 誠士 (所属) 栄村役場 建設課 上下水道係		

検査項目	単位	検査結果	水質基準
pH値		7.5	5.8~8.6
塩化物イオン	mg/l	5.7	200以下
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/l	0.2未満	3以下
一般細菌	CFU/ml	0	100以下
大腸菌		陰性	検出されないこと
臭気		異常なし	異常でないこと
味		異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5未満	5以下
濁度	度	0.1未満	2以下
残留塩素	mg/l	0.1 (採水者測定)	
クロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.02以下
ジクロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.03以下
トリクロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.03以下
クロロホルム	mg/l	0.001未満	0.06以下
ジブロモクロロメタン	mg/l	0.001未満	0.1以下
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.001未満	0.03以下
ブロモホルム	mg/l	0.001未満	0.09以下
総トリハロメタン	mg/l	0.001未満	0.1以下
ホルムアルデヒド	mg/l	0.008未満	0.08以下
臭素酸	mg/l	0.001未満	0.01以下
塩素酸	mg/l	0.06未満	0.6以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.001未満	0.01以下
- 以下 余 白 -			

判定及び備考	上記水質検査項目については水質基準に適合する。		
検査期日	令和4年11月15日 ~ 令和4年11月29日		
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター		
検査責任者	検査部長 北村 晋 (北村)		





# 浄水水質検査結果書

No. B2200343-007 1/1

令和4年11月30日

栄村長 宮川 幹雄 様

厚生労働大臣登録水質検査機関第18号  
 長野県長野市アール・テックビル2階  
 一般社団法人長野市薬剤師会  
 会長 三原 下 淳

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県下水内郡栄村大字北信3433 栄村長 宮川 幹雄		
受付年月日	令和4年11月15日	種別	水道浄水
採水年月日	令和4年11月15日	採水時刻	10時30分
天候	前日 晴          当日 曇	採水時の温度	気温 11.0℃      水温 10.4℃
採水場所 (水道名等)	(82 栄村簡易水道 小赤沢) 重機車庫		
採水者	齊藤 和真          (所属) 栄村役場 建設課 上下水道係		

検査項目	単位	検査結果	水質基準
pH値		7.1	5.8~8.6
塩化物イオン	mg/l	2.2	200以下
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.2未満	3以下
一般細菌	CFU/ml	0	100以下
大腸菌		陰性	検出されないこと
臭気		異常なし	異常でないこと
味		異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5未満	5以下
濁度	度	0.1未満	2以下
残留塩素	mg/l	0.1(採水者測定)	
- 以下余白 -			
判定及び備考	上記水質検査項目については水質基準に適合する。		
検査期日	令和4年11月15日 ~ 令和4年11月29日		
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター		
検査責任者	検査部長 北村 晋		

# 浄水水質検査結果書

No. B2200343-016 1/1

令和4年11月30日

厚生労働大臣登録水質検査機関(第18号)  
 長野県長野市アール・アンド・エス  
 一般社団法人長野市薬剤師会  
 会長 佐藤 隆

栄村長 宮川 幹雄 様

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県下水内郡栄村大字北信3433 栄村長 宮川 幹雄		
受付年月日	令和4年11月15日	種別	水道浄水
採水年月日	令和4年11月15日	採水時刻	9時00分
天候	前日 晴 当日 晴	採水時の温度	気温 9.8 °C 水温 12.6 °C
採水場所 (水道名等)	(173 栄村簡易水道 北野・中野・極野) 公民館		
採水者	山田 誠士 (所属) 栄村役場 建設課 上下水道係		

検査項目	単位	検査結果	水質基準
pH値		7.1	5.8~8.6
塩化物イオン	mg/l	2.4	200以下
有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.2未満	3以下
一般細菌	CFU/ml	0	100以下
大腸菌		陰性	検出されないこと
臭気		異常なし	異常でないこと
味		異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5未満	5以下
濁度	度	0.1未満	2以下
残留塩素	mg/l	0.1 (採水者測定)	
クロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.02以下
ジクロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.03以下
トリクロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.03以下
クロロホルム	mg/l	0.001未満	0.06以下
ジブロモクロロメタン	mg/l	0.001未満	0.1以下
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.001未満	0.03以下
ブロモホルム	mg/l	0.001未満	0.09以下
総トリハロメタン	mg/l	0.001未満	0.1以下
ホルムアルデヒド	mg/l	0.008未満	0.08以下
臭素酸	mg/l	0.001未満	0.01以下
塩素酸	mg/l	0.06未満	0.6以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.001未満	0.01以下
- 以下 余 白 -			

判定及び備考	上記水質検査項目については水質基準に適合する。		
検査期日	令和4年11月15日 ~ 令和4年11月29日		
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター		
検査責任者	検査部長 北村 晋 (北村)		



# 浄水水質検査結果書

No. B2200342-004 1/1

令和4年11月30日

栄村長 宮川 幹雄 様

厚生労働大臣登録水質検査機関第18号  
長野県長野市アーケード13番目  
一般社団法人長野市薬剤師会  
会長 北村 晋村

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県下水内郡栄村大字北信3433 栄村長 宮川 幹雄		
受付年月日	令和4年11月15日	種別	水道浄水
採水年月日	令和4年11月15日	採水時刻	8時45分
天候	前日 晴	当日 晴	採水時の温度 気温 9.3℃ 水温 12.9℃
採水場所 (水道名等)	(244 栄村簡易水道 雪坪・志久見・柳在家) 関澤宅		
採水者	山田 誠士 (所属) 栄村役場 建設課 上下水道係		

検査項目	単位	検査結果	水質基準	検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/ml	0	100以下	総トリハロメタン	mg/l	0.001未満	0.1以下
大腸菌		陰性	検出されないこと	トリクロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.03以下
カドミウム及びその化合物	mg/l	0.0003未満	0.003以下	ブロモジクロロメタン	mg/l	0.001未満	0.03以下
水銀及びその化合物	mg/l	0.00005未満	0.0005以下	ブロモホルム	mg/l	0.001未満	0.09以下
セレン及びその化合物	mg/l	0.001未満	0.01以下	ホルムアルデヒド	mg/l	0.008未満	0.08以下
鉛及びその化合物	mg/l	0.001未満	0.01以下	亜鉛及びその化合物	mg/l	0.005未満	1.0以下
ヒ素及びその化合物	mg/l	0.001未満	0.01以下	アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.02未満	0.2以下
六価クロム化合物	mg/l	0.002未満	0.02以下	鉄及びその化合物	mg/l	0.03未満	0.3以下
亜硝酸態窒素	mg/l	0.004未満	0.04以下	銅及びその化合物	mg/l	0.01未満	1.0以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.001未満	0.01以下	ナトリウム及びその化合物	mg/l	4.4	200以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.1未満	10以下	マンガン及びその化合物	mg/l	0.005未満	0.05以下
フッ素及びその化合物	mg/l	0.05未満	0.8以下	塩化物イオン	mg/l	2.5	200以下
ホウ素及びその化合物	mg/l	0.02未満	1.0以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	18	300以下
四塩化炭素	mg/l	0.0002未満	0.002以下	蒸発残留物	mg/l	72	500以下
1,4-ジオキサソ	mg/l	0.001未満	0.05以下	陰イオン界面活性剤	mg/l	0.02未満	0.2以下
シス、トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.0002未満	0.04以下	ジオオスミン	μg/l	0.001未満	0.01以下
ジクロロメタン	mg/l	0.0005未満	0.02以下	2-メチルイソボルネオール	μg/l	0.001未満	0.01以下
テトラクロロエチレン	mg/l	0.0002未満	0.01以下	非イオン界面活性剤	mg/l	0.005未満	0.02以下
トリクロロエチレン	mg/l	0.0002未満	0.01以下	フェノール類	mg/l	0.0005未満	0.005以下
ベンゼン	mg/l	0.0005未満	0.01以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.2未満	3以下
塩素酸	mg/l	0.06未満	0.6以下	pH値		8.2	5.8~8.6
クロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.02以下	味		異常なし	異常でないこと
クロロホルム	mg/l	0.001未満	0.06以下	臭気		異常なし	異常でないこと
ジクロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.03以下	色度	度	0.5未満	5以下
ジブロモクロロメタン	mg/l	0.001未満	0.1以下	濁度	度	0.1未満	2以下
臭素酸	mg/l	0.001未満	0.01以下	残留塩素	mg/l	0.1(採水者測定)	

判定及び備考

上記水質検査項目については水質基準に適合する。

検査期日

令和4年11月15日 ~ 令和4年11月29日

検査機関

一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター

検査責任者

検査部長 北村 晋村



# 浄水水質検査結果書


No. B2200343-017 1/1

令和4年11月30日

厚生労働大臣登録水質検査機関第18号  
長野県長野市アール3番地1号  
一般社団法人長野市薬剤師会  
会長 北村 晋

栄村長 宮川 幹雄 様

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県下水内郡栄村大字北信3433 栄村長 宮川 幹雄		
受付年月日	令和4年11月15日	種別	水道浄水
採水年月日	令和4年11月15日	採水時刻	10時55分
天候	前日 晴 当日 晴	採水時の温度	気温 12.7 °C 水温 13.3 °C
採水場所 (水道名等)	(257 栄村簡易水道 トマトの国)		
採水者	山田 誠士 (所属) 栄村役場 建設課 上下水道係		
検査項目	単位	検査結果	水質基準
pH値		7.9	5.8~8.6
塩化物イオン	mg/l	4.3	200以下
有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.2未満	3以下
一般細菌	CFU/ml	0	100以下
大腸菌		陰性	検出されないこと
臭気		異常なし	異常でないこと
味		異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5未満	5以下
濁度	度	0.1未満	2以下
残留塩素	mg/l	0.5 (採水者測定)	
クロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.02以下
ジクロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.03以下
トリクロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.03以下
クロロホルム	mg/l	0.001未満	0.06以下
ジブロモクロロメタン	mg/l	0.001未満	0.1以下
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.001未満	0.03以下
ブロモホルム	mg/l	0.001未満	0.09以下
総トリハロメタン	mg/l	0.001未満	0.1以下
ホルムアルデヒド	mg/l	0.008未満	0.08以下
臭素酸	mg/l	0.001未満	0.01以下
塩素酸	mg/l	0.34	0.6以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.001未満	0.01以下
- 以下 余 白 -			
判定及び備考	上記水質検査項目については水質基準に適合する。		
検査期日	令和4年11月15日 ~ 令和4年11月29日		
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター		
検査責任者	検査部長 北村 晋 		



# 浄水水質検査結果書

No. B2200343-001 1/1

令和4年11月30日

厚生労働大臣登録水質検査機関 第18号

長野県長野市ア 1-2-10 第1号

一般社団法人長野市薬剤師会

会長 白原 清

栄村長 宮川 幹雄 様

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県下水内郡栄村大字北信3433 栄村長 宮川 幹雄		
受付年月日	令和4年11月15日	種別	水道浄水
採水年月日	令和4年11月15日	採水時刻	9時50分
天候	前日 晴 当日 晴	採水時の温度	気温 12.3 ℃ 水温 10.0 ℃
採水場所 (水道名等)	(63 栄村簡易水道 小滝) 中沢宅		
採水者	山田 誠士 (所属) 栄村役場 建設課 上下水道係		
検査項目	単位	検査結果	水質基準
pH値		7.3	5.8~8.6
塩化物イオン	mg/l	4.8	200以下
有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.2未満	3以下
一般細菌	CFU/ml	0	100以下
大腸菌		陰性	検出されないこと
臭気		異常なし	異常でないこと
味		異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5未満	5以下
濁度	度	0.1	2以下
残留塩素	mg/l	0.1 (採水者測定)	
- 以下余白 -			
判定及び備考	上記水質検査項目については水質基準に適合する。		
検査期日	令和4年11月15日 ~ 令和4年11月29日		
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター		
検査責任者	検査部長 北村 晋 (北村)		



# 浄水水質検査結果書

No. B2200343-002 1/1

令和4年11月30日

厚生労働大臣登録水質検査機関第18号  
長野県長野市アールセンター  
一般社団法人長野市薬剤師会  
会長 原下浩

栄村長 宮川 幹雄 様

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県下水内郡栄村大字北信3433 栄村長 宮川 幹雄		
受付年月日	令和4年11月21日	種別	水道浄水
採水年月日	令和4年11月21日	採水時刻	11時20分
天候	前日 曇      当日 晴	採水時の温度	気温 13.0 °C      水温 9.1 °C
採水場所 (水道名等)	(66 栄村簡易水道 長俣) 秋山小学校		
採水者	山田 誠士 (所属) 栄村役場 建設課 上下水道係		

検査項目	単位	検査結果	水質基準
pH値		7.3	5.8~8.6
塩化物イオン	mg/l	3.0	200以下
有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.2未満	3以下
一般細菌	CFU/ml	0	100以下
大腸菌		陰性	検出されないこと
臭気		異常なし	異常でないこと
味		異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5未満	5以下
濁度	度	0.1未満	2以下
残留塩素	mg/l	0.2 (採水者測定)	
- 以下余白 -			

判定及び備考	上記水質検査項目については水質基準に適合する。
検査期日	令和4年11月21日 ~ 令和4年11月29日
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター
検査責任者	検査部長 北村 晋 (北村)



# 浄水水質検査結果書

No. B2200343-003 1/1

令和4年11月30日

栄村長 宮川 幹雄 様

厚生労働大臣登録水質検査機関第18号  
 長野県長野市第一検査センター  
 一般社団法人長野市薬剤師会  
 会長 三園 正博

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県下水内郡栄村大字北信3433 栄村長 宮川 幹雄		
受付年月日	令和4年11月15日	種別	水道浄水
採水年月日	令和4年11月15日	採水時刻	10時00分
天候	前日 晴 当日 晴	採水時の温度	気温 12.5 °C 水温 12.9 °C
採水場所 (水道名等)	(67 栄村簡易水道 泉平) 武田宅		
採水者	山田 誠士 (所属) 栄村役場 建設課 上下水道係		

検査項目	単位	検査結果	水質基準
pH値		8.2	5.8~8.6
塩化物イオン	mg/l	2.7	200以下
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/l	0.2未満	3以下
一般細菌	CFU/ml	6	100以下
大腸菌		陰性	検出されないこと
臭気		異常なし	異常でないこと
味		異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5未満	5以下
濁度	度	0.1未満	2以下
残留塩素	mg/l	0.1 (採水者測定)	
- 以下余白 -			

判定及び備考	上記水質検査項目については水質基準に適合する。		
検査期日	令和4年11月15日 ~ 令和4年11月29日		
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター		
検査責任者	検査部長 北村 晋 (北村)		



# 浄水水質検査結果書

No. B2200343-004 1/1

令和4年11月30日

栄村長 宮川 幹雄 様

厚生労働大臣登録水質検査機関 第187号  
 長野県長野市アールエス館1階  
 一般社団法人長野市薬剤師会  
 会長 三原 正樹

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県下水内郡栄村大字北信3433 栄村長 宮川 幹雄		
受付年月日	令和4年11月15日	種別	水道浄水
採水年月日	令和4年11月15日	採水時刻	10時15分
天候	前日 晴 当日 曇	採水時の温度	気温 11.3 °C 水温 9.9 °C
採水場所 (水道名等)	(72 栄村簡易水道 和山) 公衆トイレ		
採水者	齊藤 和真 (所属) 栄村役場 建設課 上下水道係		

検査項目	単位	検査結果	水質基準
pH値		7.2	5.8~8.6
塩化物イオン	mg/l	1.8	200以下
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/l	0.2未満	3以下
一般細菌	CFU/ml	0	100以下
大腸菌		陰性	検出されないこと
臭気		異常なし	異常でないこと
味		異常なし	異常でないこと
色度	度	0.7	5以下
濁度	度	0.1未満	2以下
残留塩素	mg/l	0.1 (採水者測定)	
- 以下余白 -			

判定及び備考	上記水質検査項目については水質基準に適合する。		
検査期日	令和4年11月15日 ~ 令和4年11月29日		
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター		
検査責任者	検査部長 北村 晋 (北村)		





# 浄水水質検査結果書

No. B2200343-005 1/1

令和4年11月30日

栄村長 宮川 幹雄 様

厚生労働大臣登録水質検査機関 栄第18号

長野県長野市アーバン18番地

一般社団法人長野市薬剤師会

会長 三風 博

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県下水内郡栄村大字北信3433 栄村長 宮川 幹雄		
受付年月日	令和4年11月15日	種別	水道浄水
採水年月日	令和4年11月15日	採水時刻	9時05分
天候	前日 晴      当日 晴	採水時の温度	気温 11.3 ℃      水温 12.0 ℃
採水場所 (水道名等)	(78 栄村簡易水道 天代) 斉藤宅		
採水者	山田 誠士 (所属) 栄村役場 建設課 上下水道係		

検査項目	単位	検査結果	水質基準
pH値		6.5	5.8～8.6
塩化物イオン	mg/l	2.6	200以下
有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.2未満	3以下
一般細菌	CFU/ml	10	100以下
大腸菌		陰性	検出されないこと
臭気		異常なし	異常でないこと
味		異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5未満	5以下
濁度	度	0.3	2以下
残留塩素	mg/l	0.1 (採水者測定)	
- 以下 余 白 -			

判定及び備考	上記水質検査項目については水質基準に適合する。		
検査期日	令和4年11月15日 ~ 令和4年11月29日		
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター		
検査責任者	検査部長 北村 晋 <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">北村</span>		



# 浄水水質検査結果書

No. B2200343-006 1/1

令和4年11月30日

厚生労働大臣登録水質検査機関第18号  
 長野県長野市アール・エス・ビー薬業株式会社  
 一般社団法人長野市薬剤師会  
 会長 三原 正樹

栄村長 宮川 幹雄 様

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県下水内郡栄村大字北信3433 栄村長 宮川 幹雄		
受付年月日	令和4年11月15日	種別	水道浄水
採水年月日	令和4年11月15日	採水時刻	9時10分
天候	前日 晴      当日 晴	採水時の温度	気温 8.5 ℃      水温 7.8 ℃
採水場所 (水道名等)	(79 栄村簡易水道 坪野) 公民館		
採水者	山田 誠士      (所属) 栄村役場 建設課 上下水道係		
検査項目	単位	検査結果	水質基準
pH値		6.8	5.8~8.6
塩化物イオン	mg/l	2.7	200以下
有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.2未満	3以下
一般細菌	CFU/ml	0	100以下
大腸菌		陰性	検出されないこと
臭気		異常なし	異常でないこと
味		異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5未満	5以下
濁度	度	0.1未満	2以下
残留塩素	mg/l	0.1 (採水者測定)	
- 以下 余白 -			
判定及び備考	上記水質検査項目については水質基準に適合する。		
検査期日	令和4年11月15日 ~ 令和4年11月29日		
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター		
検査責任者	検査部長 北村 晋 (北村)		



# 浄水水質検査結果書

No. B2200343-008 1/1

令和4年11月30日

栄村長 宮川 幹雄 様

厚生労働大臣登録水質検査機関第18号  
長野県長野市アール・シー・エス  
一般社団法人長野市薬剤師会  
会長 北村 晋

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県下水内郡栄村大字北信3433 栄村長 宮川 幹雄		
受付年月日	令和4年11月15日	種別	水道浄水
採水年月日	令和4年11月15日	採水時刻	9時35分
天候	前日 晴 当日 晴	採水時の温度	気温 10.7 °C 水温 12.5 °C
採水場所 (水道名等)	(165 栄村簡易水道 天地・原向) 山本宅		
採水者	山田 誠士 (所属) 栄村役場 建設課 上下水道係		
検査項目	単位	検査結果	水質基準
pH値		8.2	5.8~8.6
塩化物イオン	mg/l	2.8	200以下
有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.2未満	3以下
一般細菌	CFU/ml	6	100以下
大腸菌		陰性	検出されないこと
臭気		異常なし	異常でないこと
味		異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5未満	5以下
濁度	度	0.1未満	2以下
残留塩素	mg/l	0.1 (採水者測定)	
- 以下 余 白 -			
判定及び備考	上記水質検査項目については水質基準に適合する。		
検査期日	令和4年11月15日 ~ 令和4年11月29日		
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター		
検査責任者	検査部長 北村 晋 (北村)		



# 浄水水質検査結果書

No. B2200343-009 1/1

令和4年11月30日

栄村長 宮川 幹雄 様

厚生労働大臣登録水質検査機関第18号  
 長野県長野市一般社団法人長野市薬剤師会  
 会長 園田 浩

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県下水内郡栄村大字北信3433 栄村長 宮川 幹雄		
受付年月日	令和4年11月15日	種別	水道浄水
採水年月日	令和4年11月15日	採水時刻	10時40分
天候	前日 晴 当日 曇	採水時の温度	気温 11.7 °C 水温 10.2 °C
採水場所 (水道名等)	(170 栄村簡易水道 上野原) 公民館		
採水者	齊藤 和真 (所属) 栄村役場 建設課 上下水道係		

検査項目	単位	検査結果	水質基準
pH値		7.2	5.8~8.6
塩化物イオン	mg/l	1.5	200以下
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.2	3以下
一般細菌	CFU/ml	0	100以下
大腸菌		陰性	検出されないこと
臭気		異常なし	異常でないこと
味		異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5未満	5以下
濁度	度	0.1未満	2以下
残留塩素	mg/l	0.1 (採水者測定)	
- 以下余白 -			

判定及び備考	上記水質検査項目については水質基準に適合する。		
検査期日	令和4年11月15日 ~ 令和4年11月29日		
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター		
検査責任者	検査部長 北村 晋 (北村)		

# 浄水水質検査結果書

No. B2200343-010 1/1

令和4年11月30日

栄村長 宮川 幹雄 様

厚生労働大臣登録水質検査機関 第18号  
 長野県長野市アーケード13番  
 一般社団法人長野市薬剤師会  
 会長 三原 正樹

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県下水内郡栄村大字北信3433 栄村長 宮川 幹雄			
受付年月日	令和4年11月15日	種別	水道浄水	
採水年月日	令和4年11月15日	採水時刻	9時45分	
天候	前日 晴 当日 曇	採水時の温度	気温 11.5 °C 水温 10.8 °C	
採水場所 (水道名等)	(185 栄村簡易水道 屋敷) 公民館			
採水者	齊藤 和真 (所属) 栄村役場 建設課 上下水道係			
	検査項目	単位	検査結果	水質基準
	pH値		7.3	5.8~8.6
	塩化物イオン	mg/l	1.6	200以下
	有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/l	0.2未満	3以下
	一般細菌	CFU/ml	0	100以下
	大腸菌		陰性	検出されないこと
	臭気		異常なし	異常でないこと
	味		異常なし	異常でないこと
	色度	度	0.5未満	5以下
	濁度	度	0.1未満	2以下
	残留塩素	mg/l	0.3 (採水者測定)	
	- 以下 余 白 -			
判定及び備考	上記水質検査項目については水質基準に適合する。			
検査期日	令和4年11月15日 ~ 令和4年11月29日			
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター			
検査責任者	検査部長 北村 晋 (栄村)			