



浄水水質検査結果書

No. B2300033-011 1/1

令和5年5月8日

厚生労働大臣登録水質検査機関 第18号

長野県長野市アークス13番11号

一般社団法人長野市薬剤師会

会長 原 登

栄村長 宮川 幹雄 様

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県下水内郡栄村大字北信3433 栄村長 宮川 幹雄		
受付年月日	令和5年4月18日	種別	水道浄水
採水年月日	令和5年4月18日	採水時刻	8時51分
天候	前日 雨 当日 曇りのち雨	採水時の温度	気温 9.0 °C 水温 9.2 °C
採水場所 (水道名等)	(64 栄村簡易水道 平滝) 油科宅		
採水者	山田 誠士 (所属) 栄村役場 建設課 上下水道係		

検査項目	単位	検査結果	水質基準
pH値		8.0	5.8~8.6
塩化物イオン	mg/l	3.4	200以下
有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.2未満	3以下
一般細菌	CFU/ml	0	100以下
大腸菌		陰性	検出されないこと
臭気		異常なし	異常でないこと
味		異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5未満	5以下
濁度	度	0.1未満	2以下
残留塩素	mg/l	0.1 (採水者測定)	
- 以下 余 白 -			

判定及び備考	上記水質検査項目については水質基準に適合する。		
検査期日	令和5年4月18日 ~ 令和5年5月2日		
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター		
検査責任者	検査部長 北村 晋(晋)		

浄水水質検査結果書

No. B2300033-012 1/1

令和5年5月8日

栄村長 宮川 幹雄 様

厚生労働大臣登録水質検査機関 第18号
 長野県長野市アーク13番1号
 一般社団法人長野市薬剤師会
 会長 原 隆登

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県下水内郡栄村大字北信3433 栄村長 宮川 幹雄		
受付年月日	令和5年4月18日	種別	水道浄水
採水年月日	令和5年4月18日	採水時刻	8時58分
天候	前日 雨 当日 曇りのち雨	採水時の温度	気温 11.4 °C 水温 7.7 °C
採水場所 (水道名等)	(65 栄村簡易水道 白鳥) 月岡宅		
採水者	山田 誠士 (所属) 栄村役場 建設課 上下水道係		
検査項目	単位	検査結果	水質基準
pH値		8.0	5.8~8.6
塩化物イオン	mg/l	4.0	200以下
有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.2未満	3以下
一般細菌	CFU/ml	0	100以下
大腸菌		陰性	検出されないこと
臭気		異常なし	異常でないこと
味		異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5未満	5以下
濁度	度	0.1未満	2以下
残留塩素	mg/l	0.2 (採水者測定)	
- 以下 余 白 -			
判定及び備考	上記水質検査項目については水質基準に適合する。		
検査期日	令和5年4月18日 ~ 令和5年5月2日		
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター		
検査責任者	検査部長 北村 晋 (印)		

浄水水質検査結果書

No. B2300033-013 1/1

令和5年5月8日

厚生労働大臣登録水質検査機関 第18号
 長野県長野市アークス13番1号
 一般社団法人長野市薬剤師会
 会長 原 澄

栄村長 宮川 幹雄 様

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県下水内郡栄村大字北信3433 栄村長 宮川 幹雄		
受付年月日	令和5年4月18日	種別	水道浄水
採水年月日	令和5年4月18日	採水時刻	9時25分
天候	前日 雨 当日 曇りのち雨	採水時の温度	気温 12.7 °C 水温 13.3 °C
採水場所 (水道名等)	(68 栄村簡易水道 百合居) 箕作公民館		
採水者	山田 誠士 (所属) 栄村役場 建設課 上下水道係		
検査項目	単位	検査結果	水質基準
pH値		7.6	5.8~8.6
塩化物イオン	mg/l	4.0	200以下
有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.2未満	3以下
一般細菌	CFU/ml	0	100以下
大腸菌		陰性	検出されないこと
臭気		異常なし	異常でないこと
味		異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5未満	5以下
濁度	度	0.1未満	2以下
残留塩素	mg/l	0.1 (採水者測定)	
- 以下 余 白 -			
判定及び備考	上記水質検査項目については水質基準に適合する。		
検査期日	令和5年4月18日 ~ 令和5年5月2日		
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター		
検査責任者	検査部長 北村 晋 (北村)		

浄水水質検査結果書


No. B2300033-014 1/1

令和5年5月8日

栄村長 宮川 幹雄 様

厚生労働大臣登録水質検査機関 第18号
 長野県長野市アークス13番1号
 一般社団法人長野市薬剤師会
 会長 原 晋

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県下水内郡栄村大字北信3433 栄村長 宮川 幹雄		
受付年月日	令和5年4月18日	種別	水道浄水
採水年月日	令和5年4月18日	採水時刻	10時00分
天候	前日 雨 当日 曇りのち雨	採水時の温度	気温 8.2 °C 水温 7.8 °C
採水場所 (水道名等)	(69 栄村簡易水道 中央) 阿部宅		
採水者	山田 誠士 (所属) 栄村役場 建設課 上下水道係		
検査項目	単位	検査結果	水質基準
pH値		6.4	5.8~8.6
塩化物イオン	mg/l	2.7	200以下
有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.2未満	3以下
一般細菌	CFU/ml	0	100以下
大腸菌		陰性	検出されないこと
臭気		異常なし	異常でないこと
味		異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5未満	5以下
濁度	度	0.1未満	2以下
残留塩素	mg/l	0.1 (採水者測定)	
- 以下余白 -			
判定及び備考	上記水質検査項目については水質基準に適合する。		
検査期日	令和5年4月18日 ~ 令和5年5月2日		
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター		
検査責任者	検査部長 北村 晋 		

浄水水質検査結果書

No. B2300033-015 1/1

令和5年5月8日

厚生労働大臣登録水質検査機関 第18号
長野県長野市アークス13番11号
一般社団法人長野市薬剤師会
会長 原 正 澄

栄村長 宮川 幹雄 様

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県下水内郡栄村大字北信3433 栄村長 宮川 幹雄		
受付年月日	令和5年4月18日	種別	水道浄水
採水年月日	令和5年4月18日	採水時刻	8時45分
天候	前日 雨 当日 曇りのち雨	採水時の温度	気温 10.1 ℃ 水温 11.0 ℃
採水場所 (水道名等)	(70 栄村簡易水道 横倉) 復興住宅		
採水者	山田 誠士 (所属) 栄村役場 建設課 上下水道係		
検査項目	単位	検査結果	水質基準
pH値		8.0	5.8~8.6
塩化物イオン	mg/l	4.1	200以下
有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.2未満	3以下
一般細菌	CFU/ml	0	100以下
大腸菌		陰性	検出されないこと
臭気		異常なし	異常でないこと
味		異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5未満	5以下
濁度	度	0.1未満	2以下
残留塩素	mg/l	0.1 (採水者測定)	
- 以下余白 -			
判定及び備考	上記水質検査項目については水質基準に適合する。		
検査期日	令和5年4月18日 ~ 令和5年5月2日		
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター		
検査責任者	検査部長 北村 晋 (六)		

浄水水質検査結果書

No. B2300033-016 1/1

令和5年5月8日

厚生労働大臣登録水質検査機関 第18号

長野県長野市アークス13番1号

一般社団法人長野市薬剤師会

会長 原 千 澄

栄村長 宮川 幹雄 様

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県下水内郡栄村大字北信3433 栄村長 宮川 幹雄		
受付年月日	令和5年4月18日	種別	水道浄水
採水年月日	令和5年4月18日	採水時刻	8時40分
天候	前日 雨 当日 曇りのち雨	採水時の温度	気温 7.0 °C 水温 11.0 °C
採水場所 (水道名等)	(71 栄村簡易水道 青倉) 公民館		
採水者	山田 誠士 (所属) 栄村役場 建設課 上下水道係		
検査項目	単位	検査結果	水質基準
pH値		7.4	5.8~8.6
塩化物イオン	mg/l	4.4	200以下
有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.2未満	3以下
一般細菌	CFU/ml	0	100以下
大腸菌		陰性	検出されないこと
臭気		異常なし	異常でないこと
味		異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5未満	5以下
濁度	度	0.1未満	2以下
残留塩素	mg/l	0.1 (採水者測定)	
- 以下 余 白 -			
判定及び備考	上記水質検査項目については水質基準に適合する。		
検査期日	令和5年4月18日 ~ 令和5年5月2日		
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター		
検査責任者	検査部長 北村 晋 (北村)		

浄水水質検査結果書

No. B2300033-017 1/1

令和5年5月8日

栄村長 宮川 幹雄 様

厚生労働大臣登録水質検査機関 第18号
 長野県長野市アークス13番11号
 一般社団法人長野市薬剤師会
 会長 原 澄

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県下水内郡栄村大字北信3433 栄村長 宮川 幹雄		
受付年月日	令和5年4月18日	種別	水道浄水
採水年月日	令和5年4月18日	採水時刻	11時00分
天候	前日 雨 当日 曇りのち雨	採水時の温度	気温 8.6℃ 水温 9.5℃
採水場所 (水道名等)	(73 栄村簡易水道 森) 重機車庫		
採水者	山田 誠士 (所属) 栄村役場 建設課 上下水道係		
検査項目	単位	検査結果	水質基準
pH値		7.6	5.8~8.6
塩化物イオン	mg/l	3.9	200以下
有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.2未満	3以下
一般細菌	CFU/ml	0	100以下
大腸菌		陰性	検出されないこと
臭気		異常なし	異常でないこと
味		異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5未満	5以下
濁度	度	0.1未満	2以下
残留塩素	mg/l	0.2 (採水者測定)	
- 以下 余 白 -			
判定及び備考	上記水質検査項目については水質基準に適合する。		
検査期日	令和5年4月18日 ~ 令和5年5月2日		
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター		
検査責任者	検査部長 北村 晋 (印)		



浄水水質検査結果書

No. B2300033-018 1/1

令和5年5月8日

栄村長 宮川 幹雄 様

厚生労働大臣登録水質検査機関(第18号)

長野県長野市アークス13番1号

一般社団法人長野市薬剤師会

会長 原 隆澄

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県下水内郡栄村大字北信3433 栄村長 宮川 幹雄		
受付年月日	令和5年4月18日	種別	水道浄水
採水年月日	令和5年4月18日	採水時刻	10時42分
天候	前日 雨 当日 曇りのち雨	採水時の温度	気温 9.9 °C 水温 12.0 °C
採水場所 (水道名等)	(77 栄村簡易水道 長瀬・切欠) 山田宅		
採水者	山田 誠士 (所属) 栄村役場 建設課 上下水道係		
検査項目	単位	検査結果	水質基準
pH値		7.4	5.8~8.6
塩化物イオン	mg/l	5.6	200以下
有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.2未満	3以下
一般細菌	CFU/ml	0	100以下
大腸菌		陰性	検出されないこと
臭気		異常なし	異常でないこと
味		異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5未満	5以下
濁度	度	0.1未満	2以下
残留塩素	mg/l	0.1 (採水者測定)	
- 以下 余 白 -			
判定及び備考	上記水質検査項目については水質基準に適合する。		
検査期日	令和5年4月18日 ~ 令和5年5月2日		
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター		
検査責任者	検査部長 北村 晋 (村)		

浄水水質検査結果書

No. B2300033-007 1/1

令和5年5月8日

栄村長 宮川 幹雄 様

厚生労働大臣登録水質検査機関 第18号
 長野県長野市アークス13番1号
 一般社団法人長野市薬剤師会
 会長 三原 晋

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県下水内郡栄村大字北信3433 栄村長 宮川 幹雄		
受付年月日	令和5年4月18日	種別	水道浄水
採水年月日	令和5年4月18日	採水時刻	11時03分
天候	前日 雨 当日 曇りのち雨	採水時の温度	気温 4.6℃ 水温 9.7℃
採水場所 (水道名等)	(82 栄村簡易水道 小赤沢) 重機車庫		
採水者	齊藤 和真 (所属) 栄村役場 建設課 上下水道係		
検査項目	単位	検査結果	水質基準
pH値		7.0	5.8~8.6
塩化物イオン	mg/l	1.9	200以下
有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.2未満	3以下
一般細菌	CFU/ml	0	100以下
大腸菌		陰性	検出されないこと
臭気		異常なし	異常でないこと
味		異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5未満	5以下
濁度	度	0.1未満	2以下
残留塩素	mg/l	0.1 (採水者測定)	
クロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.02以下
ジクロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.03以下
トリクロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.03以下
クロロホルム	mg/l	0.001未満	0.06以下
ジブロモクロロメタン	mg/l	0.001未満	0.1以下
プロモジクロロメタン	mg/l	0.001未満	0.03以下
プロモホルム	mg/l	0.001未満	0.09以下
総トリハロメタン	mg/l	0.001未満	0.1以下
ホルムアルデヒド	mg/l	0.008未満	0.08以下
臭素酸	mg/l	0.001未満	0.01以下
塩素酸	mg/l	0.06未満	0.6以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.001未満	0.01以下
- 以下 余 白 -			
判定及び備考	上記水質検査項目については水質基準に適合する。		
検査期日	令和5年4月18日 ~ 令和5年5月2日		
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター		
検査責任者	検査部長 北村 晋		

浄水水質検査結果書

No. B2300033-019 1/1

令和5年5月8日

栄村長 宮川 幹雄 様

厚生労働大臣登録水質検査機関 (第18号)

長野県長野市アークス13番1号

一般社団法人長野市薬剤師会

会長 原 澄

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県下水内郡栄村大字北信3433 栄村長 宮川 幹雄		
受付年月日	令和5年4月18日	種別	水道浄水
採水年月日	令和5年4月18日	採水時刻	10時35分
天候	前日 雨 当日 曇りのち雨	採水時の温度	気温 9.4 °C 水温 9.9 °C
採水場所 (水道名等)	(173 栄村簡易水道 北野・中野・極野) 北野公民館		
採水者	山田 誠士 (所属) 栄村役場 建設課 上下水道係		

検査項目	単位	検査結果	水質基準
pH値		6.9	5.8~8.6
塩化物イオン	mg/l	2.5	200以下
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/l	0.2未満	3以下
一般細菌	CFU/ml	0	100以下
大腸菌		陰性	検出されないこと
臭気		異常なし	異常でないこと
味		異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5未満	5以下
濁度	度	0.1未満	2以下
残留塩素	mg/l	0.1 (採水者測定)	
- 以下 余 白 -			

判定及び備考	上記水質検査項目については水質基準に適合する。		
検査期日	令和5年4月18日 ~ 令和5年5月2日		
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター		
検査責任者	検査部長 北村 晋 (北村)		



浄水水質検査結果書

No. B2300033-021 1/1

令和5年5月8日

栄村長 宮川 幹雄 様

厚生労働大臣登録水質検査機関第18号
長野県長野市アーケード3番地
一般社団法人長野市薬剤師会
会長 原 裕澄

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県下水内郡栄村大字北信3433 栄村長 宮川 幹雄		
受付年月日	令和5年4月18日	種別	水道浄水
採水年月日	令和5年4月18日	採水時刻	11時10分
天候	前日 雨	当日 曇りのち雨	採水時の温度 気温 8.9℃ 水温 13.5℃
採水場所 (水道名等)	(257 栄村簡易水道 トマトの国)		
採水者	山田 誠士 (所属) 栄村役場 建設課 上下水道係		

検査項目	単位	検査結果	水質基準
pH値		7.8	5.8～8.6
塩化物イオン	mg/l	3.9	200以下
有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.2未満	3以下
一般細菌	CFU/ml	0	100以下
大腸菌		陰性	検出されないこと
臭気		異常なし	異常でないこと
味		異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5未満	5以下
濁度	度	0.1未満	2以下
残留塩素	mg/l	0.1 (採水者測定)	
- 以下 余 白 -			

判定及び備考	上記水質検査項目については水質基準に適合する。		
検査期日	令和5年4月18日 ～ 令和5年5月2日		
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター		
検査責任者	検査部長 北村 晋 (印)		

浄水水質検査結果書

No. B2300033-001 1/1

令和5年5月8日

厚生労働大臣登録水質検査機関(第28号)

長野県長野市アール13番1号

一般社団法人長野市薬剤師会

会長 仁原 尚登

栄村長 宮川 幹雄 様

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県下水内郡栄村大字北信3433 栄村長 宮川 幹雄		
受付年月日	令和5年4月18日	種別	水道浄水
採水年月日	令和5年4月18日	採水時刻	9時44分
天候	前日 雨 当日 曇りのち雨	採水時の温度	気温 10.5℃ 水温 8.3℃
採水場所 (水道名等)	(63 栄村簡易水道 小滝) 中沢宅		
採水者	山田 誠士 (所属) 栄村役場 建設課 上下水道係		
検査項目	単位	検査結果	水質基準
pH値		7.4	5.8~8.6
塩化物イオン	mg/l	4.6	200以下
有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.2未満	3以下
一般細菌	CFU/ml	0	100以下
大腸菌		陰性	検出されないこと
臭気		異常なし	異常でないこと
味		異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5未満	5以下
濁度	度	0.1	2以下
残留塩素	mg/l	0.1 (採水者測定)	
クロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.02以下
ジクロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.03以下
トリクロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.03以下
クロロホルム	mg/l	0.001未満	0.06以下
ジブロモクロロメタン	mg/l	0.001	0.1以下
プロモジクロロメタン	mg/l	0.001未満	0.03以下
プロモホルム	mg/l	0.001未満	0.09以下
総トリハロメタン	mg/l	0.001	0.1以下
ホルムアルデヒド	mg/l	0.008未満	0.08以下
臭素酸	mg/l	0.001未満	0.01以下
塩素酸	mg/l	0.06未満	0.6以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.001未満	0.01以下
- 以下 余 白 -			
判定及び備考	上記水質検査項目については水質基準に適合する。		
検査期日	令和5年4月18日 ~ 令和5年5月2日		
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター		
検査責任者	検査部長 北村 晋 (北村)		

浄水水質検査結果書

No. B2300033-002 1/1

令和5年5月8日

厚生労働大臣登録水質検査機関第18号
 長野県長野市アーク13番地
 一般社団法人長野市薬剤師会
 会長 原千澄

栄村長 宮川 幹雄 様

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県下水内郡栄村大字北信3433 栄村長 宮川 幹雄		
受付年月日	令和5年4月18日	種別	水道浄水
採水年月日	令和5年4月18日	採水時刻	10時30分
天候	前日 雨 当日 曇りのち雨	採水時の温度	気温 5.2℃ 水温 9.3℃
採水場所 (水道名等)	(66 栄村簡易水道 長俣) 秋山小学校		
採水者	齊藤 和真 (所属) 栄村役場 建設課 上下水道係		
検査項目	単位	検査結果	水質基準
pH値		7.5	5.8~8.6
塩化物イオン	mg/l	3.1	200以下
有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.3	3以下
一般細菌	CFU/ml	0	100以下
大腸菌		陰性	検出されないこと
臭気		異常なし	異常でないこと
味		異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5未満	5以下
濁度	度	0.1未満	2以下
残留塩素	mg/l	0.1 (採水者測定)	
クロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.02以下
ジクロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.03以下
トリクロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.03以下
クロロホルム	mg/l	0.001	0.06以下
ジブロモクロロメタン	mg/l	0.001未満	0.1以下
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.001	0.03以下
ブロモホルム	mg/l	0.001未満	0.09以下
総トリハロメタン	mg/l	0.002	0.1以下
ホルムアルデヒド	mg/l	0.008未満	0.08以下
臭素酸	mg/l	0.001未満	0.01以下
塩素酸	mg/l	0.06未満	0.6以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.001未満	0.01以下
- 以下 余 白 -			
判定及び備考	上記水質検査項目については水質基準に適合する。		
検査期日	令和5年4月18日 ~ 令和5年5月2日		
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター		
検査責任者	検査部長 北村 晋 (印)		

浄水水質検査結果書

No. B2300033-003 1/1

令和5年5月8日

栄村長 宮川 幹雄 様

厚生労働大臣登録水質検査機関 第18号
 長野県長野市アール13番1号
 一般社団法人長野市薬剤師会
 会長 原 正博

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県下水内郡栄村大字北信3433 栄村長 宮川 幹雄		
受付年月日	令和5年4月18日	種別	水道浄水
採水年月日	令和5年4月18日	採水時刻	9時13分
天候	前日 雨 当日 曇りのち雨	採水時の温度	気温 12.4 °C 水温 8.8 °C
採水場所 (水道名等)	(67 栄村簡易水道 泉平) 武田宅		
採水者	山田 誠士 (所属) 栄村役場 建設課 上下水道係		
検査項目	単位	検査結果	水質基準
pH値		8.0	5.8~8.6
塩化物イオン	mg/l	2.8	200以下
有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.2未満	3以下
一般細菌	CFU/ml	0	100以下
大腸菌		陰性	検出されないこと
臭気		異常なし	異常でないこと
味		異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5未満	5以下
濁度	度	0.1未満	2以下
残留塩素	mg/l	0.1 (採水者測定)	
クロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.02以下
ジクロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.03以下
トリクロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.03以下
クロロホルム	mg/l	0.001未満	0.06以下
ジブロモクロロメタン	mg/l	0.001未満	0.1以下
プロモジクロロメタン	mg/l	0.001未満	0.03以下
プロモホルム	mg/l	0.001未満	0.09以下
総トリハロメタン	mg/l	0.001未満	0.1以下
ホルムアルデヒド	mg/l	0.008未満	0.08以下
臭素酸	mg/l	0.001未満	0.01以下
塩素酸	mg/l	0.06未満	0.6以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.001未満	0.01以下
- 以下 余 白 -			
判定及び備考	上記水質検査項目については水質基準に適合する。		
検査期日	令和5年4月18日 ~ 令和5年5月2日		
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター		
検査責任者	検査部長 北村 晋 (村)		

浄水水質検査結果書

No. B2300033-004 1/1

令和5年5月8日

厚生労働大臣登録水質検査機関(第18号)

長野県長野市ア一交路3番11号

一般社団法人長野市薬剤師会

会長 長原 浩澄

栄村長 宮川 幹雄 様

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県下水内郡栄村大字北信3433 栄村長 宮川 幹雄		
受付年月日	令和5年4月27日	種別	水道浄水
採水年月日	令和5年4月27日	採水時刻	10時40分
天候	前日 雨 当日 曇り	採水時の温度	気温 8.4 °C 水温 8.4 °C
採水場所 (水道名等)	(72 栄村簡易水道 和山) 公衆トイレ		
採水者	山田 誠士 (所属) 栄村役場 建設課 上下水道係		

検査項目	単位	検査結果	水質基準
pH値		6.9	5.8~8.6
塩化物イオン	mg/l	1.5	200以下
有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.2未満	3以下
一般細菌	CFU/ml	0	100以下
大腸菌		陰性	検出されないこと
臭気		異常なし	異常でないこと
味		異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5未満	5以下
濁度	度	0.1未満	2以下
残留塩素	mg/l	0.1 (採水者測定)	
クロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.02以下
ジクロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.03以下
トリクロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.03以下
クロロホルム	mg/l	0.001未満	0.06以下
ジブロモクロロメタン	mg/l	0.001未満	0.1以下
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.001未満	0.03以下
ブロモホルム	mg/l	0.001未満	0.09以下
総トリハロメタン	mg/l	0.001未満	0.1以下
ホルムアルデヒド	mg/l	0.008未満	0.08以下
臭素酸	mg/l	0.001未満	0.01以下
塩素酸	mg/l	0.06未満	0.6以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.001未満	0.01以下
- 以下 余 白 -			

判定及び備考	上記水質検査項目については水質基準に適合する。		
検査期日	令和5年4月27日 ~ 令和5年5月2日		
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター		
検査責任者	検査部長 北村 晋 (村)		

浄水水質検査結果書

No. B2300033-005 1/1

令和5年5月8日

厚生労働大臣登録水質検査機関 第18号
 長野県長野市アールス13番1号
 一般社団法人長野市薬剤師会
 会長 三原 啓

栄村長 宮川 幹雄 様

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県下水内郡栄村大字北信3433 栄村長 宮川 幹雄		
受付年月日	令和5年4月18日	種別	水道浄水
採水年月日	令和5年4月18日	採水時刻	10時30分
天候	前日 雨 当日 曇りのち雨	採水時の温度	気温 8.3 °C 水温 7.3 °C
採水場所 (水道名等)	(78 栄村簡易水道 天代) 斉藤宅		
採水者	山田 誠士 (所属) 栄村役場 建設課 上下水道係		
検査項目	単位	検査結果	水質基準
pH値		6.2	5.8~8.6
塩化物イオン	mg/l	2.8	200以下
有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.2未満	3以下
一般細菌	CFU/ml	0	100以下
大腸菌		陰性	検出されないこと
臭気		異常なし	異常でないこと
味		異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5未満	5以下
濁度	度	0.1未満	2以下
残留塩素	mg/l	0.1 (採水者測定)	
クロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.02以下
ジクロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.03以下
トリクロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.03以下
クロロホルム	mg/l	0.001未満	0.06以下
ジブロモクロロメタン	mg/l	0.001未満	0.1以下
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.001未満	0.03以下
ブロモホルム	mg/l	0.001未満	0.09以下
総トリハロメタン	mg/l	0.001未満	0.1以下
ホルムアルデヒド	mg/l	0.008未満	0.08以下
臭素酸	mg/l	0.001未満	0.01以下
塩素酸	mg/l	0.06未満	0.6以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.001未満	0.01以下
- 以下 余 白 -			
判定及び備考	上記水質検査項目については水質基準に適合する。		
検査期日	令和5年4月18日 ~ 令和5年5月2日		
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター		
検査責任者	検査部長 北村 晋 (印)		

浄水水質検査結果書

No. B2300033-006 1/1

令和5年5月8日

厚生労働大臣登録水質検査機関 第18号

長野県長野市アークス13番1号

一般社団法人長野市薬剤師会

会長 原 晋

栄村長 宮川 幹雄 様

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県下水内郡栄村大字北信3433 栄村長 宮川 幹雄		
受付年月日	令和5年4月27日	種別	水道浄水
採水年月日	令和5年4月27日	採水時刻	9時20分
天候	前日 雨 当日 曇り	採水時の温度	気温 8.6℃ 水温 11.2℃
採水場所 (水道名等)	(79 栄村簡易水道 坪野) 公民館		
採水者	山田 誠士 (所属) 栄村役場 建設課 上下水道係		
検査項目	単位	検査結果	水質基準
pH値		6.7	5.8~8.6
塩化物イオン	mg/l	2.6	200以下
有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.2未満	3以下
一般細菌	CFU/ml	0	100以下
大腸菌		陰性	検出されないこと
臭気		異常なし	異常でないこと
味		異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5未満	5以下
濁度	度	0.1未満	2以下
残留塩素	mg/l	0.1 (採水者測定)	
クロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.02以下
ジクロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.03以下
トリクロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.03以下
クロロホルム	mg/l	0.001未満	0.06以下
ジブロモクロロメタン	mg/l	0.001	0.1以下
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.001未満	0.03以下
ブロモホルム	mg/l	0.001未満	0.09以下
総トリハロメタン	mg/l	0.001	0.1以下
ホルムアルデヒド	mg/l	0.008未満	0.08以下
臭素酸	mg/l	0.001未満	0.01以下
塩素酸	mg/l	0.06未満	0.6以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.001未満	0.01以下
- 以下 余 白 -			
判定及び備考	上記水質検査項目については水質基準に適合する。		
検査期日	令和5年4月27日 ~ 令和5年5月2日		
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター		
検査責任者	検査部長 北村 晋 (印)		

浄水水質検査結果書

No. B2300033-008 1/1

令和5年5月8日

厚生労働大臣登録水質検査機関 第18号

長野県長野市アークス13番11号

一般社団法人長野市薬剤師会

会長 原 晋

栄村長 宮川 幹雄 様

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県下水内郡栄村大字北信3433 栄村長 宮川 幹雄		
受付年月日	令和5年4月18日	種別	水道浄水
採水年月日	令和5年4月18日	採水時刻	10時03分
天候	前日 雨 当日 曇りのち雨	採水時の温度	気温 9.0 °C 水温 7.6 °C
採水場所 (水道名等)	(165 栄村簡易水道 天地・原向) 山本宅		
採水者	山田 誠士 (所属) 栄村役場 建設課 上下水道係		

検査項目	単位	検査結果	水質基準
pH値		8.0	5.8~8.6
塩化物イオン	mg/l	2.8	200以下
有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.2未満	3以下
一般細菌	CFU/ml	0	100以下
大腸菌		陰性	検出されないこと
臭気		異常なし	異常でないこと
味		異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5未満	5以下
濁度	度	0.1未満	2以下
残留塩素	mg/l	0.2 (採水者測定)	
クロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.02以下
ジクロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.03以下
トリクロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.03以下
クロロホルム	mg/l	0.001未満	0.06以下
ジブロモクロロメタン	mg/l	0.001未満	0.1以下
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.001未満	0.03以下
ブロモホルム	mg/l	0.001未満	0.09以下
総トリハロメタン	mg/l	0.001未満	0.1以下
ホルムアルデヒド	mg/l	0.008未満	0.08以下
臭素酸	mg/l	0.001未満	0.01以下
塩素酸	mg/l	0.12	0.6以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.001未満	0.01以下
- 以下 余 白 -			

判定及び備考	上記水質検査項目については水質基準に適合する。		
検査期日	令和5年4月18日 ~ 令和5年5月2日		
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター		
検査責任者	検査部長 北村 晋 (北村)		



浄水水質検査結果書

No. B2300033-009 1/1

令和5年5月8日

栄村長 宮川 幹雄 様

厚生労働大臣登録水質検査機関 第18号

長野県長野市アークス13番1号

一般社団法人長野市薬剤師会

会長 原 隆 登

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県下水内郡栄村大字北信3433 栄村長 宮川 幹雄		
受付年月日	令和5年4月18日	種別	水道浄水
採水年月日	令和5年4月18日	採水時刻	10時17分
天候	前日 雨 当日 曇りのち雨	採水時の温度	気温 4.1℃ 水温 8.1℃
採水場所 (水道名等)	(170 栄村簡易水道 上野原) 公民館		
採水者	齊藤 和真 (所属) 栄村役場 建設課 上下水道係		
検査項目	単位	検査結果	水質基準
pH値		7.1	5.8~8.6
塩化物イオン	mg/l	1.4	200以下
有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.3	3以下
一般細菌	CFU/ml	0	100以下
大腸菌		陰性	検出されないこと
臭気		異常なし	異常でないこと
味		異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5未満	5以下
濁度	度	0.1未満	2以下
残留塩素	mg/l	0.1 (採水者測定)	
クロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.02以下
ジクロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.03以下
トリクロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.03以下
クロロホルム	mg/l	0.001未満	0.06以下
ジブromクロロメタン	mg/l	0.001未満	0.1以下
ブromジクロロメタン	mg/l	0.001未満	0.03以下
ブromホルム	mg/l	0.001未満	0.09以下
総トリハロメタン	mg/l	0.001未満	0.1以下
ホルムアルデヒド	mg/l	0.008未満	0.08以下
臭素酸	mg/l	0.001未満	0.01以下
塩素酸	mg/l	0.06未満	0.6以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.001未満	0.01以下
- 以下 余 白 -			
判定及び備考	上記水質検査項目については水質基準に適合する。		
検査期日	令和5年4月18日 ~ 令和5年5月2日		
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター		
検査責任者	検査部長 北村 晋 (印)		



浄水水質検査結果書

No. B2300033-010 1/1

令和5年5月8日

厚生労働大臣登録水質検査機関 第18号

長野県長野市アークス13番1号

一般社団法人長野市薬剤師会

会長 原 啓

栄村長 宮川 幹雄 様

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県下水内郡栄村大字北信3433 栄村長 宮川 幹雄		
受付年月日	令和5年4月18日	種別	水道浄水
採水年月日	令和5年4月18日	採水時刻	10時37分
天候	前日 雨 当日 曇りのち雨	採水時の温度	気温 3.0℃ 水温 9.1℃
採水場所 (水道名等)	(185 栄村簡易水道 屋敷) 公民館		
採水者	齊藤 和真 (所属) 栄村役場 建設課 上下水道係		
検査項目	単位	検査結果	水質基準
pH値		7.7	5.8~8.6
塩化物イオン	mg/l	1.6	200以下
有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.2未満	3以下
一般細菌	CFU/ml	0	100以下
大腸菌		陰性	検出されないこと
臭気		異常なし	異常でないこと
味		異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5未満	5以下
濁度	度	0.1未満	2以下
残留塩素	mg/l	0.3 (採水者測定)	
クロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.02以下
ジクロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.03以下
トリクロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.03以下
クロロホルム	mg/l	0.001未満	0.06以下
ジブロモクロロメタン	mg/l	0.001未満	0.1以下
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.001未満	0.03以下
ブロモホルム	mg/l	0.001未満	0.09以下
総トリハロメタン	mg/l	0.001未満	0.1以下
ホルムアルデヒド	mg/l	0.008未満	0.08以下
臭素酸	mg/l	0.001未満	0.01以下
塩素酸	mg/l	0.06未満	0.6以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.001未満	0.01以下
- 以下 余 白 -			
判定及び備考	上記水質検査項目については水質基準に適合する。		
検査期日	令和5年4月18日 ~ 令和5年5月2日		
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター		
検査責任者	検査部長 北村 晋 (印)		