

浄水水質検査結果書

No. B2300244-011 1/1

令和5年9月15日

栄村長 宮川 幹雄 様

厚生労働大臣登録水質検査機関 第18号

長野県長野市アーク13番通号


一般社団法人長野市薬剤師会

会長 三原 正樹

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県下水内郡栄村大字北信3433 栄村長 宮川 幹雄		
受付年月日	令和5年9月12日	種別	水道浄水
採水年月日	令和5年9月12日	採水時刻	8時55分
天候	前日 曇り 当日 晴	採水時の温度	気温 31.0℃ 水温 27.6℃
採水場所 (水道名等)	(64 栄村簡易水道 平滝) 油科宅		
採水者	山田 誠士 (所属) 栄村役場 建設課 上下水道係		

検査項目	単位	検査結果	水質基準
pH値		8.0	5.8~8.6
塩化物イオン	mg/l	3.2	200以下
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.2未満	3以下
一般細菌	CFU/ml	0	100以下
大腸菌		陰性	検出されないこと
臭気		異常なし	異常でないこと
味		異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5未満	5以下
濁度	度	0.1未満	2以下
残留塩素	mg/l	0.1(採水者測定)	
- 以下余白 -			

判定及び備考	上記水質検査項目については水質基準に適合する。		
検査期日	令和5年9月12日 ~ 令和5年9月14日		
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター		
検査責任者	検査部長 北村 		



浄水水質検査結果書

No. B2300244-012 1/1

令和5年9月15日

栄村長 宮川 幹雄 様

厚生労働大臣登録水質検査機関 第18号
 長野県長野市アーク文庫18番1号
 一般社団法人長野市薬剤師会
 会長 三原 丁樹

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県下水内郡栄村大字北信3433 栄村長 宮川 幹雄		
受付年月日	令和5年9月12日	種別	水道浄水
採水年月日	令和5年9月12日	採水時刻	9時00分
天候	前日 曇り 当日 晴	採水時の温度	気温 28.8℃ 水温 22.0℃
採水場所 (水道名等)	(65 栄村簡易水道 白鳥) 月岡宅		
採水者	山田 誠士 (所属) 栄村役場 建設課 上下水道係		

検査項目	単位	検査結果	水質基準
pH値		8.1	5.8~8.6
塩化物イオン	mg/l	3.7	200以下
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/l	0.2未満	3以下
一般細菌	CFU/ml	0	100以下
大腸菌		陰性	検出されないこと
臭気		異常なし	異常でないこと
味		異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5未満	5以下
濁度	度	0.1未満	2以下
残留塩素	mg/l	0.1 (採水者測定)	
- 以下余白 -			

判定及び備考	上記水質検査項目については水質基準に適合する。		
検査期日	令和5年9月12日 ~ 令和5年9月14日		
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター		
検査責任者	検査部長 北村 晋		



浄水水質検査結果書

No. B2300244-013 1/1

令和5年9月15日

厚生労働大臣登録水質検査機関第18号
 長野県長野市アーク第3番通商
 一般社団法人長野市薬剤師会
 会長 佐藤 正樹

栄村長 宮川 幹雄 様

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県下水内郡栄村大字北信3433 栄村長 宮川 幹雄		
受付年月日	令和5年9月12日	種別	水道浄水
採水年月日	令和5年9月12日	採水時刻	9時25分
天候	前日 曇り 当日 晴	採水時の温度	気温 31.3 ℃ 水温 29.8 ℃
採水場所 (水道名等)	(68 栄村簡易水道 百合居) 箕作公民館		
採水者	山田 誠士 (所属) 栄村役場 建設課 上下水道係		

検査項目	単位	検査結果	水質基準
pH値		7.6	5.8~8.6
塩化物イオン	mg/l	3.7	200以下
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/l	0.2未満	3以下
一般細菌	CFU/ml	0	100以下
大腸菌		陰性	検出されないこと
臭気		異常なし	異常でないこと
味		異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5未満	5以下
濁度	度	0.1未満	2以下
残留塩素	mg/l	0.1 (採水者測定)	
- 以下余白 -			

判定及び備考 上記水質検査項目については水質基準に適合する。

検査期日	令和5年9月12日 ~ 令和5年9月14日
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター
検査責任者	検査部長 北村 晋



浄水水質検査結果書

No. B2300244-014 1/1

令和5年9月15日

厚生労働大臣登録水質検査機関第18号

長野県長野市アークスクエア3階

一般社団法人長野市薬剤師会

会長 三原 伸

栄村長 宮川 幹雄 様

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県下水内郡栄村大字北信3433 栄村長 宮川 幹雄		
受付年月日	令和5年9月12日	種別	水道浄水
採水年月日	令和5年9月12日	採水時刻	10時10分
天候	前日 曇り 当日 晴	採水時の温度	気温 30.2℃ 水温 21.8℃
採水場所 (水道名等)	(69 栄村簡易水道 中央) 阿部宅		
採水者	山田 誠士 (所属) 栄村役場 建設課 上下水道係		

検査項目	単位	検査結果	水質基準
pH値		6.6	5.8~8.6
塩化物イオン	mg/l	2.5	200以下
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/l	0.2未満	3以下
一般細菌	CFU/ml	0	100以下
大腸菌		陰性	検出されないこと
臭気		異常なし	異常でないこと
味		異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5未満	5以下
濁度	度	0.1未満	2以下
残留塩素	mg/l	0.1 (採水者測定)	
- 以下余白 -			

判定及び備考
上記水質検査項目については水質基準に適合する。

検査期日	令和5年9月12日 ~ 令和5年9月14日
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター
検査責任者	検査部長 北村 晋



浄水水質検査結果書

No. B2300244-015 1/1

令和5年9月15日

栄村長 宮川 幹雄 様

厚生労働大臣登録水質検査機関 第18号
 長野県長野市アーク大宮南橋
 一般社団法人長野市薬剤師会
 会長 三原 正澄

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県下水内郡栄村大字北信3433 栄村長 宮川 幹雄		
受付年月日	令和5年9月12日	種別	水道浄水
採水年月日	令和5年9月12日	採水時刻	8時50分
天候	前日 曇り 当日 晴	採水時の温度	気温 28.2℃ 水温 21.3℃
採水場所 (水道名等)	(70 栄村簡易水道 横倉) 復興住宅		
採水者	山田 誠士 (所属) 栄村役場 建設課 上下水道係		
検査項目	単位	検査結果	水質基準
pH値		8.1	5.8~8.6
塩化物イオン	mg/l	3.8	200以下
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.2未満	3以下
一般細菌	CFU/ml	0	100以下
大腸菌		陰性	検出されないこと
臭気		異常なし	異常でないこと
味		異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5未満	5以下
濁度	度	0.1未満	2以下
残留塩素	mg/l	0.1(採水者測定)	
- 以下余白 -			
判定及び備考	上記水質検査項目については水質基準に適合する。		
検査期日	令和5年9月12日 ~ 令和5年9月14日		
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター		
検査責任者	検査部長 北村		



浄水水質検査結果書

No. B2300244-016 1/1

令和5年9月15日

厚生労働大臣登録水質検査機関第18号
長野県長野市アーケード3番目
一般社団法人長野市薬剤師会
会長 三原 正樹

栄村長 宮川 幹雄 様

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県下水内郡栄村大字北信3433 栄村長 宮川 幹雄		
受付年月日	令和5年9月12日	種別	水道浄水
採水年月日	令和5年9月12日	採水時刻	8時40分
天候	前日 曇り 当日 晴	採水時の温度	気温 27.3℃ 水温 21.2℃
採水場所 (水道名等)	(71 栄村簡易水道 青倉) 公民館		
採水者	山田 誠士 (所属) 栄村役場 建設課 上下水道係		

検査項目	単位	検査結果	水質基準
pH値		7.5	5.8~8.6
塩化物イオン	mg/l	4.1	200以下
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.2未満	3以下
一般細菌	CFU/ml	0	100以下
大腸菌		陰性	検出されないこと
臭気		異常なし	異常でないこと
味		異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5未満	5以下
濁度	度	0.1未満	2以下
残留塩素	mg/l	0.1(採水者測定)	
- 以下余白 -			

判定及び備考 上記水質検査項目については水質基準に適合する。

検査期日	令和5年9月12日 ~ 令和5年9月14日
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター
検査責任者	検査部長 北村 晋



浄水水質検査結果書

No. B2300244-017 1/1

令和5年9月15日

厚生労働大臣登録水質検査機関 第18号

長野県長野市アーク広の館101号

一般社団法人長野市薬剤師会

会長 三原 正徳

栄村長 宮川 幹雄 様

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県下水内郡栄村大字北信3433 栄村長 宮川 幹雄		
受付年月日	令和5年9月12日	種別	水道浄水
採水年月日	令和5年9月12日	採水時刻	11時25分
天候	前日 曇り 当日 晴	採水時の温度	気温 29.8℃ 水温 23.3℃
採水場所 (水道名等)	(73 栄村簡易水道 森) 重機格納庫		
採水者	山田 誠士 (所属) 栄村役場 建設課 上下水道係		
検査項目	単位	検査結果	水質基準
pH値		7.7	5.8~8.6
塩化物イオン	mg/l	3.6	200以下
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.2未満	3以下
一般細菌	CFU/ml	0	100以下
大腸菌		陰性	検出されないこと
臭気		異常なし	異常でないこと
味		異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5未満	5以下
濁度	度	0.1未満	2以下
残留塩素	mg/l	0.1(採水者測定)	
- 以下 余白 -			
判定及び備考	上記水質検査項目については水質基準に適合する。		
検査期日	令和5年9月12日 ~ 令和5年9月14日		
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター		
検査責任者	検査部長 北村 晋		



浄水水質検査結果書

No. B2300244-018 1/1

令和5年9月15日

厚生労働大臣登録水質検査機関 第18号


長野県長野市アークアビスビル

一般社団法人長野市薬剤師会

会長 三原 正樹

栄村長 宮川 幹雄 様

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県下水内郡栄村大字北信3433 栄村長 宮川 幹雄		
受付年月日	令和5年9月12日	種別	水道浄水
採水年月日	令和5年9月12日	採水時刻	11時10分
天候	前日 曇り 当日 晴	採水時の温度	気温 29.5℃ 水温 23.0℃
採水場所 (水道名等)	(77 栄村簡易水道 長瀬・切欠) 山田宅		
採水者	山田 誠士 (所属) 栄村役場 建設課 上下水道係		
検査項目	単位	検査結果	水質基準
pH値		7.5	5.8~8.6
塩化物イオン	mg/l	5.5	200以下
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/l	0.2未満	3以下
一般細菌	CFU/ml	0	100以下
大腸菌		陰性	検出されないこと
臭気		異常なし	異常でないこと
味		異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5未満	5以下
濁度	度	0.1未満	2以下
残留塩素	mg/l	0.2 (採水者測定)	
- 以下 余白 -			
判定及び備考	上記水質検査項目については水質基準に適合する。		
検査期日	令和5年9月12日 ~ 令和5年9月14日		
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター		
検査責任者	検査部長 北村 晋 		



浄水水質検査結果書

No. B2300244-007 1/1

令和5年9月15日

栄村長 宮川 幹雄 様

厚生労働大臣登録水質検査機関 第18号
長野県長野市アーク3番1号
一般社団法人長野市薬剤師会
会長 三原 正徳

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県下水内郡栄村大字北信3433 栄村長 宮川 幹雄		
受付年月日	令和5年9月12日	種別	水道浄水
採水年月日	令和5年9月12日	採水時刻	11時50分
天候	前日 曇り 当日 晴	採水時の温度	気温 28.8℃ 水温 23.4℃
採水場所 (水道名等)	(82 栄村簡易水道 小赤沢) 重機車庫		
採水者	齊藤 和真 (所属) 栄村役場 建設課 上下水道係		
検査項目	単位	検査結果	水質基準
pH値		7.1	5.8~8.6
塩化物イオン	mg/l	2.0	200以下
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/l	0.2未満	3以下
一般細菌	CFU/ml	0	100以下
大腸菌		陰性	検出されないこと
臭気		異常なし	異常でないこと
味		異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5未満	5以下
濁度	度	0.1未満	2以下
残留塩素	mg/l	0.3 (採水者測定)	
- 以下余白 -			
判定及び備考	上記水質検査項目については水質基準に適合する。		
検査期日	令和5年9月12日 ~ 令和5年9月14日		
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター		
検査責任者	検査部長 北村		



浄水水質検査結果書

No. B2300244-019 1/1

令和5年9月15日

栄村長 宮川 幹雄 様

厚生労働大臣登録水質検査機関 第18号
長野県長野市アーケード番地
一般社団法人長野市薬剤師会
会長 菅原 澄

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県下水内郡栄村大字北信3433 栄村長 宮川 幹雄		
受付年月日	令和5年9月12日	種別	水道浄水
採水年月日	令和5年9月12日	採水時刻	11時00分
天候	前日 曇り 当日 晴	採水時の温度	気温 29.6 ℃ 水温 23.9 ℃
採水場所 (水道名等)	(173 栄村簡易水道 北野・中野・極野) 公民館		
採水者	山田 誠士 (所属) 栄村役場 建設課 上下水道係		
検査項目	単位	検査結果	水質基準
pH値		7.1	5.8~8.6
塩化物イオン	mg/l	2.3	200以下
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/l	0.2未満	3以下
一般細菌	CFU/ml	0	100以下
大腸菌		陰性	検出されないこと
臭気		異常なし	異常でないこと
味		異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5未満	5以下
濁度	度	0.1未満	2以下
残留塩素	mg/l	0.1 (採水者測定)	
- 以下余白 -			
判定及び備考	上記水質検査項目については水質基準に適合する。		
検査期日	令和5年9月12日 ~ 令和5年9月14日		
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター		
検査責任者	検査部長 北村 晋		



浄水水質検査結果書

No. B2300244-020 1/1

令和5年9月15日

厚生労働大臣登録水質検査機関第18号
 長野県長野市アーク13番1号
 一般社団法人長野市薬剤師会
 会長 三原 正樹

栄村長 宮川 幹雄 様

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県下水内郡栄村大字北信3433 栄村長 宮川 幹雄		
受付年月日	令和5年9月12日	種別	水道浄水
採水年月日	令和5年9月12日	採水時刻	11時15分
天候	前日 曇り 当日 晴	採水時の温度	気温 31.5 °C 水温 26.2 °C
採水場所 (水道名等)	(244 栄村簡易水道 雪坪・志久見・柳在家) 関澤宅		
採水者	山田 誠士 (所属) 栄村役場 建設課 上下水道係		

検査項目	単位	検査結果	水質基準
pH値		8.2	5.8~8.6
塩化物イオン	mg/l	2.3	200以下
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/l	0.2未満	3以下
一般細菌	CFU/ml	0	100以下
大腸菌		陰性	検出されないこと
臭気		異常なし	異常でないこと
味		異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5未満	5以下
濁度	度	0.1未満	2以下
残留塩素	mg/l	0.1 (採水者測定)	
- 以下 余 白 -			

判定及び備考	上記水質検査項目については水質基準に適合する。
検査期日	令和5年9月12日 ~ 令和5年9月14日
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター
検査責任者	検査部長 北村 晋

浄水水質検査結果書

No. B2300244-021 1/1

令和5年9月15日

厚生労働大臣登録水質検査機関 第18号
 長野県長野市アーク広見 11番 1号
 一般社団法人長野市薬剤師会
 会長 三原 正徳

栄村長 宮川 幹雄 様

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県下水内郡栄村大字北信3433 栄村長 宮川 幹雄		
受付年月日	令和5年9月12日	種別	水道浄水
採水年月日	令和5年9月12日	採水時刻	11時30分
天候	前日 曇り 当日 晴	採水時の温度	気温 31.6℃ 水温 14.2℃
採水場所 (水道名等)	(257 栄村簡易水道 トマトの国)		
採水者	山田 誠士 (所属) 栄村役場 建設課 上下水道係		
検査項目	単位	検査結果	水質基準
pH値		7.9	5.8~8.6
塩化物イオン	mg/l	3.6	200以下
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/l	0.2未満	3以下
一般細菌	CFU/ml	0	100以下
大腸菌		陰性	検出されないこと
臭気		異常なし	異常でないこと
味		異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5未満	5以下
濁度	度	0.1未満	2以下
残留塩素	mg/l	0.2 (採水者測定)	
	- 以下余白 -		
判定及び備考	上記水質検査項目については水質基準に適合する。		
検査期日	令和5年9月12日 ~ 令和5年9月14日		
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター		
検査責任者	検査部長 北村 晋		



浄水水質検査結果書


No. B2300244-001 1/1

令和5年9月15日

栄村長 宮川 幹雄 様

厚生労働大臣登録水質検査機関 第18号
長野県長野市アーク
一般社団法人長野市薬剤師会
会長

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県下水内郡栄村大字北信3433 栄村長 宮川 幹雄		
受付年月日	令和5年9月12日	種別	水道浄水
採水年月日	令和5年9月12日	採水時刻	9時50分
天候	前日 曇り 当日 晴	採水時の温度	気温 30.8℃ 水温 13.0℃
採水場所 (水道名等)	(63 栄村簡易水道 小滝) 中沢宅		
採水者	山田 誠士 (所属) 栄村役場 建設課 上下水道係		
検査項目	単位	検査結果	水質基準
pH値		7.4	5.8~8.6
塩化物イオン	mg/l	4.8	200以下
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/l	0.2未満	3以下
一般細菌	CFU/ml	0	100以下
大腸菌		陰性	検出されないこと
臭気		異常なし	異常でないこと
味		異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5未満	5以下
濁度	度	0.1	2以下
残留塩素	mg/l	0.1 (採水者測定)	
- 以下余白 -			
判定及び備考	上記水質検査項目については水質基準に適合する。		
検査期日	令和5年9月12日 ~ 令和5年9月14日		
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター		
検査責任者	検査部長 北村 晋 		

浄水水質検査結果書

No. B2300244-002 1/1

令和5年9月15日

厚生労働大臣登録水質検査機関 第18号
 長野県長野市アークセンター
 一般社団法人長野市薬剤師会
 会長 三原 正樹

栄村長 宮川 幹雄 様

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県下水内郡栄村大字北信3433 栄村長 宮川 幹雄		
受付年月日	令和5年9月12日	種別	水道浄水
採水年月日	令和5年9月12日	採水時刻	11時30分
天候	前日 曇り 当日 晴	採水時の温度	気温 29.4℃ 水温 18.8℃
採水場所 (水道名等)	(66 栄村簡易水道 長俣) 秋山小学校		
採水者	齊藤 和真 (所属) 栄村役場 建設課 上下水道係		
検査項目	単位	検査結果	水質基準
pH値		7.5	5.8~8.6
塩化物イオン	mg/l	2.5	200以下
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/l	0.2	3以下
一般細菌	CFU/ml	0	100以下
大腸菌		陰性	検出されないこと
臭気		異常なし	異常でないこと
味		異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5未満	5以下
濁度	度	0.1未満	2以下
残留塩素	mg/l	0.1 (採水者測定)	
- 以下余白 -			
判定及び備考	上記水質検査項目については水質基準に適合する。		
検査期日	令和5年9月12日 ~ 令和5年9月14日		
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター		
検査責任者	検査部長 北村 晋 (北村 晋)		



浄水水質検査結果書

No. B2300244-003 1/1

令和5年9月15日

厚生労働大臣登録水質検査機関 第18号
 長野県長野市アーク深谷番町
 一般社団法人長野市薬剤師会
 会長 三原 正樹

栄村長 宮川 幹雄 様

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県下水内郡栄村大字北信3433 栄村長 宮川 幹雄		
受付年月日	令和5年9月12日	種別	水道浄水
採水年月日	令和5年9月12日	採水時刻	9時15分
天候	前日 曇り 当日 晴	採水時の温度	気温 30.8℃ 水温 21.8℃
採水場所 (水道名等)	(67 栄村簡易水道 泉平) 武田宅		
採水者	山田 誠士 (所属) 栄村役場 建設課 上下水道係		

検査項目	単位	検査結果	水質基準
pH値		8.3	5.8~8.6
塩化物イオン	mg/l	2.6	200以下
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/l	0.2未満	3以下
一般細菌	CFU/ml	0	100以下
大腸菌		陰性	検出されないこと
臭気		異常なし	異常でないこと
味		異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5未満	5以下
濁度	度	0.1未満	2以下
残留塩素	mg/l	0.1 (採水者測定)	
- 以下余白 -			

判定及び備考	上記水質検査項目については水質基準に適合する。		
検査期日	令和5年9月12日 ~ 令和5年9月14日		
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター		
検査責任者	検査部長 北村		



浄水水質検査結果書

No. B2300244-004 1/1

令和5年9月15日

栄村長 宮川 幹雄 様

厚生労働大臣登録水質検査機関 第18号

長野県長野市アーク広瀬18番E号

一般社団法人長野市薬剤師会

会長 三原 正徳

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県下水内郡栄村大字北信3433 栄村長 宮川 幹雄		
受付年月日	令和5年9月12日	種別	水道浄水
採水年月日	令和5年9月12日	採水時刻	9時55分
天候	前日 曇り 当日 晴	採水時の温度	気温 24.8℃ 水温 21.2℃
採水場所 (水道名等)	(72 栄村簡易水道 和山) 公衆トイレ		
採水者	齊藤 和真 (所属) 栄村役場 建設課 上下水道係		

検査項目	単位	検査結果	水質基準
pH値		7.0	5.8~8.6
塩化物イオン	mg/l	2.3	200以下
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/l	0.3	3以下
一般細菌	CFU/ml	0	100以下
大腸菌		陰性	検出されないこと
臭気		異常なし	異常でないこと
味		異常なし	異常でないこと
色度	度	1.2	5以下
濁度	度	0.1未満	2以下
残留塩素	mg/l	0.3 (採水者測定)	
- 以下余白 -			

判定及び備考 上記水質検査項目については水質基準に適合する。

検査期日	令和5年9月12日 ~ 令和5年9月14日
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター
検査責任者	検査部長 北村 晋



浄水水質検査結果書

No. B2300244-005 1/1

令和5年9月15日

厚生労働大臣登録水質検査機関 第18号

長野県長野市アーク区13番1号

一般社団法人長野市薬剤師会


会長 三原 広樹

栄村長 宮川 幹雄 様

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県下水内郡栄村大字北信3433 栄村長 宮川 幹雄		
受付年月日	令和5年9月12日	種別	水道浄水
採水年月日	令和5年9月12日	採水時刻	10時55分
天候	前日 曇り 当日 晴	採水時の温度	気温 30.2 °C 水温 22.9 °C
採水場所 (水道名等)	(78 栄村簡易水道 天代) 斉藤宅		
採水者	山田 誠士 (所属) 栄村役場 建設課 上下水道係		

検査項目	単位	検査結果	水質基準
pH値		6.6	5.8~8.6
塩化物イオン	mg/l	2.7	200以下
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/l	0.2未満	3以下
一般細菌	CFU/ml	0	100以下
大腸菌		陰性	検出されないこと
臭気		異常なし	異常でないこと
味		異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5未満	5以下
濁度	度	0.1未満	2以下
残留塩素	mg/l	0.1 (採水者測定)	
- 以下余白 -			

判定及び備考	上記水質検査項目については水質基準に適合する。		
検査期日	令和5年9月12日 ~ 令和5年9月14日		
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター		
検査責任者	検査部長 北村 晋 		



浄水水質検査結果書

No. B2300244-008 1/1

令和5年9月15日

栄村長 宮川 幹雄 様

厚生労働大臣登録水質検査機関 第18号

長野県長野市アーク10番1号

一般社団法人長野市薬剤師会


会長 三原 正澄

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県下水内郡栄村大字北信3433 栄村長 宮川 幹雄		
受付年月日	令和5年9月12日	種別	水道浄水
採水年月日	令和5年9月12日	採水時刻	10時15分
天候	前日 曇り 当日 晴	採水時の温度	気温 30.5℃ 水温 19.9℃
採水場所 (水道名等)	(165 栄村簡易水道 天地・原向) 山本宅		
採水者	山田 誠士 (所属) 栄村役場 建設課 上下水道係		

検査項目	単位	検査結果	水質基準
pH値		8.1	5.8~8.6
塩化物イオン	mg/l	2.5	200以下
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/l	0.2未満	3以下
一般細菌	CFU/ml	0	100以下
大腸菌		陰性	検出されないこと
臭気		異常なし	異常でないこと
味		異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5未満	5以下
濁度	度	0.1未満	2以下
残留塩素	mg/l	0.1 (採水者測定)	
		- 以下余白 -	

判定及び備考	上記水質検査項目については水質基準に適合する。
--------	-------------------------

検査期日	令和5年9月12日 ~ 令和5年9月14日
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター
検査責任者	検査部長 北村 晋 



浄水水質検査結果書

No. B2300244-009 1/1

令和5年9月15日

厚生労働大臣登録水質検査機関 第18号

長野県長野市アーク13番地

一般社団法人長野市薬剤師会

会長 三原 正澄

栄村長 宮川 幹雄 様

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県下水内郡栄村大字北信3433 栄村長 宮川 幹雄		
受付年月日	令和5年9月12日	種別	水道浄水
採水年月日	令和5年9月12日	採水時刻	10時30分
天候	前日 曇り 当日 晴	採水時の温度	気温 24.8℃ 水温 22.7℃
採水場所 (水道名等)	(170 栄村簡易水道 上野原) 公民館		
採水者	齊藤 和真 (所属) 栄村役場 建設課 上下水道係		

検査項目	単位	検査結果	水質基準
pH値		7.2	5.8~8.6
塩化物イオン	mg/l	1.3	200以下
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.2	3以下
一般細菌	CFU/ml	0	100以下
大腸菌		陰性	検出されないこと
臭気		異常なし	異常でないこと
味		異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5未満	5以下
濁度	度	0.1未満	2以下
残留塩素	mg/l	0.1(採水者測定)	
- 以下余白 -			

判定及び備考	上記水質検査項目については水質基準に適合する。		
検査期日	令和5年9月12日 ~ 令和5年9月14日		
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター		
検査責任者	検査部長 北村 晋 (北村印)		



浄水水質検査結果書

No. B2300244-010 1/1

令和5年9月15日

栄村長 宮川 幹雄 様

厚生労働大臣登録水質検査機関 第18号
長野県長野市アーク 2番 10号
一般社団法人長野市薬剤師会
会長 北村 晋

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県下水内郡栄村大字北信3433 栄村長 宮川 幹雄		
受付年月日	令和5年9月12日	種別	水道浄水
採水年月日	令和5年9月12日	採水時刻	11時40分
天候	前日 曇り 当日 晴	採水時の温度	気温 30.3℃ 水温 22.9℃
採水場所 (水道名等)	(185 栄村簡易水道 屋敷) 公民館		
採水者	齊藤 和真 (所属) 栄村役場 建設課 上下水道係		
検査項目	単位	検査結果	水質基準
pH値		7.7	5.8~8.6
塩化物イオン	mg/l	1.7	200以下
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/l	0.2未満	3以下
一般細菌	CFU/ml	0	100以下
大腸菌		陰性	検出されないこと
臭気		異常なし	異常でないこと
味		異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5未満	5以下
濁度	度	0.1未満	2以下
残留塩素	mg/l	0.4 (採水者測定)	
	- 以下余白 -		
判定及び備考	上記水質検査項目については水質基準に適合する。		
検査期日	令和5年9月12日 ~ 令和5年9月14日		
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター		
検査責任者	検査部長 北村 晋		