# 浄水水質検査結果書

No. B2400077-011 1/1
令和6年5月20日

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関（第18号）
長野県長野市アークス13番1号
一般社団法人長野市薬剤師会
会長 ○原 ○○

栄村長　宮川　幹雄　様

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

| | | | |
|---|---|---|---|
| 依頼者 | 長野県下水内郡栄村大字北信3433　栄村長　宮川　幹雄 | | |
| 受付年月日 | 令和6年5月14日 | 種別 | 水道浄水 |
| 採水年月日 | 令和6年5月14日 | 採水時刻 | 8時45分 |
| 天候 | 前日 雨　　当日 晴れ | 採水時の温度 | 気温 12.2 ℃　　水温 15.9 ℃ |
| 採水場所<br>（水道名等） | （64　栄村簡易水道　平滝）　油科宅 | | |
| 採水者 | 山田　誠士　　（所属）栄村役場　建設課　上下水道係 | | |

| 検査項目 | 単位 | 検査結果 | 水質基準 |
|---|---|---|---|
| ｐＨ値 | | 8.0 | 5.8～8.6 |
| 塩化物イオン | mg/l | 3.3 | 200以下 |
| 有機物（全有機炭素(TOC)の量） | mg/l | 0.2未満 | 3以下 |
| 一般細菌 | CFU/ml | 0 | 100以下 |
| 大腸菌 | | 陰性 | 検出されないこと |
| 臭気 | | 異常なし | 異常でないこと |
| 味 | | 異常なし | 異常でないこと |
| 色度 | 度 | 0.5未満 | 5以下 |
| 濁度 | 度 | 0.1未満 | 2以下 |
| 残留塩素 | mg/l | 0.1（採水者測定） | |
| － 以 下 余 白 － | | | |

| | |
|---|---|
| 判定及び備考 | 上記水質検査項目については水質基準に適合する。 |
| 検査期日 | 令和6年5月14日　～　令和6年5月17日 |
| 検査機関 | 一般社団法人長野市薬剤師会　検査センター |
| 検査責任者 | 検査部長　北村　晋　北村 |

# 浄水水質検査結果書

No. B2400077-012 1/1
令和6年5月20日

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第18号
長野県長野市アーク13番1号
一般社団法人長野市薬剤師会
会長 [illegible]

栄村長　宮川　幹雄　様

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

| | | | |
|---|---|---|---|
| 依頼者 | 長野県下水内郡栄村大字北信3433　栄村長　宮川　幹雄 | | |
| 受付年月日 | 令和6年5月14日 | 種別 | 水道浄水 |
| 採水年月日 | 令和6年5月14日 | 採水時刻 | 8時51分 |
| 天候 | 前日 雨　　当日 晴れ | 採水時の温度 | 気温 11.3 ℃　　水温 11.2 ℃ |
| 採水場所<br>(水道名等) | (65　栄村簡易水道　白鳥)　月岡宅 | | |
| 採水者 | 山田　誠士　　(所属) 栄村役場　建設課　上下水道係 | | |

| 検査項目 | 単位 | 検査結果 | 水質基準 |
|---|---|---|---|
| ｐＨ値 | | 8.0 | 5.8～8.6 |
| 塩化物イオン | mg/l | 3.8 | 200以下 |
| 有機物（全有機炭素(TOC)の量） | mg/l | 0.2未満 | 3以下 |
| 一般細菌 | CFU/ml | 0 | 100以下 |
| 大腸菌 | | 陰性 | 検出されないこと |
| 臭気 | | 異常なし | 異常でないこと |
| 味 | | 異常なし | 異常でないこと |
| 色度 | 度 | 0.5未満 | 5以下 |
| 濁度 | 度 | 0.1未満 | 2以下 |
| 残留塩素 | mg/l | 0.1（採水者測定） | |
| － 以 下 余 白 － | | | |

| | |
|---|---|
| 判定及び備考 | 上記水質検査項目については水質基準に適合する。 |
| 検査期日 | 令和6年5月14日　～　令和6年5月17日 |
| 検査機関 | 一般社団法人長野市薬剤師会　検査センター |
| 検査責任者 | 検査部長　北村　晋 北村 |

# 浄水水質検査結果書

No. B2400077-013 1/1
令和6年5月20日

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第18号
長野県長野市アーク六13番1号
一般社団法人長野市薬剤師会
会長 三原 千鶴

栄村長　宮川　幹雄　様

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

| | | | |
|---|---|---|---|
| 依頼者 | 長野県下水内郡栄村大字北信3433　栄村長　宮川　幹雄 | | |
| 受付年月日 | 令和6年5月14日 | 種別 | 水道浄水 |
| 採水年月日 | 令和6年5月14日 | 採水時刻 | 9時19分 |
| 天候 | 前日 雨　　当日 晴れ | 採水時の温度 | 気温 12.2 ℃　　水温 13.7 ℃ |
| 採水場所<br>(水道名等) | (68　栄村簡易水道　百合居)　箕作公民館 | | |
| 採水者 | 山田　誠士　　(所属) 栄村役場　建設課　上下水道係 | | |

| 検査項目 | 単位 | 検査結果 | 水質基準 |
|---|---|---|---|
| ｐＨ値 | | 7.6 | 5.8～8.6 |
| 塩化物イオン | mg/l | 3.9 | 200以下 |
| 有機物（全有機炭素(TOC)の量） | mg/l | 0.2未満 | 3以下 |
| 一般細菌 | CFU/ml | 0 | 100以下 |
| 大腸菌 | | 陰性 | 検出されないこと |
| 臭気 | | 異常なし | 異常でないこと |
| 味 | | 異常なし | 異常でないこと |
| 色度 | 度 | 0.5未満 | 5以下 |
| 濁度 | 度 | 0.1未満 | 2以下 |
| 残留塩素 | mg/l | 0.2（採水者測定） | |
| － 以 下 余 白 － | | | |

| | |
|---|---|
| 判定及び備考 | 上記水質検査項目については水質基準に適合する。 |
| 検査期日 | 令和6年5月14日　～　令和6年5月17日 |
| 検査機関 | 一般社団法人長野市薬剤師会　検査センター |
| 検査責任者 | 検査部長　北村　晋　北村 |

# 浄水水質検査結果書

No. B2400077-014 1/1
令和6年5月20日

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第18号
長野県長野市アーク3-13番11号
一般社団法人長野市薬剤師会
会長 ○原

栄村長　宮川　幹雄　様

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

| | | | |
|---|---|---|---|
| 依頼者 | 長野県下水内郡栄村大字北信3433　栄村長　宮川　幹雄 | | |
| 受付年月日 | 令和6年5月14日 | 種別 | 水道浄水 |
| 採水年月日 | 令和6年5月14日 | 採水時刻 | 10時10分 |
| 天候 | 前日 雨　　当日 晴れ | 採水時の温度 | 気温 12.8 ℃　　水温 12.0 ℃ |
| 採水場所<br>(水道名等) | (69　栄村簡易水道　中央)　阿部宅 | | |
| 採水者 | 山田　誠士　　(所属) 栄村役場　建設課　上下水道係 | | |

| 検査項目 | 単位 | 検査結果 | 水質基準 |
|---|---|---|---|
| ｐH値 | | 6.5 | 5.8～8.6 |
| 塩化物イオン | mg/l | 2.7 | 200以下 |
| 有機物（全有機炭素(TOC)の量） | mg/l | 0.2未満 | 3以下 |
| 一般細菌 | CFU/ml | 0 | 100以下 |
| 大腸菌 | | 陰性 | 検出されないこと |
| 臭気 | | 異常なし | 異常でないこと |
| 味 | | 異常なし | 異常でないこと |
| 色度 | 度 | 0.5未満 | 5以下 |
| 濁度 | 度 | 0.1未満 | 2以下 |
| 残留塩素 | mg/l | 0.1 (採水者測定) | |
| － 以 下 余 白 － | | | |

| | |
|---|---|
| 判定及び備考 | 上記水質検査項目については水質基準に適合する。 |
| 検査期日 | 令和6年5月14日　～　令和6年5月17日 |
| 検査機関 | 一般社団法人長野市薬剤師会　検査センター |
| 検査責任者 | 検査部長　北村　晋 北村 |

# 浄水水質検査結果書

No. B2400077-015 1/1
令和6年5月20日

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関：第18号
長野県長野市アークス13番11号
一般社団法人長野市薬剤師会
会長 三原 千鶴

栄村長　宮川　幹雄　様

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

| | | | |
|---|---|---|---|
| 依頼者 | 長野県下水内郡栄村大字北信3433　栄村長　宮川　幹雄 | | |
| 受付年月日 | 令和6年5月14日 | 種別 | 水道浄水 |
| 採水年月日 | 令和6年5月14日 | 採水時刻 | 8時40分 |
| 天候 | 前日 雨　　当日 晴れ | 採水時の温度 | 気温 12.1 ℃　　水温 15.0 ℃ |
| 採水場所<br>（水道名等） | （70　栄村簡易水道　横倉）　復興住宅 | | |
| 採水者 | 山田　誠士　　（所属）栄村役場　建設課　上下水道係 | | |

| 検査項目 | 単位 | 検査結果 | 水質基準 |
|---|---|---|---|
| ｐＨ値 | | 8.0 | 5.8～8.6 |
| 塩化物イオン | mg/l | 3.8 | 200以下 |
| 有機物（全有機炭素(TOC)の量） | mg/l | 0.2未満 | 3以下 |
| 一般細菌 | CFU/ml | 0 | 100以下 |
| 大腸菌 | | 陰性 | 検出されないこと |
| 臭気 | | 異常なし | 異常でないこと |
| 味 | | 異常なし | 異常でないこと |
| 色度 | 度 | 0.5未満 | 5以下 |
| 濁度 | 度 | 0.1未満 | 2以下 |
| 残留塩素 | mg/l | 0.1（採水者測定） | |
| － 以 下 余 白 － | | | |

| | |
|---|---|
| 判定及び備考 | 上記水質検査項目については水質基準に適合する。 |
| 検査期日 | 令和6年5月14日　～　令和6年5月17日 |
| 検査機関 | 一般社団法人長野市薬剤師会　検査センター |
| 検査責任者 | 検査部長　北村　晋 |

# 浄水水質検査結果書

No. B2400077-016 1/1
令和6年5月20日

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第18号
長野県長野市アークス16番1号
一般社団法人長野市薬剤師会
会長 三原 [illegible]

栄村長　宮川　幹雄　様

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

| | | | |
|---|---|---|---|
| 依頼者 | 長野県下水内郡栄村大字北信3433　栄村長　宮川　幹雄 | | |
| 受付年月日 | 令和6年5月14日 | 種別 | 水道浄水 |
| 採水年月日 | 令和6年5月14日 | 採水時刻 | 8時35分 |
| 天候 | 前日 雨　　当日 晴れ | 採水時の温度 | 気温 12.2 ℃　　水温 16.5 ℃ |
| 採水場所（水道名等） | （71　栄村簡易水道　青倉）　公民館 | | |
| 採水者 | 山田　誠士　　（所属）栄村役場　建設課　上下水道係 | | |

| 検査項目 | 単位 | 検査結果 | 水質基準 |
|---|---|---|---|
| ｐＨ値 | | 7.4 | 5.8～8.6 |
| 塩化物イオン | mg/l | 4.2 | 200以下 |
| 有機物（全有機炭素(TOC)の量） | mg/l | 0.2未満 | 3以下 |
| 一般細菌 | CFU/ml | 0 | 100以下 |
| 大腸菌 | | 陰性 | 検出されないこと |
| 臭気 | | 異常なし | 異常でないこと |
| 味 | | 異常なし | 異常でないこと |
| 色度 | 度 | 0.5未満 | 5以下 |
| 濁度 | 度 | 0.1未満 | 2以下 |
| 残留塩素 | mg/l | 0.1（採水者測定） | |
| － 以 下 余 白 － | | | |

| | |
|---|---|
| 判定及び備考 | 上記水質検査項目については水質基準に適合する。 |
| 検査期日 | 令和6年5月14日　～　令和6年5月17日 |
| 検査機関 | 一般社団法人長野市薬剤師会　検査センター |
| 検査責任者 | 検査部長　北村　晋 北村 |

# 浄水水質検査結果書

No. B2400077-017 1/1
令和6年5月20日

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第18号
長野県長野市アークス13番1号
一般社団法人長野市薬剤師会
会長 ○原 ○澄

栄村長　宮川　幹雄　様

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

| | | | |
|---|---|---|---|
| 依頼者 | 長野県下水内郡栄村大字北信3433　栄村長　宮川　幹雄 | | |
| 受付年月日 | 令和6年5月14日 | 種別 | 水道浄水 |
| 採水年月日 | 令和6年5月14日 | 採水時刻 | 11時36分 |
| 天候 | 前日 雨　　当日 晴れ | 採水時の温度 | 気温 15.2 ℃　　水温 14.0 ℃ |
| 採水場所（水道名等） | （73　栄村簡易水道　森）　重機車庫 | | |
| 採水者 | 山田　誠士　　（所属）栄村役場　建設課　上下水道係 | | |

| 検査項目 | 単位 | 検査結果 | 水質基準 |
|---|---|---|---|
| ｐＨ値 | | 7.6 | 5.8～8.6 |
| 塩化物イオン | mg/l | 3.7 | 200以下 |
| 有機物（全有機炭素(TOC)の量） | mg/l | 0.2未満 | 3以下 |
| 一般細菌 | CFU/ml | 0 | 100以下 |
| 大腸菌 | | 陰性 | 検出されないこと |
| 臭気 | | 異常なし | 異常でないこと |
| 味 | | 異常なし | 異常でないこと |
| 色度 | 度 | 0.5未満 | 5以下 |
| 濁度 | 度 | 0.1未満 | 2以下 |
| 残留塩素 | mg/l | 0.2（採水者測定） | |
| － 以 下 余 白 － | | | |

| | |
|---|---|
| 判定及び備考 | 上記水質検査項目については水質基準に適合する。 |
| 検査期日 | 令和6年5月14日　～　令和6年5月17日 |
| 検査機関 | 一般社団法人長野市薬剤師会　検査センター |
| 検査責任者 | 検査部長　北村　晋 北村 |

# 浄水水質検査結果書

No. B2400077-018 1/1
令和6年5月20日

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関：第18号
長野県長野市アークス13番11号
一般社団法人長野市薬剤師会
会長 ○原 ○澄

栄村長　宮川　幹雄　様

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

| | | | |
|---|---|---|---|
| 依頼者 | 長野県下水内郡栄村大字北信3433　栄村長　宮川　幹雄 | | |
| 受付年月日 | 令和6年5月14日 | 種別 | 水道浄水 |
| 採水年月日 | 令和6年5月14日 | 採水時刻 | 11時18分 |
| 天候 | 前日 雨　　当日 晴れ | 採水時の温度 | 気温 18.0 ℃　　水温 15.3 ℃ |
| 採水場所<br>(水道名等) | (77　栄村簡易水道　長瀬・切欠)　山田宅 | | |
| 採水者 | 山田　誠士　　(所属) 栄村役場　建設課　上下水道係 | | |

| 検査項目 | 単位 | 検査結果 | 水質基準 |
|---|---|---|---|
| ｐＨ値 | | 7.4 | 5.8～8.6 |
| 塩化物イオン | mg/l | 5.4 | 200以下 |
| 有機物（全有機炭素(TOC)の量） | mg/l | 0.2未満 | 3以下 |
| 一般細菌 | CFU/ml | 0 | 100以下 |
| 大腸菌 | | 陰性 | 検出されないこと |
| 臭気 | | 異常なし | 異常でないこと |
| 味 | | 異常なし | 異常でないこと |
| 色度 | 度 | 0.5未満 | 5以下 |
| 濁度 | 度 | 0.1未満 | 2以下 |
| 残留塩素 | mg/l | 0.1（採水者測定） | |
| － 以 下 余 白 － | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | |
|---|---|
| 判定及び備考 | 上記水質検査項目については水質基準に適合する。 |
| 検査期日 | 令和6年5月14日　～　令和6年5月17日 |
| 検査機関 | 一般社団法人長野市薬剤師会　検査センター |
| 検査責任者 | 検査部長　北村　晋 |

# 浄水水質検査結果書

No. B2400077-007 1/1
令和6年5月20日

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第18号
長野県長野市アークス18番地3
一般社団法人長野市薬剤師会
会長 原 千恵

栄村長　宮川　幹雄　様

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

| | | | |
|---|---|---|---|
| 依頼者 | 長野県下水内郡栄村大字北信3433　栄村長　宮川　幹雄 | | |
| 受付年月日 | 令和6年5月14日 | 種別 | 水道浄水 |
| 採水年月日 | 令和6年5月14日 | 採水時刻 | 11時40分 |
| 天候 | 前日 雨　　当日 晴れ | 採水時の温度 | 気温 15.8 ℃　　水温 15.0 ℃ |
| 採水場所（水道名等） | （82　栄村簡易水道　小赤沢）　重機車庫 | | |
| 採水者 | 齊藤　和真　　（所属）栄村役場　建設課　上下水道係 | | |

| 検査項目 | 単位 | 検査結果 | 水質基準 |
|---|---|---|---|
| ｐＨ値 | | 7.0 | 5.8～8.6 |
| 塩化物イオン | mg/l | 1.9 | 200以下 |
| 有機物（全有機炭素(TOC)の量） | mg/l | 0.2未満 | 3以下 |
| 一般細菌 | CFU/ml | 0 | 100以下 |
| 大腸菌 | | 陰性 | 検出されないこと |
| 臭気 | | 異常なし | 異常でないこと |
| 味 | | 異常なし | 異常でないこと |
| 色度 | 度 | 0.5未満 | 5以下 |
| 濁度 | 度 | 0.1未満 | 2以下 |
| 残留塩素 | mg/l | 0.1（採水者測定） | |
| － 以 下 余 白 － | | | |

| | |
|---|---|
| 判定及び備考 | 上記水質検査項目については水質基準に適合する。 |
| 検査期日 | 令和6年5月14日　～　令和6年5月17日 |
| 検査機関 | 一般社団法人長野市薬剤師会　検査センター |
| 検査責任者 | 検査部長　北村　晋 |

# 浄水水質検査結果書

No. B2400077-019 1/1
令和6年5月20日

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第18号
長野県長野市アークス13番11号
一般社団法人長野市薬剤師会
会長 原下 潤

栄村長　宮川　幹雄　様

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

| | | | |
|---|---|---|---|
| 依頼者 | 長野県下水内郡栄村大字北信3433　栄村長　宮川　幹雄 | | |
| 受付年月日 | 令和6年5月14日 | 種別 | 水道浄水 |
| 採水年月日 | 令和6年5月14日 | 採水時刻 | 11時15分 |
| 天候 | 前日 雨　　当日 晴れ | 採水時の温度 | 気温 19.8 ℃　　水温 14.3 ℃ |
| 採水場所<br>(水道名等) | (173　栄村簡易水道　北野・中野・極野)　北野公民館 | | |
| 採水者 | 山田　誠士　　(所属) 栄村役場　建設課　上下水道係 | | |

| 検査項目 | 単位 | 検査結果 | 水質基準 |
|---|---|---|---|
| ｐＨ値 | | 7.1 | 5.8～8.6 |
| 塩化物イオン | mg/l | 2.5 | 200以下 |
| 有機物（全有機炭素(TOC)の量) | mg/l | 0.2未満 | 3以下 |
| 一般細菌 | CFU/ml | 0 | 100以下 |
| 大腸菌 | | 陰性 | 検出されないこと |
| 臭気 | | 異常なし | 異常でないこと |
| 味 | | 異常なし | 異常でないこと |
| 色度 | 度 | 0.5未満 | 5以下 |
| 濁度 | 度 | 0.1未満 | 2以下 |
| 残留塩素 | mg/l | 0.2（採水者測定） | |
| － 以 下 余 白 － | | | |

| | |
|---|---|
| 判定及び備考 | 上記水質検査項目については水質基準に適合する。 |
| 検査期日 | 令和6年5月14日　～　令和6年5月17日 |
| 検査機関 | 一般社団法人長野市薬剤師会　検査センター |
| 検査責任者 | 検査部長　北村　晋 |

# 浄水水質検査結果書

No. B2400077-020 1/1
令和6年5月20日

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第18号
長野県長野市アークス13番11号
一般社団法人長野市薬剤師会
会長 原 [illegible]

栄村長　宮川　幹雄　様

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

| | | | |
|---|---|---|---|
| 依頼者 | 長野県下水内郡栄村大字北信3433　栄村長　宮川　幹雄 | | |
| 受付年月日 | 令和6年5月14日 | 種別 | 水道浄水 |
| 採水年月日 | 令和6年5月14日 | 採水時刻 | 11時30分 |
| 天候 | 前日 雨　　当日 晴れ | 採水時の温度 | 気温 16.3 ℃　　水温 13.7 ℃ |
| 採水場所<br>(水道名等) | (244　栄村簡易水道　雪坪・志久見・柳在家)　関澤宅 | | |
| 採水者 | 山田　誠士　　(所属) 栄村役場　建設課　上下水道係 | | |

| 検査項目 | 単位 | 検査結果 | 水質基準 |
|---|---|---|---|
| pH値 | | 8.1 | 5.8～8.6 |
| 塩化物イオン | mg/l | 2.3 | 200以下 |
| 有機物 (全有機炭素(TOC)の量) | mg/l | 0.2未満 | 3以下 |
| 一般細菌 | CFU/ml | 0 | 100以下 |
| 大腸菌 | | 陰性 | 検出されないこと |
| 臭気 | | 異常なし | 異常でないこと |
| 味 | | 異常なし | 異常でないこと |
| 色度 | 度 | 0.5未満 | 5以下 |
| 濁度 | 度 | 0.1未満 | 2以下 |
| 残留塩素 | mg/l | 0.1 (採水者測定) | |
| － 以 下 余 白 － | | | |

| | |
|---|---|
| 判定及び備考 | 上記水質検査項目については水質基準に適合する。 |
| 検査期日 | 令和6年5月14日　～　令和6年5月17日 |
| 検査機関 | 一般社団法人長野市薬剤師会　検査センター |
| 検査責任者 | 検査部長　北村　晋 北村 |

# 浄水水質検査結果書

No. B2400077-021 1/1
令和6年5月20日

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関：第18号
長野県長野市アークス13番1号
一般社団法人長野市薬剤師会
会長 [illegible]

栄村長　宮川　幹雄　様

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

| | | | |
|---|---|---|---|
| 依頼者 | 長野県下水内郡栄村大字北信3433　栄村長　宮川　幹雄 | | |
| 受付年月日 | 令和6年5月14日 | 種別 | 水道浄水 |
| 採水年月日 | 令和6年5月14日 | 採水時刻 | 11時44分 |
| 天候 | 前日 雨　　当日 晴れ | 採水時の温度 | 気温 19.2 ℃　　水温 14.5 ℃ |
| 採水場所<br>(水道名等) | (257　栄村簡易水道　トマトの国) | | |
| 採水者 | 山田　誠士　　(所属) 栄村役場　建設課　上下水道係 | | |

| 検査項目 | 単位 | 検査結果 | 水質基準 |
|---|---|---|---|
| ｐＨ値 | | 7.8 | 5.8～8.6 |
| 塩化物イオン | mg/l | 3.7 | 200以下 |
| 有機物（全有機炭素(TOC)の量） | mg/l | 0.2未満 | 3以下 |
| 一般細菌 | CFU/ml | 0 | 100以下 |
| 大腸菌 | | 陰性 | 検出されないこと |
| 臭気 | | 異常なし | 異常でないこと |
| 味 | | 異常なし | 異常でないこと |
| 色度 | 度 | 0.5未満 | 5以下 |
| 濁度 | 度 | 0.1 | 2以下 |
| 残留塩素 | mg/l | 0.3（採水者測定） | |
| －以下余白－ | | | |

| | |
|---|---|
| 判定及び備考 | 上記水質検査項目については水質基準に適合する。 |
| 検査期日 | 令和6年5月14日　～　令和6年5月17日 |
| 検査機関 | 一般社団法人長野市薬剤師会　検査センター |
| 検査責任者 | 検査部長　北村　晋 |

# 浄水水質検査結果書

No. B2400077-001 1/1
令和6年5月20日

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第18号
長野県長野市アーク天神1番1号
一般社団法人長野市薬剤師会
会長 ○原 ○○

栄村長　宮川　幹雄　様

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

| | | | |
|---|---|---|---|
| 依頼者 | 長野県下水内郡栄村大字北信3433　栄村長　宮川　幹雄 | | |
| 受付年月日 | 令和6年5月14日 | 種別 | 水道浄水 |
| 採水年月日 | 令和6年5月14日 | 採水時刻 | 9時52分 |
| 天候 | 前日 雨　　当日 晴れ | 採水時の温度 | 気温 13.1 ℃　　水温 9.4 ℃ |
| 採水場所<br>(水道名等) | (63　栄村簡易水道　小滝)　中沢宅 | | |
| 採水者 | 山田　誠士　　(所属) 栄村役場　建設課　上下水道係 | | |

| 検査項目 | 単位 | 検査結果 | 水質基準 |
|---|---|---|---|
| ｐＨ値 | | 7.3 | 5.8～8.6 |
| 塩化物イオン | mg/l | 4.9 | 200以下 |
| 有機物（全有機炭素(TOC)の量) | mg/l | 0.2未満 | 3以下 |
| 一般細菌 | CFU/ml | 0 | 100以下 |
| 大腸菌 | | 陰性 | 検出されないこと |
| 臭気 | | 異常なし | 異常でないこと |
| 味 | | 異常なし | 異常でないこと |
| 色度 | 度 | 0.5未満 | 5以下 |
| 濁度 | 度 | 0.3 | 2以下 |
| 残留塩素 | mg/l | 0.1（採水者測定） | |
| － 以 下 余 白 － | | | |

| | |
|---|---|
| 判定及び備考 | 上記水質検査項目については水質基準に適合する。 |
| 検査期日 | 令和6年5月14日　～　令和6年5月17日 |
| 検査機関 | 一般社団法人長野市薬剤師会　検査センター |
| 検査責任者 | 検査部長　北村　○○ |

# 浄水水質検査結果書

No. B2400077-002 1/1
令和6年5月20日

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第18号
長野県長野市アークス18番11号
一般社団法人長野市薬剤師会
会長 原 [illegible]

栄村長　宮川　幹雄　様

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

| | | | |
|---|---|---|---|
| 依頼者 | 長野県下水内郡栄村大字北信3433　栄村長　宮川　幹雄 | | |
| 受付年月日 | 令和6年5月14日 | 種別 | 水道浄水 |
| 採水年月日 | 令和6年5月14日 | 採水時刻 | 11時10分 |
| 天候 | 前日 雨　　当日 晴れ | 採水時の温度 | 気温 12.0 ℃　　水温 10.5 ℃ |
| 採水場所（水道名等） | （66 栄村簡易水道　長俣）　山田宅 | | |
| 採水者 | 齊藤　和真　　（所属）栄村役場　建設課　上下水道係 | | |

| 検査項目 | 単位 | 検査結果 | 水質基準 |
|---|---|---|---|
| ｐＨ値 | | 7.5 | 5.8～8.6 |
| 塩化物イオン | mg/l | 2.9 | 200以下 |
| 有機物（全有機炭素(TOC)の量） | mg/l | 0.2 | 3以下 |
| 一般細菌 | CFU/ml | 0 | 100以下 |
| 大腸菌 | | 陰性 | 検出されないこと |
| 臭気 | | 異常なし | 異常でないこと |
| 味 | | 異常なし | 異常でないこと |
| 色度 | 度 | 0.5未満 | 5以下 |
| 濁度 | 度 | 0.1未満 | 2以下 |
| 残留塩素 | mg/l | 0.1（採水者測定） | |
| － 以 下 余 白 － | | | |

| | |
|---|---|
| 判定及び備考 | 上記水質検査項目については水質基準に適合する。 |
| 検査期日 | 令和6年5月14日　～　令和6年5月17日 |
| 検査機関 | 一般社団法人長野市薬剤師会　検査センター |
| 検査責任者 | 検査部長　北村　晋 北村 |

# 浄水水質検査結果書

No. B2400077-003 1/1
令和6年5月20日

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第183号
長野県長野市アーク18番1号
一般社団法人長野市薬剤師会
会長 [illegible]

栄村長　宮川　幹雄　様

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

| | | | |
|---|---|---|---|
| 依頼者 | 長野県下水内郡栄村大字北信3433　栄村長　宮川　幹雄 | | |
| 受付年月日 | 令和6年5月14日 | 種別 | 水道浄水 |
| 採水年月日 | 令和6年5月14日 | 採水時刻 | 9時05分 |
| 天候 | 前日 雨　　当日 晴れ | 採水時の温度 | 気温 10.7 ℃　　水温 12.1 ℃ |
| 採水場所（水道名等） | (67　栄村簡易水道　泉平)　武田宅 | | |
| 採水者 | 山田　誠士　　(所属) 栄村役場　建設課　上下水道係 | | |

| 検査項目 | 単位 | 検査結果 | 水質基準 |
|---|---|---|---|
| ｐＨ値 | | 8.2 | 5.8～8.6 |
| 塩化物イオン | mg/l | 2.7 | 200以下 |
| 有機物（全有機炭素(TOC)の量） | mg/l | 0.2未満 | 3以下 |
| 一般細菌 | CFU/ml | 0 | 100以下 |
| 大腸菌 | | 陰性 | 検出されないこと |
| 臭気 | | 異常なし | 異常でないこと |
| 味 | | 異常なし | 異常でないこと |
| 色度 | 度 | 0.5未満 | 5以下 |
| 濁度 | 度 | 0.1未満 | 2以下 |
| 残留塩素 | mg/l | 0.2（採水者測定） | |
| －以下余白－ | | | |

| | |
|---|---|
| 判定及び備考 | 上記水質検査項目については水質基準に適合する。 |
| 検査期日 | 令和6年5月14日　～　令和6年5月17日 |
| 検査機関 | 一般社団法人長野市薬剤師会　検査センター |
| 検査責任者 | 検査部長　北村　晋 |

# 浄水水質検査結果書

No. B2400077-004 1/1
令和6年5月20日

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第18号
長野県長野市アーク3-18番11号
一般社団法人長野市薬剤師会
会長 [illegible]

栄村長　宮川　幹雄　様

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

| | | | |
|---|---|---|---|
| 依頼者 | 長野県下水内郡栄村大字北信3433　栄村長　宮川　幹雄 | | |
| 受付年月日 | 令和6年5月14日 | 種別 | 水道浄水 |
| 採水年月日 | 令和6年5月14日 | 採水時刻 | 10時15分 |
| 天候 | 前日 雨　　当日 晴れ | 採水時の温度 | 気温 13.9 ℃　　水温 13.5 ℃ |
| 採水場所<br>(水道名等) | (72　栄村簡易水道　和山)　公衆トイレ | | |
| 採水者 | 齊藤　和真　　(所属) 栄村役場　建設課　上下水道係 | | |

| 検査項目 | 単位 | 検査結果 | 水質基準 |
|---|---|---|---|
| ｐＨ値 | | 7.0 | 5.8～8.6 |
| 塩化物イオン | mg/l | 1.6 | 200以下 |
| 有機物（全有機炭素(TOC)の量） | mg/l | 0.2 | 3以下 |
| 一般細菌 | CFU/ml | 0 | 100以下 |
| 大腸菌 | | 陰性 | 検出されないこと |
| 臭気 | | 異常なし | 異常でないこと |
| 味 | | 異常なし | 異常でないこと |
| 色度 | 度 | 0.6 | 5以下 |
| 濁度 | 度 | 0.1未満 | 2以下 |
| 残留塩素 | mg/l | 0.1（採水者測定） | |
| －以下余白－ | | | |

| | |
|---|---|
| 判定及び備考 | 上記水質検査項目については水質基準に適合する。 |
| 検査期日 | 令和6年5月14日　～　令和6年5月17日 |
| 検査機関 | 一般社団法人長野市薬剤師会　検査センター |
| 検査責任者 | 検査部長　北村　晋 北村 |

# 浄水水質検査結果書

No. B2400077-005 1/1
令和6年5月20日

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第183号
長野県長野市アーク1番地
一般社団法人長野市薬剤師会
会長 [redacted]

栄村長　宮川　幹雄　様

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

| | | | |
|---|---|---|---|
| 依頼者 | 長野県下水内郡栄村大字北信3433　栄村長　宮川　幹雄 | | |
| 受付年月日 | 令和6年5月14日 | 種別 | 水道浄水 |
| 採水年月日 | 令和6年5月14日 | 採水時刻 | 11時00分 |
| 天候 | 前日 雨　　当日 晴れ | 採水時の温度 | 気温 20.1 ℃　　水温 12.2 ℃ |
| 採水場所（水道名等） | （78　栄村簡易水道　天代）　斉藤宅 | | |
| 採水者 | 山田　誠士　　（所属）栄村役場　建設課　上下水道係 | | |

| 検査項目 | 単位 | 検査結果 | 水質基準 |
|---|---|---|---|
| ｐＨ値 | | 6.3 | 5.8～8.6 |
| 塩化物イオン | mg/l | 2.9 | 200以下 |
| 有機物（全有機炭素(TOC)の量） | mg/l | 0.2未満 | 3以下 |
| 一般細菌 | CFU/ml | 0 | 100以下 |
| 大腸菌 | | 陰性 | 検出されないこと |
| 臭気 | | 異常なし | 異常でないこと |
| 味 | | 異常なし | 異常でないこと |
| 色度 | 度 | 0.5未満 | 5以下 |
| 濁度 | 度 | 0.1未満 | 2以下 |
| 残留塩素 | mg/l | 0.1（採水者測定） | |
| －以下余白－ | | | |

| | |
|---|---|
| 判定及び備考 | 上記水質検査項目については水質基準に適合する。 |
| 検査期日 | 令和6年5月14日　～　令和6年5月17日 |
| 検査機関 | 一般社団法人長野市薬剤師会　検査センター |
| 検査責任者 | 検査部長　北村　[redacted] |

# 浄水水質検査結果書

No. B2400077-006 1/1
令和6年5月20日

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第18号
長野県長野市アークス13番地1
一般社団法人長野市薬剤師会
会長 原

栄村長　宮川　幹雄　様

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

| | | | |
|---|---|---|---|
| 依頼者 | 長野県下水内郡栄村大字北信3433　栄村長　宮川　幹雄 | | |
| 受付年月日 | 令和6年5月14日 | 種別 | 水道浄水 |
| 採水年月日 | 令和6年5月14日 | 採水時刻 | 10時40分 |
| 天候 | 前日 雨　　当日 晴れ | 採水時の温度 | 気温 17.1 ℃　　水温 8.1 ℃ |
| 採水場所<br>(水道名等) | (79　栄村簡易水道　坪野)　公民館 | | |
| 採水者 | 山田　誠士　　(所属) 栄村役場　建設課　上下水道係 | | |

| 検査項目 | 単位 | 検査結果 | 水質基準 |
|---|---|---|---|
| ｐＨ値 | | 6.7 | 5.8～8.6 |
| 塩化物イオン | mg/l | 2.6 | 200以下 |
| 有機物（全有機炭素(TOC)の量) | mg/l | 0.2未満 | 3以下 |
| 一般細菌 | CFU/ml | 0 | 100以下 |
| 大腸菌 | | 陰性 | 検出されないこと |
| 臭気 | | 異常なし | 異常でないこと |
| 味 | | 異常なし | 異常でないこと |
| 色度 | 度 | 0.5未満 | 5以下 |
| 濁度 | 度 | 0.1未満 | 2以下 |
| 残留塩素 | mg/l | 0.2（採水者測定） | |
| － 以 下 余 白 － | | | |

| | |
|---|---|
| 判定及び備考 | 上記水質検査項目については水質基準に適合する。 |
| 検査期日 | 令和6年5月14日　～　令和6年5月17日 |
| 検査機関 | 一般社団法人長野市薬剤師会　検査センター |
| 検査責任者 | 検査部長　北村　晋 |

# 浄水水質検査結果書

No. B2400077-008 1/1
令和6年5月20日

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関（第18号）
長野県長野市アーク13番1号
一般社団法人長野市薬剤師会
会長 ご原千

栄村長　宮川　幹雄　様

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

| | | | |
|---|---|---|---|
| 依頼者 | 長野県下水内郡栄村大字北信3433　栄村長　宮川　幹雄 | | |
| 受付年月日 | 令和6年5月14日 | 種別 | 水道浄水 |
| 採水年月日 | 令和6年5月14日 | 採水時刻 | 10時15分 |
| 天候 | 前日 雨　　当日 晴れ | 採水時の温度 | 気温 14.0 ℃　　水温 11.4 ℃ |
| 採水場所（水道名等） | （165　栄村簡易水道　天地・原向）　山本宅 | | |
| 採水者 | 山田　誠士　　（所属）栄村役場　建設課　上下水道係 | | |

| 検査項目 | 単位 | 検査結果 | 水質基準 |
|---|---|---|---|
| ｐＨ値 | | 8.1 | 5.8～8.6 |
| 塩化物イオン | mg/l | 2.7 | 200以下 |
| 有機物（全有機炭素(TOC)の量） | mg/l | 0.2未満 | 3以下 |
| 一般細菌 | CFU/ml | 0 | 100以下 |
| 大腸菌 | | 陰性 | 検出されないこと |
| 臭気 | | 異常なし | 異常でないこと |
| 味 | | 異常なし | 異常でないこと |
| 色度 | 度 | 0.5未満 | 5以下 |
| 濁度 | 度 | 0.1未満 | 2以下 |
| 残留塩素 | mg/l | 0.3（採水者測定） | |
| －以下余白－ | | | |

| | |
|---|---|
| 判定及び備考 | 上記水質検査項目については水質基準に適合する。 |
| 検査期日 | 令和6年5月14日　～　令和6年5月17日 |
| 検査機関 | 一般社団法人長野市薬剤師会　検査センター |
| 検査責任者 | 検査部長　北村　晋（北村） |

# 浄水水質検査結果書

No. B2400077-009 1/1
令和6年5月20日

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第18号
長野県長野市アークス13番1号
一般社団法人長野市薬剤師会
会長 [redacted]

栄村長　宮川　幹雄　様

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

| | | | |
|---|---|---|---|
| 依頼者 | 長野県下水内郡栄村大字北信3433　栄村長　宮川　幹雄 | | |
| 受付年月日 | 令和6年5月14日 | 種別 | 水道浄水 |
| 採水年月日 | 令和6年5月14日 | 採水時刻 | 10時40分 |
| 天候 | 前日 雨　　当日 晴れ | 採水時の温度 | 気温 15.1 ℃　　水温 13.7 ℃ |
| 採水場所<br>(水道名等) | (170　栄村簡易水道　上野原)　公民館 | | |
| 採水者 | 齊藤　和真　　(所属) 栄村役場　建設課　上下水道係 | | |

| 検査項目 | 単位 | 検査結果 | 水質基準 |
|---|---|---|---|
| ｐＨ値 | | 7.1 | 5.8～8.6 |
| 塩化物イオン | mg/l | 1.5 | 200以下 |
| 有機物（全有機炭素(TOC)の量） | mg/l | 0.2 | 3以下 |
| 一般細菌 | CFU/ml | 0 | 100以下 |
| 大腸菌 | | 陰性 | 検出されないこと |
| 臭気 | | 異常なし | 異常でないこと |
| 味 | | 異常なし | 異常でないこと |
| 色度 | 度 | 0.5未満 | 5以下 |
| 濁度 | 度 | 0.1未満 | 2以下 |
| 残留塩素 | mg/l | 0.1（採水者測定） | |
| － 以 下 余 白 － | | | |

| | |
|---|---|
| 判定及び備考 | 上記水質検査項目については水質基準に適合する。 |
| 検査期日 | 令和6年5月14日　～　令和6年5月17日 |
| 検査機関 | 一般社団法人長野市薬剤師会　検査センター |
| 検査責任者 | 検査部長　北村　晋 北村 |

# 浄水水質検査結果書

No. B2400077-010 1/1
令和6年5月20日

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第18号
長野県長野市アーク13番11号
一般社団法人長野市薬剤師会
会長 [redacted]

栄村長　宮川　幹雄　様

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

| | | | |
|---|---|---|---|
| 依頼者 | 長野県下水内郡栄村大字北信3433　栄村長　宮川　幹雄 | | |
| 受付年月日 | 令和6年5月14日 | 種別 | 水道浄水 |
| 採水年月日 | 令和6年5月14日 | 採水時刻 | 11時20分 |
| 天候 | 前日 雨　　当日 晴れ | 採水時の温度 | 気温 9.5 ℃　　水温 14.0 ℃ |
| 採水場所<br>(水道名等) | (185　栄村簡易水道　屋敷)　公民館 | | |
| 採水者 | 齊藤　和真　　(所属) 栄村役場　建設課　上下水道係 | | |

| 検査項目 | 単位 | 検査結果 | 水質基準 |
|---|---|---|---|
| ｐＨ値 | | 7.7 | 5.8～8.6 |
| 塩化物イオン | mg/l | 1.6 | 200以下 |
| 有機物（全有機炭素(TOC)の量） | mg/l | 0.2未満 | 3以下 |
| 一般細菌 | CFU/ml | 0 | 100以下 |
| 大腸菌 | | 陰性 | 検出されないこと |
| 臭気 | | 異常なし | 異常でないこと |
| 味 | | 異常なし | 異常でないこと |
| 色度 | 度 | 0.5未満 | 5以下 |
| 濁度 | 度 | 0.1未満 | 2以下 |
| 残留塩素 | mg/l | 0.3（採水者測定） | |
| － 以 下 余 白 － | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | |
|---|---|
| 判定及び備考 | 上記水質検査項目については水質基準に適合する。 |
| 検査期日 | 令和6年5月14日　～　令和6年5月17日 |
| 検査機関 | 一般社団法人長野市薬剤師会　検査センター |
| 検査責任者 | 検査部長　北村　晋　北村 |