

浄水水質検査結果書

No. B2400120-011 1/1

令和6年6月17日

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第18号

長野県長野市アークス13番11号

一般社団法人長野市薬剤師会

会長 三原 門 清

栄村長 宮川 幹雄 様

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県下水内郡栄村大字北信3433 栄村長 宮川 幹雄		
受付年月日	令和6年6月11日	種別	水道浄水
採水年月日	令和6年6月11日	採水時刻	8時43分
天候	前日 晴れ 当日 晴れ	採水時の温度	気温 25.3 ℃ 水温 18.8 ℃
採水場所 (水道名等)	(64 栄村簡易水道 平滝) 油科宅		
採水者	山田 誠士 (所属) 栄村役場 建設課 上下水道係		

検査項目	単位	検査結果	水質基準
pH値		7.9	5.8～8.6
塩化物イオン	mg/l	3.3	200以下
有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.2未満	3以下
一般細菌	CFU/ml	0	100以下
大腸菌		陰性	検出されないこと
臭気		異常なし	異常でないこと
味		異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5未満	5以下
濁度	度	0.1未満	2以下
残留塩素	mg/l	0.1 (採水者測定)	
クロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.02以下
ジクロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.03以下
トリクロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.03以下
クロロホルム	mg/l	0.001未満	0.06以下
ジブロモクロロメタン	mg/l	0.001未満	0.1以下
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.001未満	0.03以下
ブロモホルム	mg/l	0.001未満	0.09以下
総トリハロメタン	mg/l	0.001未満	0.1以下
ホルムアルデヒド	mg/l	0.008未満	0.08以下
臭素酸	mg/l	0.001未満	0.01以下
塩素酸	mg/l	0.06未満	0.6以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.001未満	0.01以下
－ 以下 余 白 －			

判定及び備考	上記水質検査項目については水質基準に適合する。		
検査期日	令和6年6月11日 ～ 令和6年6月14日		
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター		
検査責任者	検査部長 北村 晋 		

浄水水質検査結果書

No. B2400120-012 1/1
令和6年6月17日

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第18号
長野県長野市アークス13番1号
一般社団法人長野市薬剤師会
会長 三原 清

栄村長 宮川 幹雄 様

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県下水内郡栄村大字北信3433 栄村長 宮川 幹雄		
受付年月日	令和6年6月11日	種別	水道浄水
採水年月日	令和6年6月11日	採水時刻	8時54分
天候	前日 晴れ 当日 晴れ	採水時の温度	気温 24.3℃ 水温 16.7℃
採水場所 (水道名等)	(65 栄村簡易水道 白鳥) 月岡宅		
採水者	山田 誠士 (所属) 栄村役場 建設課 上下水道係		
検査項目	単位	検査結果	水質基準
pH値		8.0	5.8～8.6
塩化物イオン	mg/l	4.0	200以下
有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.2未満	3以下
一般細菌	CFU/ml	0	100以下
大腸菌		陰性	検出されないこと
臭気		異常なし	異常でないこと
味		異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5未満	5以下
濁度	度	0.1未満	2以下
残留塩素	mg/l	0.1 (採水者測定)	
クロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.02以下
ジクロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.03以下
トリクロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.03以下
クロロホルム	mg/l	0.001未満	0.06以下
ジブロモクロロメタン	mg/l	0.001未満	0.1以下
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.001未満	0.03以下
ブロモホルム	mg/l	0.001未満	0.09以下
総トリハロメタン	mg/l	0.001未満	0.1以下
ホルムアルデヒド	mg/l	0.008未満	0.08以下
臭素酸	mg/l	0.001未満	0.01以下
塩素酸	mg/l	0.06未満	0.6以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.001未満	0.01以下
- 以下 余 白 -			
判定及び備考	上記水質検査項目については水質基準に適合する。		
検査期日	令和6年6月11日 ～ 令和6年6月14日		
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター		
検査責任者	検査部長 北村 晋村		

浄水水質検査結果書

No. B2400120-013 1/1
令和6年6月17日

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第18号
長野県長野市アークス13番1号
一般社団法人長野市薬剤師会
会長 三原 隆

栄村長 宮川 幹雄 様

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県下水内郡栄村大字北信3433 栄村長 宮川 幹雄		
受付年月日	令和6年6月11日	種別	水道浄水
採水年月日	令和6年6月11日	採水時刻	9時35分
天候	前日 晴れ 当日 晴れ	採水時の温度	気温 25.8℃ 水温 19.7℃
採水場所 (水道名等)	(68 栄村簡易水道 百合居) 箕作公民館		
採水者	山田 誠士 (所属) 栄村役場 建設課 上下水道係		
検査項目	単位	検査結果	水質基準
pH値		7.6	5.8～8.6
塩化物イオン	mg/l	4.0	200以下
有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.2未満	3以下
一般細菌	CFU/ml	0	100以下
大腸菌		陰性	検出されないこと
臭気		異常なし	異常でないこと
味		異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5未満	5以下
濁度	度	0.1未満	2以下
残留塩素	mg/l	0.2 (採水者測定)	
クロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.02以下
ジクロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.03以下
トリクロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.03以下
クロロホルム	mg/l	0.001未満	0.06以下
ジブロモクロロメタン	mg/l	0.001未満	0.1以下
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.001未満	0.03以下
ブロモホルム	mg/l	0.001未満	0.09以下
総トリハロメタン	mg/l	0.001未満	0.1以下
ホルムアルデヒド	mg/l	0.008未満	0.08以下
臭素酸	mg/l	0.001未満	0.01以下
塩素酸	mg/l	0.06未満	0.6以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.001未満	0.01以下
－ 以下 余 白 －			
判定及び備考	上記水質検査項目については水質基準に適合する。		
検査期日	令和6年6月11日 ～ 令和6年6月14日		
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター		
検査責任者	検査部長 北村 晋		

浄水水質検査結果書

No. B2400120-014 1/1

令和6年6月17日

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(第18号)

栄村長 宮川 幹雄 様

長野県長野市アークス13番1号

一般社団法人長野市薬剤師会

会長 三原 正樹

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県下水内郡栄村大字北信3433 栄村長 宮川 幹雄		
受付年月日	令和6年6月11日	種別	水道浄水
採水年月日	令和6年6月11日	採水時刻	10時16分
天候	前日 晴れ 当日 晴れ	採水時の温度	気温 23.8 ℃ 水温 16.3 ℃
採水場所 (水道名等)	(69 栄村簡易水道 中央) 阿部宅		
採水者	山田 誠士 (所属) 栄村役場 建設課 上下水道係		

検査項目	単位	検査結果	水質基準
pH値		6.5	5.8～8.6
塩化物イオン	mg/l	2.7	200以下
有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.2未満	3以下
一般細菌	CFU/ml	0	100以下
大腸菌		陰性	検出されないこと
臭気		異常なし	異常でないこと
味		異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5未満	5以下
濁度	度	0.1未満	2以下
残留塩素	mg/l	0.1 (採水者測定)	
クロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.02以下
ジクロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.03以下
トリクロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.03以下
クロロホルム	mg/l	0.001未満	0.06以下
ジブロモクロロメタン	mg/l	0.001未満	0.1以下
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.001未満	0.03以下
ブロモホルム	mg/l	0.001未満	0.09以下
総トリハロメタン	mg/l	0.001未満	0.1以下
ホルムアルデヒド	mg/l	0.008未満	0.08以下
臭素酸	mg/l	0.001未満	0.01以下
塩素酸	mg/l	0.07	0.6以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.001未満	0.01以下
－ 以 下 余 白 －			

判定及び備考	上記水質検査項目については水質基準に適合する。		
検査期日	令和6年6月11日 ～ 令和6年6月14日		
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター		
検査責任者	検査部長 北村 晋 (北村 晋)		

浄水水質検査結果書

No. B2400120-015 1/1

令和6年6月17日

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第18号
長野県長野市アークス13番地
一般社団法人長野市薬剤師会
会長 三原 正樹

栄村長 宮川 幹雄 様

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県下水内郡栄村大字北信3433 栄村長 宮川 幹雄		
受付年月日	令和6年6月11日	種別	水道浄水
採水年月日	令和6年6月11日	採水時刻	8時40分
天候	前日 晴れ 当日 晴れ	採水時の温度	気温 23.4 ℃ 水温 16.8 ℃
採水場所 (水道名等)	(70 栄村簡易水道 横倉) 復興住宅		
採水者	山田 誠士 (所属) 栄村役場 建設課 上下水道係		

検査項目	単位	検査結果	水質基準
pH値		8.0	5.8～8.6
塩化物イオン	mg/l	4.1	200以下
有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.2未満	3以下
一般細菌	CFU/ml	0	100以下
大腸菌		陰性	検出されないこと
臭気		異常なし	異常でないこと
味		異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5未満	5以下
濁度	度	0.1未満	2以下
残留塩素	mg/l	0.1 (採水者測定)	
クロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.02以下
ジクロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.03以下
トリクロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.03以下
クロロホルム	mg/l	0.001未満	0.06以下
ジブロモクロロメタン	mg/l	0.001未満	0.1以下
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.001未満	0.03以下
ブロモホルム	mg/l	0.001未満	0.09以下
総トリハロメタン	mg/l	0.001未満	0.1以下
ホルムアルデヒド	mg/l	0.008未満	0.08以下
臭素酸	mg/l	0.001未満	0.01以下
塩素酸	mg/l	0.06未満	0.6以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.001未満	0.01以下
－ 以下 余 白 －			

判定及び備考	上記水質検査項目については水質基準に適合する。		
検査期日	令和6年6月11日 ～ 令和6年6月14日		
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター		
検査責任者	検査部長 北村 晋 		

浄水水質検査結果書

No. B2400120-016 1/1
令和6年6月17日

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第18号
長野県長野市アークス13番1号
一般社団法人長野市薬剤師会
会長 三原 一 啓

栄村長 宮川 幹雄 様

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県下水内郡栄村大字北信3433 栄村長 宮川 幹雄		
受付年月日	令和6年6月11日	種別	水道浄水
採水年月日	令和6年6月11日	採水時刻	8時35分
天候	前日 晴れ 当日 晴れ	採水時の温度	気温 23.1℃ 水温 16.6℃
採水場所 (水道名等)	(71 栄村簡易水道 青倉) 公民館		
採水者	山田 誠士 (所属) 栄村役場 建設課 上下水道係		
検査項目	単位	検査結果	水質基準
pH値		7.4	5.8～8.6
塩化物イオン	mg/l	4.4	200以下
有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.2未満	3以下
一般細菌	CFU/ml	0	100以下
大腸菌		陰性	検出されないこと
臭気		異常なし	異常でないこと
味		異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5未満	5以下
濁度	度	0.1未満	2以下
残留塩素	mg/l	0.1 (採水者測定)	
クロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.02以下
ジクロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.03以下
トリクロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.03以下
クロロホルム	mg/l	0.001未満	0.06以下
ジブロモクロロメタン	mg/l	0.002	0.1以下
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.001未満	0.03以下
ブロモホルム	mg/l	0.001	0.09以下
総トリハロメタン	mg/l	0.003	0.1以下
ホルムアルデヒド	mg/l	0.008未満	0.08以下
臭素酸	mg/l	0.001未満	0.01以下
塩素酸	mg/l	0.09	0.6以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.001未満	0.01以下
- 以下 余 白 -			
判定及び備考	上記水質検査項目については水質基準に適合する。		
検査期日	令和6年6月11日 ～ 令和6年6月14日		
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター		
検査責任者	検査部長 北村 晋 		

浄水水質検査結果書

No. B2400120-017 1/1

令和6年6月17日

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第18号

長野県長野市アークス18番1号

一般社団法人長野市薬剤師会

会長 三原 正樹

栄村長 宮川 幹雄 様

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県下水内郡栄村大字北信3433 栄村長 宮川 幹雄		
受付年月日	令和6年6月11日	種別	水道浄水
採水年月日	令和6年6月11日	採水時刻	11時25分
天候	前日 晴れ 当日 晴れ	採水時の温度	気温 22.2℃ 水温 18.6℃
採水場所 (水道名等)	(73 栄村簡易水道 森) 重機格納庫		
採水者	山田 誠士 (所属) 栄村役場 建設課 上下水道係		
検査項目	単位	検査結果	水質基準
pH値		7.6	5.8～8.6
塩化物イオン	mg/l	3.8	200以下
有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.2未満	3以下
一般細菌	CFU/ml	0	100以下
大腸菌		陰性	検出されないこと
臭気		異常なし	異常でないこと
味		異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5未満	5以下
濁度	度	0.1未満	2以下
残留塩素	mg/l	0.1 (採水者測定)	
クロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.02以下
ジクロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.03以下
トリクロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.03以下
クロロホルム	mg/l	0.001未満	0.06以下
ジブロモクロロメタン	mg/l	0.001未満	0.1以下
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.001未満	0.03以下
ブロモホルム	mg/l	0.001未満	0.09以下
総トリハロメタン	mg/l	0.001未満	0.1以下
ホルムアルデヒド	mg/l	0.008未満	0.08以下
臭素酸	mg/l	0.001未満	0.01以下
塩素酸	mg/l	0.06未満	0.6以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.001未満	0.01以下
－ 以下 余 白 －			
判定及び備考	上記水質検査項目については水質基準に適合する。		
検査期日	令和6年6月11日 ～ 令和6年6月14日		
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター		
検査責任者	検査部長 北村 晋		

浄水水質検査結果書

No. B2400120-018 1/1

令和6年6月17日

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第18号
長野県長野市アークス13番11号
一般社団法人長野市薬剤師会
会長 三原 正樹

栄村長 宮川 幹雄 様

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県下水内郡栄村大字北信3433 栄村長 宮川 幹雄		
受付年月日	令和6年6月11日	種別	水道浄水
採水年月日	令和6年6月11日	採水時刻	11時13分
天候	前日 晴れ 当日 晴れ	採水時の温度	気温 27.1 ℃ 水温 16.8 ℃
採水場所 (水道名等)	(77 栄村簡易水道 長瀬・切欠) 山田宅		
採水者	山田 誠士 (所属) 栄村役場 建設課 上下水道係		
検査項目	単位	検査結果	水質基準
pH値		7.4	5.8～8.6
塩化物イオン	mg/l	5.8	200以下
有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.2未満	3以下
一般細菌	CFU/ml	0	100以下
大腸菌		陰性	検出されないこと
臭気		異常なし	異常でないこと
味		異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5未満	5以下
濁度	度	0.1未満	2以下
残留塩素	mg/l	0.1 (採水者測定)	
クロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.02以下
ジクロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.03以下
トリクロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.03以下
クロロホルム	mg/l	0.001未満	0.06以下
ジブロモクロロメタン	mg/l	0.001未満	0.1以下
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.001未満	0.03以下
ブロモホルム	mg/l	0.001未満	0.09以下
総トリハロメタン	mg/l	0.001未満	0.1以下
ホルムアルデヒド	mg/l	0.008未満	0.08以下
臭素酸	mg/l	0.001未満	0.01以下
塩素酸	mg/l	0.06	0.6以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.001未満	0.01以下
－ 以下 余 白 －			
判定及び備考	上記水質検査項目については水質基準に適合する。		
検査期日	令和6年6月11日 ～ 令和6年6月14日		
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター		
検査責任者	検査部長 北村 晋		

判定及び備考	上記水質検査項目については水質基準に適合する。
検査期日	令和6年6月11日 ～ 令和6年6月14日
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター
検査責任者	検査部長 北村 晋 

浄水水質検査結果書

No. B2400120-019 1/1
令和6年6月17日

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第18号
長野県長野市アークス13番14号
一般社団法人長野市薬剤師会
会長 三原 隆

栄村長 宮川 幹雄 様

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県下水内郡栄村大字北信3433 栄村長 宮川 幹雄		
受付年月日	令和6年6月11日	種別	水道浄水
採水年月日	令和6年6月11日	採水時刻	11時05分
天候	前日 晴れ 当日 晴れ	採水時の温度	気温 27.4℃ 水温 16.7℃
採水場所 (水道名等)	(173 栄村簡易水道 北野・中野・極野) 公民館		
採水者	山田 誠士 (所属) 栄村役場 建設課 上下水道係		
検査項目	単位	検査結果	水質基準
pH値		7.1	5.8～8.6
塩化物イオン	mg/l	2.4	200以下
有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.2未満	3以下
一般細菌	CFU/ml	0	100以下
大腸菌		陰性	検出されないこと
臭気		異常なし	異常でないこと
味		異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5未満	5以下
濁度	度	0.1未満	2以下
残留塩素	mg/l	0.2 (採水者測定)	
クロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.02以下
ジクロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.03以下
トリクロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.03以下
クロロホルム	mg/l	0.001未満	0.06以下
ジブロモクロロメタン	mg/l	0.001未満	0.1以下
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.001未満	0.03以下
ブロモホルム	mg/l	0.001未満	0.09以下
総トリハロメタン	mg/l	0.001未満	0.1以下
ホルムアルデヒド	mg/l	0.008未満	0.08以下
臭素酸	mg/l	0.001未満	0.01以下
塩素酸	mg/l	0.06未満	0.6以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.001未満	0.01以下
- 以下 余 白 -			
判定及び備考	上記水質検査項目については水質基準に適合する。		
検査期日	令和6年6月11日 ～ 令和6年6月14日		
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター		
検査責任者	検査部長 北村 晋		

浄水水質検査結果書

No. B2400120-020 1/1
令和6年6月17日

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第18号
長野県長野市アークス13番1号
一般社団法人長野市薬剤師会
会長 三原 門 澤

栄村長 宮川 幹雄 様

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県下水内郡栄村大字北信3433 栄村長 宮川 幹雄		
受付年月日	令和6年6月11日	種別	水道浄水
採水年月日	令和6年6月11日	採水時刻	11時20分
天候	前日 晴れ 当日 晴れ	採水時の温度	気温 27.7℃ 水温 19.8℃
採水場所 (水道名等)	(244 栄村簡易水道 雪坪・志久見・柳在家) 関澤宅		
採水者	山田 誠士 (所属) 栄村役場 建設課 上下水道係		
検査項目	単位	検査結果	水質基準
pH値		8.1	5.8～8.6
塩化物イオン	mg/l	2.4	200以下
有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.2未満	3以下
一般細菌	CFU/ml	0	100以下
大腸菌		陰性	検出されないこと
臭気		異常なし	異常でないこと
味		異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5未満	5以下
濁度	度	0.1未満	2以下
残留塩素	mg/l	0.1 (採水者測定)	
クロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.02以下
ジクロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.03以下
トリクロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.03以下
クロロホルム	mg/l	0.001未満	0.06以下
ジブロモクロロメタン	mg/l	0.001未満	0.1以下
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.001未満	0.03以下
ブロモホルム	mg/l	0.001未満	0.09以下
総トリハロメタン	mg/l	0.001未満	0.1以下
ホルムアルデヒド	mg/l	0.008未満	0.08以下
臭素酸	mg/l	0.001未満	0.01以下
塩素酸	mg/l	0.06	0.6以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.001未満	0.01以下
- 以下 余 白 -			
判定及び備考	上記水質検査項目については水質基準に適合する。		
検査期日	令和6年6月11日 ～ 令和6年6月14日		
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター		
検査責任者	検査部長 北村 晋 		

浄水水質検査結果書

No. B2400120-021 1/1

令和6年6月17日

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第18号

長野県長野市アークス13番11号

一般社団法人長野市薬剤師会

会長 三原 浩

栄村長 宮川 幹雄 様

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県下水内郡栄村大字北信3433 栄村長 宮川 幹雄		
受付年月日	令和6年6月11日	種別	水道浄水
採水年月日	令和6年6月11日	採水時刻	11時35分
天候	前日 晴れ 当日 晴れ	採水時の温度	気温 27.6℃ 水温 14.8℃
採水場所 (水道名等)	(257 栄村簡易水道 トマトの国)		
採水者	山田 誠士 (所属) 栄村役場 建設課 上下水道係		
検査項目	単位	検査結果	水質基準
pH値		7.8	5.8～8.6
塩化物イオン	mg/l	3.9	200以下
有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.2未満	3以下
一般細菌	CFU/ml	0	100以下
大腸菌		陰性	検出されないこと
臭気		異常なし	異常でないこと
味		異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5未満	5以下
濁度	度	0.1未満	2以下
残留塩素	mg/l	0.3 (採水者測定)	
クロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.02以下
ジクロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.03以下
トリクロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.03以下
クロロホルム	mg/l	0.001未満	0.06以下
ジブロモクロロメタン	mg/l	0.001未満	0.1以下
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.001未満	0.03以下
ブロモホルム	mg/l	0.001未満	0.09以下
総トリハロメタン	mg/l	0.001未満	0.1以下
ホルムアルデヒド	mg/l	0.008未満	0.08以下
臭素酸	mg/l	0.001未満	0.01以下
塩素酸	mg/l	0.06未満	0.6以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.001未満	0.01以下
－ 以下 余 白 －			
判定及び備考	上記水質検査項目については水質基準に適合する。		
検査期日	令和6年6月11日 ～ 令和6年6月14日		
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター		
検査責任者	検査部長 北村 晋		

判定及び備考	上記水質検査項目については水質基準に適合する。
検査期日	令和6年6月11日 ～ 令和6年6月14日
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター
検査責任者	検査部長 北村 晋 

判定及び備考	上記水質検査項目については水質基準に適合する。
検査期日	令和6年6月11日 ～ 令和6年6月14日
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター
検査責任者	検査部長 北村 晋 



判定及び備考	上記水質検査項目については水質基準に適合する。
検査期日	令和6年6月11日 ～ 令和6年6月14日
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター
検査責任者	検査部長 北村 晋 

判定及び備考	上記水質検査項目については水質基準に適合する。
検査期日	令和6年6月11日 ～ 令和6年6月14日
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター
検査責任者	検査部長 北村 晋

北村

判定及び備考	上記水質検査項目については水質基準に適合する。
検査期日	令和6年6月11日 ～ 令和6年6月14日
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター
検査責任者	検査部長 北村 晋