No. B2400316-007 1/1

浄水水質検査結果書

令和6年10月28日

栄村長　宮川　幹雄　様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関　第18号
長野県長野市アークス13番11号
一般社団法人長野市薬剤師会
会長 [illegible]

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県下水内郡栄村大字北信3433　栄村長　宮川　幹雄		
受付年月日	令和6年10月22日	種別	水道浄水
採水年月日	令和6年10月22日	採水時刻	8時51分
天候	前日　晴れ　　当日　曇り	採水時の温度	気温　15.6 ℃　　水温　16.8 ℃
採水場所 (水道名等)	(64　栄村簡易水道　平滝)　油科宅		
採水者	山田　誠士　　(所属) 栄村役場　建設課　上下水道係		

検査項目	単位	検査結果	水質基準
pＨ値		8.0	5.8～8.6
塩化物イオン	mg/l	3.3	200以下
有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.2未満	3以下
一般細菌	CFU/ml	0	100以下
大腸菌		陰性	検出されないこと
臭気		異常なし	異常でないこと
味		異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5未満	5以下
濁度	度	0.1未満	2以下
残留塩素	mg/l	0.2 (採水者測定)	
― 以下余白 ―			

判定及び備考	上記水質検査項目については水質基準に適合する。
検査期日	令和6年10月22日　～　令和6年10月25日
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会　検査センター
検査責任者	検査部長　北村　晋

No. B2400316-008 1/1

浄水水質検査結果書

令和6年10月28日

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第18号
長野県長野市アークス1番14号
一般社団法人長野市薬剤師会
会長 [illegible]

栄村長　宮川　幹雄　様

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県下水内郡栄村大字北信3433　栄村長　宮川　幹雄		
受付年月日	令和6年10月22日	種別	水道浄水
採水年月日	令和6年10月22日	採水時刻	8時56分
天候	前日 晴れ　　当日 曇り	採水時の温度	気温 15.6 ℃　　水温 14.9 ℃
採水場所 (水道名等)	(65　栄村簡易水道　白鳥)　月岡宅		
採水者	山田　誠士　　(所属) 栄村役場　建設課　上下水道係		

検査項目	単位	検査結果	水質基準
ｐＨ値		8.0	5.8～8.6
塩化物イオン	mg/l	3.7	200以下
有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.2未満	3以下
一般細菌	CFU/ml	0	100以下
大腸菌		陰性	検出されないこと
臭気		異常なし	異常でないこと
味		異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5未満	5以下
濁度	度	0.1未満	2以下
残留塩素	mg/l	0.1 (採水者測定)	
― 以下余白 ―			

判定及び備考	上記水質検査項目については水質基準に適合する。
検査期日	令和6年10月22日　～　令和6年10月25日
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会　検査センター
検査責任者	検査部長　北村　晋

浄水水質検査結果書

No. B2400316-009 1/1
令和6年10月28日

栄村長　宮川　幹雄　様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関　第18号
長野県長野市アークス13番11号
一般社団法人長野市薬剤師会
会長　江原　[illegible]

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県下水内郡栄村大字北信3433　栄村長　宮川　幹雄		
受付年月日	令和6年10月22日	種別	水道浄水
採水年月日	令和6年10月22日	採水時刻	9時21分
天候	前日　晴れ　　当日　曇り	採水時の温度	気温　16.1 ℃　　水温　21.7 ℃
採水場所（水道名等）	（68　栄村簡易水道　百合居）　箕作公民館		
採水者	山田　誠士　　（所属）栄村役場　建設課　上下水道係		

検査項目	単位	検査結果	水質基準
pＨ値		7.7	5.8～8.6
塩化物イオン	mg/l	3.7	200以下
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/l	0.2未満	3以下
一般細菌	CFU/ml	0	100以下
大腸菌		陰性	検出されないこと
臭気		異常なし	異常でないこと
味		異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5未満	5以下
濁度	度	0.1未満	2以下
残留塩素	mg/l	0.2（採水者測定）	
― 以下余白 ―			

判定及び備考	上記水質検査項目については水質基準に適合する。
検査期日	令和6年10月22日　～　令和6年10月25日
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会　検査センター
検査責任者	検査部長　北村　晋　北村

浄水水質検査結果書

No. B2400316-010 1/1
令和6年10月28日

栄村長　宮川　幹雄　様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関　第18号
長野県長野市アークス13番1号
一般社団法人長野市薬剤師会
会長 [illegible]

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県下水内郡栄村大字北信3433　栄村長　宮川　幹雄		
受付年月日	令和6年10月22日	種別	水道浄水
採水年月日	令和6年10月22日	採水時刻	9時42分
天候	前日　晴れ　　当日　曇り	採水時の温度	気温　15.7 ℃　　水温　16.7 ℃
採水場所 (水道名等)	(69　栄村簡易水道　中央)　阿部宅		
採水者	山田　誠士　　(所属) 栄村役場　建設課　上下水道係		

検査項目	単位	検査結果	水質基準
ｐＨ値		6.6	5.8～8.6
塩化物イオン	mg/l	2.6	200以下
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/l	0.2未満	3以下
一般細菌	CFU/ml	0	100以下
大腸菌		陰性	検出されないこと
臭気		異常なし	異常でないこと
味		異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5未満	5以下
濁度	度	0.1未満	2以下
残留塩素	mg/l	0.1（採水者測定）	
一 以 下 余 白 一			

判定及び備考	上記水質検査項目については水質基準に適合する。
検査期日	令和6年10月22日　～　令和6年10月25日
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会　検査センター
検査責任者	検査部長　北村　晋

浄水水質検査結果書

No. B2400316-011 1/1
令和6年10月28日

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第18号
長野県長野市アークス13番1号
一般社団法人長野市薬剤師会
会長 [illegible]

栄村長　宮川　幹雄　様

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県下水内郡栄村大字北信3433　栄村長　宮川　幹雄		
受付年月日	令和6年10月22日	種別	水道浄水
採水年月日	令和6年10月22日	採水時刻	8時42分
天候	前日 晴れ　　当日 曇り	採水時の温度	気温 14.5 ℃　　水温 17.1 ℃
採水場所 (水道名等)	(70　栄村簡易水道　横倉)　復興住宅		
採水者	山田　誠士　　(所属) 栄村役場　建設課　上下水道係		

検査項目	単位	検査結果	水質基準
pH値		8.1	5.8〜8.6
塩化物イオン	mg/l	3.6	200以下
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/l	0.2未満	3以下
一般細菌	CFU/ml	0	100以下
大腸菌		陰性	検出されないこと
臭気		異常なし	異常でないこと
味		異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5未満	5以下
濁度	度	0.1未満	2以下
残留塩素	mg/l	0.1 (採水者測定)	
ー以下余白ー			

判定及び備考	上記水質検査項目については水質基準に適合する。
検査期日	令和6年10月22日　〜　令和6年10月25日
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会　検査センター
検査責任者	検査部長　北村　晋

浄水水質検査結果書

No. B2400316-012 1/1

令和6年10月28日

栄村長　宮川　幹雄　様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関（第18号
長野県長野市アークス13番1号
一般社団法人長野市薬剤師会
会長　[illegible]澄

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県下水内郡栄村大字北信3433　栄村長　宮川　幹雄		
受付年月日	令和6年10月22日	種別	水道浄水
採水年月日	令和6年10月22日	採水時刻	8時35分
天候	前日　晴れ　　　当日　曇り	採水時の温度	気温　14.2 ℃　　　水温　17.9 ℃
採水場所（水道名等）	（71　栄村簡易水道　青倉）　公民館		
採水者	山田　誠士　　　　（所属）栄村役場　建設課　上下水道係		

検査項目	単位	検査結果	水質基準
ｐＨ値		7.5	5.8～8.6
塩化物イオン	mg/l	4.0	200以下
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/l	0.2未満	3以下
一般細菌	CFU/ml	0	100以下
大腸菌		陰性	検出されないこと
臭気		異常なし	異常でないこと
味		異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5未満	5以下
濁度	度	0.1未満	2以下
残留塩素	mg/l	0.2（採水者測定）	
一 以 下 余 白 一			

判定及び備考	上記水質検査項目については水質基準に適合する。
検査期日	令和6年10月22日　～　令和6年10月25日
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会　検査センター
検査責任者	検査部長　北村　晋

No. B2400316-013 1/1
令和6年10月28日

浄水水質検査結果書

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第18号
長野県長野市アークス13番11号
一般社団法人長野市薬剤師会
会長 [illegible]

栄村長　宮川　幹雄　様

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県下水内郡栄村大字北信3433　栄村長　宮川　幹雄		
受付年月日	令和6年10月22日	種別	水道浄水
採水年月日	令和6年10月22日	採水時刻	11時12分
天候	前日　晴れ　　当日　曇り	採水時の温度	気温　18.8 ℃　　水温　18.1 ℃
採水場所 (水道名等)	(73　栄村簡易水道　森)　重機格納庫		
採水者	山田　誠士　　(所属) 栄村役場　建設課　上下水道係		

検査項目	単位	検査結果	水質基準
ｐＨ値		7.7	5.8～8.6
塩化物イオン	mg/l	3.6	200以下
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/l	0.2未満	3以下
一般細菌	CFU/ml	0	100以下
大腸菌		陰性	検出されないこと
臭気		異常なし	異常でないこと
味		異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5未満	5以下
濁度	度	0.1未満	2以下
残留塩素	mg/l	0.1（採水者測定）	
― 以下余白 ―			

判定及び備考	上記水質検査項目については水質基準に適合する。
検査期日	令和6年10月22日　～　令和6年10月25日
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会　検査センター
検査責任者	検査部長　北村　晋　北村

浄水水質検査結果書

No. B2400316-014 1/1
令和6年10月28日

栄村長　宮川　幹雄　様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第18号
長野県長野市アークス13番11号
一般社団法人長野市薬剤師会
会長 [illegible]原 [illegible]澄

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県下水内郡栄村大字北信3433　栄村長　宮川　幹雄		
受付年月日	令和6年10月22日	種別	水道浄水
採水年月日	令和6年10月22日	採水時刻	10時53分
天候	前日　晴れ　　当日　曇り	採水時の温度	気温　18.8 ℃　　水温　18.3 ℃
採水場所 (水道名等)	(77　栄村簡易水道　長瀬・切欠)　山田宅		
採水者	山田　誠士　　(所属) 栄村役場　建設課　上下水道係		

検査項目	単位	検査結果	水質基準
pＨ値	·	7.5	5.8～8.6
塩化物イオン	mg/l	5.4	200以下
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/l	0.2未満	3以下
一般細菌	CFU/ml	0	100以下
大腸菌		陰性	検出されないこと
臭気		異常なし	異常でないこと
味		異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5未満	5以下
濁度	度	0.1未満	2以下
残留塩素	mg/l	0.2 (採水者測定)	
一以下余白一			

判定及び備考	上記水質検査項目については水質基準に適合する。
検査期日	令和6年10月22日　～　令和6年10月25日
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会　検査センター
検査責任者	検査部長　北村　晋

浄水水質検査結果書

No. B2400315-002 1/1
令和6年11月1日

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第18号
長野県長野市アークス18番18号
一般社団法人長野市薬剤師会
会長 原 [illegible]澄

栄村長 宮川 幹雄 様

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県下水内郡栄村大字北信3433 栄村長 宮川 幹雄		
受付年月日	令和6年10月22日	種別	水道浄水
採水年月日	令和6年10月22日	採水時刻	10時40分
天候	前日 晴れ 当日 曇り	採水時の温度	気温 12.9 ℃ 水温 14.5 ℃
採水場所 (水道名等)	(82 栄村簡易水道 小赤沢) 重機車庫		
採水者	齋藤 和真 (所属) 栄村役場 建設課 上下水道係		

検査項目	単位	検査結果	水質基準	検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/ml	0	100以下	総トリハロメタン	mg/l	0.001未満	0.1以下
大腸菌		陰性	検出されないこと	トリクロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.03以下
カドミウム及びその化合物	mg/l	0.0003未満	0.003以下	ブロモジクロロメタン	mg/l	0.001未満	0.03以下
水銀及びその化合物	mg/l	0.00005未満	0.0005以下	ブロモホルム	mg/l	0.001未満	0.09以下
セレン及びその化合物	mg/l	0.001未満	0.01以下	ホルムアルデヒド	mg/l	0.008未満	0.08以下
鉛及びその化合物	mg/l	0.001未満	0.01以下	亜鉛及びその化合物	mg/l	0.009	1.0以下
ヒ素及びその化合物	mg/l	0.001未満	0.01以下	アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.02未満	0.2以下
六価クロム化合物	mg/l	0.002未満	0.02以下	鉄及びその化合物	mg/l	0.03未満	0.3以下
亜硝酸態窒素	mg/l	0.004未満	0.04以下	銅及びその化合物	mg/l	0.01	1.0以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.001未満	0.01以下	ナトリウム及びその化合物	mg/l	3.8	200以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.1未満	10以下	マンガン及びその化合物	mg/l	0.005未満	0.05以下
フッ素及びその化合物	mg/l	0.05未満	0.8以下	塩化物イオン	mg/l	2.0	200以下
ホウ素及びその化合物	mg/l	0.02未満	1.0以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	20	300以下
四塩化炭素	mg/l	0.0002未満	0.002以下	蒸発残留物	mg/l	35	500以下
1,4-ジオキサン	mg/l	0.001未満	0.05以下	陰イオン界面活性剤	mg/l	0.02未満	0.2以下
シス,トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.0002未満	0.04以下	ジェオスミン	μg/l	0.001未満	0.01以下
ジクロロメタン	mg/l	0.0005未満	0.02以下	2-メチルイソボルネオール	μg/l	0.001未満	0.01以下
テトラクロロエチレン	mg/l	0.0002未満	0.01以下	非イオン界面活性剤	mg/l	0.005未満	0.02以下
トリクロロエチレン	mg/l	0.0002未満	0.01以下	フェノール類	mg/l	0.0005未満	0.005以下
ベンゼン	mg/l	0.0005未満	0.01以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.2未満	3以下
塩素酸	mg/l	0.08	0.6以下	pH値		7.1	5.8～8.6
クロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.02以下	味		異常なし	異常でないこと
クロロホルム	mg/l	0.001未満	0.06以下	臭気		異常なし	異常でないこと
ジクロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.03以下	色度	度	0.5未満	5以下
ジブロモクロロメタン	mg/l	0.001未満	0.1以下	濁度	度	0.1未満	2以下
臭素酸	mg/l	0.001未満	0.01以下	残留塩素	mg/l	0.1(採水者測定)	

判定及び備考	上記水質検査項目については水質基準に適合する。
検査期日	令和6年10月22日 ～ 令和6年10月31日
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター
検査責任者	検査部長 北村 晋

浄水水質検査結果書

No. B2400316-015 1/1
令和6年10月28日

栄村長　宮川　幹雄　様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関　第18号
長野県長野市アークス13番11号
一般社団法人長野市薬剤師会
会長 [illegible]

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県下水内郡栄村大字北信3433　栄村長　宮川　幹雄		
受付年月日	令和6年10月22日	種別	水道浄水
採水年月日	令和6年10月22日	採水時刻	10時45分
天候	前日 晴れ　　当日 曇り	採水時の温度	気温 19.3 ℃　　水温 18.3 ℃
採水場所 (水道名等)	(173　栄村簡易水道　北野・中野・極野)　公民館		
採水者	山田　誠士　　(所属) 栄村役場　建設課　上下水道係		

検査項目	単位	検査結果	水質基準
pH値		6.9	5.8～8.6
塩化物イオン	mg/l	2.5	200以下
有機物（全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.2未満	3以下
一般細菌	CFU/ml	0	100以下
大腸菌		陰性	検出されないこと
臭気		異常なし	異常でないこと
味		異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5未満	5以下
濁度	度	0.1未満	2以下
残留塩素	mg/l	0.1（採水者測定)	
ー 以下余白 ー			

判定及び備考	上記水質検査項目については水質基準に適合する。
検査期日	令和6年10月22日　～　令和6年10月25日
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会　検査センター
検査責任者	検査部長　北村　晋

浄水水質検査結果書

No. B2400316-016 1/1
令和6年10月28日

栄村長　宮川　幹雄　様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関（第18号
長野県長野市アークス13番11号
一般社団法人長野市薬剤師会
会長 [illegible]

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県下水内郡栄村大字北信3433　栄村長　宮川　幹雄		
受付年月日	令和6年10月22日	種別	水道浄水
採水年月日	令和6年10月22日	採水時刻	11時03分
天候	前日 晴れ　　当日 曇り	採水時の温度	気温 19.3 ℃　　水温 18.3 ℃
採水場所 （水道名等）	（244　栄村簡易水道　雪坪・志久見・柳在家）　関澤宅		
採水者	山田　誠士　　（所属）栄村役場　建設課　上下水道係		

検査項目	単位	検査結果	水質基準
ｐＨ値		8.2	5.8～8.6
塩化物イオン	mg/l	2.3	200以下
有機物（全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.2未満	3以下
一般細菌	CFU/ml	0	100以下
大腸菌		陰性	検出されないこと
臭気		異常なし	異常でないこと
味		異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5未満	5以下
濁度	度	0.1未満	2以下
残留塩素	mg/l	0.1（採水者測定)	
― 以下余白 ―			

判定及び備考	上記水質検査項目については水質基準に適合する。
検査期日	令和6年10月22日　～　令和6年10月25日
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会　検査センター
検査責任者	検査部長　北村　晋（北村）

No. B2400316-017 1/1
令和6年10月28日

浄水水質検査結果書

栄村長　宮川　幹雄　様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関　第18号
長野県長野市アークス13番11号
一般社団法人長野市薬剤師会
会長　原[illegible]澄

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県下水内郡栄村大字北信3433　栄村長　宮川　幹雄		
受付年月日	令和6年10月22日	種別	水道浄水
採水年月日	令和6年10月22日	採水時刻	11時18分
天候	前日　晴れ　　当日　曇り	採水時の温度	気温　19.9 ℃　　水温　14.2 ℃
採水場所 (水道名等)	(257　栄村簡易水道　トマトの国)		
採水者	山田　誠士　　(所属) 栄村役場　建設課　上下水道係		

検査項目	単位	検査結果	水質基準
ｐＨ値		7.8	5.8～8.6
塩化物イオン	mg/l	3.5	200以下
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/l	0.2未満	3以下
一般細菌	CFU/ml	0	100以下
大腸菌		陰性	検出されないこと
臭気		異常なし	異常でないこと
味		異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5未満	5以下
濁度	度	0.1未満	2以下
残留塩素	mg/l	0.2（採水者測定）	
ー 以下余白 ー			

判定及び備考	上記水質検査項目については水質基準に適合する。
検査期日	令和6年10月22日　～　令和6年10月25日
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会　検査センター
検査責任者	検査部長　北村　晋

No. B2400316-001 1/1
令和6年10月28日

浄水水質検査結果書

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関　第18号
長野県長野市アークス13番11号
一般社団法人長野市薬剤師会
会長　[illegible]登

栄村長　宮川　幹雄　様

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県下水内郡栄村大字北信3433　栄村長　宮川　幹雄		
受付年月日	令和6年10月22日	種別	水道浄水
採水年月日	令和6年10月22日	採水時刻	9時28分
天候	前日　晴れ　　当日　曇り	採水時の温度	気温　14.4 ℃　　水温　12.2 ℃
採水場所（水道名等）	（63　栄村簡易水道　小滝）　中沢宅		
採水者	山田　誠士　　（所属）栄村役場　建設課　上下水道係		

検査項目	単位	検査結果	水質基準
ｐＨ値		7.5	5.8～8.6
塩化物イオン	mg/l	4.6	200以下
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/l	0.2未満	3以下
一般細菌	CFU/ml	0	100以下
大腸菌		陰性	検出されないこと
臭気		異常なし	異常でないこと
味		異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5未満	5以下
濁度	度	0.1未満	2以下
残留塩素	mg/l	0.3（採水者測定）	
クロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.02以下
ジクロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.03以下
トリクロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.03以下
クロロホルム	mg/l	0.001未満	0.06以下
ジブロモクロロメタン	mg/l	0.003	0.1以下
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.002	0.03以下
ブロモホルム	mg/l	0.001未満	0.09以下
総トリハロメタン	mg/l	0.005	0.1以下
ホルムアルデヒド	mg/l	0.008未満	0.08以下
臭素酸	mg/l	0.001未満	0.01以下
塩素酸	mg/l	0.13	0.6以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.001未満	0.01以下
― 以下余白 ―			

判定及び備考	上記水質検査項目については水質基準に適合する。
検査期日	令和6年10月22日　～　令和6年10月25日
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会　検査センター
検査責任者	検査部長　北村　晋　北村

No. B2400316-002 1/1
令和6年10月28日

浄水水質検査結果書

栄村長　宮川　幹雄　様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関　第18号
長野県長野市アークス11番[illegible]号
一般社団法人長野市薬剤師会
会長　[illegible]

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県下水内郡栄村大字北信3433　栄村長　宮川　幹雄		
受付年月日	令和6年10月22日	種別	水道浄水
採水年月日	令和6年10月22日	採水時刻	10時00分
天候	前日　晴れ　　当日　曇り	採水時の温度	気温　14.2 ℃　　水温　16.4 ℃
採水場所（水道名等）	（66　栄村簡易水道　長俣）　秋山小学校		
採水者	齊藤　和真　　（所属）栄村役場　建設課　上下水道係		

検査項目	単位	検査結果	水質基準
pＨ値		7.4	5.8～8.6
塩化物イオン	mg/l	2.7	200以下
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/l	0.3	3以下
一般細菌	CFU/ml	0	100以下
大腸菌		陰性	検出されないこと
臭気		異常なし	異常でないこと
味		異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5未満	5以下
濁度	度	0.1未満	2以下
残留塩素	mg/l	0.1（採水者測定）	
クロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.02以下
ジクロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.03以下
トリクロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.03以下
クロロホルム	mg/l	0.001未満	0.06以下
ジブロモクロロメタン	mg/l	0.001未満	0.1以下
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.001	0.03以下
ブロモホルム	mg/l	0.001未満	0.09以下
総トリハロメタン	mg/l	0.001	0.1以下
ホルムアルデヒド	mg/l	0.008未満	0.08以下
臭素酸	mg/l	0.001未満	0.01以下
塩素酸	mg/l	0.08	0.6以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.001未満	0.01以下
ー 以下余白 ー			

判定及び備考	上記水質検査項目については水質基準に適合する。
検査期日	令和6年10月22日　～　令和6年10月25日
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会　検査センター
検査責任者	検査部長　北村　晋

浄水水質検査結果書

No. B2400316-003 1/1
令和6年10月28日

栄村長　宮川　幹雄　様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関　第18号
長野県長野市アークス13番11号
一般社団法人長野市薬剤師会
会長　[illegible]原　[illegible]

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県下水内郡栄村大字北信3433　栄村長　宮川　幹雄		
受付年月日	令和6年10月22日	種別	水道浄水
採水年月日	令和6年10月22日	採水時刻	9時10分
天候	前日　晴れ　　　当日　曇り	採水時の温度	気温　15.0 ℃　　　水温　18.9 ℃
採水場所 (水道名等)	(67　栄村簡易水道　泉平)　　武田宅		
採水者	山田　誠士　　　　(所属)栄村役場　建設課　上下水道係		

検査項目	単位	検査結果	水質基準
ｐＨ値		8.2	5.8～8.6
塩化物イオン	mg/l	2.6	200以下
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/l	0.2未満	3以下
一般細菌	CFU/ml	0	100以下
大腸菌		陰性	検出されないこと
臭気		異常なし	異常でないこと
味		異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5未満	5以下
濁度	度	0.1未満	2以下
残留塩素	mg/l	0.2（採水者測定）	
クロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.02以下
ジクロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.03以下
トリクロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.03以下
クロロホルム	mg/l	0.001未満	0.06以下
ジブロモクロロメタン	mg/l	0.001未満	0.1以下
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.001未満	0.03以下
ブロモホルム	mg/l	0.001未満	0.09以下
総トリハロメタン	mg/l	0.001未満	0.1以下
ホルムアルデヒド	mg/l	0.008未満	0.08以下
臭素酸	mg/l	0.001未満	0.01以下
塩素酸	mg/l	0.06未満	0.6以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.001未満	0.01以下
ー 以 下 余 白 ー			

判定及び備考	上記水質検査項目については水質基準に適合する。
検査期日	令和6年10月22日　　～　　令和6年10月25日
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会　検査センター
検査責任者	検査部長　北村　晋　(北村)

No. B2400316-004 1/1
令和6年10月28日

浄水水質検査結果書

栄村長　宮川　幹雄　様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関　第18号
長野県長野市アークス13番11号
一般社団法人長野市薬剤師会
会長　[illegible]

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県下水内郡栄村大字北信3433　栄村長　宮川　幹雄		
受付年月日	令和6年10月22日	種別	水道浄水
採水年月日	令和6年10月22日	採水時刻	10時50分
天候	前日　晴れ　　当日　曇り	採水時の温度	気温　15.6 ℃　　水温　15.1 ℃
採水場所（水道名等）	（72　栄村簡易水道　和山）　公衆トイレ		
採水者	齊藤　和真　　（所属）栄村役場　建設課　上下水道係		

検査項目	単位	検査結果	水質基準
ｐＨ値		6.9	5.8～8.6
塩化物イオン	mg/l	2.1	200以下
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/l	0.4	3以下
一般細菌	CFU/ml	0	100以下
大腸菌		陰性	検出されないこと
臭気		異常なし	異常でないこと
味		異常なし	異常でないこと
色度	度	1.1	5以下
濁度	度	0.1未満	2以下
残留塩素	mg/l	0.1（採水者測定）	
クロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.02以下
ジクロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.03以下
トリクロロ酢酸	mg/l	0.002	0.03以下
クロロホルム	mg/l	0.014	0.06以下
ジブロモクロロメタン	mg/l	0.001未満	0.1以下
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.003	0.03以下
ブロモホルム	mg/l	0.001未満	0.09以下
総トリハロメタン	mg/l	0.017	0.1以下
ホルムアルデヒド	mg/l	0.008未満	0.08以下
臭素酸	mg/l	0.001未満	0.01以下
塩素酸	mg/l	0.12	0.6以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.001未満	0.01以下
ー 以 下 余 白 ー			

判定及び備考	上記水質検査項目については水質基準に適合する。
検査期日	令和6年10月22日　～　令和6年10月25日
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会　検査センター
検査責任者	検査部長　北村　晋

浄水水質検査結果書

No. B2400316-005 1/1
令和6年10月28日

栄村長　宮川　幹雄　様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関　第18号
長野県長野市アークス13番11号
一般社団法人長野市薬剤師会
会長 [illegible]

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県下水内郡栄村大字北信3433　栄村長　宮川　幹雄		
受付年月日	令和6年10月22日	種別	水道浄水
採水年月日	令和6年10月22日	採水時刻	10時36分
天候	前日　晴れ　　当日　曇り	採水時の温度	気温　18.3 ℃　　水温　18.0 ℃
採水場所（水道名等）	（78　栄村簡易水道　天代）　斉藤宅		
採水者	山田　誠士　　（所属）栄村役場　建設課　上下水道係		

検査項目	単位	検査結果	水質基準
ｐＨ値		6.4	5.8～8.6
塩化物イオン	mg/l	3.1	200以下
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/l	0.2未満	3以下
一般細菌	CFU/ml	0	100以下
大腸菌		陰性	検出されないこと
臭気		異常なし	異常でないこと
味		異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5未満	5以下
濁度	度	0.1未満	2以下
残留塩素	mg/l	0.1（採水者測定）	
クロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.02以下
ジクロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.03以下
トリクロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.03以下
クロロホルム	mg/l	0.001未満	0.06以下
ジブロモクロロメタン	mg/l	0.002	0.1以下
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.001	0.03以下
ブロモホルム	mg/l	0.001未満	0.09以下
総トリハロメタン	mg/l	0.003	0.1以下
ホルムアルデヒド	mg/l	0.008未満	0.08以下
臭素酸	mg/l	0.001未満	0.01以下
塩素酸	mg/l	0.14	0.6以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.001未満	0.01以下
ー 以 下 余 白 ー			

判定及び備考	上記水質検査項目については水質基準に適合する。
検査期日	令和6年10月22日　～　令和6年10月25日
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会　検査センター
検査責任者	検査部長　北村　晋

No. B2400315-001 1/1
令和6年11月1日

浄水水質検査結果書

栄村長 宮川 幹雄 様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第18号
長野県長野市アークス13番1号
一般社団法人長野市薬剤師会
会長 [illegible]

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県下水内郡栄村大字北信3433 栄村長 宮川 幹雄		
受付年月日	令和6年10月22日	種別	水道浄水
採水年月日	令和6年10月22日	採水時刻	10時20分
天候	前日 晴れ　当日 曇り	採水時の温度	気温 16.8 ℃　水温 8.2 ℃
採水場所 (水道名等)	(79 栄村簡易水道 坪野) 坪野公民館		
採水者	山田 誠士　(所属) 栄村役場 建設課 上下水道係		

検査項目	単位	検査結果	水質基準	検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/ml	0	100以下	総トリハロメタン	mg/l	0.001	0.1以下
大腸菌		陰性	検出されないこと	トリクロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.03以下
カドミウム及びその化合物	mg/l	0.0003未満	0.003以下	ブロモジクロロメタン	mg/l	0.001未満	0.03以下
水銀及びその化合物	mg/l	0.00005未満	0.0005以下	ブロモホルム	mg/l	0.001未満	0.09以下
セレン及びその化合物	mg/l	0.001未満	0.01以下	ホルムアルデヒド	mg/l	0.008未満	0.08以下
鉛及びその化合物	mg/l	0.001未満	0.01以下	亜鉛及びその化合物	mg/l	0.005未満	1.0以下
ヒ素及びその化合物	mg/l	0.001未満	0.01以下	アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.02未満	0.2以下
六価クロム化合物	mg/l	0.002未満	0.02以下	鉄及びその化合物	mg/l	0.03未満	0.3以下
亜硝酸態窒素	mg/l	0.004未満	0.04以下	銅及びその化合物	mg/l	0.01未満	1.0以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.001未満	0.01以下	ナトリウム及びその化合物	mg/l	2.2	200以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.1未満	10以下	マンガン及びその化合物	mg/l	0.005未満	0.05以下
フッ素及びその化合物	mg/l	0.05未満	0.8以下	塩化物イオン	mg/l	2.5	200以下
ホウ素及びその化合物	mg/l	0.02未満	1.0以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	9	300以下
四塩化炭素	mg/l	0.0002未満	0.002以下	蒸発残留物	mg/l	18	500以下
1,4-ジオキサン	mg/l	0.001未満	0.05以下	陰イオン界面活性剤	mg/l	0.02未満	0.2以下
シス,トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.0002未満	0.04以下	ジェオスミン	μg/l	0.001未満	0.01以下
ジクロロメタン	mg/l	0.0005未満	0.02以下	2-メチルイソボルネオール	μg/l	0.001未満	0.01以下
テトラクロロエチレン	mg/l	0.0002未満	0.01以下	非イオン界面活性剤	mg/l	0.005未満	0.02以下
トリクロロエチレン	mg/l	0.0002未満	0.01以下	フェノール類	mg/l	0.0005未満	0.005以下
ベンゼン	mg/l	0.0005未満	0.01以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.2未満	3以下
塩素酸	mg/l	0.06未満	0.6以下	pH値		6.6	5.8～8.6
クロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.02以下	味		異常なし	異常でないこと
クロロホルム	mg/l	0.001未満	0.06以下	臭気		異常なし	異常でないこと
ジクロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.03以下	色度	度	0.5未満	5以下
ジブロモクロロメタン	mg/l	0.001	0.1以下	濁度	度	0.1未満	2以下
臭素酸	mg/l	0.001未満	0.01以下	残留塩素	mg/l	0.1(採水者測定)	

判定及び備考	上記水質検査項目については水質基準に適合する。
検査期日	令和6年10月22日 ～ 令和6年10月31日
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター
検査責任者	検査部長 北村 晋

No.　B2400316-006 1/1
令和6年10月28日

浄水水質検査結果書

栄村長　宮川　幹雄　様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関（第18号
長野県長野市アークス13番1号
一般社団法人長野市薬剤師会
会長　三原[illegible]

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県下水内郡栄村大字北信3433　栄村長　宮川　幹雄		
受付年月日	令和6年10月22日	種別	水道浄水
採水年月日	令和6年10月22日	採水時刻	9時47分
天候	前日　晴れ　　当日　曇り	採水時の温度	気温　15.6 ℃　　水温　16.1 ℃
採水場所 （水道名等）	（165　栄村簡易水道　天地・原向）　山本宅		
採水者	山田　誠士　　（所属）栄村役場　建設課　上下水道係		

検査項目	単位	検査結果	水質基準
ｐＨ値		8.1	5.8～8.6
塩化物イオン	mg/l	2.8	200以下
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/l	0.2未満	3以下
一般細菌	CFU/ml	0	100以下
大腸菌		陰性	検出されないこと
臭気		異常なし	異常でないこと
味		異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5未満	5以下
濁度	度	0.1未満	2以下
残留塩素	mg/l	0.3（採水者測定）	
クロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.02以下
ジクロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.03以下
トリクロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.03以下
クロロホルム	mg/l	0.001未満	0.06以下
ジブロモクロロメタン	mg/l	0.001未満	0.1以下
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.001未満	0.03以下
ブロモホルム	mg/l	0.001未満	0.09以下
総トリハロメタン	mg/l	0.001未満	0.1以下
ホルムアルデヒド	mg/l	0.008未満	0.08以下
臭素酸	mg/l	0.001未満	0.01以下
塩素酸	mg/l	0.25	0.6以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.001未満	0.01以下
ー 以 下 余 白 ー			

判定及び備考	上記水質検査項目については水質基準に適合する。
検査期日	令和6年10月22日　～　令和6年10月25日
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会　検査センター
検査責任者	検査部長　北村　晋　北村

No. B2400315-003 1/1
令和6年11月1日

浄水水質検査結果書

栄村長 宮川 幹雄 様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第18号
長野県長野市アークス11番1号
一般社団法人長野市薬剤師会
会長 原 [illegible]

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県下水内郡栄村大字北信3433 栄村長 宮川 幹雄		
受付年月日	令和6年10月22日	種別	水道浄水
採水年月日	令和6年10月22日	採水時刻	10時50分
天候	前日 晴れ　当日 曇り	採水時の温度	気温 15.7 ℃　水温 15.5 ℃
採水場所（水道名等）	（170 栄村簡易水道 上野原） 公民館		
採水者	齋藤 和真　（所属） 栄村役場 建設課 上下水道係		

検査項目	単位	検査結果	水質基準	検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/ml	0	100以下	総トリハロメタン	mg/l	0.001	0.1以下
大腸菌		陰性	検出されないこと	トリクロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.03以下
カドミウム及びその化合物	mg/l	0.0003未満	0.003以下	ブロモジクロロメタン	mg/l	0.001未満	0.03以下
水銀及びその化合物	mg/l	0.00005未満	0.0005以下	ブロモホルム	mg/l	0.001未満	0.09以下
セレン及びその化合物	mg/l	0.001未満	0.01以下	ホルムアルデヒド	mg/l	0.008未満	0.08以下
鉛及びその化合物	mg/l	0.001未満	0.01以下	亜鉛及びその化合物	mg/l	0.005未満	1.0以下
ヒ素及びその化合物	mg/l	0.001	0.01以下	アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.02未満	0.2以下
六価クロム化合物	mg/l	0.002未満	0.02以下	鉄及びその化合物	mg/l	0.03未満	0.3以下
亜硝酸態窒素	mg/l	0.004未満	0.04以下	銅及びその化合物	mg/l	0.01	1.0以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.001未満	0.01以下	ナトリウム及びその化合物	mg/l	2.5	200以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.2	10以下	マンガン及びその化合物	mg/l	0.005未満	0.05以下
フッ素及びその化合物	mg/l	0.05未満	0.8以下	塩化物イオン	mg/l	1.4	200以下
ホウ素及びその化合物	mg/l	0.02未満	1.0以下	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/l	15	300以下
四塩化炭素	mg/l	0.0002未満	0.002以下	蒸発残留物	mg/l	32	500以下
1,4-ジオキサン	mg/l	0.001未満	0.05以下	陰イオン界面活性剤	mg/l	0.02未満	0.2以下
シス,トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.0002未満	0.04以下	ジェオスミン	μg/l	0.001未満	0.01以下
ジクロロメタン	mg/l	0.0005未満	0.02以下	2-メチルイソボルネオール	μg/l	0.001未満	0.01以下
テトラクロロエチレン	mg/l	0.0002未満	0.01以下	非イオン界面活性剤	mg/l	0.005未満	0.02以下
トリクロロエチレン	mg/l	0.0002未満	0.01以下	フェノール類	mg/l	0.0005未満	0.005以下
ベンゼン	mg/l	0.0005未満	0.01以下	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/l	0.2	3以下
塩素酸	mg/l	0.10	0.6以下	pH値		7.2	5.8～8.6
クロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.02以下	味		異常なし	異常でないこと
クロロホルム	mg/l	0.001	0.06以下	臭気		異常なし	異常でないこと
ジクロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.03以下	色度	度	0.5未満	5以下
ジブロモクロロメタン	mg/l	0.001未満	0.1以下	濁度	度	0.1未満	2以下
臭素酸	mg/l	0.001未満	0.01以下	残留塩素	mg/l	0.2（採水者測定）	

判定及び備考	上記水質検査項目については水質基準に適合する。
検査期日	令和6年10月22日　～　令和6年10月31日
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター
検査責任者	検査部長 北村 晋

浄水水質検査結果書

No. B2400315-004 1/1
令和6年11月1日

栄村長 宮川 幹雄 様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第18号
長野県長野市ア[illegible]11番1号
一般社団法人長野市薬剤師会
会長 [illegible]原 [illegible]登

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県下水内郡栄村大字北信3433 栄村長 宮川 幹雄		
受付年月日	令和6年10月22日	種別	水道浄水
採水年月日	令和6年10月22日	採水時刻	9時30分
天候	前日 晴れ　　当日 曇り	採水時の温度	気温 14.9 ℃　　水温 17.1 ℃
採水場所 (水道名等)	(185 栄村簡易水道 屋敷) 公民館		
採水者	齋藤 和真　　(所属) 栄村役場 建設課 上下水道係		

検査項目	単位	検査結果	水質基準	検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/ml	0	100以下	総トリハロメタン	mg/l	0.001未満	0.1以下
大腸菌		陰性	検出されないこと	トリクロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.03以下
カドミウム及びその化合物	mg/l	0.0003未満	0.003以下	ブロモジクロロメタン	mg/l	0.001未満	0.03以下
水銀及びその化合物	mg/l	0.00005未満	0.0005以下	ブロモホルム	mg/l	0.001未満	0.09以下
セレン及びその化合物	mg/l	0.001未満	0.01以下	ホルムアルデヒド	mg/l	0.008未満	0.08以下
鉛及びその化合物	mg/l	0.001未満	0.01以下	亜鉛及びその化合物	mg/l	0.005未満	1.0以下
ヒ素及びその化合物	mg/l	0.001未満	0.01以下	アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.02未満	0.2以下
六価クロム化合物	mg/l	0.002未満	0.02以下	鉄及びその化合物	mg/l	0.03未満	0.3以下
亜硝酸態窒素	mg/l	0.004未満	0.04以下	銅及びその化合物	mg/l	0.01未満	1.0以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.001未満	0.01以下	ナトリウム及びその化合物	mg/l	2.9	200以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.2	10以下	マンガン及びその化合物	mg/l	0.005未満	0.05以下
フッ素及びその化合物	mg/l	0.05未満	0.8以下	塩化物イオン	mg/l	1.4	200以下
ホウ素及びその化合物	mg/l	0.02未満	1.0以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	20	300以下
四塩化炭素	mg/l	0.0002未満	0.002以下	蒸発残留物	mg/l	41	500以下
1,4-ジオキサン	mg/l	0.001未満	0.05以下	陰イオン界面活性剤	mg/l	0.02未満	0.2以下
シス,トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.0002未満	0.04以下	ジェオスミン	μg/l	0.001未満	0.01以下
ジクロロメタン	mg/l	0.0005未満	0.02以下	2-メチルイソボルネオール	μg/l	0.001未満	0.01以下
テトラクロロエチレン	mg/l	0.0002未満	0.01以下	非イオン界面活性剤	mg/l	0.005未満	0.02以下
トリクロロエチレン	mg/l	0.0002未満	0.01以下	フェノール類	mg/l	0.0005未満	0.005以下
ベンゼン	mg/l	0.0005未満	0.01以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.2未満	3以下
塩素酸	mg/l	0.08	0.6以下	pH値		7.6	5.8～8.6
クロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.02以下	味		異常なし	異常でないこと
クロロホルム	mg/l	0.001未満	0.06以下	臭気		異常なし	異常でないこと
ジクロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.03以下	色度	度	0.5未満	5以下
ジブロモクロロメタン	mg/l	0.001未満	0.1以下	濁度	度	0.1未満	2以下
臭素酸	mg/l	0.001未満	0.01以下	残留塩素	mg/l	0.2(採水者測定)	

判定及び備考	上記水質検査項目については水質基準に適合する。
検査期日	令和6年10月22日 ～ 令和6年10月31日
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター
検査責任者	検査部長 北村 晋