浄水水質検査結果書

No. B2400393-011 1/1
令和6年12月17日

栄村長　宮川　幹雄　様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関　第18号
長野県長野市アークス13番11号
一般社団法人長野市薬剤師会
会長 [illegible]

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県下水内郡栄村大字北信3433　栄村長　宮川　幹雄		
受付年月日	令和6年12月10日	種別	水道浄水
採水年月日	令和6年12月10日	採水時刻	8時57分
天候	前日　晴れ　　当日　曇り	採水時の温度	気温　2.1 ℃　　水温　5.1 ℃
採水場所 (水道名等)	(64　栄村簡易水道　平滝)　油科宅		
採水者	山田　誠士　　(所属) 栄村役場　建設課　上下水道係		

検査項目	単位	検査結果	水質基準
pＨ値		8.0	5.8～8.6
塩化物イオン	mg/l	3.4	200以下
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/l	0.2未満	3以下
一般細菌	CFU/ml	0	100以下
大腸菌		陰性	検出されないこと
臭気		異常なし	異常でないこと
味		異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5未満	5以下
濁度	度	0.1未満	2以下
残留塩素	mg/l	0.2（採水者測定）	
― 以下余白 ―			

判定及び備考	上記水質検査項目については水質基準に適合する。
検査期日	令和6年12月10日　～　令和6年12月16日
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会　検査センター
検査責任者	検査部長　北村　晋 (北村)

浄水水質検査結果書

No. B2400393-012 1/1
令和6年12月17日

栄村長　宮川　幹雄　様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関　第18号
長野県長野市アークス13番11号
一般社団法人長野市薬剤師会
会長　[illegible]　澄

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県下水内郡栄村大字北信3433　栄村長　宮川　幹雄		
受付年月日	令和6年12月10日	種別	水道浄水
採水年月日	令和6年12月10日	採水時刻	9時05分
天候	前日　晴れ　　　当日　曇り	採水時の温度	気温　1.4 ℃　　水温　5.0 ℃
採水場所 （水道名等）	（65　栄村簡易水道　白鳥）　月岡宅		
採水者	山田　誠士　　　（所属）栄村役場　建設課　上下水道係		

検査項目	単位	検査結果	水質基準
pH値		8.0	5.8～8.6
塩化物イオン	mg/l	3.7	200以下
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/l	0.2未満	3以下
一般細菌	CFU/ml	0	100以下
大腸菌		陰性	検出されないこと
臭気		異常なし	異常でないこと
味		異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5未満	5以下
濁度	度	0.1未満	2以下
残留塩素	mg/l	0.1（採水者測定）	
ー 以 下 余 白 ー			

判定及び備考	上記水質検査項目については水質基準に適合する。
検査期日	令和6年12月10日　～　令和6年12月16日
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会　検査センター
検査責任者	検査部長　北村　晋

浄水水質検査結果書

No.　B2400393-013　1/1
令和6年12月17日

栄村長　宮川　幹雄　様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関　第18号
長野県長野市アークス11番11号
一般社団法人長野市薬剤師会
会長　源[illegible]

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県下水内郡栄村大字北信3433　栄村長　宮川　幹雄		
受付年月日	令和6年12月10日	種別	水道浄水
採水年月日	令和6年12月10日	採水時刻	9時29分
天候	前日　晴れ　　当日　曇り	採水時の温度	気温　3.5　℃　　水温　8.5　℃
採水場所 （水道名等）	（68　栄村簡易水道　百合居）　箕作公民館		
採水者	山田　誠士	（所属）栄村役場　建設課　上下水道係	

検査項目	単位	検査結果	水質基準
ｐＨ値		7.7	5.8～8.6
塩化物イオン	mg/l	3.8	200以下
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/l	0.2未満	3以下
一般細菌	CFU/ml	0	100以下
大腸菌		陰性	検出されないこと
臭気		異常なし	異常でないこと
味		異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5未満	5以下
濁度	度	0.1未満	2以下
残留塩素	mg/l	0.2（採水者測定）	
ー以下余白ー			

判定及び備考	上記水質検査項目については水質基準に適合する。
検査期日	令和6年12月10日　～　令和6年12月16日
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会　検査センター
検査責任者	検査部長　北村　晋

浄水水質検査結果書

No. B2400393-014 1/1
令和6年12月17日

栄村長　宮川　幹雄　様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関　第18号
長野県長野市アークス13番11号
一般社団法人長野市薬剤師会
会長 [illegible]

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県下水内郡栄村大字北信3433　栄村長　宮川　幹雄		
受付年月日	令和6年12月10日	種別	水道浄水
採水年月日	令和6年12月10日	採水時刻	9時54分
天候	前日 晴れ　　当日 曇り	採水時の温度	気温 3.2 ℃　　水温 6.2 ℃
採水場所（水道名等）	（69　栄村簡易水道　中央）　阿部宅		
採水者	山田　誠士　　（所属）栄村役場　建設課　上下水道係		

検査項目	単位	検査結果	水質基準
pH値		6.6	5.8～8.6
塩化物イオン	mg/l	2.6	200以下
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/l	0.2未満	3以下
一般細菌	CFU/ml	0	100以下
大腸菌		陰性	検出されないこと
臭気		異常なし	異常でないこと
味		異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5未満	5以下
濁度	度	0.1未満	2以下
残留塩素	mg/l	0.2（採水者測定）	
ー 以下余白 ー			

判定及び備考	上記水質検査項目については水質基準に適合する。
検査期日	令和6年12月10日　～　令和6年12月16日
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会　検査センター
検査責任者	検査部長　北村　晋

浄水水質検査結果書

No. B2400393-015 1/1
令和6年12月17日

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第18号
長野県長野市アークス11番1号
一般社団法人長野市薬剤師会
会長 三原 [illegible]澄

栄村長　宮川　幹雄　様

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県下水内郡栄村大字北信3433　栄村長　宮川　幹雄		
受付年月日	令和6年12月10日	種別	水道浄水
採水年月日	令和6年12月10日	採水時刻	9時33分
天候	前日 晴れ　　当日 曇り	採水時の温度	気温 3.4 ℃　　水温 8.2 ℃
採水場所（水道名等）	（70　栄村簡易水道　横倉）　復興住宅		
採水者	山田　誠士　　（所属）栄村役場　建設課　上下水道係		

検査項目	単位	検査結果	水質基準
pＨ値		8.0	5.8～8.6
塩化物イオン	mg/l	4.0	200以下
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/l	0.2未満	3以下
一般細菌	CFU/ml	0	100以下
大腸菌		陰性	検出されないこと
臭気		異常なし	異常でないこと
味		異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5未満	5以下
濁度	度	0.1未満	2以下
残留塩素	mg/l	0.1（採水者測定）	
ー 以 下 余 白 ー			

判定及び備考	上記水質検査項目については水質基準に適合する。
検査期日	令和6年12月10日　～　令和6年12月16日
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会　検査センター
検査責任者	検査部長　北村　晋

浄水水質検査結果書

No. B2400393-016 1/1
令和6年12月17日

栄村長　宮川　幹雄　様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関（第18号
長野県長野市アークス13番11号
一般社団法人長野市薬剤師会
会長 [illegible]原 [illegible]澄

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県下水内郡栄村大字北信3433　栄村長　宮川　幹雄		
受付年月日	令和6年12月10日	種別	水道浄水
採水年月日	令和6年12月10日	採水時刻	8時50分
天候	前日 晴れ　　当日 曇り	採水時の温度	気温 1.7 ℃　　水温 6.2 ℃
採水場所 (水道名等)	(71　栄村簡易水道　青倉)　公民館		
採水者	山田　誠士　　(所属) 栄村役場　建設課　上下水道係		

検査項目	単位	検査結果	水質基準
pＨ値		7.5	5.8～8.6
塩化物イオン	mg/l	4.1	200以下
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/l	0.2未満	3以下
一般細菌	CFU/ml	0	100以下
大腸菌		陰性	検出されないこと
臭気		異常なし	異常でないこと
味		異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5未満	5以下
濁度	度	0.1未満	2以下
残留塩素	mg/l	0.1（採水者測定）	
ー 以 下 余 白 ー			

判定及び備考	上記水質検査項目については水質基準に適合する。
検査期日	令和6年12月10日　～　令和6年12月16日
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会　検査センター
検査責任者	検査部長　北村　晋

浄水水質検査結果書

No. B2400393-017 1/1
令和6年12月17日

栄村長　宮川　幹雄　様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関　第18号
長野県長野市アークス13番11号
一般社団法人長野市薬剤師会
会長 [illegible]

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県下水内郡栄村大字北信3433　栄村長　宮川　幹雄		
受付年月日	令和6年12月10日	種別	水道浄水
採水年月日	令和6年12月10日	採水時刻	10時57分
天候	前日 晴れ　　当日 曇り	採水時の温度	気温 8.4 ℃　　水温 9.0 ℃
採水場所 (水道名等)	(73　栄村簡易水道　森)　重機格納庫		
採水者	山田　誠士　　(所属) 栄村役場　建設課　上下水道係		

検査項目	単位	検査結果	水質基準
ｐＨ値		7.7	5.8～8.6
塩化物イオン	mg/l	3.6	200以下
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/l	0.2未満	3以下
一般細菌	CFU/ml	0	100以下
大腸菌		陰性	検出されないこと
臭気		異常なし	異常でないこと
味		異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5未満	5以下
濁度	度	0.1未満	2以下
残留塩素	mg/l	0.2（採水者測定）	
ー 以 下 余 白 ー			

判定及び備考	上記水質検査項目については水質基準に適合する。
検査期日	令和6年12月10日　～　令和6年12月16日
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会　検査センター
検査責任者	検査部長　北村　晋

浄水水質検査結果書

No.　B2400393-018　1/1
令和6年12月17日
国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関（第18号
長野県長野市アークス13番11号
一般社団法人長野市薬剤師会
会長　[illegible]原　[illegible]澄

栄村長　宮川　幹雄　様

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県下水内郡栄村大字北信3433　栄村長　宮川　幹雄		
受付年月日	令和6年12月10日	種別	水道浄水
採水年月日	令和6年12月10日	採水時刻	10時41分
天候	前日　晴れ　　当日　曇り	採水時の温度	気温　3.5 ℃　　水温　9.6 ℃
採水場所 (水道名等)	(77　栄村簡易水道　長瀬・切欠)　山田宅		
採水者	山田　誠士　　(所属)栄村役場　建設課　上下水道係		

検査項目	単位	検査結果	水質基準
pＨ値		7.5	5.8〜8.6
塩化物イオン	mg/l	5.3	200以下
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/l	0.2未満	3以下
一般細菌	CFU/ml	0	100以下
大腸菌		陰性	検出されないこと
臭気		異常なし	異常でないこと
味		異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5未満	5以下
濁度	度	0.1未満	2以下
残留塩素	mg/l	0.2（採水者測定）	
ー 以下余白 ー			

判定及び備考	上記水質検査項目については水質基準に適合する。
検査期日	令和6年12月10日　〜　令和6年12月16日
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会　検査センター
検査責任者	検査部長　北村　晋

No. B2400393-007 1/1
令和6年12月17日

浄水水質検査結果書

栄村長　宮川　幹雄　様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関　第18号
長野県長野市アークス11番1号
一般社団法人長野市薬剤師会
会長 [illegible]

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県下水内郡栄村大字北信3433　栄村長　宮川　幹雄		
受付年月日	令和6年12月10日	種別	水道浄水
採水年月日	令和6年12月10日	採水時刻	11時20分
天候	前日　晴れ　　当日　曇り	採水時の温度	気温　2.1 ℃　　水温　3.2 ℃
採水場所 （水道名等）	（82　栄村簡易水道　小赤沢）　重機車庫		
採水者	齊藤　和真　　（所属）栄村役場　建設課　上下水道係		

検査項目	単位	検査結果	水質基準
ｐＨ値		7.1	5.8～8.6
塩化物イオン	mg/l	1.9	200以下
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/l	0.2未満	3以下
一般細菌	CFU/ml	0	100以下
大腸菌		陰性	検出されないこと
臭気		異常なし	異常でないこと
味		異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5未満	5以下
濁度	度	0.1未満	2以下
残留塩素	mg/l	0.2（採水者測定）	
ー 以下余白 ー			

判定及び備考	上記水質検査項目については水質基準に適合する。
検査期日	令和6年12月10日　～　令和6年12月16日
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会　検査センター
検査責任者	検査部長　北村　晋

浄水水質検査結果書

No. B2400393-019 1/1
令和6年12月17日

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第18号
長野県長野市アークス13番11号
一般社団法人長野市薬剤師会
会長 源[illegible]澄

栄村長　宮川　幹雄　様

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県下水内郡栄村大字北信3433　栄村長　宮川　幹雄		
受付年月日	令和6年12月10日	種別	水道浄水
採水年月日	令和6年12月10日	採水時刻	10時35分
天候	前日 晴れ　　当日 曇り	採水時の温度	気温 2.6 ℃　　水温 8.4 ℃
採水場所（水道名等）	（173　栄村簡易水道　北野・中野・極野）　公民館		
採水者	山田　誠士　　（所属）栄村役場　建設課　上下水道係		

検査項目	単位	検査結果	水質基準
pH値		6.9	5.8～8.6
塩化物イオン	mg/l	2.2	200以下
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/l	0.2未満	3以下
一般細菌	CFU/ml	0	100以下
大腸菌		陰性	検出されないこと
臭気		異常なし	異常でないこと
味		異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5未満	5以下
濁度	度	0.1未満	2以下
残留塩素	mg/l	0.2（採水者測定）	
一 以下余白 一			

判定及び備考	上記水質検査項目については水質基準に適合する。
検査期日	令和6年12月10日　～　令和6年12月16日
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会　検査センター
検査責任者	検査部長　北村　晋

浄水水質検査結果書

No.　B2400393-020　1/1
令和6年12月17日
国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関　第18号
長野県長野市アークス13番1号
一般社団法人長野市薬剤師会
会長　江原　[illegible]

栄村長　宮川　幹雄　様

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県下水内郡栄村大字北信3433　栄村長　宮川　幹雄		
受付年月日	令和6年12月10日	種別	水道浄水
採水年月日	令和6年12月10日	採水時刻	10時46分
天候	前日　晴れ　　　当日　曇り	採水時の温度	気温　2.7　℃　　　水温　6.5　℃
採水場所 （水道名等）	（244　栄村簡易水道　雪坪・志久見・柳在家）　關澤宅		
採水者	山田　誠士　　　（所属）栄村役場　建設課　上下水道係		

検査項目	単位	検査結果	水質基準
ｐＨ値		8.2	5.8〜8.6
塩化物イオン	mg/l	2.3	200以下
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/l	0.2未満	3以下
一般細菌	CFU/ml	0	100以下
大腸菌		陰性	検出されないこと
臭気		異常なし	異常でないこと
味		異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5未満	5以下
濁度	度	0.1未満	2以下
残留塩素	mg/l	0.1（採水者測定）	
ー　以　下　余　白　ー			

判定及び備考	上記水質検査項目については水質基準に適合する。
検査期日	令和6年12月10日　〜　令和6年12月16日
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会　検査センター
検査責任者	検査部長　北村　晋

浄水水質検査結果書

No. B2400393-021 1/1
令和6年12月17日

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第18号
長野県長野市アークス13番11号
一般社団法人長野市薬剤師会
会長 原下 [illegible]澄

栄村長　宮川　幹雄　様

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県下水内郡栄村大字北信3433　栄村長　宮川　幹雄		
受付年月日	令和6年12月10日	種別	水道浄水
採水年月日	令和6年12月10日	採水時刻	11時03分
天候	前日 晴れ　　当日 曇り	採水時の温度	気温 5.7 ℃　　水温 13.6 ℃
採水場所 (水道名等)	(257　栄村簡易水道　トマトの国)		
採水者	山田　誠士　　(所属) 栄村役場　建設課　上下水道係		

検査項目	単位	検査結果	水質基準
pH値		7.8	5.8～8.6
塩化物イオン	mg/l	3.7	200以下
有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.2未満	3以下
一般細菌	CFU/ml	0	100以下
大腸菌		陰性	検出されないこと
臭気		異常なし	異常でないこと
味		異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5未満	5以下
濁度	度	0.1未満	2以下
残留塩素	mg/l	0.3 (採水者測定)	
ー 以 下 余 白 ー			

判定及び備考	上記水質検査項目については水質基準に適合する。
検査期日	令和6年12月10日　～　令和6年12月16日
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会　検査センター
検査責任者	検査部長　北村　晋

浄水水質検査結果書

No. B2400393-001 1/1
令和6年12月17日

栄村長　宮川　幹雄　様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関　第18号
長野県長野市ア[illegible]号
一般社団法人長野市薬剤師会
会長 [illegible]

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県下水内郡栄村大字北信3433　栄村長　宮川　幹雄		
受付年月日	令和6年12月10日	種別	水道浄水
採水年月日	令和6年12月10日	採水時刻	9時40分
天候	前日 晴れ　　当日 曇り	採水時の温度	気温 3.1 ℃　　水温 8.7 ℃
採水場所（水道名等）	（63　栄村簡易水道　小滝）　中沢宅		
採水者	山田　誠士　　（所属）栄村役場　建設課　上下水道係		

検査項目	単位	検査結果	水質基準
pH値		7.4	5.8～8.6
塩化物イオン	mg/l	4.6	200以下
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/l	0.2	3以下
一般細菌	CFU/ml	0	100以下
大腸菌		陰性	検出されないこと
臭気		異常なし	異常でないこと
味		異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5未満	5以下
濁度	度	0.2	2以下
残留塩素	mg/l	0.3（採水者測定）	
ー 以下余白 ー			

判定及び備考	上記水質検査項目については水質基準に適合する。
検査期日	令和6年12月10日　～　令和6年12月16日
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会　検査センター
検査責任者	検査部長　北村　晋

浄水水質検査結果書

No. B2400393-002 1/1
令和6年12月17日

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第13号
長野県長野市アー[illegible]13番[illegible]号
一般社団法人長野市薬剤師会
会長 [illegible]澄

栄村長　宮川　幹雄　様

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県下水内郡栄村大字北信3433　栄村長　宮川　幹雄		
受付年月日	令和6年12月10日	種別	水道浄水
採水年月日	令和6年12月10日	採水時刻	10時47分
天候	前日 晴れ　　当日 曇り	採水時の温度	気温 2.1 ℃　　水温 6.9 ℃
採水場所 (水道名等)	(66　栄村簡易水道　長倶)　秋山小学校		
採水者	齊藤　和真　　(所属) 栄村役場　建設課　上下水道係		

検査項目	単位	検査結果	水質基準
pＨ値		7.5	5.8～8.6
塩化物イオン	mg/l	3.0	200以下
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/l	0.3	3以下
一般細菌	CFU/ml	0	100以下
大腸菌		陰性	検出されないこと
臭気		異常なし	異常でないこと
味		異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5未満	5以下
濁度	度	0.1未満	2以下
残留塩素	mg/l	0.1（採水者測定）	
― 以下余白 ―			

判定及び備考	上記水質検査項目については水質基準に適合する。
検査期日	令和6年12月10日　～　令和6年12月16日
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会　検査センター
検査責任者	検査部長　北村　晋 (北村)

浄水水質検査結果書

No. B2400393-003 1/1
令和6年12月17日

栄村長　宮川　幹雄　様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関　第18号
長野県長野市アー[illegible]3番10号
一般社団法人長野市薬剤師会
会長　[illegible]原　[illegible]澄

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県下水内郡栄村大字北信3433　栄村長　宮川　幹雄		
受付年月日	令和6年12月10日	種別	水道浄水
採水年月日	令和6年12月10日	採水時刻	9時18分
天候	前日　晴れ　　当日　曇り	採水時の温度	気温　0.4 ℃　　水温　11.2 ℃
採水場所 (水道名等)	(67　栄村簡易水道　泉平)　武田宅		
採水者	山田　誠士　　(所属) 栄村役場　建設課　上下水道係		

検査項目	単位	検査結果	水質基準
pH値		8.2	5.8～8.6
塩化物イオン	mg/l	2.6	200以下
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/l	0.2未満	3以下
一般細菌	CFU/ml	0	100以下
大腸菌		陰性	検出されないこと
臭気		異常なし	異常でないこと
味		異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5未満	5以下
濁度	度	0.1未満	2以下
残留塩素	mg/l	0.2（採水者測定）	
― 以下余白 ―			

判定及び備考	上記水質検査項目については水質基準に適合する。
検査期日	令和6年12月10日　～　令和6年12月16日
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会　検査センター
検査責任者	検査部長　北村　晋　(北村)

浄水水質検査結果書

No. B2400393-004 1/1
令和6年12月17日

栄村長　宮川　幹雄　様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関（第18号
長野県長野市アークス13番1号
一般社団法人長野市薬剤師会
会長 [illegible]

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県下水内郡栄村大字北信3433　栄村長　宮川　幹雄		
受付年月日	令和6年12月10日	種別	水道浄水
採水年月日	令和6年12月10日	採水時刻	10時10分
天候	前日 晴れ　　当日 曇り	採水時の温度	気温 -1.9 ℃　　水温 7.1 ℃
採水場所 (水道名等)	(72　栄村簡易水道　和山)　公民館		
採水者	齊藤　和真　　(所属) 栄村役場　建設課　上下水道係		

検査項目	単位	検査結果	水質基準
pH値		7.1	5.8〜8.6
塩化物イオン	mg/l	1.7	200以下
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/l	0.2	3以下
一般細菌	CFU/ml	0	100以下
大腸菌		陰性	検出されないこと
臭気		異常なし	異常でないこと
味		異常なし	異常でないこと
色度	度	0.6	5以下
濁度	度	0.1未満	2以下
残留塩素	mg/l	0.1（採水者測定）	
一 以下余白 一			

判定及び備考	上記水質検査項目については水質基準に適合する。
検査期日	令和6年12月10日　〜　令和6年12月16日
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会　検査センター
検査責任者	検査部長　北村　晋

浄水水質検査結果書

No. B2400393-005 1/1
令和6年12月17日
国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第18号
長野県長野市アークス13番11号
一般社団法人長野市薬剤師会
会長 [illegible]

栄村長　宮川　幹雄　様

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県下水内郡栄村大字北信3433　栄村長　宮川　幹雄		
受付年月日	令和6年12月10日	種別	水道浄水
採水年月日	令和6年12月10日	採水時刻	10時31分
天候	前日　晴れ　　当日　曇り	採水時の温度	気温　3.2 ℃　　水温　9.1 ℃
採水場所（水道名等）	（78　栄村簡易水道　天代）　斉藤宅		
採水者	山田　誠士　　（所属）栄村役場　建設課　上下水道係		

検査項目	単位	検査結果	水質基準
pH値		6.5	5.8～8.6
塩化物イオン	mg/l	3.2	200以下
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/l	0.2未満	3以下
一般細菌	CFU/ml	0	100以下
大腸菌		陰性	検出されないこと
臭気		異常なし	異常でないこと
味		異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5未満	5以下
濁度	度	0.1未満	2以下
残留塩素	mg/l	0.1（採水者測定）	
ー 以下余白 ー			

判定及び備考	上記水質検査項目については水質基準に適合する。
検査期日	令和6年12月10日　～　令和6年12月16日
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会　検査センター
検査責任者	検査部長　北村　晋

浄水水質検査結果書

No. B2400393-006 1/1
令和6年12月17日

栄村長　宮川　幹雄　様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関（第18号）
長野県長野市アークス13番1号
一般社団法人長野市薬剤師会
会長　三原 [illegible]

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県下水内郡栄村大字北信3433　栄村長　宮川　幹雄		
受付年月日	令和6年12月10日	種別	水道浄水
採水年月日	令和6年12月10日	採水時刻	10時25分
天候	前日 晴れ　　当日 曇り	採水時の温度	気温 1.5 ℃　　水温 8.5 ℃
採水場所（水道名等）	（79　栄村簡易水道　坪野）　公民館		
採水者	山田　誠士　　（所属）栄村役場　建設課　上下水道係		

検査項目	単位	検査結果	水質基準
pH値		6.9	5.8～8.6
塩化物イオン	mg/l	2.5	200以下
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/l	0.2未満	3以下
一般細菌	CFU/ml	0	100以下
大腸菌		陰性	検出されないこと
臭気		異常なし	異常でないこと
味		異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5未満	5以下
濁度	度	0.1	2以下
残留塩素	mg/l	0.1（採水者測定）	
― 以下余白 ―			

判定及び備考	上記水質検査項目については水質基準に適合する。
検査期日	令和6年12月10日　～　令和6年12月16日
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会　検査センター
検査責任者	検査部長　北村　晋

No. B2400393-008 1/1
令和6年12月17日

浄水水質検査結果書

栄村長　宮川　幹雄　様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関　第18号
長野県長野市アークス13番11号
一般社団法人長野市薬剤師会
会長　[illegible]原　[illegible]

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県下水内郡栄村大字北信3433　栄村長　宮川　幹雄		
受付年月日	令和6年12月10日	種別	水道浄水
採水年月日	令和6年12月10日	採水時刻	10時00分
天候	前日　晴れ　　当日　曇り	採水時の温度	気温　4.3 ℃　　水温　4.7 ℃
採水場所（水道名等）	（165　栄村簡易水道　天地・原向）　山本宅		
採水者	山田　誠士　　（所属）栄村役場　建設課　上下水道係		

検査項目	単位	検査結果	水質基準
ｐＨ値		8.1	5.8～8.6
塩化物イオン	mg/l	2.7	200以下
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/l	0.2未満	3以下
一般細菌	CFU/ml	0	100以下
大腸菌		陰性	検出されないこと
臭気		異常なし	異常でないこと
味		異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5未満	5以下
濁度	度	0.1未満	2以下
残留塩素	mg/l	0.3（採水者測定）	
ー 以 下 余 白 ー			

判定及び備考	上記水質検査項目については水質基準に適合する。
検査期日	令和6年12月10日　～　令和6年12月16日
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会　検査センター
検査責任者	検査部長　北村　晋　（北村）

No. B2400393-009 1/1

浄水水質検査結果書

令和6年12月17日

栄村長　宮川　幹雄　様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関　第18号
長野県長野市アークス13番11号
一般社団法人長野市薬剤師会
会長　[illegible]

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県下水内郡栄村大字北信3433　栄村長　宮川　幹雄		
受付年月日	令和6年12月10日	種別	水道浄水
採水年月日	令和6年12月10日	採水時刻	10時28分
天候	前日　晴れ　　当日　曇り	採水時の温度	気温 2.3 ℃　　水温 5.8 ℃
採水場所（水道名等）	（170　栄村簡易水道　上野原）　公民館		
採水者	齊藤　和真　　（所属）栄村役場　建設課　上下水道係		

検査項目	単位	検査結果	水質基準
pH値		7.2	5.8～8.6
塩化物イオン	mg/l	1.4	200以下
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/l	0.3	3以下
一般細菌	CFU/ml	0	100以下
大腸菌		陰性	検出されないこと
臭気		異常なし	異常でないこと
味		異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5未満	5以下
濁度	度	0.1未満	2以下
残留塩素	mg/l	0.2（採水者測定）	
一 以 下 余 白 一			

判定及び備考	上記水質検査項目については水質基準に適合する。
検査期日	令和6年12月10日　～　令和6年12月16日
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会　検査センター
検査責任者	検査部長　北村　晋

No. B2400393-010 1/1
令和6年12月17日

浄水水質検査結果書

栄村長　宮川　幹雄　様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関　第18号
長野県長野市アークス18番1[illegible]号
一般社団法人長野市薬剤師会
会長　[illegible]澄

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県下水内郡栄村大字北信3433　栄村長　宮川　幹雄		
受付年月日	令和6年12月10日	種別	水道浄水
採水年月日	令和6年12月10日	採水時刻	11時04分
天候	前日　晴れ　　当日　曇り	採水時の温度	気温 3.9 ℃　　水温 6.8 ℃
採水場所（水道名等）	（185　栄村簡易水道　屋敷）　公民館		
採水者	齊藤　和真　　（所属）栄村役場　建設課　上下水道係		

検査項目	単位	検査結果	水質基準
pH値		7.7	5.8～8.6
塩化物イオン	mg/l	1.5	200以下
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/l	0.2未満	3以下
一般細菌	CFU/ml	0	100以下
大腸菌		陰性	検出されないこと
臭気		異常なし	異常でないこと
味		異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5未満	5以下
濁度	度	0.1未満	2以下
残留塩素	mg/l	0.2（採水者測定）	
― 以下余白 ―			

判定及び備考	上記水質検査項目については水質基準に適合する。
検査期日	令和6年12月10日　～　令和6年12月16日
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会　検査センター
検査責任者	検査部長　北村　晋