浄水水質検査結果書

No. B2400443-011 1/1
令和7年1月30日

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第18号
長野県長野市アークス13番1号
一般社団法人長野市薬剤師会
会長 原 [illegible]

栄村長　宮川　幹雄　様

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県下水内郡栄村大字北信3433　栄村長　宮川　幹雄		
受付年月日	令和7年1月21日	種別	水道浄水
採水年月日	令和7年1月21日	採水時刻	8時45分
天候	前日 晴れ　　当日 晴れ	採水時の温度	気温 3.8 ℃　　水温 2.8 ℃
採水場所 (水道名等)	(64　栄村簡易水道　平滝)　油科宅		
採水者	山田　誠士　　(所属) 栄村役場　建設課　上下水道係		

検査項目	単位	検査結果	水質基準
ｐＨ値		8.0	5.8～8.6
塩化物イオン	mg/l	3.6	200以下
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/l	0.2未満	3以下
一般細菌	CFU/ml	0	100以下
大腸菌		陰性	検出されないこと
臭気		異常なし	異常でないこと
味		異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5未満	5以下
濁度	度	0.1未満	2以下
残留塩素	mg/l	0.2（採水者測定）	
－ 以 下 余 白 －			

判定及び備考	上記水質検査項目については水質基準に適合する。
検査期日	令和7年1月21日　～　令和7年1月29日
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会　検査センター
検査責任者	検査部長　北村　晋

浄水水質検査結果書

No. B2400443-012 1/1
令和7年1月30日

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第18号
長野県長野市アークス13番1号
一般社団法人長野市薬剤師会
会長 原 澄

栄村長　宮川　幹雄　様

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県下水内郡栄村大字北信3433　栄村長　宮川　幹雄		
受付年月日	令和7年1月21日	種別	水道浄水
採水年月日	令和7年1月21日	採水時刻	8時54分
天候	前日 晴れ　　当日 晴れ	採水時の温度	気温 5.5 ℃　　水温 6.2 ℃
採水場所 (水道名等)	(65　栄村簡易水道　白鳥)　月岡宅		
採水者	山田　誠士　　(所属) 栄村役場　建設課　上下水道係		

検査項目	単位	検査結果	水質基準
ｐＨ値		8.0	5.8～8.6
塩化物イオン	mg/l	3.9	200以下
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/l	0.2未満	3以下
一般細菌	CFU/ml	0	100以下
大腸菌		陰性	検出されないこと
臭気		異常なし	異常でないこと
味		異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5未満	5以下
濁度	度	0.1未満	2以下
残留塩素	mg/l	0.1（採水者測定）	
－ 以 下 余 白 －			

判定及び備考	上記水質検査項目については水質基準に適合する。
検査期日	令和7年1月21日　～　令和7年1月29日
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会　検査センター
検査責任者	検査部長　北村　晋

浄水水質検査結果書

No. B2400443-013 1/1
令和7年1月30日

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第18号
長野県長野市アークス13番1号
一般社団法人長野市薬剤師会
会長 原 [illegible]澄

栄村長　宮川　幹雄　様

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県下水内郡栄村大字北信3433　栄村長　宮川　幹雄		
受付年月日	令和7年1月21日	種別	水道浄水
採水年月日	令和7年1月21日	採水時刻	9時20分
天候	前日 晴れ　　当日 晴れ	採水時の温度	気温 5.6 ℃　　水温 3.4 ℃
採水場所 (水道名等)	(68　栄村簡易水道　百合居)　箕作公民館		
採水者	山田　誠士　　(所属) 栄村役場　建設課　上下水道係		

検査項目	単位	検査結果	水質基準
ｐＨ値		7.7	5.8～8.6
塩化物イオン	mg/l	3.9	200以下
有機物（全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.2未満	3以下
一般細菌	CFU/ml	0	100以下
大腸菌		陰性	検出されないこと
臭気		異常なし	異常でないこと
味		異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5未満	5以下
濁度	度	0.1未満	2以下
残留塩素	mg/l	0.1（採水者測定）	
－ 以 下 余 白 －			

判定及び備考	上記水質検査項目については水質基準に適合する。
検査期日	令和7年1月21日　～　令和7年1月29日
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会　検査センター
検査責任者	検査部長　北村　晋

浄水水質検査結果書

No. B2400443-014 1/1
令和7年1月30日

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第18号
長野県長野市アーク3番1号
一般社団法人長野市薬剤師会
会長 原 澄

栄村長　宮川　幹雄　様

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県下水内郡栄村大字北信3433　栄村長　宮川　幹雄		
受付年月日	令和7年1月21日	種別	水道浄水
採水年月日	令和7年1月21日	採水時刻	9時48分
天候	前日 晴れ　　当日 晴れ	採水時の温度	気温 5.4 ℃　　水温 3.3 ℃
採水場所 (水道名等)	(69　栄村簡易水道　中央)　復興住宅		
採水者	山田　誠士　　(所属) 栄村役場　建設課　上下水道係		

検査項目	単位	検査結果	水質基準
ｐＨ値		6.5	5.8～8.6
塩化物イオン	mg/l	2.7	200以下
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/l	0.2未満	3以下
一般細菌	CFU/ml	0	100以下
大腸菌		陰性	検出されないこと
臭気		異常なし	異常でないこと
味		異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5未満	5以下
濁度	度	0.1未満	2以下
残留塩素	mg/l	0.2（採水者測定）	
－ 以 下 余 白 －			

判定及び備考	上記水質検査項目については水質基準に適合する。
検査期日	令和7年1月21日　～　令和7年1月29日
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会　検査センター
検査責任者	検査部長　北村　晋

浄水水質検査結果書

No. B2400443-015 1/1
令和7年1月30日

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第18号
長野県長野市アーク18番1号
一般社団法人長野市薬剤師会
会長 原 澄

栄村長　宮川　幹雄　様

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県下水内郡栄村大字北信3433　栄村長　宮川　幹雄		
受付年月日	令和7年1月21日	種別	水道浄水
採水年月日	令和7年1月21日	採水時刻	9時26分
天候	前日 晴れ　　当日 晴れ	採水時の温度	気温 4.3 ℃　　水温 3.9 ℃
採水場所 (水道名等)	(70　栄村簡易水道　横倉)　復興住宅		
採水者	山田　誠士　　(所属) 栄村役場　建設課　上下水道係		

検査項目	単位	検査結果	水質基準
ｐH値		8.0	5.8～8.6
塩化物イオン	mg/l	4.0	200以下
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/l	0.2未満	3以下
一般細菌	CFU/ml	0	100以下
大腸菌		陰性	検出されないこと
臭気		異常なし	異常でないこと
味		異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5未満	5以下
濁度	度	0.1未満	2以下
残留塩素	mg/l	0.1（採水者測定）	
－ 以 下 余 白 －			

判定及び備考	上記水質検査項目については水質基準に適合する。
検査期日	令和7年1月21日　～　令和7年1月29日
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会　検査センター
検査責任者	検査部長　北村　晋

浄水水質検査結果書

No. B2400443-016 1/1
令和7年1月30日

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第18号
長野県長野市アーク町1番1号
一般社団法人長野市薬剤師会
会長 元原 浩澄

栄村長　宮川　幹雄　様

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県下水内郡栄村大字北信3433　栄村長　宮川　幹雄		
受付年月日	令和7年1月21日	種別	水道浄水
採水年月日	令和7年1月21日	採水時刻	8時41分
天候	前日 晴れ　　当日 晴れ	採水時の温度	気温 2.1 ℃　　水温 6.9 ℃
採水場所 (水道名等)	(71　栄村簡易水道　青倉)　公民館		
採水者	山田　誠士　　(所属) 栄村役場　建設課　上下水道係		

検査項目	単位	検査結果	水質基準
ｐＨ値		7.4	5.8～8.6
塩化物イオン	mg/l	4.4	200以下
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/l	0.2未満	3以下
一般細菌	CFU/ml	0	100以下
大腸菌		陰性	検出されないこと
臭気		異常なし	異常でないこと
味		異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5未満	5以下
濁度	度	0.1未満	2以下
残留塩素	mg/l	0.2（採水者測定）	
－ 以 下 余 白 －			

判定及び備考	上記水質検査項目については水質基準に適合する。
検査期日	令和7年1月21日　～　令和7年1月29日
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会　検査センター
検査責任者	検査部長　北村　晋

浄水水質検査結果書

No. B2400443-017 1/1
令和7年1月30日

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第18号
長野県長野市アーク町18番1号
一般社団法人長野市薬剤師会
会長 [illegible]

栄村長　宮川　幹雄　様

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県下水内郡栄村大字北信3433　栄村長　宮川　幹雄		
受付年月日	令和7年1月21日	種別	水道浄水
採水年月日	令和7年1月21日	採水時刻	10時54分
天候	前日 晴れ　　当日 晴れ	採水時の温度	気温 6.9 ℃　　水温 4.5 ℃
採水場所 (水道名等)	(73　栄村簡易水道　森)　重機格納庫		
採水者	山田　誠士　　(所属) 栄村役場　建設課　上下水道係		

検査項目	単位	検査結果	水質基準
ｐＨ値		7.5	5.8～8.6
塩化物イオン	mg/l	3.8	200以下
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/l	0.2未満	3以下
一般細菌	CFU/ml	0	100以下
大腸菌		陰性	検出されないこと
臭気		異常なし	異常でないこと
味		異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5未満	5以下
濁度	度	0.1未満	2以下
残留塩素	mg/l	0.2（採水者測定）	
－ 以 下 余 白 －			

判定及び備考	上記水質検査項目については水質基準に適合する。
検査期日	令和7年1月21日　～　令和7年1月29日
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会　検査センター
検査責任者	検査部長　北村　晋

浄水水質検査結果書

No. B2400443-018 1/1
令和7年1月30日

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関（第18号
長野県長野市アーク3番1号
一般社団法人長野市薬剤師会
会長 [illegible]

栄村長　宮川　幹雄　様

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県下水内郡栄村大字北信3433　栄村長　宮川　幹雄		
受付年月日	令和7年1月21日	種別	水道浄水
採水年月日	令和7年1月21日	採水時刻	10時37分
天候	前日 晴れ　　当日 晴れ	採水時の温度	気温 5.2 ℃　　水温 5.6 ℃
採水場所（水道名等）	（77　栄村簡易水道　長瀬・切欠）　斉藤宅		
採水者	山田　誠士　　（所属）栄村役場　建設課　上下水道係		

検査項目	単位	検査結果	水質基準
ｐＨ値		7.4	5.8～8.6
塩化物イオン	mg/l	5.5	200以下
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/l	0.2未満	3以下
一般細菌	CFU/ml	0	100以下
大腸菌		陰性	検出されないこと
臭気		異常なし	異常でないこと
味		異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5未満	5以下
濁度	度	0.1未満	2以下
残留塩素	mg/l	0.3（採水者測定）	
－ 以 下 余 白 －			

判定及び備考	上記水質検査項目については水質基準に適合する。
検査期日	令和7年1月21日　～　令和7年1月29日
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会　検査センター
検査責任者	検査部長　北村　晋

浄水水質検査結果書

No. B2400443-007 1/1
令和7年1月30日

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関（第18号
長野県長野市アー[illegible]3番1号
一般社団法人長野市薬剤師会
会長 [illegible]

栄村長　宮川　幹雄　様

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県下水内郡栄村大字北信3433　栄村長　宮川　幹雄		
受付年月日	令和7年1月21日	種別	水道浄水
採水年月日	令和7年1月21日	採水時刻	11時50分
天候	前日 晴れ　　当日 晴れ	採水時の温度	気温 10.7 ℃　　水温 2.4 ℃
採水場所（水道名等）	（82　栄村簡易水道　小赤沢）　重機車庫		
採水者	齊藤　和真　　（所属）栄村役場　建設課　上下水道係		

検査項目	単位	検査結果	水質基準
ｐＨ値		7.0	5.8～8.6
塩化物イオン	mg/l	2.1	200以下
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/l	0.2未満	3以下
一般細菌	CFU/ml	0	100以下
大腸菌		陰性	検出されないこと
臭気		異常なし	異常でないこと
味		異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5未満	5以下
濁度	度	0.1未満	2以下
残留塩素	mg/l	0.1（採水者測定）	
クロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.02以下
ジクロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.03以下
トリクロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.03以下
クロロホルム	mg/l	0.001未満	0.06以下
ジブロモクロロメタン	mg/l	0.001未満	0.1以下
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.001未満	0.03以下
ブロモホルム	mg/l	0.001未満	0.09以下
総トリハロメタン	mg/l	0.001未満	0.1以下
ホルムアルデヒド	mg/l	0.008未満	0.08以下
臭素酸	mg/l	0.001未満	0.01以下
塩素酸	mg/l	0.06未満	0.6以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.001未満	0.01以下
－以下余白－			

判定及び備考	上記水質検査項目については水質基準に適合する。
検査期日	令和7年1月21日　～　令和7年1月29日
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会　検査センター
検査責任者	検査部長　北村　晋

浄水水質検査結果書

No. B2400443-019 1/1
令和7年1月30日

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第18号
長野県長野市アーバンネット北長池通り1番11号
一般社団法人長野市薬剤師会
会長 [illegible] 澄

栄村長　宮川　幹雄　様

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県下水内郡栄村大字北信3433　栄村長　宮川　幹雄		
受付年月日	令和7年1月21日	種別	水道浄水
採水年月日	令和7年1月21日	採水時刻	10時31分
天候	前日 晴れ　　当日 晴れ	採水時の温度	気温 5.7 ℃　　水温 3.2 ℃
採水場所 (水道名等)	(173　栄村簡易水道　北野・中野・極野)　東部重機格納庫		
採水者	山田　誠士　　(所属) 栄村役場　建設課　上下水道係		

検査項目	単位	検査結果	水質基準
ｐＨ値		6.9	5.8～8.6
塩化物イオン	mg/l	2.4	200以下
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/l	0.2未満	3以下
一般細菌	CFU/ml	0	100以下
大腸菌		陰性	検出されないこと
臭気		異常なし	異常でないこと
味		異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5未満	5以下
濁度	度	0.1未満	2以下
残留塩素	mg/l	0.2（採水者測定）	
－ 以 下 余 白 －			

判定及び備考	上記水質検査項目については水質基準に適合する。
検査期日	令和7年1月21日　～　令和7年1月29日
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会　検査センター
検査責任者	検査部長　北村　晋

浄水水質検査結果書

No. B2400443-020 1/1
令和7年1月30日

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第18号
長野県長野市アー[illegible]
一般社団法人長野市薬剤師会
会長 [illegible]

栄村長　宮川　幹雄　様

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県下水内郡栄村大字北信3433　栄村長　宮川　幹雄		
受付年月日	令和7年1月21日	種別	水道浄水
採水年月日	令和7年1月21日	採水時刻	10時44分
天候	前日 晴れ　　当日 晴れ	採水時の温度	気温 6.2 ℃　　水温 3.2 ℃
採水場所 (水道名等)	(244　栄村簡易水道　雪坪・志久見・柳在家)　関澤宅		
採水者	山田　誠士　　(所属) 栄村役場　建設課　上下水道係		

検査項目	単位	検査結果	水質基準
ｐＨ値		8.1	5.8～8.6
塩化物イオン	mg/l	2.5	200以下
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/l	0.2未満	3以下
一般細菌	CFU/ml	0	100以下
大腸菌		陰性	検出されないこと
臭気		異常なし	異常でないこと
味		異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5未満	5以下
濁度	度	0.1未満	2以下
残留塩素	mg/l	0.1（採水者測定）	
－ 以 下 余 白 －			

判定及び備考	上記水質検査項目については水質基準に適合する。
検査期日	令和7年1月21日　～　令和7年1月29日
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会　検査センター
検査責任者	検査部長　北村　晋

浄水水質検査結果書

No. B2400443-021 1/1
令和7年1月30日

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第18号
長野県長野市アークス13番1号
一般社団法人長野市薬剤師会
会長 [illegible]

栄村長　宮川　幹雄　様

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県下水内郡栄村大字北信3433　栄村長　宮川　幹雄		
受付年月日	令和7年1月21日	種別	水道浄水
採水年月日	令和7年1月21日	採水時刻	11時03分
天候	前日 晴れ　　当日 晴れ	採水時の温度	気温 10.5 ℃　　水温 13.4 ℃
採水場所 (水道名等)	(257　栄村簡易水道　トマトの国)		
採水者	山田　誠士　　(所属) 栄村役場　建設課　上下水道係		

検査項目	単位	検査結果	水質基準
ｐH値		7.8	5.8～8.6
塩化物イオン	mg/l	4.1	200以下
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/l	0.2未満	3以下
一般細菌	CFU/ml	0	100以下
大腸菌		陰性	検出されないこと
臭気		異常なし	異常でないこと
味		異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5未満	5以下
濁度	度	0.1未満	2以下
残留塩素	mg/l	0.3（採水者測定）	
－ 以 下 余 白 －			

判定及び備考	上記水質検査項目については水質基準に適合する。
検査期日	令和7年1月21日　～　令和7年1月29日
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会　検査センター
検査責任者	検査部長　北村　晋

浄水水質検査結果書

No. B2400443-001 1/1
令和7年1月30日

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関（第18号
長野県長野市アークス13番11号
一般社団法人長野市薬剤師会
会長 [illegible]

栄村長　宮川　幹雄　様

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県下水内郡栄村大字北信3433　栄村長　宮川　幹雄		
受付年月日	令和7年1月21日	種別	水道浄水
採水年月日	令和7年1月21日	採水時刻	9時33分
天候	前日 晴れ　　当日 晴れ	採水時の温度	気温 4.8 ℃　　水温 7.7 ℃
採水場所（水道名等）	（63　栄村簡易水道　小滝）　中沢宅		
採水者	山田　誠士　　（所属）栄村役場　建設課　上下水道係		

検査項目	単位	検査結果	水質基準
ｐＨ値		7.3	5.8～8.6
塩化物イオン	mg/l	4.7	200以下
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/l	0.2未満	3以下
一般細菌	CFU/ml	0	100以下
大腸菌		陰性	検出されないこと
臭気		異常なし	異常でないこと
味		異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5未満	5以下
濁度	度	0.2	2以下
残留塩素	mg/l	0.3（採水者測定）	
クロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.02以下
ジクロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.03以下
トリクロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.03以下
クロロホルム	mg/l	0.001未満	0.06以下
ジブロモクロロメタン	mg/l	0.001	0.1以下
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.001未満	0.03以下
ブロモホルム	mg/l	0.001未満	0.09以下
総トリハロメタン	mg/l	0.001	0.1以下
ホルムアルデヒド	mg/l	0.008未満	0.08以下
臭素酸	mg/l	0.001未満	0.01以下
塩素酸	mg/l	0.06未満	0.6以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.001未満	0.01以下
－以下余白－			

判定及び備考	上記水質検査項目については水質基準に適合する。
検査期日	令和7年1月21日　～　令和7年1月29日
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会　検査センター
検査責任者	検査部長　北村　晋

浄水水質検査結果書

No. B2400443-002 1/1
令和7年1月30日

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第18号
長野県長野市アーク3番11号
一般社団法人長野市薬剤師会
会長 [illegible]

栄村長　宮川　幹雄　様

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県下水内郡栄村大字北信3433　栄村長　宮川　幹雄		
受付年月日	令和7年1月21日	種別	水道浄水
採水年月日	令和7年1月21日	採水時刻	11時21分
天候	前日 晴れ　　当日 晴れ	採水時の温度	気温 5.0 ℃　　水温 3.2 ℃
採水場所 (水道名等)	(66　栄村簡易水道　長俣)　山田宅		
採水者	齊藤　和真　　(所属) 栄村役場　建設課　上下水道係		

検査項目	単位	検査結果	水質基準
ｐH値		7.5	5.8～8.6
塩化物イオン	mg/l	2.7	200以下
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/l	0.3	3以下
一般細菌	CFU/ml	0	100以下
大腸菌		陰性	検出されないこと
臭気		異常なし	異常でないこと
味		異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5未満	5以下
濁度	度	0.2	2以下
残留塩素	mg/l	0.1（採水者測定）	
クロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.02以下
ジクロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.03以下
トリクロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.03以下
クロロホルム	mg/l	0.001未満	0.06以下
ジブロモクロロメタン	mg/l	0.001未満	0.1以下
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.001未満	0.03以下
ブロモホルム	mg/l	0.001未満	0.09以下
総トリハロメタン	mg/l	0.001未満	0.1以下
ホルムアルデヒド	mg/l	0.008未満	0.08以下
臭素酸	mg/l	0.001未満	0.01以下
塩素酸	mg/l	0.06未満	0.6以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.001未満	0.01以下
－以下余白－			

判定及び備考	上記水質検査項目については水質基準に適合する。
検査期日	令和7年1月21日　～　令和7年1月29日
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会　検査センター
検査責任者	検査部長　北村　晋（北村）

浄水水質検査結果書

No. B2400443-003 1/1
令和7年1月30日

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第18号
長野県長野市アーク18番1号
一般社団法人長野市薬剤師会
会長 原下 治登

栄村長　宮川　幹雄　様

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県下水内郡栄村大字北信3433　栄村長　宮川　幹雄		
受付年月日	令和7年1月21日	種別	水道浄水
採水年月日	令和7年1月21日	採水時刻	9時05分
天候	前日 晴れ　　当日 晴れ	採水時の温度	気温 5.1 ℃　　水温 6.0 ℃
採水場所 (水道名等)	(67　栄村簡易水道　泉平)　武田宅		
採水者	山田　誠士　　(所属) 栄村役場　建設課　上下水道係		

検査項目	単位	検査結果	水質基準
ｐＨ値		8.1	5.8～8.6
塩化物イオン	mg/l	2.8	200以下
有機物（全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.2未満	3以下
一般細菌	CFU/ml	0	100以下
大腸菌		陰性	検出されないこと
臭気		異常なし	異常でないこと
味		異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5未満	5以下
濁度	度	0.1未満	2以下
残留塩素	mg/l	0.2（採水者測定）	
クロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.02以下
ジクロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.03以下
トリクロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.03以下
クロロホルム	mg/l	0.001未満	0.06以下
ジブロモクロロメタン	mg/l	0.001未満	0.1以下
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.001未満	0.03以下
ブロモホルム	mg/l	0.001未満	0.09以下
総トリハロメタン	mg/l	0.001未満	0.1以下
ホルムアルデヒド	mg/l	0.008未満	0.08以下
臭素酸	mg/l	0.001未満	0.01以下
塩素酸	mg/l	0.06未満	0.6以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.001未満	0.01以下
－以下余白－			

判定及び備考	上記水質検査項目については水質基準に適合する。
検査期日	令和7年1月21日　～　令和7年1月29日
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会　検査センター
検査責任者	検査部長　北村　晋

浄水水質検査結果書

No. B2400443-004 1/1
令和7年1月30日

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第18号
長野県長野市アークス13番11号
一般社団法人長野市薬剤師会
会長 [illegible]

栄村長　宮川　幹雄　様

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県下水内郡栄村大字北信3433　栄村長　宮川　幹雄		
受付年月日	令和7年1月21日	種別	水道浄水
採水年月日	令和7年1月21日	採水時刻	9時50分
天候	前日 晴れ　　当日 晴れ	採水時の温度	気温 11.5 ℃　　水温 7.1 ℃
採水場所 (水道名等)	(72　栄村簡易水道　和山)　山田宅		
採水者	齊藤　和真　　(所属) 栄村役場　建設課　上下水道係		

検査項目	単位	検査結果	水質基準
ｐＨ値		7.1	5.8～8.6
塩化物イオン	mg/l	2.0	200以下
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/l	0.3	3以下
一般細菌	CFU/ml	0	100以下
大腸菌		陰性	検出されないこと
臭気		異常なし	異常でないこと
味		異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5未満	5以下
濁度	度	0.1未満	2以下
残留塩素	mg/l	0.2（採水者測定）	
クロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.02以下
ジクロロ酢酸	mg/l	0.003	0.03以下
トリクロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.03以下
クロロホルム	mg/l	0.002	0.06以下
ジブロモクロロメタン	mg/l	0.001未満	0.1以下
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.001	0.03以下
ブロモホルム	mg/l	0.001未満	0.09以下
総トリハロメタン	mg/l	0.003	0.1以下
ホルムアルデヒド	mg/l	0.008未満	0.08以下
臭素酸	mg/l	0.001未満	0.01以下
塩素酸	mg/l	0.07	0.6以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.001未満	0.01以下
－ 以 下 余 白 －			

判定及び備考	上記水質検査項目については水質基準に適合する。
検査期日	令和7年1月21日　～　令和7年1月29日
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会　検査センター
検査責任者	検査部長　北村　晋（北村）

浄水水質検査結果書

No. B2400443-005 1/1
令和7年1月30日

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第18号
長野県長野市アークス13番1号
一般社団法人長野市薬剤師会
会長 [illegible]

栄村長　宮川　幹雄　様

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県下水内郡栄村大字北信3433　栄村長　宮川　幹雄		
受付年月日	令和7年1月21日	種別	水道浄水
採水年月日	令和7年1月21日	採水時刻	10時20分
天候	前日 晴れ　　当日 晴れ	採水時の温度	気温 6.0 ℃　　水温 4.3 ℃
採水場所（水道名等）	（78　栄村簡易水道　天代）　斉藤宅		
採水者	山田　誠士　　（所属）栄村役場　建設課　上下水道係		

検査項目	単位	検査結果	水質基準
ｐＨ値		6.4	5.8～8.6
塩化物イオン	mg/l	3.2	200以下
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/l	0.2未満	3以下
一般細菌	CFU/ml	0	100以下
大腸菌		陰性	検出されないこと
臭気		異常なし	異常でないこと
味		異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5未満	5以下
濁度	度	0.1未満	2以下
残留塩素	mg/l	0.1（採水者測定）	
クロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.02以下
ジクロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.03以下
トリクロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.03以下
クロロホルム	mg/l	0.001未満	0.06以下
ジブロモクロロメタン	mg/l	0.001未満	0.1以下
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.001未満	0.03以下
ブロモホルム	mg/l	0.001未満	0.09以下
総トリハロメタン	mg/l	0.001未満	0.1以下
ホルムアルデヒド	mg/l	0.008未満	0.08以下
臭素酸	mg/l	0.001未満	0.01以下
塩素酸	mg/l	0.09	0.6以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.001未満	0.01以下
－以下余白－			

判定及び備考	上記水質検査項目については水質基準に適合する。
検査期日	令和7年1月21日　～　令和7年1月29日
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会　検査センター
検査責任者	検査部長　北村　晋

浄水水質検査結果書

No. B2400443-006 1/1
令和7年1月30日

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関（第18号）
長野県長野市アークス13番1号
一般社団法人長野市薬剤師会
会長 源 [illegible]澄

栄村長　宮川　幹雄　様

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県下水内郡栄村大字北信3433　栄村長　宮川　幹雄		
受付年月日	令和7年1月21日	種別	水道浄水
採水年月日	令和7年1月21日	採水時刻	10時10分
天候	前日 晴れ　　当日 晴れ	採水時の温度	気温 4.7 ℃　　水温 4.3 ℃
採水場所（水道名等）	（79　栄村簡易水道　坪野）　公民館		
採水者	山田　誠士　　（所属）栄村役場　建設課　上下水道係		

検査項目	単位	検査結果	水質基準
ｐＨ値		6.8	5.8～8.6
塩化物イオン	mg/l	2.8	200以下
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/l	0.3	3以下
一般細菌	CFU/ml	0	100以下
大腸菌		陰性	検出されないこと
臭気		異常なし	異常でないこと
味		異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5未満	5以下
濁度	度	0.1未満	2以下
残留塩素	mg/l	0.2（採水者測定）	
クロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.02以下
ジクロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.03以下
トリクロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.03以下
クロロホルム	mg/l	0.001未満	0.06以下
ジブロモクロロメタン	mg/l	0.002	0.1以下
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.002	0.03以下
ブロモホルム	mg/l	0.001未満	0.09以下
総トリハロメタン	mg/l	0.004	0.1以下
ホルムアルデヒド	mg/l	0.008未満	0.08以下
臭素酸	mg/l	0.001未満	0.01以下
塩素酸	mg/l	0.07	0.6以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.001未満	0.01以下
－以下余白－			

判定及び備考	上記水質検査項目については水質基準に適合する。
検査期日	令和7年1月21日　～　令和7年1月29日
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会　検査センター
検査責任者	検査部長　北村　晋（北村）

浄水水質検査結果書

No. B2400443-008 1/1
令和7年1月30日

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第18号
長野県長野市アークス13番11号
一般社団法人長野市薬剤師会
会長 原 [illegible]

栄村長　宮川　幹雄　様

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県下水内郡栄村大字北信3433　栄村長　宮川　幹雄		
受付年月日	令和7年1月21日	種別	水道浄水
採水年月日	令和7年1月21日	採水時刻	9時56分
天候	前日 晴れ　　当日 晴れ	採水時の温度	気温 6.6 ℃　　水温 5.3 ℃
採水場所 (水道名等)	(165　栄村簡易水道　天地・原向)　山本宅		
採水者	山田　誠士　　(所属) 栄村役場　建設課　上下水道係		

検査項目	単位	検査結果	水質基準
ｐH値		7.9	5.8～8.6
塩化物イオン	mg/l	2.6	200以下
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/l	0.2未満	3以下
一般細菌	CFU/ml	0	100以下
大腸菌		陰性	検出されないこと
臭気		異常なし	異常でないこと
味		異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5未満	5以下
濁度	度	0.1未満	2以下
残留塩素	mg/l	0.1（採水者測定）	
クロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.02以下
ジクロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.03以下
トリクロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.03以下
クロロホルム	mg/l	0.001未満	0.06以下
ジブロモクロロメタン	mg/l	0.001未満	0.1以下
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.001未満	0.03以下
ブロモホルム	mg/l	0.001未満	0.09以下
総トリハロメタン	mg/l	0.001未満	0.1以下
ホルムアルデヒド	mg/l	0.008未満	0.08以下
臭素酸	mg/l	0.001未満	0.01以下
塩素酸	mg/l	0.06未満	0.6以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.001未満	0.01以下
－ 以 下 余 白 －			

判定及び備考	上記水質検査項目については水質基準に適合する。
検査期日	令和7年1月21日　～　令和7年1月29日
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会　検査センター
検査責任者	検査部長　北村　晋

浄水水質検査結果書

No. B2400443-009 1/1
令和7年1月30日

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関（第18号）
長野県長野市アーク318番1号
一般社団法人長野市薬剤師会
会長 原 [illegible]

栄村長　宮川　幹雄　様

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県下水内郡栄村大字北信3433　栄村長　宮川　幹雄		
受付年月日	令和7年1月21日	種別	水道浄水
採水年月日	令和7年1月21日	採水時刻	10時30分
天候	前日 晴れ　　当日 晴れ	採水時の温度	気温 4.7 ℃　　水温 3.6 ℃
採水場所（水道名等）	（170　栄村簡易水道　上野原）　公民館		
採水者	齊藤　和真　　（所属）栄村役場　建設課　上下水道係		

検査項目	単位	検査結果	水質基準
ｐＨ値		7.1	5.8～8.6
塩化物イオン	mg/l	1.4	200以下
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/l	0.3	3以下
一般細菌	CFU/ml	0	100以下
大腸菌		陰性	検出されないこと
臭気		異常なし	異常でないこと
味		異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5未満	5以下
濁度	度	0.1未満	2以下
残留塩素	mg/l	0.1（採水者測定）	
クロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.02以下
ジクロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.03以下
トリクロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.03以下
クロロホルム	mg/l	0.001未満	0.06以下
ジブロモクロロメタン	mg/l	0.001未満	0.1以下
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.001未満	0.03以下
ブロモホルム	mg/l	0.001未満	0.09以下
総トリハロメタン	mg/l	0.001未満	0.1以下
ホルムアルデヒド	mg/l	0.008未満	0.08以下
臭素酸	mg/l	0.001未満	0.01以下
塩素酸	mg/l	0.07	0.6以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.001未満	0.01以下
－以下余白－			

判定及び備考	上記水質検査項目については水質基準に適合する。
検査期日	令和7年1月21日　～　令和7年1月29日
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会　検査センター
検査責任者	検査部長　北村　晋

浄水水質検査結果書

No. B2400443-010 1/1
令和7年1月30日

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第18号
長野県長野市アー[illegible]
一般社団法人長野市薬剤師会
会長 [illegible]

栄村長　宮川　幹雄　様

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県下水内郡栄村大字北信3433　栄村長　宮川　幹雄		
受付年月日	令和7年1月21日	種別	水道浄水
採水年月日	令和7年1月21日	採水時刻	11時35分
天候	前日 晴れ　　当日 晴れ	採水時の温度	気温 10.5 ℃　　水温 5.3 ℃
採水場所 (水道名等)	(185　栄村簡易水道　屋敷)　山田宅		
採水者	齊藤　和真　　(所属) 栄村役場　建設課　上下水道係		

検査項目	単位	検査結果	水質基準
ｐＨ値		7.5	5.8～8.6
塩化物イオン	mg/l	1.7	200以下
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/l	0.2未満	3以下
一般細菌	CFU/ml	0	100以下
大腸菌		陰性	検出されないこと
臭気		異常なし	異常でないこと
味		異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5未満	5以下
濁度	度	0.1未満	2以下
残留塩素	mg/l	0.2（採水者測定）	
クロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.02以下
ジクロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.03以下
トリクロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.03以下
クロロホルム	mg/l	0.001未満	0.06以下
ジブロモクロロメタン	mg/l	0.001未満	0.1以下
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.001未満	0.03以下
ブロモホルム	mg/l	0.001未満	0.09以下
総トリハロメタン	mg/l	0.001未満	0.1以下
ホルムアルデヒド	mg/l	0.008未満	0.08以下
臭素酸	mg/l	0.001未満	0.01以下
塩素酸	mg/l	0.09	0.6以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.001未満	0.01以下
－ 以 下 余 白 －			

判定及び備考	上記水質検査項目については水質基準に適合する。
検査期日	令和7年1月21日　～　令和7年1月29日
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会　検査センター
検査責任者	検査部長　北村　晋