浄水水質検査結果書

No. B2400487-011 1/1
令和7年2月28日

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関（第18号
長野県長野市アークス13番11号
一般社団法人長野市薬剤師会
会長 原 澄

栄村長　宮川　幹雄　様

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県下水内郡栄村大字北信3433　栄村長　宮川　幹雄		
受付年月日	令和7年2月20日	種別	水道浄水
採水年月日	令和7年2月20日	採水時刻	9時05分
天候	前日 雪　　当日 晴れ	採水時の温度	気温 0.2 ℃　　水温 2.1 ℃
採水場所（水道名等）	（64　栄村簡易水道　平滝）　油科宅		
採水者	山田　誠士　　（所属）栄村役場　建設課　上下水道係		

検査項目	単位	検査結果	水質基準
ｐＨ値		7.9	5.8～8.6
塩化物イオン	mg/l	3.4	200以下
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/l	0.2未満	3以下
一般細菌	CFU/ml	0	100以下
大腸菌		陰性	検出されないこと
臭気		異常なし	異常でないこと
味		異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5未満	5以下
濁度	度	0.1未満	2以下
残留塩素	mg/l	0.2（採水者測定）	
クロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.02以下
ジクロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.03以下
トリクロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.03以下
クロロホルム	mg/l	0.001未満	0.06以下
ジブロモクロロメタン	mg/l	0.001未満	0.1以下
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.001未満	0.03以下
ブロモホルム	mg/l	0.001未満	0.09以下
総トリハロメタン	mg/l	0.001未満	0.1以下
ホルムアルデヒド	mg/l	0.008未満	0.08以下
臭素酸	mg/l	0.001未満	0.01以下
塩素酸	mg/l	0.06未満	0.6以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.001未満	0.01以下
－ 以 下 余 白 －			

判定及び備考	上記水質検査項目については水質基準に適合する。
検査期日	令和7年2月20日　～　令和7年2月27日
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会　検査センター
検査責任者	検査部長　北村　晋

浄水水質検査結果書

No. B2400487-012 1/1
令和7年2月28日

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関（第18号
長野県長野市アークス13番11号
一般社団法人長野市薬剤師会
会長　原　澄

栄村長　宮川　幹雄　様

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県下水内郡栄村大字北信3433　栄村長　宮川　幹雄		
受付年月日	令和7年2月20日	種別	水道浄水
採水年月日	令和7年2月20日	採水時刻	9時19分
天候	前日　雪　　当日　晴れ	採水時の温度	気温　-1.7 ℃　　水温　6.2 ℃
採水場所（水道名等）	（65　栄村簡易水道　白鳥）　鈴木宅		
採水者	山田　誠士　　（所属）栄村役場　建設課　上下水道係		

検査項目	単位	検査結果	水質基準
ｐＨ値		7.9	5.8～8.6
塩化物イオン	mg/l	3.9	200以下
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/l	0.2未満	3以下
一般細菌	CFU/ml	0	100以下
大腸菌		陰性	検出されないこと
臭気		異常なし	異常でないこと
味		異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5未満	5以下
濁度	度	0.1未満	2以下
残留塩素	mg/l	0.1（採水者測定）	
クロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.02以下
ジクロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.03以下
トリクロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.03以下
クロロホルム	mg/l	0.001未満	0.06以下
ジブロモクロロメタン	mg/l	0.001未満	0.1以下
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.001未満	0.03以下
ブロモホルム	mg/l	0.001未満	0.09以下
総トリハロメタン	mg/l	0.001未満	0.1以下
ホルムアルデヒド	mg/l	0.008未満	0.08以下
臭素酸	mg/l	0.001未満	0.01以下
塩素酸	mg/l	0.06未満	0.6以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.001未満	0.01以下
－以下余白－			

判定及び備考	上記水質検査項目については水質基準に適合する。
検査期日	令和7年2月20日　～　令和7年2月27日
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会　検査センター
検査責任者	検査部長　北村　晋

浄水水質検査結果書

No. B2400487-013 1/1
令和7年2月28日

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関（第18号）
長野県長野市アーク13番11号
一般社団法人長野市薬剤師会
会長　原　潤

栄村長　宮川　幹雄　様

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県下水内郡栄村大字北信3433　栄村長　宮川　幹雄		
受付年月日	令和7年2月20日	種別	水道浄水
採水年月日	令和7年2月20日	採水時刻	9時57分
天候	前日　雪　　当日　晴れ	採水時の温度	気温　0.7 ℃　　水温　3.2 ℃
採水場所（水道名等）	（68　栄村簡易水道　百合居）　島田宅		
採水者	山田　誠士　　（所属）栄村役場　建設課　上下水道係		

検査項目	単位	検査結果	水質基準
ｐＨ値		7.7	5.8～8.6
塩化物イオン	mg/l	3.8	200以下
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/l	0.2未満	3以下
一般細菌	CFU/ml	0	100以下
大腸菌		陰性	検出されないこと
臭気		異常なし	異常でないこと
味		異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5未満	5以下
濁度	度	0.1未満	2以下
残留塩素	mg/l	0.2（採水者測定）	
クロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.02以下
ジクロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.03以下
トリクロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.03以下
クロロホルム	mg/l	0.001未満	0.06以下
ジブロモクロロメタン	mg/l	0.001未満	0.1以下
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.001未満	0.03以下
ブロモホルム	mg/l	0.001未満	0.09以下
総トリハロメタン	mg/l	0.001未満	0.1以下
ホルムアルデヒド	mg/l	0.008未満	0.08以下
臭素酸	mg/l	0.001未満	0.01以下
塩素酸	mg/l	0.06未満	0.6以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.001未満	0.01以下
－以下余白－			

判定及び備考	上記水質検査項目については水質基準に適合する。
検査期日	令和7年2月20日　～　令和7年2月27日
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会　検査センター
検査責任者	検査部長　北村　晋（北村）

浄水水質検査結果書

No. B2400487-014 1/1
令和7年2月28日

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関（第18号）
長野県長野市アークス13番11号
一般社団法人長野市薬剤師会
会長　原　澄

栄村長　宮川　幹雄　様

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県下水内郡栄村大字北信3433　栄村長　宮川　幹雄		
受付年月日	令和7年2月20日	種別	水道浄水
採水年月日	令和7年2月20日	採水時刻	10時21分
天候	前日 雪　　当日 晴れ	採水時の温度	気温 -1.8 ℃　　水温 2.1 ℃
採水場所（水道名等）	（69　栄村簡易水道　中央）　復興住宅		
採水者	山田　誠士　　（所属）栄村役場　建設課　上下水道係		

検査項目	単位	検査結果	水質基準
ｐＨ値		6.6	5.8～8.6
塩化物イオン	mg/l	2.6	200以下
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/l	0.2未満	3以下
一般細菌	CFU/ml	0	100以下
大腸菌		陰性	検出されないこと
臭気		異常なし	異常でないこと
味		異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5未満	5以下
濁度	度	0.1未満	2以下
残留塩素	mg/l	0.1（採水者測定）	
クロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.02以下
ジクロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.03以下
トリクロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.03以下
クロロホルム	mg/l	0.001未満	0.06以下
ジブロモクロロメタン	mg/l	0.001未満	0.1以下
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.001未満	0.03以下
ブロモホルム	mg/l	0.001未満	0.09以下
総トリハロメタン	mg/l	0.001未満	0.1以下
ホルムアルデヒド	mg/l	0.008未満	0.08以下
臭素酸	mg/l	0.001未満	0.01以下
塩素酸	mg/l	0.09	0.6以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.001未満	0.01以下
－以下余白－			

判定及び備考	上記水質検査項目については水質基準に適合する。
検査期日	令和7年2月20日　～　令和7年2月27日
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会　検査センター
検査責任者	検査部長　北村　晋

浄水水質検査結果書

No. B2400487-015 1/1
令和7年2月28日

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第18号
長野県長野市アークス13番11号
一般社団法人長野市薬剤師会
会長 原下 澄

栄村長　宮川　幹雄　様

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県下水内郡栄村大字北信3433　栄村長　宮川　幹雄		
受付年月日	令和7年2月20日	種別	水道浄水
採水年月日	令和7年2月20日	採水時刻	8時55分
天候	前日 雪　　当日 晴れ	採水時の温度	気温 -1.5 ℃　　水温 2.9 ℃
採水場所（水道名等）	（70　栄村簡易水道　横倉）　復興住宅		
採水者	山田　誠士　　（所属）栄村役場　建設課　上下水道係		

検査項目	単位	検査結果	水質基準
ｐＨ値		8.0	5.8～8.6
塩化物イオン	mg/l	3.9	200以下
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/l	0.2未満	3以下
一般細菌	CFU/ml	0	100以下
大腸菌		陰性	検出されないこと
臭気		異常なし	異常でないこと
味		異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5未満	5以下
濁度	度	0.1未満	2以下
残留塩素	mg/l	0.2（採水者測定）	
クロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.02以下
ジクロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.03以下
トリクロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.03以下
クロロホルム	mg/l	0.001未満	0.06以下
ジブロモクロロメタン	mg/l	0.001未満	0.1以下
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.001未満	0.03以下
ブロモホルム	mg/l	0.001未満	0.09以下
総トリハロメタン	mg/l	0.001未満	0.1以下
ホルムアルデヒド	mg/l	0.008未満	0.08以下
臭素酸	mg/l	0.001未満	0.01以下
塩素酸	mg/l	0.06未満	0.6以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.001未満	0.01以下
－ 以 下 余 白 －			

判定及び備考	上記水質検査項目については水質基準に適合する。
検査期日	令和7年2月20日　～　令和7年2月27日
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会　検査センター
検査責任者	検査部長　北村　晋（北村）

浄水水質検査結果書

No. B2400487-016 1/1
令和7年2月28日

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関（第18号
長野県長野市アークス13番11号
一般社団法人長野市薬剤師会
会長　原　潤

栄村長　宮川　幹雄　様

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県下水内郡栄村大字北信3433　栄村長　宮川　幹雄		
受付年月日	令和7年2月20日	種別	水道浄水
採水年月日	令和7年2月20日	採水時刻	8時48分
天候	前日 雪　　当日 晴れ	採水時の温度	気温 -1.3 ℃　　水温 5.6 ℃
採水場所（水道名等）	（71　栄村簡易水道　青倉）　公民館		
採水者	山田　誠士　　（所属）栄村役場　建設課　上下水道係		

検査項目	単位	検査結果	水質基準
ｐＨ値		7.4	5.8～8.6
塩化物イオン	mg/l	4.3	200以下
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/l	0.2未満	3以下
一般細菌	CFU/ml	0	100以下
大腸菌		陰性	検出されないこと
臭気		異常なし	異常でないこと
味		異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5未満	5以下
濁度	度	0.1未満	2以下
残留塩素	mg/l	0.2（採水者測定）	
クロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.02以下
ジクロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.03以下
トリクロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.03以下
クロロホルム	mg/l	0.001未満	0.06以下
ジブロモクロロメタン	mg/l	0.001未満	0.1以下
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.001未満	0.03以下
ブロモホルム	mg/l	0.001	0.09以下
総トリハロメタン	mg/l	0.001	0.1以下
ホルムアルデヒド	mg/l	0.008未満	0.08以下
臭素酸	mg/l	0.001未満	0.01以下
塩素酸	mg/l	0.15	0.6以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.001未満	0.01以下
－以下余白－			

判定及び備考	上記水質検査項目については水質基準に適合する。
検査期日	令和7年2月20日　～　令和7年2月27日
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会　検査センター
検査責任者	検査部長　北村　晋

浄水水質検査結果書

No. B2400487-017 1/1
令和7年2月28日

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 7第18号
長野県長野市アークス13番11号
一般社団法人長野市薬剤師会
会長 原 一 澄

栄村長　宮川　幹雄　様

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県下水内郡栄村大字北信3433　栄村長　宮川　幹雄		
受付年月日	令和7年2月20日	種別	水道浄水
採水年月日	令和7年2月20日	採水時刻	11時48分
天候	前日 雪　　当日 晴れ	採水時の温度	気温 3.2 ℃　　水温 3.4 ℃
採水場所（水道名等）	（73　栄村簡易水道　森）　重機格納庫		
採水者	山田　誠士　　（所属）栄村役場　建設課　上下水道係		

検査項目	単位	検査結果	水質基準
ｐＨ値		7.4	5.8～8.6
塩化物イオン	mg/l	3.7	200以下
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/l	0.2未満	3以下
一般細菌	CFU/ml	0	100以下
大腸菌		陰性	検出されないこと
臭気		異常なし	異常でないこと
味		異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5未満	5以下
濁度	度	0.1未満	2以下
残留塩素	mg/l	0.2（採水者測定）	
クロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.02以下
ジクロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.03以下
トリクロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.03以下
クロロホルム	mg/l	0.001未満	0.06以下
ジブロモクロロメタン	mg/l	0.001未満	0.1以下
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.001未満	0.03以下
ブロモホルム	mg/l	0.001未満	0.09以下
総トリハロメタン	mg/l	0.001未満	0.1以下
ホルムアルデヒド	mg/l	0.008未満	0.08以下
臭素酸	mg/l	0.001未満	0.01以下
塩素酸	mg/l	0.06未満	0.6以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.001未満	0.01以下
－ 以 下 余 白 －			

判定及び備考	上記水質検査項目については水質基準に適合する。
検査期日	令和7年2月20日　～　令和7年2月27日
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会　検査センター
検査責任者	検査部長　北村　晋

浄水水質検査結果書

令和7年2月28日

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 (一)第18号
長野県長野市アークス13番11号
一般社団法人長野市薬剤師会
会長 原 澄

栄村長　宮川　幹雄　様

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県下水内郡栄村大字北信3433　栄村長　宮川　幹雄		
受付年月日	令和7年2月20日	種別	水道浄水
採水年月日	令和7年2月20日	採水時刻	11時34分
天候	前日 雪　　当日 晴れ	採水時の温度	気温 4.6 ℃　　水温 4.7 ℃
採水場所 (水道名等)	(77　栄村簡易水道　長瀬・切欠)　山田宅		
採水者	山田　誠士　　(所属) 栄村役場　建設課　上下水道係		

検査項目	単位	検査結果	水質基準
ｐＨ値		7.4	5.8～8.6
塩化物イオン	mg/l	5.3	200以下
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/l	0.2未満	3以下
一般細菌	CFU/ml	0	100以下
大腸菌		陰性	検出されないこと
臭気		異常なし	異常でないこと
味		異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5未満	5以下
濁度	度	0.1未満	2以下
残留塩素	mg/l	0.2（採水者測定）	
クロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.02以下
ジクロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.03以下
トリクロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.03以下
クロロホルム	mg/l	0.001未満	0.06以下
ジブロモクロロメタン	mg/l	0.001未満	0.1以下
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.001未満	0.03以下
ブロモホルム	mg/l	0.001未満	0.09以下
総トリハロメタン	mg/l	0.001未満	0.1以下
ホルムアルデヒド	mg/l	0.008未満	0.08以下
臭素酸	mg/l	0.001未満	0.01以下
塩素酸	mg/l	0.06未満	0.6以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.001未満	0.01以下
－ 以 下 余 白 －			

判定及び備考	上記水質検査項目については水質基準に適合する。
検査期日	令和7年2月20日　～　令和7年2月27日
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会　検査センター
検査責任者	検査部長　北村　晋

浄水水質検査結果書

No. B2400487-007 1/1
令和7年2月28日

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関（第18号）
長野県長野市アークス13番11号
一般社団法人長野市薬剤師会
会長 原 澄

栄村長　宮川　幹雄　様

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県下水内郡栄村大字北信3433　栄村長　宮川　幹雄		
受付年月日	令和7年2月20日	種別	水道浄水
採水年月日	令和7年2月20日	採水時刻	12時00分
天候	前日 雪　　当日 晴れ	採水時の温度	気温 5.3 ℃　　水温 4.7 ℃
採水場所（水道名等）	（82　栄村簡易水道　小赤沢）　秋山郷活性化センター		
採水者	齊藤　和真　　（所属）栄村役場　建設課　上下水道係		

検査項目	単位	検査結果	水質基準
ｐＨ値		7.0	5.8～8.6
塩化物イオン	mg/l	2.1	200以下
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/l	0.2未満	3以下
一般細菌	CFU/ml	0	100以下
大腸菌		陰性	検出されないこと
臭気		異常なし	異常でないこと
味		異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5未満	5以下
濁度	度	0.1未満	2以下
残留塩素	mg/l	0.2（採水者測定）	
－ 以 下 余 白 －			

判定及び備考	上記水質検査項目については水質基準に適合する。
検査期日	令和7年2月20日　～　令和7年2月27日
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会　検査センター
検査責任者	検査部長　北村　晋

浄水水質検査結果書

No. B2400487-019 1/1
令和7年2月28日

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第18号
長野県長野市アークス13番11号
一般社団法人長野市薬剤師会
会長 原 澄

栄村長　宮川　幹雄　様

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県下水内郡栄村大字北信3433　栄村長　宮川　幹雄		
受付年月日	令和7年2月20日	種別	水道浄水
採水年月日	令和7年2月20日	採水時刻	11時22分
天候	前日 雪　　当日 晴れ	採水時の温度	気温 -0.4 ℃　　水温 2.7 ℃
採水場所 (水道名等)	(173　栄村簡易水道　北野・中野・極野)　斉藤宅		
採水者	山田　誠士　　(所属) 栄村役場　建設課　上下水道係		

検査項目	単位	検査結果	水質基準
ｐＨ値		6.9	5.8～8.6
塩化物イオン	mg/l	2.3	200以下
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/l	0.2未満	3以下
一般細菌	CFU/ml	0	100以下
大腸菌		陰性	検出されないこと
臭気		異常なし	異常でないこと
味		異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5未満	5以下
濁度	度	0.1未満	2以下
残留塩素	mg/l	0.2（採水者測定）	
クロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.02以下
ジクロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.03以下
トリクロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.03以下
クロロホルム	mg/l	0.001未満	0.06以下
ジブロモクロロメタン	mg/l	0.001未満	0.1以下
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.001未満	0.03以下
ブロモホルム	mg/l	0.001未満	0.09以下
総トリハロメタン	mg/l	0.001未満	0.1以下
ホルムアルデヒド	mg/l	0.008未満	0.08以下
臭素酸	mg/l	0.001未満	0.01以下
塩素酸	mg/l	0.06未満	0.6以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.001未満	0.01以下
－以下余白－			

判定及び備考	上記水質検査項目については水質基準に適合する。
検査期日	令和7年2月20日　～　令和7年2月27日
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会　検査センター
検査責任者	検査部長　北村　晋

浄水水質検査結果書

No. B2400487-020 1/1
令和7年2月28日

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第18号
長野県長野市アークス13番11号
一般社団法人長野市薬剤師会
会長 原 澄

栄村長　宮川　幹雄　様

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県下水内郡栄村大字北信3433　栄村長　宮川　幹雄		
受付年月日	令和7年2月20日	種別	水道浄水
採水年月日	令和7年2月20日	採水時刻	11時41分
天候	前日 雪　　当日 晴れ	採水時の温度	気温 3.7 ℃　　水温 2.7 ℃
採水場所 (水道名等)	(244　栄村簡易水道　雪坪・志久見・柳在家)　関澤宅		
採水者	山田　誠士　　(所属) 栄村役場　建設課　上下水道係		

検査項目	単位	検査結果	水質基準
ｐＨ値		8.1	5.8～8.6
塩化物イオン	mg/l	2.4	200以下
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/l	0.2未満	3以下
一般細菌	CFU/ml	0	100以下
大腸菌		陰性	検出されないこと
臭気		異常なし	異常でないこと
味		異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5未満	5以下
濁度	度	0.1未満	2以下
残留塩素	mg/l	0.1（採水者測定）	
クロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.02以下
ジクロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.03以下
トリクロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.03以下
クロロホルム	mg/l	0.001未満	0.06以下
ジブロモクロロメタン	mg/l	0.001未満	0.1以下
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.001未満	0.03以下
ブロモホルム	mg/l	0.001未満	0.09以下
総トリハロメタン	mg/l	0.001未満	0.1以下
ホルムアルデヒド	mg/l	0.008未満	0.08以下
臭素酸	mg/l	0.001未満	0.01以下
塩素酸	mg/l	0.07	0.6以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.001未満	0.01以下
－ 以 下 余 白 －			

判定及び備考	上記水質検査項目については水質基準に適合する。
検査期日	令和7年2月20日　～　令和7年2月27日
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会　検査センター
検査責任者	検査部長　北村　晋

浄水水質検査結果書

No. B2400487-021 1/1
令和7年2月28日

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第18号
長野県長野市アークス19番11号
一般社団法人長野市薬剤師会
会長 原 澄

栄村長　宮川　幹雄　様

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県下水内郡栄村大字北信3433　栄村長　宮川　幹雄		
受付年月日	令和7年2月20日	種別	水道浄水
採水年月日	令和7年2月20日	採水時刻	11時55分
天候	前日 雪　　当日 晴れ	採水時の温度	気温 6.6 ℃　　水温 13.4 ℃
採水場所 (水道名等)	(257　栄村簡易水道　トマトの国)		
採水者	山田　誠士　　(所属) 栄村役場　建設課　上下水道係		

検査項目	単位	検査結果	水質基準
ｐＨ値		7.7	5.8～8.6
塩化物イオン	mg/l	3.7	200以下
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/l	0.2未満	3以下
一般細菌	CFU/ml	0	100以下
大腸菌		陰性	検出されないこと
臭気		異常なし	異常でないこと
味		異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5未満	5以下
濁度	度	0.1未満	2以下
残留塩素	mg/l	0.3（採水者測定）	
クロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.02以下
ジクロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.03以下
トリクロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.03以下
クロロホルム	mg/l	0.001未満	0.06以下
ジブロモクロロメタン	mg/l	0.001未満	0.1以下
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.001未満	0.03以下
ブロモホルム	mg/l	0.001未満	0.09以下
総トリハロメタン	mg/l	0.001未満	0.1以下
ホルムアルデヒド	mg/l	0.008未満	0.08以下
臭素酸	mg/l	0.001未満	0.01以下
塩素酸	mg/l	0.09	0.6以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.001未満	0.01以下
－ 以 下 余 白 －			

判定及び備考	上記水質検査項目については水質基準に適合する。
検査期日	令和7年2月20日　～　令和7年2月27日
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会　検査センター
検査責任者	検査部長　北村　晋

浄水水質検査結果書

No. B2400487-001 1/1
令和7年2月28日

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第18号
長野県長野市アークス1番1号
一般社団法人長野市薬剤師会
会長 原下 [illegible]

栄村長　宮川　幹雄　様

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県下水内郡栄村大字北信3433　栄村長　宮川　幹雄		
受付年月日	令和7年2月20日	種別	水道浄水
採水年月日	令和7年2月20日	採水時刻	10時04分
天候	前日 雪　　当日 晴れ	採水時の温度	気温 -0.1 ℃　　水温 7.3 ℃
採水場所 (水道名等)	(63　栄村簡易水道　小滝)　中沢宅		
採水者	山田　誠士　　(所属) 栄村役場　建設課　上下水道係		

検査項目	単位	検査結果	水質基準
ｐＨ値		7.2	5.8～8.6
塩化物イオン	mg/l	4.7	200以下
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/l	0.2未満	3以下
一般細菌	CFU/ml	0	100以下
大腸菌		陰性	検出されないこと
臭気		異常なし	異常でないこと
味		異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5未満	5以下
濁度	度	0.3	2以下
残留塩素	mg/l	0.2（採水者測定）	
－ 以 下 余 白 －			

判定及び備考	上記水質検査項目については水質基準に適合する。
検査期日	令和7年2月20日　～　令和7年2月27日
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会　検査センター
検査責任者	検査部長　北村　晋

浄水水質検査結果書

No. B2400487-002 1/1
令和7年2月28日

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関（第18号）
長野県長野市アーカス13番1号
一般社団法人長野市薬剤師会
会長 原 [illegible]

栄村長　宮川　幹雄　様

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県下水内郡栄村大字北信3433　栄村長　宮川　幹雄		
受付年月日	令和7年2月20日	種別	水道浄水
採水年月日	令和7年2月20日	採水時刻	11時20分
天候	前日 雪　　当日 晴れ	採水時の温度	気温 -3.5 ℃　　水温 1.8 ℃
採水場所（水道名等）	（66　栄村簡易水道　長俣）　秋山小学校		
採水者	齊藤　和真　　（所属）栄村役場　建設課　上下水道係		

検査項目	単位	検査結果	水質基準
ｐＨ値		7.5	5.8～8.6
塩化物イオン	mg/l	2.6	200以下
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/l	0.3	3以下
一般細菌	CFU/ml	0	100以下
大腸菌		陰性	検出されないこと
臭気		異常なし	異常でないこと
味		異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5未満	5以下
濁度	度	0.1	2以下
残留塩素	mg/l	0.1（採水者測定）	
－ 以 下 余 白 －			

判定及び備考	上記水質検査項目については水質基準に適合する。
検査期日	令和7年2月20日　～　令和7年2月27日
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会　検査センター
検査責任者	検査部長　北村　晋

浄水水質検査結果書

No. B2400487-003 1/1
令和7年2月28日

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第18号
長野県長野市アークス13番11号
一般社団法人長野市薬剤師会
会長 [illegible]

栄村長　宮川　幹雄　様

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県下水内郡栄村大字北信3433　栄村長　宮川　幹雄		
受付年月日	令和7年2月20日	種別	水道浄水
採水年月日	令和7年2月20日	採水時刻	9時39分
天候	前日 雪　　当日 晴れ	採水時の温度	気温 -1.3 ℃　　水温 4.4 ℃
採水場所（水道名等）	（67　栄村簡易水道　泉平）　武田宅		
採水者	山田　誠士　　（所属）栄村役場　建設課　上下水道係		

検査項目	単位	検査結果	水質基準
ｐＨ値		8.1	5.8～8.6
塩化物イオン	mg/l	2.7	200以下
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/l	0.2未満	3以下
一般細菌	CFU/ml	0	100以下
大腸菌		陰性	検出されないこと
臭気		異常なし	異常でないこと
味		異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5未満	5以下
濁度	度	0.1未満	2以下
残留塩素	mg/l	0.2（採水者測定）	
－以下余白－			

判定及び備考	上記水質検査項目については水質基準に適合する。
検査期日	令和7年2月20日　～　令和7年2月27日
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会　検査センター
検査責任者	検査部長　北村　晋（北村）

浄水水質検査結果書

No. B2400487-004 1/1
令和7年2月28日

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第18号
長野県長野市アークス13番11号
一般社団法人長野市薬剤師会
会長 三原 治澄

栄村長　宮川　幹雄　様

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県下水内郡栄村大字北信3433　栄村長　宮川　幹雄		
受付年月日	令和7年2月20日	種別	水道浄水
採水年月日	令和7年2月20日	採水時刻	10時30分
天候	前日 雪　　当日 晴れ	採水時の温度	気温 -1.5 ℃　　水温 4.5 ℃
採水場所 (水道名等)	(72　栄村簡易水道　和山)　山田宅		
採水者	齊藤　和真　　(所属) 栄村役場　建設課　上下水道係		

検査項目	単位	検査結果	水質基準
ｐＨ値		7.1	5.8～8.6
塩化物イオン	mg/l	1.9	200以下
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/l	0.2未満	3以下
一般細菌	CFU/ml	0	100以下
大腸菌		陰性	検出されないこと
臭気		異常なし	異常でないこと
味		異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5未満	5以下
濁度	度	0.1未満	2以下
残留塩素	mg/l	0.3（採水者測定）	
－ 以 下 余 白 －			

判定及び備考	上記水質検査項目については水質基準に適合する。
検査期日	令和7年2月20日　～　令和7年2月27日
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会　検査センター
検査責任者	検査部長　北村　晋

浄水水質検査結果書

No. B2400487-005 1/1
令和7年2月28日

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関（第18号）
長野県長野市アークス13番11号
一般社団法人長野市薬剤師会
会長 原下 澄

栄村長　宮川　幹雄　様

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県下水内郡栄村大字北信3433　栄村長　宮川　幹雄		
受付年月日	令和7年2月20日	種別	水道浄水
採水年月日	令和7年2月20日	採水時刻	11時00分
天候	前日 雪　　当日 晴れ	採水時の温度	気温 3.5 ℃　　水温 3.6 ℃
採水場所（水道名等）	（78　栄村簡易水道　天代）　斉藤宅		
採水者	山田　誠士　　（所属）栄村役場　建設課　上下水道係		

検査項目	単位	検査結果	水質基準
ｐＨ値		6.5	5.8～8.6
塩化物イオン	mg/l	3.2	200以下
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/l	0.2未満	3以下
一般細菌	CFU/ml	0	100以下
大腸菌		陰性	検出されないこと
臭気		異常なし	異常でないこと
味		異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5未満	5以下
濁度	度	0.1未満	2以下
残留塩素	mg/l	0.1（採水者測定）	
－ 以 下 余 白 －			

判定及び備考	上記水質検査項目については水質基準に適合する。
検査期日	令和7年2月20日　～　令和7年2月27日
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会　検査センター
検査責任者	検査部長　北村　晋（北村）

浄水水質検査結果書

No. B2400487-006 1/1
令和7年2月28日

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関（第18号
長野県長野市アークス13番1号
一般社団法人長野市薬剤師会
会長 原 澄

栄村長　宮川　幹雄　様

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県下水内郡栄村大字北信3433　栄村長　宮川　幹雄		
受付年月日	令和7年2月20日	種別	水道浄水
採水年月日	令和7年2月20日	採水時刻	10時53分
天候	前日 雪　　当日 晴れ	採水時の温度	気温 -0.1 ℃　　水温 2.0 ℃
採水場所 (水道名等)	(79　栄村簡易水道　坪野)　公民館		
採水者	山田　誠士　　(所属) 栄村役場　建設課　上下水道係		

検査項目	単位	検査結果	水質基準
ｐＨ値		6.7	5.8～8.6
塩化物イオン	mg/l	2.8	200以下
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/l	0.2未満	3以下
一般細菌	CFU/ml	0	100以下
大腸菌		陰性	検出されないこと
臭気		異常なし	異常でないこと
味		異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5未満	5以下
濁度	度	0.1未満	2以下
残留塩素	mg/l	0.1（採水者測定）	
－ 以 下 余 白 －			

判定及び備考	上記水質検査項目については水質基準に適合する。
検査期日	令和7年2月20日　～　令和7年2月27日
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会　検査センター
検査責任者	検査部長　北村　晋

浄水水質検査結果書

No. B2400487-008 1/1
令和7年2月28日

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第18号
長野県長野市アークス13番11号
一般社団法人長野市薬剤師会
会長 原 裕澄

栄村長　宮川　幹雄　様

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県下水内郡栄村大字北信3433　栄村長　宮川　幹雄		
受付年月日	令和7年2月20日	種別	水道浄水
採水年月日	令和7年2月20日	採水時刻	10時31分
天候	前日 雪　　当日 晴れ	採水時の温度	気温 -1.5 ℃　　水温 2.8 ℃
採水場所 (水道名等)	(165　栄村簡易水道　天地・原向)　　山本宅		
採水者	山田　誠士　　(所属) 栄村役場　建設課　上下水道係		

検査項目	単位	検査結果	水質基準
ｐH値		7.8	5.8～8.6
塩化物イオン	mg/l	2.6	200以下
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/l	0.2未満	3以下
一般細菌	CFU/ml	0	100以下
大腸菌		陰性	検出されないこと
臭気		異常なし	異常でないこと
味		異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5未満	5以下
濁度	度	0.1未満	2以下
残留塩素	mg/l	0.1（採水者測定）	
ー 以 下 余 白 ー			

判定及び備考	上記水質検査項目については水質基準に適合する。
検査期日	令和7年2月20日　～　令和7年2月27日
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会　検査センター
検査責任者	検査部長　北村　晋

浄水水質検査結果書

No. B2400487-009 1/1
令和7年2月28日

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第18号
長野県長野市アークス13番11号
一般社団法人長野市薬剤師会
会長 原 澄

栄村長　宮川　幹雄　様

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県下水内郡栄村大字北信3433　栄村長　宮川　幹雄		
受付年月日	令和7年2月20日	種別	水道浄水
採水年月日	令和7年2月20日	採水時刻	10時55分
天候	前日 雪　　当日 晴れ	採水時の温度	気温 -1.5 ℃　　水温 3.3 ℃
採水場所 (水道名等)	(170　栄村簡易水道　上野原)　公民館		
採水者	齊藤　和真　　(所属) 栄村役場　建設課　上下水道係		

検査項目	単位	検査結果	水質基準
ｐＨ値		7.1	5.8～8.6
塩化物イオン	mg/l	1.4	200以下
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/l	0.2未満	3以下
一般細菌	CFU/ml	0	100以下
大腸菌		陰性	検出されないこと
臭気		異常なし	異常でないこと
味		異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5未満	5以下
濁度	度	0.1未満	2以下
残留塩素	mg/l	0.1（採水者測定）	
－ 以 下 余 白 －			

判定及び備考	上記水質検査項目については水質基準に適合する。
検査期日	令和7年2月20日　～　令和7年2月27日
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会　検査センター
検査責任者	検査部長　北村　晋

浄水水質検査結果書

No. B2400487-010 1/1
令和7年2月28日

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第18号
長野県長野市アークス13番1号
一般社団法人長野市薬剤師会
会長 原 仁 澄

栄村長　宮川　幹雄　様

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県下水内郡栄村大字北信3433　栄村長　宮川　幹雄		
受付年月日	令和7年2月20日	種別	水道浄水
採水年月日	令和7年2月20日	採水時刻	11時30分
天候	前日 雪　　当日 晴れ	採水時の温度	気温 -3.5 ℃　　水温 4.2 ℃
採水場所 (水道名等)	(185　栄村簡易水道　屋敷)　山田宅		
採水者	齊藤　和真　　(所属) 栄村役場　建設課　上下水道係		

検査項目	単位	検査結果	水質基準
ｐＨ値		7.5	5.8～8.6
塩化物イオン	mg/l	1.7	200以下
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/l	0.2未満	3以下
一般細菌	CFU/ml	0	100以下
大腸菌		陰性	検出されないこと
臭気		異常なし	異常でないこと
味		異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5未満	5以下
濁度	度	0.1未満	2以下
残留塩素	mg/l	0.2（採水者測定）	
－ 以 下 余 白 －			

判定及び備考	上記水質検査項目については水質基準に適合する。
検査期日	令和7年2月20日　～　令和7年2月27日
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会　検査センター
検査責任者	検査部長　北村　晋（北村）