

令和7年度平滝地区浄水水質検査結果表

	検査項目	基準値	採水月											
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	PH	値 5.8 以上 8.6 以下	7.9	8.0	8.0	8.0								
1	塩化物イオン	200mg/l 以下	3.3	3.5	3.3	3.4								
2	有機物（TOCの量）	3mg/l 以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満								
3	一般細菌	100CFU/ml 以下	0	0	0	0								
4	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性								
5	臭	気異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
6	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
7	色	度 5 度 以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満								
8	濁	度 2 度 以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満								
9	クロロ酢酸	0.02mg/l 以下		0.002未満										
10	ジクロロ酢酸	0.03mg/l 以下		0.002未満										
11	トリクロロ酢酸	0.03mg/l 以下		0.002未満										
12	クロロホルム	0.06mg/l 以下		0.001未満										
13	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l 以下		0.001未満										
14	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l 以下		0.001未満										
15	ブromoホルム	0.09mg/l 以下		0.001未満										
16	総トリハロメタン	0.1mg/l 以下		0.001未満										
17	ホルムアルデヒド	0.08mg/l 以下		0.008未満										
18	臭素酸	0.01mg/l 以下		0.001未満										
19	塩素酸	0.6mg/l 以下		0.06未満										
20	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l 以下		0.001未満										
21	四塩化炭素	0.002mg/l 以下												
22	シス・トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l 以下												
23	ジクロロメタン	0.02mg/l 以下												
24	テトラクロロエチレン	0.01mg/l 以下												
25	トリクロロエチレン	0.01mg/l 以下												
26	ベンゼン	0.01mg/l 以下												
27	カドミウム	0.003mg/l 以下												
28	水銀	0.0005mg/l 以下												
29	セレン	0.01mg/l 以下												
30	鉛	0.01mg/l 以下												
31	ヒ素	0.01mg/l 以下												
32	六価クロム	0.02mg/l 以下												
33	ホウ素	1.0mg/l 以下												
34	亜鉛	1.0mg/l 以下												
35	アルミニウム	0.2mg/l 以下												
36	鉄	0.3mg/l 以下												
37	銅	1.0mg/l 以下												
38	ナトリウム	200mg/l 以下												
39	マンガン	0.05mg/l 以下												
40	亜硝酸態窒素	0.04mg/l 以下												
41	硝酸態窒素及亜硝酸態窒素	10mg/l 以下												
42	フッ素	0.8mg/l 以下												
43	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/l 以下												
44	蒸発残留物	500mg/l 以下												
45	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l 以下												
46	非イオン界面活性剤	0.02mg/l 以下												
47	1,4-ジオキサン	0.05mg/l 以下												
48	フェノール類	0.005mg/l 以下												
49	ジエオスミン	0.01 μg/l 以下												
50	2-メチルイソボルネオール	0.01 μg/l 以下												
51	残留塩素		0.2	0.2	0.2	0.2								

令和7年度 白鳥地区 浄水水質検査結果表

	検 査 項 目	基 準 値	採 水 月											
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	PH	値 5.8 以上 8.6 以下	8.0	8.0	8.0	8.0								
2	塩 化 物 イ オ ン	200mg/l 以 下	3.8	3.9	3.7	3.8								
3	有 機 物 (TOC の 量)	3mg/l 以 下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満								
4	一 般 細 菌	100CFU/ml 以 下	0	0	0	0								
5	大 腸 菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性								
6	臭	気 異 常 で な い こ と	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
7	味	異 常 で な い こ と	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
8	色	度 5 度 以 下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満								
9	濁	度 2 度 以 下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満								
10	ク ロ ロ 酢 酸	0.02mg/l 以 下		0.002未満										
11	ジ ク ロ ロ 酢 酸	0.03mg/l 以 下		0.002未満										
12	ト リ ク ロ ロ 酢 酸	0.03mg/l 以 下		0.002未満										
13	ク ロ ロ ホ ル ム	0.06mg/l 以 下		0.001未満										
14	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l 以 下		0.001未満										
15	ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン	0.03mg/l 以 下		0.001未満										
16	ブ ロ モ ホ ル ム	0.09mg/l 以 下		0.001未満										
17	総トリハロメタン	0.1mg/l 以 下		0.001未満										
18	ホ ル ム ア ル デ ヒ ド	0.08mg/l 以 下		0.008未満										
19	臭 素 酸	0.01mg/l 以 下		0.001未満										
20	塩 素 酸	0.6mg/l 以 下		0.06未満										
21	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l 以 下		0.001未満										
22	四 塩 化 炭 素	0.002mg/l 以 下												
23	シス・トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l 以 下												
24	ジ ク ロ ロ メ タ ン	0.02mg/l 以 下												
25	テトラクロロエチレン	0.01mg/l 以 下												
26	トリクロロエチレン	0.01mg/l 以 下												
27	ベ ン ゼ ン	0.01mg/l 以 下												
28	カ ド ミ ウ ム	0.003mg/l 以 下												
29	水	銀 0.0005mg/l 以 下												
30	セ レ ン	0.01mg/l 以 下												
31	鉛	0.01mg/l 以 下												
32	ヒ 素	0.01mg/l 以 下												
33	六 価 ク ロ ム	0.02mg/l 以 下												
34	ホ ウ 素	1.0mg/l 以 下												
35	亜 鉛	1.0mg/l 以 下												
36	ア ル ミ ニ ウ ム	0.2mg/l 以 下												
37	鉄	0.3mg/l 以 下												
38	銅	1.0mg/l 以 下												
39	ナ ト リ ウ ム	200mg/l 以 下												
40	マ ン ガ ン	0.05mg/l 以 下												
41	亜 硝 酸 態 窒 素	0.04mg/l 以 下												
42	硝酸態窒素及亜硝酸態窒素	10mg/l 以 下												
43	フ ッ 素	0.8mg/l 以 下												
44	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/l 以 下												
45	蒸 発 残 留 物	500mg/l 以 下												
46	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l 以 下												
47	非イオン界面活性剤	0.02mg/l 以 下												
48	1,4- ジ オ キ サ ン	0.05mg/l 以 下												
49	フ ェ ノ ー ル 類	0.005mg/l 以 下												
50	ジ ェ オ ス ミ ン	0.01 μ g/l 以 下												
51	2-メチルイソボルネオール	0.01 μ g/l 以 下												
52	残 留 塩 素		0.2	0.1	0.1	0.1								

令和7年度 百合居地区 浄水水質検査結果表

	検 査 項 目	基 準 値	採 水 月											
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	PH	値 5.8 以上 8.6 以下	7.5	7.0	7.7	7.7								
2	塩 化 物 イ オ ン	200mg/l 以 下	3.9	3.9	3.6	3.7								
3	有 機 物 (TOC の 量)	3mg/l 以 下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満								
4	一 般 細 菌	100CFU/ml 以下	0	0	0	0								
5	大 腸 菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性								
6	臭	気 異 常 で な い こ と	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
7	味	異 常 で な い こ と	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
8	色	度 5 度 以 下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満								
9	濁	度 2 度 以 下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満								
10	ク ロ ロ 酢 酸	0.02mg/l 以 下		0002未満										
11	ジ ク ロ ロ 酢 酸	0.03mg/l 以 下		0002未満										
12	ト リ ク ロ ロ 酢 酸	0.03mg/l 以 下		0002未満										
13	ク ロ ロ ホ ル ム	0.06mg/l 以 下		0.001未満										
14	ジ ブ ロ モ ク ロ ロ メ タ ン	0.1mg/l 以 下		0.001未満										
15	ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン	0.03mg/l 以 下		0.001未満										
16	ブ ロ モ ホ ル ム	0.09mg/l 以 下		0.001未満										
17	総 ト リ ハ ロ メ タ ン	0.1mg/l 以 下		0.001未満										
18	ホ ル ム ア ル デ ヒ ド	0.08mg/l 以 下		0.008未満										
19	臭 素 酸	0.01mg/l 以 下		0.001未満										
20	塩 素 酸	0.6mg/l 以 下		0.06未満										
21	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l 以 下		0.001未満										
22	四 塩 化 炭 素	0.002mg/l 以 下												
23	シス・トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l 以 下												
24	ジ ク ロ ロ メ タ ン	0.02mg/l 以 下												
25	テトラクロロエチレン	0.01mg/l 以 下												
26	トリクロロエチレン	0.01mg/l 以 下												
27	ベ ン ゼ ン	0.01mg/l 以 下												
28	カ ド ミ ウ ム	0.003mg/l 以 下												
29	水	銀 0.0005mg/l 以 下												
30	セ レ ン	0.01mg/l 以 下												
31	鉛	0.01mg/l 以 下												
32	ヒ 素	0.01mg/l 以 下												
33	六 価 ク ロ ム	0.02mg/l 以 下												
34	ホ ウ 素	1.0mg/l 以 下												
35	亜 鉛	1.0mg/l 以 下												
36	ア ル ミ ニ ウ ム	0.2mg/l 以 下												
37	鉄	0.3mg/l 以 下												
38	銅	1.0mg/l 以 下												
39	ナ ト リ ウ ム	200mg/l 以 下												
40	マ ン ガ ン	0.05mg/l 以 下												
41	亜 硝 酸 態 窒 素	0.04mg/l 以 下												
42	硝酸態窒素及亜硝酸態窒素	10mg/l 以 下												
43	フ ッ 素	0.8mg/l 以 下												
44	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/l 以 下												
45	蒸 発 残 留 物	500mg/l 以 下												
46	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l 以 下												
47	非イオン界面活性剤	0.02mg/l 以 下												
48	1,4- ジ オ キ サ ン	0.05mg/l 以 下												
49	フ ェ ノ ー ル 類	0.005mg/l 以 下												
50	ジ ェ オ ス ミ ン	0.01 μ g/l 以 下												
51	2-メチルイソボルネオール	0.01 μ g/l 以 下												
52	残 留 塩 素		0.1	0.2	0.2	0.2								

令和7年度 中央地区 浄水水質検査結果表

	検 査 項 目	基 準 値	採 水 月											
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	PH	値 5.8 以上 8.6 以下	6.6	6.5	6.5	6.6								
2	塩 化 物 イ オ ン	200mg/l 以 下	2.9	2.8	2.5	2.6								
3	有 機 物 (TOC の 量)	3mg/l 以 下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満								
4	一 般 細 菌	100CFU/ml 以 下	0	0	0	0								
5	大 腸 菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性								
6	臭	気 異 常 で な い こ と	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
7	味	異 常 で な い こ と	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
8	色	度 5 度 以 下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満								
9	濁	度 2 度 以 下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満								
10	ク ロ ロ 酢 酸	0.02mg/l 以 下		0.002未満										
11	ジ ク ロ ロ 酢 酸	0.03mg/l 以 下		0.002未満										
12	ト リ ク ロ ロ 酢 酸	0.03mg/l 以 下		0.002未満										
13	ク ロ ロ ホ ル ム	0.06mg/l 以 下		0.001未満										
14	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l 以 下		0.001未満										
15	ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン	0.03mg/l 以 下		0.001未満										
16	ブ ロ モ ホ ル ム	0.09mg/l 以 下		0.001未満										
17	総トリハロメタン	0.1mg/l 以 下		0.001未満										
18	ホ ル ム ア ル デ ヒ ド	0.08mg/l 以 下		0.008未満										
19	臭 素 酸	0.01mg/l 以 下		0.001未満										
20	塩 素 酸	0.6mg/l 以 下		0.12										
21	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l 以 下		0.001未満										
22	四 塩 化 炭 素	0.002mg/l 以 下												
23	シス・トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l 以 下												
24	ジ ク ロ ロ メ タ ン	0.02mg/l 以 下												
25	テトラクロロエチレン	0.01mg/l 以 下												
26	トリクロロエチレン	0.01mg/l 以 下												
27	ベ ン ゼ ン	0.01mg/l 以 下												
28	カ ド ミ ウ ム	0.003mg/l 以 下												
29	水 銀	0.0005mg/l 以 下												
30	セ レ ン	0.01mg/l 以 下												
31	鉛	0.01mg/l 以 下												
32	ヒ 素	0.01mg/l 以 下												
33	六 価 ク ロ ム	0.02mg/l 以 下												
34	ホ ウ 素	1.0mg/l 以 下												
35	亜 鉛	1.0mg/l 以 下												
36	ア ル ミ ニ ウ ム	0.2mg/l 以 下												
37	鉄	0.3mg/l 以 下												
38	銅	1.0mg/l 以 下												
39	ナ ト リ ウ ム	200mg/l 以 下												
40	マ ン ガ ン	0.05mg/l 以 下												
41	亜 硝 酸 態 窒 素	0.04mg/l 以 下												
42	硝酸態窒素及亜硝酸態窒素	10mg/l 以 下												
43	フ ッ 素	0.8mg/l 以 下												
44	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/l 以 下												
45	蒸 発 残 留 物	500mg/l 以 下												
46	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l 以 下												
47	非イオン界面活性剤	0.02mg/l 以 下												
48	1,4- ジ オ キ サ ン	0.05mg/l 以 下												
49	フ ェ ノ ー ル 類	0.005mg/l 以 下												
50	ジ ェ オ ス ミ ン	0.01 μ g/l 以 下												
51	2-メチルイソボルネオール	0.01 μ g/l 以 下												
52	残 留 塩 素		0.3	0.2	0.1	0.2								

令和7年度横倉地区浄水水質検査結果表

	検査項目	基準値	採水月											
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	PH	値5.8以上8.6以下	8.0	8.0	8.0	8.0								
2	塩化物イオン	200mg/l以下	3.8	4.1	3.8	4.0								
3	有機物（TOCの量）	3mg/l以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満								
4	一般細菌	100CFU/ml以下	0	0	0	0								
5	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性								
6	臭	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
7	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
8	色	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満								
9	濁	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満								
10	クロロ酢酸	0.02mg/l以下		0.002未満										
11	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下		0.002未満										
12	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下		0.002未満										
13	クロロホルム	0.06mg/l以下		0.001未満										
14	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下		0.002										
15	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下		0.001未満										
16	ブromoホルム	0.09mg/l以下		0.002										
17	総トリハロメタン	0.1mg/l以下		0.004										
18	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下		0.008未満										
19	臭素酸	0.01mg/l以下		0.001未満										
20	塩素酸	0.6mg/l以下		0.06未満										
21	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下		0.001未満										
22	四塩化炭素	0.002mg/l以下												
23	シス・トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下												
24	ジクロロメタン	0.02mg/l以下												
25	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下												
26	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下												
27	ベンゼン	0.01mg/l以下												
28	カドミウム	0.003mg/l以下												
29	水銀	0.0005mg/l以下												
30	セレン	0.01mg/l以下												
31	鉛	0.01mg/l以下												
32	ヒ素	0.01mg/l以下												
33	六価クロム	0.02mg/l以下												
34	ホウ素	1.0mg/l以下												
35	亜鉛	1.0mg/l以下												
36	アルミニウム	0.2mg/l以下												
37	鉄	0.3mg/l以下												
38	銅	1.0mg/l以下												
39	ナトリウム	200mg/l以下												
40	マンガン	0.05mg/l以下												
41	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下												
42	硝酸態窒素及亜硝酸態窒素	10mg/l以下												
43	フッ素	0.8mg/l以下												
44	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下												
45	蒸発残留物	500mg/l以下												
46	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下												
47	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下												
48	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下												
49	フェノール類	0.005mg/l以下												
50	ジェオスミン	0.01μg/l以下												
51	2-メチルイソボルネオール	0.01μg/l以下												
52	残留塩素		0.1	0.1	0.1	0.1								

令和7年度青倉地区浄水水質検査結果表

	検 査 項 目	基 準 値	採 水 月											
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	PH	値5.8以上8.6以下	7.3	7.4	7.4	7.4								
2	塩 化 物 イ オ ン	200mg/l 以 下	4.3	4.2	4.1	4.2								
3	有 機 物 (TOC の 量)	3mg/l 以 下	0.2	0.2未満	0.2未満	0.2未満								
4	一 般 細 菌	100CFU/ml 以 下	0	0	0	0								
5	大 腸 菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性								
6	臭	気異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
7	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
8	色	度5 度 以 下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満								
9	濁	度2 度 以 下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満								
10	ク ロ ロ 酢 酸	0.02mg/l 以 下		0.002未満										
11	ジ ク ロ ロ 酢 酸	0.03mg/l 以 下		0.002未満										
12	ト リ ク ロ ロ 酢 酸	0.03mg/l 以 下		0.002未満										
13	ク ロ ロ ホ ル ム	0.06mg/l 以 下		0.001未満										
14	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l 以 下		0.001未満										
15	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l 以 下		0.001未満										
16	ブ ロ モ ホ ル ム	0.09mg/l 以 下		0.001未満										
17	総トリハロメタン	0.1mg/l 以 下		0.001未満										
18	ホルムアルデヒド	0.08mg/l 以 下		0.008未満										
19	臭 素 酸	0.01mg/l 以 下		0.001未満										
20	塩 素 酸	0.6mg/l 以 下		0.09										
21	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l 以 下		0.001未満										
22	四 塩 化 炭 素	0.002mg/l 以 下												
23	シス・トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l 以 下												
24	ジ ク ロ ロ メ タ ン	0.02mg/l 以 下												
25	テトラクロロエチレン	0.01mg/l 以 下												
26	トリクロロエチレン	0.01mg/l 以 下												
27	ベ ン ゼ ン	0.01mg/l 以 下												
28	カ ド ミ ウ ム	0.003mg/l 以 下												
29	水	銀0.0005mg/l 以 下												
30	セ レ ン	0.01mg/l 以 下												
31	鉛	0.01mg/l 以 下												
32	ヒ 素	0.01mg/l 以 下												
33	六 価 ク ロ ム	0.02mg/l 以 下												
34	ホ ウ 素	1.0mg/l 以 下												
35	亜 鉛	1.0mg/l 以 下												
36	ア ル ミ ニ ウ ム	0.2mg/l 以 下												
37	鉄	0.3mg/l 以 下												
38	銅	1.0mg/l 以 下												
39	ナ ト リ ウ ム	200mg/l 以 下												
40	マ ン ガ ン	0.05mg/l 以 下												
41	亜 硝 酸 態 窒 素	0.04mg/l 以 下												
42	硝酸態窒素及亜硝酸態窒素	10mg/l 以 下												
43	フ ッ 素	0.8mg/l 以 下												
44	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/l 以 下												
45	蒸 発 残 留 物	500mg/l 以 下												
46	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l 以 下												
47	非イオン界面活性剤	0.02mg/l 以 下												
48	1,4- ジ オ キ サ ン	0.05mg/l 以 下												
49	フ ェ ノ ー ル 類	0.005mg/l 以 下												
50	ジ ェ オ ス ミ ン	0.01 μ g/l 以 下												
51	2-メチルイソボルネオール	0.01 μ g/l 以 下												
52	残 留 塩 素		0.1	0.1	0.1	0.1								

令和7年度 森地区 浄水水質検査結果表

	検 査 項 目	基 準 値	採 水 月											
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	PH	値 5.8 以上 8.6 以下	7.4	7.6	7.6	7.6								
2	塩 化 物 イ オ ン	200mg/l 以 下	4.0	3.7	3.5	3.6								
3	有 機 物 (TOC の 量)	3mg/l 以 下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満								
4	一 般 細 菌	100CFU/ml 以下	0	0	0	0								
5	大 腸 菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性								
6	臭	気 異 常 で な い こ と	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
7	味	異 常 で な い こ と	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
8	色	度 5 度 以 下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満								
9	濁	度 2 度 以 下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満								
10	ク ロ ロ 酢 酸	0.02mg/l 以 下		0.002未満										
11	ジ ク ロ ロ 酢 酸	0.03mg/l 以 下		0.002未満										
12	ト リ ク ロ ロ 酢 酸	0.03mg/l 以 下		0.002未満										
13	ク ロ ロ ホ ル ム	0.06mg/l 以 下		0.001未満										
14	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l 以 下		0.001未満										
15	ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン	0.03mg/l 以 下		0.001未満										
16	ブ ロ モ ホ ル ム	0.09mg/l 以 下		0.001未満										
17	総トリハロメタン	0.1mg/l 以 下		0.001未満										
18	ホ ル ム ア ル デ ヒ ド	0.08mg/l 以 下		0.008未満										
19	臭 素 酸	0.01mg/l 以 下		0.001未満										
20	塩 素 酸	0.6mg/l 以 下		0.06未満										
21	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l 以 下		0.001未満										
22	四 塩 化 炭 素	0.002mg/l 以 下												
23	シス・トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l 以 下												
24	ジ ク ロ ロ メ タ ン	0.02mg/l 以 下												
25	テトラクロロエチレン	0.01mg/l 以 下												
26	トリクロロエチレン	0.01mg/l 以 下												
27	ベ ン ゼ ン	0.01mg/l 以 下												
28	カ ド ミ ウ ム	0.003mg/l 以 下												
29	水 銀	0.0005mg/l 以 下												
30	セ レ ン	0.01mg/l 以 下												
31	鉛	0.01mg/l 以 下												
32	ヒ 素	0.01mg/l 以 下												
33	六 価 ク ロ ム	0.02mg/l 以 下												
34	ホ ウ 素	1.0mg/l 以 下												
35	亜 鉛	1.0mg/l 以 下												
36	ア ル ミ ニ ウ ム	0.2mg/l 以 下												
37	鉄	0.3mg/l 以 下												
38	銅	1.0mg/l 以 下												
39	ナ ト リ ウ ム	200mg/l 以 下												
40	マ ン ガ ン	0.05mg/l 以 下												
41	亜 硝 酸 態 窒 素	0.04mg/l 以 下												
42	硝酸態窒素及亜硝酸態窒素	10mg/l 以 下												
43	フ ッ 素	0.8mg/l 以 下												
44	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/l 以 下												
45	蒸 発 残 留 物	500mg/l 以 下												
46	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l 以 下												
47	非イオン界面活性剤	0.02mg/l 以 下												
48	1,4- ジ オ キ サ ン	0.05mg/l 以 下												
49	フ ェ ノ ー ル 類	0.005mg/l 以 下												
50	ジ ェ オ ス ミ ン	0.01 μ g/l 以 下												
51	2-メチルイソボルネオール	0.01 μ g/l 以 下												
52	残 留 塩 素		0.2	0.2	0.2	0.1								

令和7年度 長瀬・切欠 地区 浄水水質検査結果表

	検 査 項 目	基 準 値	採 水 月											
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	PH	値 5.8 以上 8.6 以下	7.4	7.4	7.4	7.4								
2	塩 化 物 イ オ ン	200mg/l 以 下	5.4	5.9	5.5	5.7								
3	有 機 物 (TOC の 量)	3mg/l 以 下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満								
4	一 般 細 菌	100CFU/ml 以下	0	0	0	0								
5	大 腸 菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性								
6	臭	気 異 常 で な い こ と	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
7	味	異 常 で な い こ と	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
8	色	度 5 度 以 下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満								
9	濁	度 2 度 以 下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満								
10	ク ロ ロ 酢 酸	0.02mg/l 以 下		0.002未満										
11	ジ ク ロ ロ 酢 酸	0.03mg/l 以 下		0.002未満										
12	ト リ ク ロ ロ 酢 酸	0.03mg/l 以 下		0.002未満										
13	ク ロ ロ ホ ル ム	0.06mg/l 以 下		0.001未満										
14	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l 以 下		0.001未満										
15	ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン	0.03mg/l 以 下		0.001未満										
16	ブ ロ モ ホ ル ム	0.09mg/l 以 下		0.001未満										
17	総トリハロメタン	0.1mg/l 以 下		0.001未満										
18	ホ ル ム ア ル デ ヒ ド	0.08mg/l 以 下		0.008未満										
19	臭 素 酸	0.01mg/l 以 下		0.001未満										
20	塩 素 酸	0.6mg/l 以 下		0.06未満										
21	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l 以 下		0.001未満										
22	四 塩 化 炭 素	0.002mg/l 以 下												
23	シス・トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l 以 下												
24	ジ ク ロ ロ メ タ ン	0.02mg/l 以 下												
25	テトラクロロエチレン	0.01mg/l 以 下												
26	トリクロロエチレン	0.01mg/l 以 下												
27	ベ ン ゼ ン	0.01mg/l 以 下												
28	カ ド ミ ウ ム	0.003mg/l 以 下												
29	水	銀 0.0005mg/l 以 下												
30	セ レ ン	0.01mg/l 以 下												
31	鉛	0.01mg/l 以 下												
32	ヒ 素	0.01mg/l 以 下												
33	六 価 ク ロ ム	0.02mg/l 以 下												
34	ホ ウ 素	1.0mg/l 以 下												
35	亜 鉛	1.0mg/l 以 下												
36	ア ル ミ ニ ウ ム	0.2mg/l 以 下												
37	鉄	0.3mg/l 以 下												
38	銅	1.0mg/l 以 下												
39	ナ ト リ ウ ム	200mg/l 以 下												
40	マ ン ガ ン	0.05mg/l 以 下												
41	亜 硝 酸 態 窒 素	0.04mg/l 以 下												
42	硝酸態窒素及亜硝酸態窒素	10mg/l 以 下												
43	フ ッ 素	0.8mg/l 以 下												
44	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/l 以 下												
45	蒸 発 残 留 物	500mg/l 以 下												
46	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l 以 下												
47	非イオン界面活性剤	0.02mg/l 以 下												
48	1,4- ジ オ キ サ ン	0.05mg/l 以 下												
49	フ ェ ノ ー ル 類	0.005mg/l 以 下												
50	ジ ェ オ ス ミ ン	0.01 μ g/l 以 下												
51	2-メチルイソボルネオール	0.01 μ g/l 以 下												
52	残 留 塩 素		0.2	0.2	0.2	0.2								

令和7年度小赤沢地区浄水水質検査結果表

	検 査 項 目	基 準 値	採 水 月											
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	PH	値5.8以上8.6以下	6.9	6.9	6.9	7.1								
2	塩 化 物 イ オ ン	200mg/l 以 下	1.9	1.9	1.8	1.9								
3	有 機 物 (TOC の 量)	3mg/l 以 下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満								
4	一 般 細 菌	100CFU/ml 以 下	0	0	0	0								
5	大 腸 菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性								
6	臭	気異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
7	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
8	色	度5 度 以 下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満								
9	濁	度2 度 以 下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満								
10	ク ロ ロ 酢 酸	0.02mg/l 以 下	0.002未満			0.002未満								
11	ジ ク ロ ロ 酢 酸	0.03mg/l 以 下	0.002未満			0.002未満								
12	ト リ ク ロ ロ 酢 酸	0.03mg/l 以 下	0.002未満			0.002未満								
13	ク ロ ロ ホ ル ム	0.06mg/l 以 下	0.001未満			0.001未満								
14	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l 以 下	0.001未満			0.001未満								
15	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l 以 下	0.001未満			0.001未満								
16	ブ ロ モ ホ ル ム	0.09mg/l 以 下	0.001未満			0.001未満								
17	総トリハロメタン	0.1mg/l 以 下	0.001未満			0.001未満								
18	ホ ル ム ア ル デ ヒ ド	0.08mg/l 以 下	0.008未満			0.008未満								
19	臭 素 酸	0.01mg/l 以 下	0.001未満			0.001未満								
20	塩 素 酸	0.6mg/l 以 下	0.06未満			0.06未満								
21	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l 以 下	0.001未満			0.001未満								
22	四 塩 化 炭 素	0.002mg/l 以 下												
23	シス・トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l 以 下												
24	ジ ク ロ ロ メ タ ン	0.02mg/l 以 下												
25	テトラクロロエチレン	0.01mg/l 以 下												
26	トリクロロエチレン	0.01mg/l 以 下												
27	ベ ン ゼ ン	0.01mg/l 以 下												
28	カ ド ミ ウ ム	0.003mg/l 以 下												
29	水 銀	0.0005mg/l 以 下												
30	セ レ ン	0.01mg/l 以 下												
31	鉛	0.01mg/l 以 下												
32	ヒ 素	0.01mg/l 以 下												
33	六 価 ク ロ ム	0.02mg/l 以 下												
34	ホ ウ 素	1.0mg/l 以 下												
35	亜 鉛	1.0mg/l 以 下												
36	ア ル ミ ニ ウ ム	0.2mg/l 以 下												
37	鉄	0.3mg/l 以 下												
38	銅	1.0mg/l 以 下												
39	ナ ト リ ウ ム	200mg/l 以 下												
40	マ ン ガ ン	0.05mg/l 以 下												
41	亜 硝 酸 態 窒 素	0.04mg/l 以 下												
42	硝酸態窒素及亜硝酸態窒素	10mg/l 以 下												
43	フ ッ 素	0.8mg/l 以 下												
44	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/l 以 下												
45	蒸 発 残 留 物	500mg/l 以 下												
46	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l 以 下												
47	非イオン界面活性剤	0.02mg/l 以 下												
48	1,4- ジ オ キ サ ン	0.05mg/l 以 下												
49	フ ェ ノ ー ル 類	0.005mg/l 以 下												
50	ジ ェ オ ス ミ ン	0.01 μ g/l 以 下												
51	2-メチルイソボルネオール	0.01 μ g/l 以 下												
52	残 留 塩 素		0.1	0.2	0.2	0.2								

令和7年度 北野・中野・極野 地区 浄水水質検査結果表

	検 査 項 目	基 準 値	採 水 月											
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	PH	値 5.8 以上 8.6 以下	6.8	6.9	7.1	7.0								
2	塩 化 物 イ オ ン	200mg/l 以 下	2.3	2.4	2.2	2.2								
3	有 機 物 (TOC の 量)	3mg/l 以 下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満								
4	一 般 細 菌	100CFU/ml 以 下	0	0	0	0								
5	大 腸 菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性								
6	臭	気 異 常 で な い こ と	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
7	味	異 常 で な い こ と	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
8	色	度 5 度 以 下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満								
9	濁	度 2 度 以 下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満								
10	ク ロ ロ 酢 酸	0.02mg/l 以 下		0.002未満										
11	ジ ク ロ ロ 酢 酸	0.03mg/l 以 下		0.002未満										
12	ト リ ク ロ ロ 酢 酸	0.03mg/l 以 下		0.002未満										
13	ク ロ ロ ホ ル ム	0.06mg/l 以 下		0.001未満										
14	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l 以 下		0.001未満										
15	ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン	0.03mg/l 以 下		0.001未満										
16	ブ ロ モ ホ ル ム	0.09mg/l 以 下		0.001未満										
17	総トリハロメタン	0.1mg/l 以 下		0.001未満										
18	ホ ル ム ア ル デ ヒ ド	0.08mg/l 以 下		0.008未満										
19	臭 素 酸	0.01mg/l 以 下		0.001未満										
20	塩 素 酸	0.6mg/l 以 下		0.06未満										
21	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l 以 下		0.001未満										
22	四 塩 化 炭 素	0.002mg/l 以 下												
23	シス・トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l 以 下												
24	ジ ク ロ ロ メ タ ン	0.02mg/l 以 下												
25	テトラクロロエチレン	0.01mg/l 以 下												
26	トリクロロエチレン	0.01mg/l 以 下												
27	ベ ン ゼ ン	0.01mg/l 以 下												
28	カ ド ミ ウ ム	0.003mg/l 以 下												
29	水 銀	0.0005mg/l 以 下												
30	セ レ ン	0.01mg/l 以 下												
31	鉛	0.01mg/l 以 下												
32	ヒ 素	0.01mg/l 以 下												
33	六 価 ク ロ ム	0.02mg/l 以 下												
34	ホ ウ 素	1.0mg/l 以 下												
35	亜 鉛	1.0mg/l 以 下												
36	ア ル ミ ニ ウ ム	0.2mg/l 以 下												
37	鉄	0.3mg/l 以 下												
38	銅	1.0mg/l 以 下												
39	ナ ト リ ウ ム	200mg/l 以 下												
40	マ ン ガ ン	0.05mg/l 以 下												
41	亜 硝 酸 態 窒 素	0.04mg/l 以 下												
42	硝酸態窒素及亜硝酸態窒素	10mg/l 以 下												
43	フ ッ 素	0.8mg/l 以 下												
44	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/l 以 下												
45	蒸 発 残 留 物	500mg/l 以 下												
46	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l 以 下												
47	非イオン界面活性剤	0.02mg/l 以 下												
48	1,4- ジ オ キ サ ン	0.05mg/l 以 下												
49	フ ェ ノ ー ル 類	0.005mg/l 以 下												
50	ジ ェ オ ス ミ ン	0.01 μ g/l 以 下												
51	2-メチルイソボルネオール	0.01 μ g/l 以 下												
52	残 留 塩 素		0.2	0.1	0.2	0.2								

令和7年度 雪坪・志久見・柳在家 地区 浄水水質検査結果表

	検 査 項 目	基 準 値	採 水 月											
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	PH	値 5.8 以上 8.6 以下	8.2	8.1	8.1	8.1								
2	塩 化 物 イ オ ン	200mg/l 以 下	2.3	2.4	2.3	2.3								
3	有 機 物 (TOC の 量)	3mg/l 以 下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満								
4	一 般 細 菌	100CFU/ml 以下	0	0	0	0								
5	大 腸 菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性								
6	臭	気 異 常 で な い こ と	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
7	味	異 常 で な い こ と	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
8	色	度 5 度 以 下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満								
9	濁	度 2 度 以 下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満								
10	ク ロ ロ 酢 酸	0.02mg/l 以 下		0.002未満										
11	ジ ク ロ ロ 酢 酸	0.03mg/l 以 下		0.002未満										
12	ト リ ク ロ ロ 酢 酸	0.03mg/l 以 下		0.002未満										
13	ク ロ ロ ホ ル ム	0.06mg/l 以 下		0.001未満										
14	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l 以 下		0.001未満										
15	ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン	0.03mg/l 以 下		0.001未満										
16	ブ ロ モ ホ ル ム	0.09mg/l 以 下		0.001未満										
17	総トリハロメタン	0.1mg/l 以 下		0.001未満										
18	ホ ル ム ア ル デ ヒ ド	0.08mg/l 以 下		0.008未満										
19	臭 素 酸	0.01mg/l 以 下		0.001未満										
20	塩 素 酸	0.6mg/l 以 下		0.08										
21	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l 以 下		0.001未満										
22	四 塩 化 炭 素	0.002mg/l 以 下												
23	シス・トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l 以 下												
24	ジ ク ロ ロ メ タ ン	0.02mg/l 以 下												
25	テトラクロロエチレン	0.01mg/l 以 下												
26	トリクロロエチレン	0.01mg/l 以 下												
27	ベ ン ゼ ン	0.01mg/l 以 下												
28	カ ド ミ ウ ム	0.003mg/l 以 下												
29	水 銀	0.0005mg/l 以 下												
30	セ レ ン	0.01mg/l 以 下												
31	鉛	0.01mg/l 以 下												
32	ヒ 素	0.01mg/l 以 下												
33	六 価 ク ロ ム	0.02mg/l 以 下												
34	ホ ウ 素	1.0mg/l 以 下												
35	亜 鉛	1.0mg/l 以 下												
36	ア ル ミ ニ ウ ム	0.2mg/l 以 下												
37	鉄	0.3mg/l 以 下												
38	銅	1.0mg/l 以 下												
39	ナ ト リ ウ ム	200mg/l 以 下												
40	マ ン ガ ン	0.05mg/l 以 下												
41	亜 硝 酸 態 窒 素	0.04mg/l 以 下												
42	硝酸態窒素及亜硝酸態窒素	10mg/l 以 下												
43	フ ッ 素	0.8mg/l 以 下												
44	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/l 以 下												
45	蒸 発 残 留 物	500mg/l 以 下												
46	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l 以 下												
47	非イオン界面活性剤	0.02mg/l 以 下												
48	1,4- ジ オ キ サ ン	0.05mg/l 以 下												
49	フ ェ ノ ー ル 類	0.005mg/l 以 下												
50	ジ ェ オ ス ミ ン	0.01 μ g/l 以 下												
51	2-メチルイソボルネオール	0.01 μ g/l 以 下												
52	残 留 塩 素		0.1	0.1	0.1	0.1								

令和7年度 トマトの国地区 浄水水質検査結果表

	検 査 項 目	基 準 値	採 水 月											
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	PH	値 5.8 以上 8.6 以下	7.8	7.8	7.8	7.8								
2	塩 化 物 イ オ ン	200mg/l 以 下	4.0	3.7	3.5	3.7								
3	有 機 物 (TOC の 量)	3mg/l 以 下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満								
4	一 般 細 菌	100CFU/ml 以下	0	0	0	0								
5	大 腸 菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性								
6	臭	気 異 常 で な い こ と	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
7	味	異 常 で な い こ と	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
8	色	度 5 度 以 下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満								
9	濁	度 2 度 以 下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満								
10	ク ロ ロ 酢 酸	0.02mg/l 以 下		0.002未満										
11	ジ ク ロ ロ 酢 酸	0.03mg/l 以 下		0.002未満										
12	ト リ ク ロ ロ 酢 酸	0.03mg/l 以 下		0.002未満										
13	ク ロ ロ ホ ル ム	0.06mg/l 以 下		0.001未満										
14	ジ ブ ロ モ ク ロ ロ メ タ ン	0.1mg/l 以 下		0.001未満										
15	ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン	0.03mg/l 以 下		0.001未満										
16	ブ ロ モ ホ ル ム	0.09mg/l 以 下		0.001未満										
17	総 ト リ ハ ロ メ タ ン	0.1mg/l 以 下		0.001未満										
18	ホ ル ム ア ル デ ヒ ド	0.08mg/l 以 下		0.008未満										
19	臭 素 酸	0.01mg/l 以 下		0.001未満										
20	塩 素 酸	0.6mg/l 以 下		0.06未満										
21	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l 以 下		0.001未満										
22	四 塩 化 炭 素	0.002mg/l 以 下												
23	シス・トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l 以 下												
24	ジ ク ロ ロ メ タ ン	0.02mg/l 以 下												
25	テトラクロロエチレン	0.01mg/l 以 下												
26	トリクロロエチレン	0.01mg/l 以 下												
27	ベ ン ゼ ン	0.01mg/l 以 下												
28	カ ド ミ ウ ム	0.003mg/l 以 下												
29	水 銀	0.0005mg/l 以 下												
30	セ レ ン	0.01mg/l 以 下												
31	鉛	0.01mg/l 以 下												
32	ヒ 素	0.01mg/l 以 下												
33	六 価 ク ロ ム	0.02mg/l 以 下												
34	ホ ウ 素	1.0mg/l 以 下												
35	亜 鉛	1.0mg/l 以 下												
36	ア ル ミ ニ ウ ム	0.2mg/l 以 下												
37	鉄	0.3mg/l 以 下												
38	銅	1.0mg/l 以 下												
39	ナ ト リ ウ ム	200mg/l 以 下												
40	マ ン ガ ン	0.05mg/l 以 下												
41	亜 硝 酸 態 窒 素	0.04mg/l 以 下												
42	硝酸態窒素及亜硝酸態窒素	10mg/l 以 下												
43	フ ッ 素	0.8mg/l 以 下												
44	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/l 以 下												
45	蒸 発 残 留 物	500mg/l 以 下												
46	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l 以 下												
47	非イオン界面活性剤	0.02mg/l 以 下												
48	1,4- ジ オ キ サ ン	0.05mg/l 以 下												
49	フ ェ ノ ー ル 類	0.005mg/l 以 下												
50	ジ エ オ ス ミ ン	0.01 μ g/l 以 下												
51	2-メチルイソボルネオール	0.01 μ g/l 以 下												
52	残 留 塩 素		0.2	0.2	0.3	0.4								

令和7年度小滝地区浄水水質検査結果表

	検 査 項 目	基 準 値	採 水 月											
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	PH	値5.8以上8.6以下	7.1	7.4	7.3	7.5								
2	塩 化 物 イ オ ン	200mg/l 以 下	4.3	4.7	4.5	4.7								
3	有 機 物 (TOC の 量)	3mg/l 以 下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2								
4	一 般 細 菌	100CFU/ml 以 下	0	0	0	0								
5	大 腸 菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性								
6	臭	気異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
7	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
8	色	度5 度 以 下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満								
9	濁	度2 度 以 下	0.2	0.3	0.3	0.2								
10	ク ロ ロ 酢 酸	0.02mg/l 以 下	0.002未満			0.002未満								
11	ジ ク ロ ロ 酢 酸	0.03mg/l 以 下	0.002未満			0.002未満								
12	ト リ ク ロ ロ 酢 酸	0.03mg/l 以 下	0.002未満			0.002未満								
13	ク ロ ロ ホ ル ム	0.06mg/l 以 下	0.001未満			0.001未満								
14	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l 以 下	0.001			0.003								
15	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l 以 下	0.001未満			0.002								
16	ブ ロ モ ホ ル ム	0.09mg/l 以 下	0.001未満			0.001未満								
17	総トリハロメタン	0.1mg/l 以 下	0.001			0.005								
18	ホ ル ム ア ル デ ヒ ド	0.08mg/l 以 下	0.008未満			0.008未満								
19	臭 素 酸	0.01mg/l 以 下	0.001未満			0.001未満								
20	塩 素 酸	0.6mg/l 以 下	0.06未満			0.06未満								
21	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l 以 下	0.001未満			0.001未満								
22	四 塩 化 炭 素	0.002mg/l 以 下												
23	シス・トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l 以 下												
24	ジ ク ロ ロ メ タ ン	0.02mg/l 以 下												
25	テトラクロロエチレン	0.01mg/l 以 下												
26	トリクロロエチレン	0.01mg/l 以 下												
27	ベ ン ゼ ン	0.01mg/l 以 下												
28	カ ド ミ ウ ム	0.003mg/l 以 下												
29	水	銀0.0005mg/l 以 下												
30	セ レ ン	0.01mg/l 以 下												
31	鉛	0.01mg/l 以 下												
32	ヒ 素	0.01mg/l 以 下												
33	六 価 ク ロ ム	0.02mg/l 以 下												
34	ホ ウ 素	s												
35	亜 鉛	1.0mg/l 以 下												
36	ア ル ミ ニ ウ ム	0.2mg/l 以 下												
37	鉄	0.3mg/l 以 下												
38	銅	1.0mg/l 以 下												
39	ナ ト リ ウ ム	200mg/l 以 下												
40	マ ン ガ ン	0.05mg/l 以 下												
41	亜 硝 酸 態 窒 素	0.04mg/l 以 下												
42	硝酸態窒素及亜硝酸態窒素	10mg/l 以 下												
43	フ ッ 素	0.8mg/l 以 下												
44	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/l 以 下												
45	蒸 発 残 留 物	500mg/l 以 下												
46	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l 以 下												
47	非イオン界面活性剤	0.02mg/l 以 下												
48	1,4- ジ オ キ サ ン	0.05mg/l 以 下												
49	フ ェ ノ ー ル 類	0.005mg/l 以 下												
50	ジ ェ オ ス ミ ン	0.01 μ g/l 以 下												
51	2-メチルイソボルネオール	0.01 μ g/l 以 下												
52	残 留 塩 素		0.2	0.2	0.2	0.2								

令和7年度長俣地区浄水水質検査結果表

	検査項目	基準値	採水月											
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	PH	値5.8以上8.6以下	7.4	7.5	8.1	7.5								
2	塩化物イオン	200mg/l以下	3.5	2.9	5.7	2.4								
3	有機物（TOCの量）	3mg/l以下	0.5	0.3	0.4	0.3								
4	一般細菌	100CFU/ml以下	0	0	0	0								
5	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性								
6	臭	気異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
7	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
8	色	度5度以下	0.6	0.5未満	1.0	0.5未満								
9	濁	度2度以下	0.1未満	0.1未満	0.5	0.1未満								
10	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	0.002未満			0.002未満								
11	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.003			0.002未満								
12	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.002未満			0.002未満								
13	クロロホルム	0.06mg/l以下	0.003			0.001未満								
14	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	0.001未満			0.001								
15	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.002			0.001未満								
16	ブromoホルム	0.09mg/l以下	0.001未満			0.001未満								
17	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.005			0.001								
18	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	0.008未満			0.008未満								
19	臭素酸	0.01mg/l以下	0.001未満			0.001未満								
20	塩素酸	0.6mg/l以下	0.06未満			0.06未満								
21	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	0.001未満			0.001未満								
22	四塩化炭素	0.002mg/l以下												
23	シス・トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下												
24	ジクロロメタン	0.02mg/l以下												
25	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下												
26	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下												
27	ベンゼン	0.01mg/l以下												
28	カドミウム	0.003mg/l以下												
29	水銀	0.0005mg/l以下												
30	セレン	0.01mg/l以下												
31	鉛	0.01mg/l以下												
32	ヒ素	0.01mg/l以下												
33	六価クロム	0.02mg/l以下												
34	ホウ素	1.0mg/l以下												
35	亜鉛	1.0mg/l以下												
36	アルミニウム	0.2mg/l以下												
37	鉄	0.3mg/l以下												
38	銅	1.0mg/l以下												
39	ナトリウム	200mg/l以下												
40	マンガン	0.05mg/l以下												
41	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下												
42	硝酸態窒素及亜硝酸態窒素	10mg/l以下												
43	フッ素	0.8mg/l以下												
44	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下												
45	蒸発残留物	500mg/l以下												
46	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下												
47	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下												
48	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下												
49	フェノール類	0.005mg/l以下												
50	ジェオスミン	0.01μg/l以下												
51	2-メチルイソボルネオール	0.01μg/l以下												
52	残留塩素		0.1	0.1	2.0	0.1								

令和7年度 泉平地区 浄水水質検査結果表

	検 査 項 目	基 準 値	採 水 月											
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	PH	値 5.8 以上 8.6 以下	7.7	8.1	8.3	8.2								
2	塩 化 物 イ オ ン	200mg/l 以 下	2.8	2.8	2.6	2.7								
3	有 機 物 (TOC の 量)	3mg/l 以 下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満								
4	一 般 細 菌	100CFU/ml 以下	0	0	0	0								
5	大 腸 菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性								
6	臭	気 異 常 で な い こ と	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
7	味	異 常 で な い こ と	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
8	色	度 5 度 以 下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満								
9	濁	度 2 度 以 下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満								
10	ク ロ ロ 酢 酸	0.02mg/l 以 下	0.002未満			0.002未満								
11	ジ ク ロ ロ 酢 酸	0.03mg/l 以 下	0.002未満			0.002未満								
12	ト リ ク ロ ロ 酢 酸	0.03mg/l 以 下	0.002未満			0.002未満								
13	ク ロ ロ ホ ル ム	0.06mg/l 以 下	0.001未満			0.001未満								
14	ジ ブ ロ モ ク ロ ロ メ タ ン	0.1mg/l 以 下	0.001未満			0.001未満								
15	ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン	0.03mg/l 以 下	0.001未満			0.001未満								
16	ブ ロ モ ホ ル ム	0.09mg/l 以 下	0.001未満			0.001未満								
17	総 ト リ ハ ロ メ タ ン	0.1mg/l 以 下	0.001未満			0.001未満								
18	ホ ル ム ア ル デ ヒ ド	0.08mg/l 以 下	0.008未満			0.008未満								
19	臭 素 酸	0.01mg/l 以 下	0.001未満			0.001未満								
20	塩 素 酸	0.6mg/l 以 下	0.06未満			0.06未満								
21	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l 以 下	0.001未満			0.001未満								
22	四 塩 化 炭 素	0.002mg/l 以 下												
23	シス・トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l 以 下												
24	ジ ク ロ ロ メ タ ン	0.02mg/l 以 下												
25	テトラクロロエチレン	0.01mg/l 以 下												
26	トリクロロエチレン	0.01mg/l 以 下												
27	ベンゼン	0.01mg/l 以 下												
28	カドミウム	0.003mg/l 以 下												
29	水 銀	0.0005mg/l 以 下												
30	セレン	0.01mg/l 以 下												
31	鉛	0.01mg/l 以 下												
32	ヒ素	0.01mg/l 以 下												
33	六 価 ク ロ ム	0.02mg/l 以 下												
34	ホウ素	1.0mg/l 以 下												
35	亜鉛	1.0mg/l 以 下												
36	アルミニウム	0.2mg/l 以 下												
37	鉄	0.3mg/l 以 下												
38	銅	1.0mg/l 以 下												
39	ナトリウム	200mg/l 以 下												
40	マンガン	0.05mg/l 以 下												
41	亜硝酸態窒素	0.04mg/l 以 下												
42	硝酸態窒素及亜硝酸態窒素	10mg/l 以 下												
43	フッ素	0.8mg/l 以 下												
44	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/l 以 下												
45	蒸 発 残 留 物	500mg/l 以 下												
46	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l 以 下												
47	非イオン界面活性剤	0.02mg/l 以 下												
48	1,4- ジ オ キ サ ン	0.05mg/l 以 下												
49	フェノール類	0.005mg/l 以 下												
50	ジエオスミン	0.01 μ g/l 以 下												
51	2-メチルイソボルネオール	0.01 μ g/l 以 下												
52	残 留 塩 素		0.2	0.2	0.2	0.3								

令和7年度和山地区浄水水質検査結果表

	検査項目	基準値	採水月											
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	PH	値5.8以上8.6以下	6.8	6.9	6.9	7.0								
2	塩化物イオン	200mg/l以下	1.7	2.3	1.9	1.9								
3	有機物（TOCの量）	3mg/l以下	0.3	0.4	0.4	0.5								
4	一般細菌	100CFU/ml以下	0	0	0	0								
5	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性								
6	臭	気異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
7	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
8	色	度5度以下	0.5未満	0.7	1.2	0.9								
9	濁	度2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満								
10	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	0.002未満			0.002未満								
11	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.003			0.007								
12	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.002未満			0.005								
13	クロロホルム	0.06mg/l以下	0.003			0.001未満								
14	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	0.001未満			0.001								
15	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.001			0.004								
16	ブromoホルム	0.09mg/l以下	0.001未満			0.001未満								
17	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.004			0.005								
18	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	0.008未満			0.008未満								
19	臭素酸	0.01mg/l以下	0.001未満			0.001未満								
20	塩素酸	0.6mg/l以下	0.06未満			0.06未満								
21	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	0.001未満			0.001未満								
22	四塩化炭素	0.002mg/l以下												
23	シス・トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下												
24	ジクロロメタン	0.02mg/l以下												
25	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下												
26	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下												
27	ベンゼン	0.01mg/l以下												
28	カドミウム	0.003mg/l以下												
29	水銀	0.0005mg/l以下												
30	セレン	0.01mg/l以下												
31	鉛	0.01mg/l以下												
32	ヒ素	0.01mg/l以下												
33	六価クロム	0.02mg/l以下												
34	ホウ素	1.0mg/l以下												
35	亜鉛	1.0mg/l以下												
36	アルミニウム	0.2mg/l以下												
37	鉄	0.3mg/l以下												
38	銅	1.0mg/l以下												
39	ナトリウム	200mg/l以下												
40	マンガン	0.05mg/l以下												
41	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下												
42	硝酸態窒素及亜硝酸態窒素	10mg/l以下												
43	フッ素	0.8mg/l以下												
44	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下												
45	蒸発残留物	500mg/l以下												
46	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下												
47	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下												
48	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下												
49	フェノール類	0.005mg/l以下												
50	ジェオスミン	0.01μg/l以下												
51	2-メチルイソボルネオール	0.01μg/l以下												
52	残留塩素		0.2	0.2	0.2	0.2								

令和7年度 天代・当部・笹原 地区 浄水水質検査結果表

	検 査 項 目	基 準 値	採 水 月											
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	PH	値 5.8 以上 8.6 以下	6.3	6.3	6.4	7.5								
2	塩 化 物 イ オ ン	200mg/l 以 下	3.3	3.4	3.2	3.2								
3	有 機 物 (TOC の 量)	3mg/l 以 下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2								
4	一 般 細 菌	100CFU/ml 以下	0	0	0	0								
5	大 腸 菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性								
6	臭	気 異 常 で な い こ と	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
7	味	異 常 で な い こ と	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
8	色	度 5 度 以 下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満								
9	濁	度 2 度 以 下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満								
10	ク ロ ロ 酢 酸	0.02mg/l 以 下	0.002未満			0.002未満								
11	ジ ク ロ ロ 酢 酸	0.03mg/l 以 下	0.002未満			0.002未満								
12	ト リ ク ロ ロ 酢 酸	0.03mg/l 以 下	0.002未満			0.002未満								
13	ク ロ ロ ホ ル ム	0.06mg/l 以 下	0.001未満			0.001未満								
14	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l 以 下	0.001			0.002								
15	ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン	0.03mg/l 以 下	0.001			0.001								
16	ブ ロ モ ホ ル ム	0.09mg/l 以 下	0.001未満			0.001未満								
17	総トリハロメタン	0.1mg/l 以 下	0.002			0.003								
18	ホ ル ム ア ル デ ヒ ド	0.08mg/l 以 下	0.008未満			0.008未満								
19	臭 素 酸	0.01mg/l 以 下	0.001未満			0.001未満								
20	塩 素 酸	0.6mg/l 以 下	0.14			0.10								
21	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l 以 下	0.001未満			0.001未満								
22	四 塩 化 炭 素	0.002mg/l 以 下												
23	シス・トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l 以 下												
24	ジ ク ロ ロ メ タ ン	0.02mg/l 以 下												
25	テトラクロロエチレン	0.01mg/l 以 下												
26	トリクロロエチレン	0.01mg/l 以 下												
27	ベンゼン	0.01mg/l 以 下												
28	カドミウム	0.003mg/l 以 下												
29	水 銀	0.0005mg/l 以 下												
30	セレン	0.01mg/l 以 下												
31	鉛	0.01mg/l 以 下												
32	ヒ素	0.01mg/l 以 下												
33	六 価 ク ロ ム	0.02mg/l 以 下												
34	ホ ウ 素	1.0mg/l 以 下												
35	亜 鉛	1.0mg/l 以 下												
36	ア ル ミ ニ ウ ム	0.2mg/l 以 下												
37	鉄	0.3mg/l 以 下												
38	銅	1.0mg/l 以 下												
39	ナ ト リ ウ ム	200mg/l 以 下												
40	マ ン ガ ン	0.05mg/l 以 下												
41	亜 硝 酸 態 窒 素	0.04mg/l 以 下												
42	硝酸態窒素及亜硝酸態窒素	10mg/l 以 下												
43	フ ッ 素	0.8mg/l 以 下												
44	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/l 以 下												
45	蒸 発 残 留 物	500mg/l 以 下												
46	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l 以 下												
47	非イオン界面活性剤	0.02mg/l 以 下												
48	1,4- ジ オ キ サ ン	0.05mg/l 以 下												
49	フ ェ ノ ー ル 類	0.005mg/l 以 下												
50	ジ ェ オ ス ミ ン	0.01 μ g/l 以 下												
51	2-メチルイソボルネオール	0.01 μ g/l 以 下												
52	残 留 塩 素		0.2	0.1	0.1	0.1								

令和7年度 坪野地区 浄水水質検査結果表

	検 査 項 目	基 準 値	採 水 月											
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	PH 値	5.8 以上 8.6 以下	6.4	6.6	6.7	6.7								
2	塩 化 物 イ オ ン	200mg/l 以 下	2.7	2.6	2.4	2.6								
3	有 機 物 (TOC の 量)	3mg/l 以 下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2								
4	一 般 細 菌	100CFU/ml 以下	0	0	0	0								
5	大 腸 菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性								
6	臭	気 異 常 で な い こ と	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
7	味	異 常 で な い こ と	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
8	色 度	5 度 以 下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満								
9	濁 度	2 度 以 下	0.2	0.1未満	0.1未満	0.1未満								
10	ク ロ ロ 酢 酸	0.02mg/l 以 下	0.002未満			0.002未満								
11	ジ ク ロ ロ 酢 酸	0.03mg/l 以 下	0.002未満			0.002未満								
12	ト リ ク ロ ロ 酢 酸	0.03mg/l 以 下	0.002未満			0.002未満								
13	ク ロ ロ ホ ル ム	0.06mg/l 以 下	0.001未満			0.001未満								
14	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l 以 下	0.001未満			0.001								
15	ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン	0.03mg/l 以 下	0.001未満			0.001未満								
16	ブ ロ モ ホ ル ム	0.09mg/l 以 下	0.001未満			0.001未満								
17	総トリハロメタン	0.1mg/l 以 下	0.001未満			0.001								
18	ホ ル ム ア ル デ ヒ ド	0.08mg/l 以 下	0.008未満			0.008未満								
19	臭 素 酸	0.01mg/l 以 下	0.001未満			0.001未満								
20	塩 素 酸	0.6mg/l 以 下	0.06未満			0.06								
21	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l 以 下	0.001未満			0.001未満								
22	四 塩 化 炭 素	0.002mg/l 以 下												
23	シス・トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l 以 下												
24	ジ ク ロ ロ メ タ ン	0.02mg/l 以 下												
25	テトラクロロエチレン	0.01mg/l 以 下												
26	トリクロロエチレン	0.01mg/l 以 下												
27	ベ ン ゼ ン	0.01mg/l 以 下												
28	カ ド ミ ウ ム	0.003mg/l 以 下												
29	水 銀	0.0005mg/l 以 下												
30	セ レ ン	0.01mg/l 以 下												
31	鉛	0.01mg/l 以 下												
32	ヒ 素	0.01mg/l 以 下												
33	六 価 ク ロ ム	0.02mg/l 以 下												
34	ホ ウ 素	1.0mg/l 以 下												
35	亜 鉛	1.0mg/l 以 下												
36	ア ル ミ ニ ウ ム	0.2mg/l 以 下												
37	鉄	0.3mg/l 以 下												
38	銅	1.0mg/l 以 下												
39	ナ ト リ ウ ム	200mg/l 以 下												
40	マ ン ガ ン	0.05mg/l 以 下												
41	亜 硝 酸 態 窒 素	0.04mg/l 以 下												
42	硝酸態窒素及亜硝酸態窒素	10mg/l 以 下												
43	フ ッ 素	0.8mg/l 以 下												
44	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/l 以 下												
45	蒸 発 残 留 物	500mg/l 以 下												
46	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l 以 下												
47	非イオン界面活性剤	0.02mg/l 以 下												
48	1,4- ジ オ キ サ ン	0.05mg/l 以 下												
49	フ ェ ノ ー ル 類	0.005mg/l 以 下												
50	ジ ェ オ ス ミ ン	0.01 μ g/l 以 下												
51	2-メチルイソボルネオール	0.01 μ g/l 以 下												
52	残 留 塩 素		0.1	0.1	0.1	0.2								

令和7年度 天代・原向 地区 浄水水質検査結果表

	検 査 項 目	基 準 値	採 水 月											
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	PH	値 5.8 以上 8.6 以下	8.0	8.0	8.1	8.0								
2	塩 化 物 イ オ ン	200mg/l 以 下	2.8	3.0	2.7	2.5								
3	有 機 物 (TOC の 量)	3mg/l 以 下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満								
4	一 般 細 菌	100CFU/ml 以下	0	0	0	0								
5	大 腸 菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性								
6	臭	気 異 常 で な い こ と	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
7	味	異 常 で な い こ と	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
8	色	度 5 度 以 下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満								
9	濁	度 2 度 以 下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満								
10	ク ロ ロ 酢 酸	0.02mg/l 以 下	0.002未満			0.002未満								
11	ジ ク ロ ロ 酢 酸	0.03mg/l 以 下	0.002未満			0.002未満								
12	ト リ ク ロ ロ 酢 酸	0.03mg/l 以 下	0.002未満			0.002未満								
13	ク ロ ロ ホ ル ム	0.06mg/l 以 下	0.001未満			0.001未満								
14	ジ ブ ロ モ ク ロ ロ メ タ ン	0.1mg/l 以 下	0.001未満			0.001未満								
15	ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン	0.03mg/l 以 下	0.001未満			0.001未満								
16	ブ ロ モ ホ ル ム	0.09mg/l 以 下	0.001未満			0.001未満								
17	総 ト リ ハ ロ メ タ ン	0.1mg/l 以 下	0.001未満			0.001未満								
18	ホ ル ム ア ル デ ヒ ド	0.08mg/l 以 下	0.008未満			0.008未満								
19	臭 素 酸	0.01mg/l 以 下	0.001未満			0.001未満								
20	塩 素 酸	0.6mg/l 以 下	0.23			0.06未満								
21	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l 以 下	0.001未満			0.001未満								
22	四 塩 化 炭 素	0.002mg/l 以 下												
23	シス・トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l 以 下												
24	ジ ク ロ ロ メ タ ン	0.02mg/l 以 下												
25	テトラクロロエチレン	0.01mg/l 以 下												
26	トリクロロエチレン	0.01mg/l 以 下												
27	ベ ン ゼ ン	0.01mg/l 以 下												
28	カ ド ミ ウ ム	0.003mg/l 以 下												
29	水 銀	0.0005mg/l 以 下												
30	セ レ ン	0.01mg/l 以 下												
31	鉛	0.01mg/l 以 下												
32	ヒ 素	0.01mg/l 以 下												
33	六 価 ク ロ ム	0.02mg/l 以 下												
34	ホ ウ 素	1.0mg/l 以 下												
35	亜 鉛	1.0mg/l 以 下												
36	ア ル ミ ニ ウ ム	0.2mg/l 以 下												
37	鉄	0.3mg/l 以 下												
38	銅	1.0mg/l 以 下												
39	ナ ト リ ウ ム	200mg/l 以 下												
40	マ ン ガ ン	0.05mg/l 以 下												
41	亜 硝 酸 態 窒 素	0.04mg/l 以 下												
42	硝酸態窒素及亜硝酸態窒素	10mg/l 以 下												
43	フ ッ 素	0.8mg/l 以 下												
44	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/l 以 下												
45	蒸 発 残 留 物	500mg/l 以 下												
46	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l 以 下												
47	非イオン界面活性剤	0.02mg/l 以 下												
48	1,4- ジ オ キ サ ン	0.05mg/l 以 下												
49	フ ェ ノ ー ル 類	0.005mg/l 以 下												
50	ジ ェ オ ス ミ ン	0.01 μ g/l 以 下												
51	2-メチルイソボルネオール	0.01 μ g/l 以 下												
52	残 留 塩 素		0.2	0.2	0.3	0.1								

令和7年度上野原地区浄水水質検査結果表

	検査項目	基準値	採水月											
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	PH	値5.8以上8.6以下	7.1	7.2	7.1	7.1								
2	塩化物イオン	200mg/l以下	1.5	1.5	1.3	1.4								
3	有機物（TOCの量）	3mg/l以下	0.3	0.2	0.3	0.4								
4	一般細菌	100CFU/ml以下	0	0	0	0								
5	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性								
6	臭	気異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
7	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
8	色	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満								
9	濁	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満								
10	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	0.002未満			0.002未満								
11	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.002未満			0.002未満								
12	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.002未満			0.002未満								
13	クロロホルム	0.06mg/l以下	0.001			0.002								
14	ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下	0.001未満			0.001未満								
15	ブromジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.001未満			0.001								
16	ブromホルム	0.09mg/l以下	0.001未満			0.001未満								
17	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.001			0.003								
18	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	0.008未満			0.008未満								
19	臭素酸	0.01mg/l以下	0.001未満			0.001未満								
20	塩素酸	0.6mg/l以下	0.10			0.11								
21	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	0.001未満			0.001未満								
22	四塩化炭素	0.002mg/l以下												
23	シス・トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下												
24	ジクロロメタン	0.02mg/l以下												
25	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下												
26	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下												
27	ベンゼン	0.01mg/l以下												
28	カドミウム	0.003mg/l以下												
29	水銀	0.0005mg/l以下												
30	セレン	0.01mg/l以下												
31	鉛	0.01mg/l以下												
32	ヒ素	0.01mg/l以下												
33	六価クロム	0.02mg/l以下												
34	ホウ素	1.0mg/l以下												
35	亜鉛	1.0mg/l以下												
36	アルミニウム	0.2mg/l以下												
37	鉄	0.3mg/l以下												
38	銅	1.0mg/l以下												
39	ナトリウム	200mg/l以下												
40	マンガン	0.05mg/l以下												
41	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下												
42	硝酸態窒素及亜硝酸態窒素	10mg/l以下												
43	フッ素	0.8mg/l以下												
44	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下												
45	蒸発残留物	500mg/l以下												
46	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下												
47	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下												
48	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下												
49	フェノール類	0.005mg/l以下												
50	ジェオスミン	0.01μg/l以下												
51	2-メチルイソボルネオール	0.01μg/l以下												
52	残留塩素		0.3	0.2	0.2	0.2								

令和7年度 屋敷地区 浄水水質検査結果表

	検 査 項 目	基 準 値	採 水 月											
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	PH	値5.8以上8.6以下	7.5	7.7	7.7	7.6								
2	塩 化 物 イ オ ン	200mg/l 以 下	1.3	1.5	1.4	1.4								
3	有 機 物 (TOC の 量)	3mg/l 以 下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2								
4	一 般 細 菌	100CFU/ml 以下	0	0	0	0								
5	大 腸 菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性								
6	臭	気異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
7	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
8	色	度5 度 以 下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満								
9	濁	度2 度 以 下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満								
10	ク ロ ロ 酢 酸	0.02mg/l 以 下	0.002未満			0.002未満								
11	ジ ク ロ ロ 酢 酸	0.03mg/l 以 下	0.002未満			0.002未満								
12	ト リ ク ロ ロ 酢 酸	0.03mg/l 以 下	0.002未満			0.002未満								
13	ク ロ ロ ホ ル ム	0.06mg/l 以 下	0.001未満			0.002								
14	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l 以 下	0.001未満			0.001未満								
15	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l 以 下	0.001未満			0.001								
16	ブ ロ モ ホ ル ム	0.09mg/l 以 下	0.001未満			0.001未満								
17	総トリハロメタン	0.1mg/l 以 下	0.001未満			0.003								
18	ホ ル ム ア ル デ ヒ ド	0.08mg/l 以 下	0.008未満			0.008未満								
19	臭 素 酸	0.01mg/l 以 下	0.001未満			0.001未満								
20	塩 素 酸	0.6mg/l 以 下	0.06未満			0.06未満								
21	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l 以 下	0.001未満			0.001未満								
22	四 塩 化 炭 素	0.002mg/l 以 下												
23	シス・トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l 以 下												
24	ジ ク ロ ロ メ タ ン	0.02mg/l 以 下												
25	テトラクロロエチレン	0.01mg/l 以 下												
26	トリクロロエチレン	0.01mg/l 以 下												
27	ベ ン ゼ ン	0.01mg/l 以 下												
28	カ ド ミ ウ ム	0.003mg/l 以 下												
29	水 銀	0.0005mg/l 以下												
30	セ レ ン	0.01mg/l 以 下												
31	鉛	0.01mg/l 以 下												
32	ヒ 素	0.01mg/l 以 下												
33	六 価 ク ロ ム	0.02mg/l 以 下												
34	ホ ウ 素	1.0mg/l 以 下												
35	亜 鉛	1.0mg/l 以 下												
36	ア ル ミ ニ ウ ム	0.2mg/l 以 下												
37	鉄	0.3mg/l 以 下												
38	銅	1.0mg/l 以 下												
39	ナ ト リ ウ ム	200mg/l 以 下												
40	マ ン ガ ン	0.05mg/l 以 下												
41	亜 硝 酸 態 窒 素	0.04mg/l 以 下												
42	硝酸態窒素及亜硝酸態窒素	10mg/l 以 下												
43	フ ツ 素	0.8mg/l 以 下												
44	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/l 以 下												
45	蒸 発 残 留 物	500mg/l 以 下												
46	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l 以 下												
47	非イオン界面活性剤	0.02mg/l 以 下												
48	1,4- ジ オ キ サ ン	0.05mg/l 以 下												
49	フ ェ ノ ー ル 類	0.005mg/l 以下												
50	ジ エ オ ス ミ ン	0.01 μ g/l 以下												
51	2-メチルイソボルネオール	0.01 μ g/l 以下												
52	残 留 塩 素		0.3	0.3	0.4	0.4								